


小金井市公共下水道台帳施設平面図

003002

002003	003003	004003
	003002	004002



宿尺 1:500

凡例

本管管きよ及びマンホール

管種 口径(mm) 勾配 区間長(m)

VU $\phi 250$ 5.0‰ 34.95

61.877 (1.83) ← 62.063 (1.75)

↓ 下流管底高(m) ↓ 下流土壁高(m) ↑ 上流管底高(m) ↑ 上流土壁高(m)

副管 流水方向 起点 五軒〇〇〇 地盤高

まず及び取付管きよ

取付管の口径 (mm) 150

まず 取付管

ますの引込距離 (n) 2.5 3.4 3

上流マンホールから取付管までの距離 (n)

記 号	種 別
——	設計管 (色は緑と青色)
○	矩形汚水 樹
□	矩形汚水 樹
●	矩形雨水 樹
■	矩形雨水 樹
▤	雨水浸透 樹
----	行政区 界
- · - · - ·	計画区域 界
----	処理分区 界
——	合流枝 線
- · - ·	汚水枝 線
----	雨水枝 線
——	合流幹 線
- · - ·	汚水幹 線
----	雨水幹 線

不 明	
●	小型 マンホー ル (内径 20 cm)
○	標準 1 号 マンホー ル (内径 90 cm)
○	標準 2 号 マンホー ル (内径 120 cm)
○	標準 3 号 マンホー ル (内径 150 cm)
①	標準 4 号 マンホー ル (内径 180 cm)
②	縮小 0 号 マンホー ル (内径 75 cm)
③	縮小 1 号 マンホー ル (内径 90 cm)
④	縮小 2 号 マンホー ル (内径 120 cm)
⑤	縮小 3 号 マンホー ル (内径 150 cm)
⑥	縮小 4 号 マンホー ル (内径 180 cm)
ki	縮小 5 号 マンホー ル (内径 90 × 60 × 60 cm)
15	特 1 号 マンホー ル (内径 90 × 60 cm)
16	特 2 号 マンホー ル (内径 210 × 120 cm)

	特殊マンホール
	分水マンホール
	円形特殊人孔
	矩形特殊人孔
	マンホール(使用可)
	狭円形マンホール (内径 800×600 mm)
	楕円形マンホール (内径 1200×900 mm)
	伏越マンホール(上流)
	伏越マンホール(中流)
	伏越マンホール(下流)
	黒鉛製マンホール
	吐口

H.P	ヒューム管
C.P	陶管
S.P	鋼管
C.B	コンクリートボックス
V.U	硬質塩化ビニル管
CoSeg	セグド工用コンクリート系管
FRPM	強化プラスチック複合管
R.C	現場打ち鉄筋コンクリート
T.N	トンネル
K.P	硬質塩化ビニル管更生管
INV-V	管内インバー(半割管)

小金井市環境部下水道課
令和7年3月

- 下水道台帳図は、現地の状況とは整合しない場合があります。設計や工事等に利用される場合は、下水道課との協議及び、下水道管の状況を現地で確認していただきますようお願いいたします。
- この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。（承認番号）3都市基交著第52号
- 無断複製を禁ずる。

