


小金井市公共下水道台帳施設平面図

003011

	003011	004011
002010	003010	004010



縮尺 1:500

凡例

本管管きよ及びマンホール

管種	口径 (mm)	勾配	区間長 (m)
VU	φ250	0%	3.495

61.877 (1.83) ← 62.053 (1.79)
 下流管底高 (m) 下流土壁高 (m) 上流管底高 (m) 上流土壁高 (m)

流水方向
 起点
 五訂
 副管
 地盤高

ます及び取付管きよ

取付管の口径(mm) 150

ますの引込距離(m) 2.5 3.4 3

ます
取付管

上流マンホールから
取付管までの距離(m)

記 号	種 別
	取付管 (色なしと四色)
○	円形 汚 水 樹
□	矩形 汚 水 樹
●	円形 雨 水 樹
■	矩形 雨 水 樹
■	雨水 浸 透 樹
-----	行 政 区 界
-----	計 画 区 域 界
-----	処理 分 区 界
-----	合 流 枝 線
-----	汚 水 枝 線
-----	雨 水 枝 線
-----	合 流 幹 線
-----	汚 水 幹 線
-----	雨 水 幹 線

×	不明
○	小型マンネール (内径200mm)
●	標準1号マンネール (内径250mm)
◎	標準2号マンネール (内径300mm)
⊙	標準3号マンネール (内径350mm)
⊖	標準4号マンネール (内径400mm)
⊕	標準5号マンネール (内径450mm)
⊗	細径1号マンネール (内径150mm)
⊘	細径2号マンネール (内径200mm)
⊙	細径3号マンネール (内径250mm)
⊖	細径4号マンネール (内径300mm)
⊕	細径5号マンネール (内径350mm)
[K]	特殊マンネール(1号)
[H]	特殊1号マンネール (内径150×120mm)
[H]	特殊5号マンネール (内径250×120mm)
□	特殊マンネール
□	分叉マンネール
T	円形特殊孔
T	矩形特殊孔
T	マンネール(使用済)
(h)	横切マンネール (内径250mm)
(h)	横切マンネール (内径300mm)
(h)	横切マンネール(上流)
□	仮設マンネール(中流)
□	仮設マンネール(下流)
□	高橋マンネール

イ	ヒ
H・P	ヒューム管
C・P	陶管
S・P	鋼管
C・B	コンクリートボックス
V・U	硬質塩化ビニル管
CoSeg	シート工 工事用コンクリート系セグメント
FRPM	強化プラスチック複合管
R・C	現場打ち鉄筋コンクリート
T・N	トンネル
K・P	硬質塩化ポリプロピレン管
INV-V	管内インバータ（半割管）

小金井市環境部下水道課
令和7年3月

○下水道台帳図は、現地の状況とは整合しない場合があります。
設計や工事等に利用される場合は、下水道課との協議及び、
下水道管の状況を現地で確認していただきますようお願いいたします。
○この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を
利用して作成したものである。（承認番号）3都市基交第52号
○無断複製を禁ずる。

