


小金井市公共下水道台帳施設平面図

006006

005007	006007	007007
005006	006006	007006
005005	006005	007005



縮尺 1:500

凡例

本管径きよおよびマンホール

管種

口径(mm)

勾配

区間(km)

V

φ250

5.0%

34.95

5.1

8.77

(1.83)

- 52.60 (51.76)

7

下流管径(高)

上流井(高)

上流主線号(井)

図

雨水方向

起点

終点

マンホール

敷設高

地盤高

ます及び取付管径きよ

取付管の
口径(φ)

ますの
口徑(φ)

ますの
引込距離(m)

ます

1.50

2.5

34.3

取付管

上流主線より北側から、
上流主線より南側から。

記号

種別

—

取付管 (色は土曜と合致)

○

円形汚水樹

□

矩形状汚水樹

●

円形雨水樹

■

矩形状雨水樹

■

雨水浸透槽

—

行政区界

—

計画区域境界

—

処理区分界

—

合流枝線

—

汚水枝線

—

雨水枝線

—

合流幹線

—

汚水幹線

—

雨水幹線

×

不明

◎

小容量マンホール
(内径300mm)

●

標準小容量マンホール
(内径900mm)

●

標準中容量マンホール
(内径1200mm)

①

標準大容量マンホール
(内径1500mm)

②

標準大容量マンホール
(内径1800mm)

③

細径大容量マンホール
(内径750mm)

④

細径大容量マンホール
(内径1000mm)

⑤

細径大容量マンホール
(内径1200mm)

⑥

細径大容量マンホール
(内径1500mm)

⑦

細径大容量マンホール
(内径1800mm)

⑧

細径大容量マンホール
(内径2100mm)

H

特1号マンホール
(内径900×600mm)

T

特5号マンホール
(内径2100×1200mm)

□

特殊マンホール

∇

分叉マンホール

T

円形特殊孔

T

矩形状特殊孔

M

マンホール (縦断面)

N

横円形マンホール
(内径900×600mm)

N

横円形マンホール
(内径1200×600mm)

[O]

仮結算マンホール (中流)

[O]

仮結算マンホール (下流)

B

異断形マンホール

□

蛇口

H, P

ヒューム管

C, P

陶管

S, P

コンクリート管

C, B

鋼製ボックス

V, U

硬質塩化ビニル管

CoSeg

セグド工用鋼管(素子)+セグドノット

FRPM

強化プラスチック複合管

R, C

現場打設鉄筋コンクリート管

T, N

トンネル

K, P

破壊確認での70%再生管

DIV-V

管内バリエーション (半割管)

小金井市環境部下水道課
令和7年3月

- 下水道台帳図は、現地の状況とは整合しない場合があります。設計や工事等に利用される場合は、下水道課との協議及び、下水道管の状況を現地で確認していただきますようお願いいたします。
- この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1の地形図を利用して作成したものである。（承認番号）3都市基交第52号
- 無断複製を禁じます。