


小金井市公共下水道台帳施設平面図

008002

007003	008003	009003
	008002	009002
	008001	009001



縮尺 1:500

凡例

本管管きょ及びマンホール

管径 口径 (mm) 勾配 区間長 (m)

V8	φ 250	5.0‰	3.4	9.5
9.7	17.7	(1.82)	-	0.2
0.2	0.2	0.2	(1.75)	

下流管高 (m) 下流土質 (m) 上流管高 (m) 上流土質 (m)

排水方向

起点

西側のマンホール

副管

地盤高

ます及び取付管管きょ

① 取付管の ますの
口径 (mm) 引込距離 (m)

150	2.5	3.4	3
-----	-----	-----	---

ます

取付管

上流マンホールから
取付管までの距離 (m)

記号	種別
——	取付管（色は例と白色）
○	円形汚水樹
□	矩形汚水樹
●	円形雨水樹
■	矩形雨水樹
▨	雨水浸透樹
----	行政区界
-----	計画区域界
-----	処理分区分界
———	合流枝線
----	污水枝線
-----	雨水枝線
———	合流幹線
----	污水幹線
-----	雨水幹線

×	不明
○	小型マンホール (内径300mm)
●	標準1号マンホール (内径400mm)
◎	標準2号マンホール (内径500mm)
①	標準3号マンホール (内径600mm)
②	標準4号マンホール (内径700mm)
③	組立0号マンホール (内径750mm)
④	組立1号マンホール (内径800mm)
⑤	組立2号マンホール (内径900mm)
⑥	組立3号マンホール (内径1000mm)
⑦	組立4号マンホール (内径1100mm)
組	組立5号マンホール (内径1200mm)
特	特1号マンホール (内径400mm)
特	特2号マンホール (内径500mm)
特	特3号マンホール (内径600mm)
特	特殊マンホール
分	分叉マンホール
人	円形特殊人孔
矩	矩形特殊人孔
マン	マンホール (使用済)
規	規格マンホール (内径400×600mm)
規	規格マンホール (内径500×600mm)
規	規格マンホール (内径600×600mm)
上	伏越マンホール (上流)
中	伏越マンホール (中流)
下	伏越マンホール (下流)
異	異規格マンホール
地	地中

H.P	ヒューム管
C.P	陶管
S.P	鋼管
C.B	コンクリートボックス
V.U	硬質塩化ビニル管
CoSeg	シールド工事で用いコンクリート系セグメント
FRPM	強化プラスチック複合管
R.C	現場打ち鉄筋コンクリート
T.N	トンネル
K.P	硬質塩化ビニル管更生管
INV-V	管内インバート（半鋼管）

小金井市環境部下水道課
令和7年3月

- 下水道台帳図は、現地の状況とは整合しない場合があります。設計や工事等に利用される場合は、下水道課との協議及び、下水道管の状況を現地で確認していただきますようお願いいたします。
- この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の地形図を利用して作成したものである。（承認番号）3都市基交審第52号
- 無断複製を禁ずる。

