

小金井市公共下水道台帳施設平面図

009002

008003	009003	010003
008002	009002	
008001	009001	



宿尺 1:500

凡例

本管管きょ及びマンホール

管種 口径(mm) 勾配 区間長(m)

VU $\phi 250$ 5.0‰ 34.95

61.877 (1.83) ← 62.063 (1.70)

下流管底高(m) 下流土楼り高(m) 上流管底高(m) 上流土楼り高(m)

流水方向

副管

起点

西側
〇
〇
〇

地盤高

ます及び取付管きょ

取付管の
口径 (mm) 150

ますの
引込距離 (n) 2.5 3.4 3

ます
取付管

上流マンホールから
取付管までの距離 (n)

記 号	種 別
——	取付管 (色は鋼と同色)
○	円形汚水 樹
□	矩形汚水 樹
●	円形雨水 樹
■	矩形雨水 樹
▨	雨水浸透 樹
----	行政区 界
- - - - -	計画区域 界
----	処理分区 界
— · — · —	合流枝 線
- - - - -	汚水枝 線
— · — · —	雨水枝 線
——	合流幹 線
- - - - -	汚水幹 線
— · — · —	雨水幹 線

⊗	不 明
○	小 型 マンホール (内径 200 c m)
●	標準 1 号 マンホール (内径 250 c m)
○	標準 2 号 マンホール (内径 300 c m)
○	標準 3 号 マンホール (内径 350 c m)
○	標準 4 号 マンホール (内径 400 c m)
⑥	標準 5 号 マンホール (内径 450 c m)
⑦	標準 6 号 マンホール (内径 500 c m)
⑧	標準 7 号 マンホール (内径 550 c m)
⑨	標準 8 号 マンホール (内径 600 c m)
⑩	標準 9 号 マンホール (内径 650 c m)
⑪	標準 10 号 マンホール (内径 700 c m)
⑫	標準 11 号 マンホール (内径 750 c m)
⑬	標準 12 号 マンホール (内径 800 c m)
⑭	特 1 号 マンホール (内径 850 × 800 c m)
⑮	特 2 号 マンホール (内径 1,200 × 1,200 c m)
□	特 雑 用 マンホール
▽	分 水 マンホール
△	汚 水 排 放 人 孔
丁	短 形 特 殊 人 孔
マ	マンホール (既設品)
○	横 割 マンホール
○	縦 割 マンホール
○	横 割 マンホール (浅設)
○	縦 割 マンホール (浅設)
○	伏 降 マンホール (上設)
○	伏 降 マンホール (浅設)
○	伏 降 マンホール (下設)
⑥	高 降 降 マンホール

H	ヒューム管
C.P	陶管
S.P	鋼管
C.B	コンクリートボックス
V.U	硬質塩化ビニル管
CoSeG	シールド工事に用いるコナード系統のメント
FRPM	強化プラスチック複合管
R.C	現場打ち鉄筋コンクリート
T.N	トンネル
K.P	硬質塩化ビニル管更生管
INV-V	管内インバータ（半割管）

小金井市環境部下水道課
令和7年3月

- 下水道台帳図は、現地の状況とは整合しない場合があります。設計や工事に利用される場合は、下水道課との協議及び、下水道管の状況を現地で確認していただきますようお願いいたします。
- この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。（承認番号）3都市基交第52号
- 無断複製を禁ずる。

