


小金井市公共下水道台帳施設平面図

010006

009007	010007	
009006	010006	
009005	010005	011005



縮尺 1:500

凡例

本管管きおよびマンホール					
管径	□ 口径 (mm)	勾配	区間 (m)		
VU	0.2 × 0.5 m	3.9%	3.4	0.5	
	1.1	8.7° (1.0%)	= 0.2 (0.5) (1.7%)		
	下流側排水口より「下流土質」(30) 上流側排水口 (30) 上流土質 (30)				
ます及び取付管きよ。					
記号	種別				
—	取付管 (色別と白色)				
○	円形汚水樹				
□	矩形汚水樹				
●	円形雨水樹				
■	矩形雨水樹				
///	雨水浸透樹				
- - - - -	行政境界線				
- · - · -	計画区域界				
- · - · -	合流分界線				
- · - · -	合流枝線				
- · - · -	汚水枝線				
- · - · -	雨水枝線				
- · - · -	合流幹線				
- · - · -	汚水幹線				
- · - · -	雨水幹線				
×	不明				
●	小径マンホール (内径 30 cm)				
○	標準 1 号マンホール (内径 90 cm)				
○	標準 2 号マンホール (内径 120 cm)				
○	標準 3 号マンホール (内径 150 cm)				
①	標準 4 号マンホール (内径 180 cm)				
②	細径 1 号マンホール (内径 60 cm)				
③	細径 2 号マンホール (内径 75 cm)				
④	細径 3 号マンホール (内径 90 cm)				
⑤	細径 4 号マンホール (内径 105 cm)				
[K]	細径 5 号マンホール (内径 120 × 90 × 60 cm)				
[T]	特 5 号マンホール (内径 120 × 90 × 60 cm)				
[TS]	特 5 号マンホール (内径 120 × 100 × 120 cm)				
□	特殊マンホール				
□	分水マンホール				
[T]	円形特殊孔				
[T]	矩形特殊孔				
[C]	マンホール (検査用)				
[H]	横 向 マンホール (内径 90 × 60 × 60 cm)				
[H]	横 向 マンホール (内径 120 × 90 × 60 cm)				
[S]	伏経マンホール (上流)				
[S]	伏経マンホール (中流)				
[S]	伏経マンホール (下流)				
[B]	高筒形マンホール (内径 90 cm)				
⊕	出口				
H・P	ビ ュ ム 管				
C・P	陶 管				
S・P	鋼 管				
C・B	コンクリートボックス				
V・G	硬質塩化ビニル管				
CoSe	ケシ工用ポリカーボネイト				
FRPM	強化プラスチック複合管				
R・C	現場打ち鉄筋コンクリート				
T・N	トンネル				
K・P	硬質塩化ビニル管 (半可変)				
INV-V	管内インバーツ (半可変)				

小金井市環境部下水道課
令和7年3月

○下水道合帳図は、現地の状況とは整合しない場合があります。
設計や工事等に利用される場合は、下水道課との協議及び、
下水道等の状況を現地で確認していただくようお願いいたします。

○この図面は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を
利用して作成したものである。（承認番号）3都市基交審第52号

○無断複製を禁ずる。

