


小金井市公共下水道台帳施設平面図

010009



縮尺 1:500

凡例

本管管きよ及びマンホール

管種 口径 (mm) 勾配 区間長 (m)

VU 250 5.0‰ 34.95

61.877 (1.83) ← 62.063 (1.79)

下流管底高 (m) 下流土縁高 (m) 上流管底高 (m) 上流土縁高 (m)

流水方向

起点

地盤高

ます及び取付管きょ

取付管の口径(mm) 150

ますの引込距離(mm) 25

ます

取付管

上流マンホールから取付管までの距離(mm) 34

3

記 号	種 別
——	取付管 (色は黒と白色)
○	円形汚水樹
□	矩形汚水樹
●	円形雨水樹
■	矩形雨水樹
▨	雨水浸透斜
—— ———	行政境界
—— ———	計画区域境界
—— ———	処理区分界
—— 枝線	合流枝線
—— 枝線	汚水枝線
—— 枝線	雨水枝線
—— 幹線	合流幹線
—— 幹線	汚水幹線
—— 幹線	雨水幹線

⊗	不明
○	小室 マンホール (内径 200 mm)
●	標準 1 号 マンホール (内径 300 mm)
○	標準 2 号 マンホール (内径 400 mm)
○	標準 3 号 マンホール (内径 1 000 mm)
○	標準 4 号 マンホール (内径 1 500 mm)
①	独立 1 号 マンホール (内径 750 mm)
②	独立 2 号 マンホール (内径 900 mm)
③	独立 3 号 マンホール (内径 1 200 mm)
④	独立 4 号 マンホール (内径 1 500 mm)
⑤	独立 4 号 マンホール (内径 1 500 mm)
Ⓚ	特 1 号 マンホール (内径 300 × 600 mm)
Ⓛ	特 5 号 マンホール (内径 1 500 × 1 200 mm)
○	特殊 マンホール
□	分岐 マンホール
Ⓜ	円形特殊入孔
Ⓜ	矩形特殊入孔
○	マンホール (特殊使用)
○	南 井 型 マンホール (内径 90 × 60 mm)
○	南 井 型 マンホール (内径 120 × 90 mm)
○	北 井 型 マンホール (内径 150 × 90 mm) (上流)
○	北 井 型 マンホール (中流)
○	北 井 型 マンホール (下流)
Ⓚ	長方形マンホール
Ⓚ	蛇口

H. P	ヒューム管
C. P	陶管
S. P	鋼管
C. B	コンクリートボックス
V. U	硬質塩化ビニル管
CoSeg	シールド工 用コナグート系セグメント
FRPM	強化プラスチック複合管
R. C	現場打ち鉄筋コンクリート
T. N	トンネル
K. P	硬質塩化ビニル改良生管
INV-V	管内インバート（半割管）

小金井市環境部下水道課
令和7年3月

- 下水道台帳図は、現地の状況とは整合しない場合があります。設計や工事等に利用される場合は、下水道課との協議及び、下水道管の状況を現地で確認していただきますようお願いいたします。
- この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。（承認番号）3都市基安者第52号
- 無断複製を禁ずる。

