

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
合計									16,714	25,110					2173636.10	67,382,990
学校	小金井第二小学校	2	1	【1F】東校舎	図書室	逆富士蛍光灯	FL40	42	11	22	0.92	5.00	200.00	1000.00	924.00	28,640.00
学校	小金井第二小学校	2	2			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	小金井第二小学校	2	3		第二図書室	逆富士蛍光灯	FL40	42	16	16	0.67	8.00	200.00	1600.00	1075.20	33,330.00
学校	小金井第二小学校	2	4		廊下	逆富士蛍光灯	FL20	22	8	8	0.18	8.00	200.00	1600.00	281.60	8,730.00
学校	小金井第二小学校	2	5		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	小金井第二小学校	2	6		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	小金井第二小学校	2	7		東昇降口	逆富士蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	8.00	200.00	1600.00	614.40	19,050.00
学校	小金井第二小学校	2	8			逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	8.00	200.00	1600.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第二小学校	2	9			逆富士防湿ガード付蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	8.00	200.00	1600.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第二小学校	2	10		西側外壁	スポットライト	IL150	150	2	2	0.30	8.00	200.00	1600.00	480.00	14,880.00
学校	小金井第二小学校	2	11	【2F】東校舎	会議室	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	200.00	400.00	33.60	1,040.00
学校	小金井第二小学校	2	12			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	9	18	0.76	2.00	200.00	400.00	302.40	9,370.00
学校	小金井第二小学校	2	13		多目的室A	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	5	10	0.32	2.00	200.00	400.00	128.00	3,970.00
学校	小金井第二小学校	2	14			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	2.00	200.00	400.00	100.80	3,120.00
学校	小金井第二小学校	2	15			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	200.00	400.00	33.60	1,040.00
学校	小金井第二小学校	2	16		廊下	逆富士蛍光灯	FL20	22	3	3	0.07	2.00	200.00	400.00	26.40	820.00
学校	小金井第二小学校	2	17	【3F】東校舎	多目的室B	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	9	18	0.76	3.00	200.00	600.00	453.60	14,060.00
学校	小金井第二小学校	2	18			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	200.00	600.00	50.40	1,560.00
学校	小金井第二小学校	2	19		低算数教室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	0.50	200.00	100.00	33.60	1,040.00
学校	小金井第二小学校	2	20		算数・生活科教室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	0.50	200.00	100.00	33.60	1,040.00
学校	小金井第二小学校	2	21			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	0.50	200.00	100.00	8.40	260.00
学校	小金井第二小学校	2	22		廊下	逆富士蛍光灯	FL20	22	3	3	0.07	1.00	200.00	200.00	13.20	410.00
学校	小金井第二小学校	2	23	東校舎階段室	階段室	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	1.00	200.00	200.00	12.00	370.00
学校	小金井第二小学校	2	24			ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00
学校	小金井第二小学校	2	25			逆富士蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00
学校	小金井第二小学校	2	26	【1F】中央校舎	用務室	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	3.00	200.00	600.00	115.20	3,570.00
学校	小金井第二小学校	2	27			キッチン灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00
学校	小金井第二小学校	2	28			直付蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	3.00	200.00	600.00	13.20	410.00
学校	小金井第二小学校	2	29		用務倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	3.00	200.00	600.00	25.20	780.00
学校	小金井第二小学校	2	30		職員昇降口	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	3.00	200.00	600.00	13.20	410.00
学校	小金井第二小学校	2	31		事務室	逆富士蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	8.00	200.00	1600.00	614.40	19,050.00
学校	小金井第二小学校	2	32		職員室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	14	28	1.18	12.00	200.00	2400.00	2822.40	87,490.00
学校	小金井第二小学校	2	33		放送室	表示灯	FL10	11	1	1	0.01	1.00	200.00	200.00	2.20	70.00
学校	小金井第二小学校	2	34			逆富士蛍光灯	FL40	42	6	9	0.38	1.00	200.00	200.00	75.60	2,340.00
学校	小金井第二小学校	2	35		校長室	埋込蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	10.00	200.00	2000.00	768.00	23,810.00
学校	小金井第二小学校	2	36		保健室	逆富士蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	10.00	200.00	2000.00	1344.00	41,660.00
学校	小金井第二小学校	2	37			埋込蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	10.00	200.00	2000.00	128.00	3,970.00
学校	小金井第二小学校	2	38			ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	10.00	200.00	2000.00	44.00	1,360.00
学校	小金井第二小学校	2	39		さくら職員室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	10.00	200.00	2000.00	256.00	7,940.00
学校	小金井第二小学校	2	40			逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	10.00	200.00	2000.00	672.00	20,830.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第二小学校	2	41		さくら1組	逆富士ガード付蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	8.00	200.00	1600.00	409.60	12,700.00
学校	小金井第二小学校	2	42			黒板灯ガード付	FL40	42	1	1	0.04	8.00	200.00	1600.00	67.20	2,080.00
学校	小金井第二小学校	2	43		さくらプレイルーム	埋込ルーバー付蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	8.00	200.00	1600.00	307.20	9,520.00
学校	小金井第二小学校	2	44			埋込ルーバー付蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	8.00	200.00	1600.00	672.00	20,830.00
学校	小金井第二小学校	2	45			黒板灯ガード付	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	46		西昇降口	逆富士蛍光灯	HF32	32	6	6	0.19	8.00	200.00	1600.00	307.20	9,520.00
学校	小金井第二小学校	2	47			ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	8.00	200.00	1600.00	70.40	2,180.00
学校	小金井第二小学校	2	48		さくら2組	黒板灯ガード付	FL40	42	1	1	0.04	8.00	200.00	1600.00	67.20	2,080.00
学校	小金井第二小学校	2	49			逆富士ガード付蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	200.00	1600.00	204.80	6,350.00
学校	小金井第二小学校	2	50			逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	8.00	200.00	1600.00	268.80	8,330.00
学校	小金井第二小学校	2	51		さくら3組	逆富士ガード付蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	200.00	1600.00	204.80	6,350.00
学校	小金井第二小学校	2	52			逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	8.00	200.00	1600.00	268.80	8,330.00
学校	小金井第二小学校	2	53			黒板灯ガード付	FL40	42	1	1	0.04	8.00	200.00	1600.00	67.20	2,080.00
学校	小金井第二小学校	2	54		廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	14	19	0.61	8.00	200.00	1600.00	972.80	30,160.00
学校	小金井第二小学校	2	55		さくら浴室	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	1.00	200.00	200.00	17.60	550.00
学校	小金井第二小学校	2	56		さくら浴室（更衣室）	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	小金井第二小学校	2	57		さくら浴室（風呂場）	逆富士防湿蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	小金井第二小学校	2	58		さくら浴室（男子トイレ）	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	小金井第二小学校	2	59		さくら浴室（女子トイレ）	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	小金井第二小学校	2	60		職員男子更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	1.00	200.00	200.00	12.80	400.00
学校	小金井第二小学校	2	61			ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00
学校	小金井第二小学校	2	62		男子更衣室（シャワー室）	ブラケット	IL60	60	2	2	0.12	0.50	200.00	100.00	12.00	370.00
学校	小金井第二小学校	2	63		女子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	小金井第二小学校	2	64		女子更衣室（シャワー室）	ブラケット	IL60	60	2	2	0.12	1.00	200.00	200.00	24.00	740.00
学校	小金井第二小学校	2	65		西側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	0.50	200.00	100.00	8.40	260.00
学校	小金井第二小学校	2	66		西側トイレ前	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00
学校	小金井第二小学校	2	67	【2F】中央校舎	相談室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	8.00	200.00	1600.00	268.80	8,330.00
学校	小金井第二小学校	2	68		6年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	200.00	1600.00	940.80	29,160.00
学校	小金井第二小学校	2	69			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	70		6年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	200.00	1600.00	940.80	29,160.00
学校	小金井第二小学校	2	71			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	72		算数教室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	200.00	1600.00	940.80	29,160.00
学校	小金井第二小学校	2	73			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	74		3年4組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	200.00	1600.00	537.60	16,670.00
学校	小金井第二小学校	2	75			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	200.00	1600.00	204.80	6,350.00
学校	小金井第二小学校	2	76			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	77		3年3組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	8.00	200.00	1600.00	307.20	9,520.00
学校	小金井第二小学校	2	78			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	200.00	1600.00	537.60	16,670.00
学校	小金井第二小学校	2	79			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	80		1年3組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	5	10	0.32	8.00	200.00	1600.00	512.00	15,870.00
学校	小金井第二小学校	2	81			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	8.00	200.00	1600.00	268.80	8,330.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第二小学校	2	82			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	83		1年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	200.00	1600.00	537.60	16,670.00
学校	小金井第二小学校	2	84			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	8.00	200.00	1600.00	307.20	9,520.00
学校	小金井第二小学校	2	85			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	86		1年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	200.00	1600.00	940.80	29,160.00
学校	小金井第二小学校	2	87			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	88		廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	12	12	0.38	8.00	200.00	1600.00	614.40	19,050.00
学校	小金井第二小学校	2	89		東側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	小金井第二小学校	2	90		東側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	小金井第二小学校	2	91		東側トイレ前	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00
学校	小金井第二小学校	2	92		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	7.00	200.00	1400.00	235.20	7,290.00
学校	小金井第二小学校	2	93		西側トイレ前	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00
学校	小金井第二小学校	2	94		南側外壁	スポットライト	IL150	150	3	3	0.45	1.00	200.00	200.00	90.00	2,790.00
学校	小金井第二小学校	2	95	【3F】中央校舎	女子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	200.00	200.00	33.60	1,040.00
学校	小金井第二小学校	2	96		5年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	200.00	1600.00	806.40	25,000.00
学校	小金井第二小学校	2	97			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	98		5年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	200.00	1600.00	940.80	29,160.00
学校	小金井第二小学校	2	99			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	100		5年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	200.00	1600.00	940.80	29,160.00
学校	小金井第二小学校	2	101			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	102		3年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	200.00	1600.00	537.60	16,670.00
学校	小金井第二小学校	2	103			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	8.00	200.00	1600.00	307.20	9,520.00
学校	小金井第二小学校	2	104			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	105		3年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	200.00	1600.00	806.40	25,000.00
学校	小金井第二小学校	2	106			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	小金井第二小学校	2	107			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	108		4年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	200.00	1600.00	537.60	16,670.00
学校	小金井第二小学校	2	109			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	200.00	1600.00	204.80	6,350.00
学校	小金井第二小学校	2	110			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	111		4年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	200.00	1600.00	403.20	12,500.00
学校	小金井第二小学校	2	112			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	8.00	200.00	1600.00	409.60	12,700.00
学校	小金井第二小学校	2	113			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	114		4年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	8.00	200.00	1600.00	672.00	20,830.00
学校	小金井第二小学校	2	115			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	200.00	1600.00	204.80	6,350.00
学校	小金井第二小学校	2	116			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	117		廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	12	12	0.38	8.00	200.00	1600.00	614.40	19,050.00
学校	小金井第二小学校	2	118		東側男子トイレ	ダウンライト	FHT24	25	9	9	0.23	1.00	200.00	200.00	45.00	1,400.00
学校	小金井第二小学校	2	119		東側女子トイレ	ダウンライト	FHT24	25	9	9	0.23	1.00	200.00	200.00	45.00	1,400.00
学校	小金井第二小学校	2	120		東側トイレ前	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	200.00	200.00	12.80	400.00
学校	小金井第二小学校	2	121		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	7.00	200.00	1400.00	235.20	7,290.00
学校	小金井第二小学校	2	122		西側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第二小学校	2	123		西側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	小金井第二小学校	2	124			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	1.00	200.00	200.00	6.40	200.00
学校	小金井第二小学校	2	125		西側トイレ前	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00
学校	小金井第二小学校	2	126	【4F】中央校舎	資料室	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	9	0.38	0.01	200.00	2.00	0.80	20.00
学校	小金井第二小学校	2	127		PTA室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	2.00	200.00	400.00	235.20	7,290.00
学校	小金井第二小学校	2	128			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	0.50	200.00	100.00	8.40	260.00
学校	小金井第二小学校	2	129		第二音楽室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	200.00	1600.00	940.80	29,160.00
学校	小金井第二小学校	2	130			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	131		音楽室	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	小金井第二小学校	2	132			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	11	22	0.92	8.00	200.00	1600.00	1478.40	45,830.00
学校	小金井第二小学校	2	133			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	134		音楽準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	200.00	1600.00	403.20	12,500.00
学校	小金井第二小学校	2	135		家庭科室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	12	24	1.01	8.00	200.00	1600.00	1612.80	50,000.00
学校	小金井第二小学校	2	136			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	137		家庭科準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	5.00	200.00	1000.00	252.00	7,810.00
学校	小金井第二小学校	2	138		理科室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	5.00	200.00	1000.00	672.00	20,830.00
学校	小金井第二小学校	2	139			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	5.00	200.00	1000.00	256.00	7,940.00
学校	小金井第二小学校	2	140			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	200.00	1000.00	84.00	2,600.00
学校	小金井第二小学校	2	141		理科準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	3.00	200.00	600.00	151.20	4,690.00
学校	小金井第二小学校	2	142		理科準備室（暗室）	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	3.00	200.00	600.00	36.00	1,120.00
学校	小金井第二小学校	2	143		廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	11	11	0.35	8.00	200.00	1600.00	563.20	17,460.00
学校	小金井第二小学校	2	144		東側トイレ前	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	8.00	200.00	1600.00	70.40	2,180.00
学校	小金井第二小学校	2	145		東側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	小金井第二小学校	2	146		東側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	小金井第二小学校	2	147		西側トイレ前	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00
学校	小金井第二小学校	2	148		西側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	小金井第二小学校	2	149		西側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	小金井第二小学校	2	150	中央校舎階段室	東階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	8.00	200.00	1600.00	336.00	10,420.00
学校	小金井第二小学校	2	151			ブラケット	FL20	22	3	3	0.07	8.00	200.00	1600.00	105.60	3,270.00
学校	小金井第二小学校	2	152		中央階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	8.00	200.00	1600.00	403.20	12,500.00
学校	小金井第二小学校	2	153			ブラケット	FL20	22	4	4	0.09	8.00	200.00	1600.00	140.80	4,360.00
学校	小金井第二小学校	2	154		中央階段屋上出口	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	8.00	200.00	1600.00	35.20	1,090.00
学校	小金井第二小学校	2	155		中央階段下倉庫	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	1.00	200.00	200.00	12.00	370.00
学校	小金井第二小学校	2	156		西階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	8.00	200.00	1600.00	336.00	10,420.00
学校	小金井第二小学校	2	157			ブラケット	FL20	22	4	4	0.09	8.00	200.00	1600.00	140.80	4,360.00
学校	小金井第二小学校	2	158			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	200.00	1600.00	35.20	1,090.00
学校	小金井第二小学校	2	159		西階段下倉庫	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	1.00	200.00	200.00	12.00	370.00
学校	小金井第二小学校	2	160	【屋上】中央校舎	東側機械室	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	1.00	200.00	200.00	12.00	370.00
学校	小金井第二小学校	2	161		西側機械室	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	1.00	200.00	200.00	12.00	370.00
学校	小金井第二小学校	2	162	【1F】体育館棟	2年1組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	小金井第二小学校	2	163			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	10	20	0.84	8.00	200.00	1600.00	1344.00	41,660.00
学校	小金井第二小学校	2	164			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	165		2年2組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	5	10	0.32	8.00	200.00	1600.00	512.00	15,870.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）		
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計	
学校	小金井第二小学校	2	166			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	200.00	1600.00	537.60	16,670.00	
学校	小金井第二小学校	2	167			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00	
学校	小金井第二小学校	2	168		2年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	200.00	1600.00	806.40	25,000.00	
学校	小金井第二小学校	2	169			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	8.00	200.00	1600.00	409.60	12,700.00	
学校	小金井第二小学校	2	170			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00	
学校	小金井第二小学校	2	171		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	8	8	0.34	8.00	200.00	1600.00	537.60	16,670.00	
学校	小金井第二小学校	2	172			逆富士蛍光灯	FL20	22	6	6	0.13	8.00	200.00	1600.00	211.20	6,550.00	
学校	小金井第二小学校	2	173		図工室	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	8.00	200.00	1600.00	614.40	19,050.00	
学校	小金井第二小学校	2	174			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	11	22	0.92	8.00	200.00	1600.00	1478.40	45,830.00	
学校	小金井第二小学校	2	175			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00	
学校	小金井第二小学校	2	176		図工室非常口	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	8.00	200.00	1600.00	35.20	1,090.00	
学校	小金井第二小学校	2	177		図工準備室	直付蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	200.00	1600.00	806.40	25,000.00	
学校	小金井第二小学校	2	178		共同事務室	逆富士蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	8.00	200.00	1600.00	614.40	19,050.00	
学校	小金井第二小学校	2	179		総合ルーム	逆富士ガード付蛍光灯	HF32	32	20	40	1.28	8.00	200.00	1600.00	2048.00	63,490.00	
学校	小金井第二小学校	2	180		体育館昇降口	ブラケット	FL20	22	3	3	0.07	1.00	200.00	200.00	13.20	410.00	
学校	小金井第二小学校	2	181			逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	1.00	200.00	200.00	25.20	780.00	
学校	小金井第二小学校	2	182			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00	
学校	小金井第二小学校	2	183		昇降口ホール	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00	
学校	小金井第二小学校	2	184		トイレ手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00	
学校	小金井第二小学校	2	185			ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00	
学校	小金井第二小学校	2	186		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00	
学校	小金井第二小学校	2	187			ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00	
学校	小金井第二小学校	2	188		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00	
学校	小金井第二小学校	2	189			ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00	
学校	小金井第二小学校	2	190		西側外壁	ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00	
学校	小金井第二小学校	2	191		【2F】体育館棟	ギャラリー階段	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00
学校	小金井第二小学校	2	192			ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00	
学校	小金井第二小学校	2	193		ギャラリー	ブラケット	FL20	22	5	5	0.11	1.00	200.00	200.00	22.00	680.00	
学校	小金井第二小学校	2	194		体育館	HID灯	MF400	420	20	20	8.40	8.00	200.00	1600.00	13440.00	416,640.00	
学校	小金井第二小学校	2	195			誘導灯	FL10	11	2	2	0.02	24.00	365.00	8760.00	192.70	5,970.00	
学校	小金井第二小学校	2	196		放送室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00	
学校	小金井第二小学校	2	197		北側サイドステージ階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00	
学校	小金井第二小学校	2	198		ステージ裏非常通路	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00	
学校	小金井第二小学校	2	199		ステージ	直付蛍光灯	FL20	22	15	15	0.33	1.00	200.00	200.00	66.00	2,050.00	
学校	小金井第二小学校	2	200		キャットウォーク	直付蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	1.00	200.00	200.00	25.20	780.00	
学校	小金井第二小学校	2	201		南側サイドステージ階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00	
学校	小金井第二小学校	2	202		南側ステージ非常口	誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00	
学校	小金井第二小学校	2	203		倉庫3	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00	
学校	小金井第二小学校	2	204		ギャラリー階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00	
学校	小金井第二小学校	2	205		倉庫2	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00	
学校	小金井第二小学校	2	206			ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00	
学校	小金井第二小学校	2	207		倉庫1	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00	
学校	小金井第二小学校	2	208			ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00	
学校	小金井第二小学校	2	209		体育館出入口	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	8.00	200.00	1600.00	70.40	2,180.00	

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第二小学校	2	210	体育館棟階段室	階段室	誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	小金井第二小学校	2	211			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	1.00	200.00	200.00	6.40	200.00
学校	小金井第二小学校	2	212			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00
学校	小金井第二小学校	2	213	【1F】特別支援棟	体育倉庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	1.00	200.00	200.00	25.60	790.00
学校	小金井第二小学校	2	214		屋外トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	小金井第二小学校	2	215		石灰庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	小金井第二小学校	2	216		外壁	ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00
学校	小金井第二小学校	2	217		屋外階段下	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00
学校	小金井第二小学校	2	218		大空教室昇降口	ブラケット	FCL30	30	1	1	0.03	1.00	200.00	200.00	6.00	190.00
学校	小金井第二小学校	2	219			直付蛍光灯	FL20	22	1	4	0.09	1.00	200.00	200.00	17.60	550.00
学校	小金井第二小学校	2	220			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	小金井第二小学校	2	221		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	200.00	200.00	33.60	1,040.00
学校	小金井第二小学校	2	222		風呂場	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	1.00	200.00	200.00	12.00	370.00
学校	小金井第二小学校	2	223			ダウンライト	IL60	60	1	1	0.06	1.00	200.00	200.00	12.00	370.00
学校	小金井第二小学校	2	224		ブレイルーム	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	12	24	1.01	8.00	200.00	1600.00	1612.80	50,000.00
学校	小金井第二小学校	2	225		こべつ4	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	200.00	1000.00	168.00	5,210.00
学校	小金井第二小学校	2	226		こべつ3	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	200.00	1000.00	168.00	5,210.00
学校	小金井第二小学校	2	227		こべつ2	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	200.00	1000.00	168.00	5,210.00
学校	小金井第二小学校	2	228			ダウンライト	IL60	60	1	1	0.06	5.00	200.00	1000.00	60.00	1,860.00
学校	小金井第二小学校	2	229		こべつ1	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	200.00	1000.00	168.00	5,210.00
学校	小金井第二小学校	2	230		グループルーム	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	200.00	1600.00	806.40	25,000.00
学校	小金井第二小学校	2	231		職員室	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	200.00	1600.00	537.60	16,670.00
学校	小金井第二小学校	2	232			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	小金井第二小学校	2	233		屋外階段	ブラケット	FL20	22	6	6	0.13	8.00	200.00	1600.00	211.20	6,550.00
学校	小金井第二小学校	2	234	【2F】特別支援棟	こたまり昇降口	ブラケット	FCL30	30	1	1	0.03	1.00	200.00	200.00	6.00	190.00
学校	小金井第二小学校	2	235			直付蛍光灯	FL20	22	1	4	0.09	1.00	200.00	200.00	17.60	550.00
学校	小金井第二小学校	2	236			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	小金井第二小学校	2	237		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	238		難聴ブレイルーム	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	11	22	0.92	8.00	200.00	1600.00	1478.40	45,830.00
学校	小金井第二小学校	2	239			逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	200.00	1600.00	537.60	16,670.00
学校	小金井第二小学校	2	240			表示灯	FL10	11	1	1	0.01	8.00	200.00	1600.00	17.60	550.00
学校	小金井第二小学校	2	241		検査室	表示灯	FL10	11	1	1	0.01	5.00	200.00	1000.00	11.00	340.00
学校	小金井第二小学校	2	242			ダウンライト	IL60	60	1	1	0.06	5.00	200.00	1000.00	60.00	1,860.00
学校	小金井第二小学校	2	243			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	5.00	200.00	1000.00	84.00	2,600.00
学校	小金井第二小学校	2	244		教室3	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	200.00	1000.00	168.00	5,210.00
学校	小金井第二小学校	2	245		教室2	埋込ルーバー付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	200.00	1000.00	168.00	5,210.00
学校	小金井第二小学校	2	246			表示灯	FL10	11	1	1	0.01	5.00	200.00	1000.00	11.00	340.00
学校	小金井第二小学校	2	247		教室1	表示灯	FL10	11	1	1	0.01	5.00	200.00	1000.00	11.00	340.00
学校	小金井第二小学校	2	248			逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	200.00	1000.00	168.00	5,210.00
学校	小金井第二小学校	2	249			埋込ルーバー付蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	5.00	200.00	1000.00	672.00	20,830.00
学校	小金井第二小学校	2	250		職員室	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	8.00	200.00	1600.00	409.60	12,700.00
学校	小金井第二小学校	2	251	屋外	特別支援棟渡り廊下	ブラケット	FL20	22	3	3	0.07	8.00	200.00	1600.00	105.60	3,270.00
学校	小金井第二小学校	2	252	給食棟	配膳室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	小金井第二小学校	2	253			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第二小学校	2	254		給食室	逆富士SUS防湿蛍光灯	FL40	42	15	29	1.22	8.00	200.00	1600.00	1948.80	60,410.00
学校	小金井第二小学校	2	255			直付SUS防湿ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	256		食品庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	200.00	1600.00	67.20	2,080.00
学校	小金井第二小学校	2	257		搬入口	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	200.00	1600.00	67.20	2,080.00
学校	小金井第二小学校	2	258		牛乳保冷库	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	8.00	200.00	1600.00	51.20	1,590.00
学校	小金井第二小学校	2	259		休憩室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二小学校	2	260		更衣室	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	1.00	200.00	200.00	12.00	370.00
学校	小金井第二小学校	2	261		風呂場	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	1.00	200.00	200.00	12.00	370.00
学校	小金井第二小学校	2	262	プール棟	機械室	チェーン吊蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	5.00	60.00	300.00	37.80	1,170.00
学校	小金井第二小学校	2	263		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	60.00	60.00	1.30	40.00
学校	小金井第二小学校	2	264		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	60.00	60.00	1.30	40.00
学校	小金井第二小学校	2	265		女子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	60.00	300.00	50.40	1,560.00
学校	小金井第二小学校	2	266		男子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	60.00	300.00	50.40	1,560.00
学校	小金井第二小学校	2	267	屋外	用務作業室	チェーン吊蛍光灯	FL40	42	3	4	0.17	5.00	200.00	1000.00	168.00	5,210.00
学校	小金井第二小学校	2	268		芝生倉庫	直付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	200.00	1000.00	84.00	2,600.00
学校	小金井第二小学校	2	269			ブラケット	FL40	42	1	1	0.04	5.00	200.00	1000.00	42.00	1,300.00
学校	小金井第二小学校	2	270		校庭散水ポンプ室	直付蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	1.00	200.00	200.00	6.40	200.00
学校	小金井第二小学校	2	271		防災備品倉庫	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	200.00	200.00	33.60	1,040.00
学校	小金井第二小学校	2	272		北側駐輪場	ブラケット	FL20	22	3	3	0.07	1.00	200.00	200.00	13.20	410.00
学校	小金井第四小学校	4	1	【1F】校舎棟	西昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	10.00	200.00	2000.00	168.00	5,210.00
学校	小金井第四小学校	4	2			防水ブラケット	FL20	22	4	7	0.15	10.00	200.00	2000.00	308.00	9,550.00
学校	小金井第四小学校	4	3			逆富士防湿型蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	10.00	200.00	2000.00	256.00	7,940.00
学校	小金井第四小学校	4	4		2年3組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	7.00	200.00	1400.00	716.80	22,220.00
学校	小金井第四小学校	4	5			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	6		2年2組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	7			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	8			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	9		2年1組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	7	14	0.45	7.00	200.00	1400.00	627.20	19,440.00
学校	小金井第四小学校	4	10			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	11		印刷室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	5.00	200.00	1000.00	504.00	15,620.00
学校	小金井第四小学校	4	12		放送室	埋込蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	1.00	200.00	200.00	67.20	2,080.00
学校	小金井第四小学校	4	13			逆富士蛍光灯	FL40	42	3	5	0.21	1.00	200.00	200.00	42.00	1,300.00
学校	小金井第四小学校	4	14			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	200.00	200.00	12.80	400.00
学校	小金井第四小学校	4	15			表示灯	FL10	11	2	2	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00
学校	小金井第四小学校	4	16		事務室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	1.00	200.00	200.00	100.80	3,120.00
学校	小金井第四小学校	4	17		職員室	逆富士蛍光灯	FL40	42	16	32	1.34	12.00	200.00	2400.00	3225.60	99,990.00
学校	小金井第四小学校	4	18		中央昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	4	0.17	10.00	200.00	2000.00	336.00	10,420.00
学校	小金井第四小学校	4	19			防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	10.00	200.00	2000.00	44.00	1,360.00
学校	小金井第四小学校	4	20		用務室	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	3.00	200.00	600.00	153.60	4,760.00
学校	小金井第四小学校	4	21		相談室	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	3.00	200.00	600.00	153.60	4,760.00
学校	小金井第四小学校	4	22		保健室	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	9	0.38	7.00	200.00	1400.00	529.20	16,410.00
学校	小金井第四小学校	4	23			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	24		会議室	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	1.00	200.00	200.00	102.40	3,170.00
学校	小金井第四小学校	4	25			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査(令和6年2月)を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所(部屋名称)	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代(円 税込)	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第四小学校	4	26		第2会議室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	1.00	200.00	200.00	100.80	3,120.00
学校	小金井第四小学校	4	27			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	1.00	200.00	200.00	12.80	400.00
学校	小金井第四小学校	4	28			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	小金井第四小学校	4	29		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	14	14	0.59	10.00	200.00	2000.00	1176.00	36,460.00
学校	小金井第四小学校	4	30			逆富士蛍光灯	HF32	32	4	4	0.13	10.00	200.00	2000.00	256.00	7,940.00
学校	小金井第四小学校	4	31			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	10.00	200.00	2000.00	88.00	2,730.00
学校	小金井第四小学校	4	32			直付ルーバー付蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	10.00	200.00	2000.00	128.00	3,970.00
学校	小金井第四小学校	4	33		事務倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	200.00	200.00	50.40	1,560.00
学校	小金井第四小学校	4	34		職員昇降口	埋込蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	6.00	200.00	1200.00	302.40	9,370.00
学校	小金井第四小学校	4	35			防水ブラケット	FL20	22	1	2	0.04	6.00	200.00	1200.00	52.80	1,640.00
学校	小金井第四小学校	4	36		職員女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	4	0.13	6.00	200.00	1200.00	153.60	4,760.00
学校	小金井第四小学校	4	37		職員男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	3	0.10	6.00	200.00	1200.00	115.20	3,570.00
学校	小金井第四小学校	4	38		職員更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	6.00	200.00	1200.00	302.40	9,370.00
学校	小金井第四小学校	4	39			逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	6.00	200.00	1200.00	230.40	7,140.00
学校	小金井第四小学校	4	40		教材室	逆富士蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	3.00	200.00	600.00	230.40	7,140.00
学校	小金井第四小学校	4	41		東男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	42			逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	7.00	200.00	1400.00	123.20	3,820.00
学校	小金井第四小学校	4	43		東女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	44			逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	7.00	200.00	1400.00	123.20	3,820.00
学校	小金井第四小学校	4	45		東昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	19	19	0.80	7.00	200.00	1400.00	1117.20	34,630.00
学校	小金井第四小学校	4	46			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	7.00	200.00	1400.00	44.80	1,390.00
学校	小金井第四小学校	4	47			防水ブラケット	FL20	22	4	8	0.18	7.00	200.00	1400.00	246.40	7,640.00
学校	小金井第四小学校	4	48			逆富士防湿型蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	7.00	200.00	1400.00	179.20	5,560.00
学校	小金井第四小学校	4	49	【2階】校舎棟	絵画室	逆富士蛍光灯	FL40	42	17	34	1.43	7.00	200.00	1400.00	1999.20	61,980.00
学校	小金井第四小学校	4	50			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	51			黒板灯	FL40	42	1	1	0.04	7.00	200.00	1400.00	58.80	1,820.00
学校	小金井第四小学校	4	52		図工準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	3.00	200.00	600.00	302.40	9,370.00
学校	小金井第四小学校	4	53		工作室	逆富士蛍光灯	FL40	42	18	36	1.51	7.00	200.00	1400.00	2116.80	65,620.00
学校	小金井第四小学校	4	54			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	55		算数低学年教室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	7.00	200.00	1400.00	705.60	21,870.00
学校	小金井第四小学校	4	56			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	57		1年4組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	7.00	200.00	1400.00	352.80	10,940.00
学校	小金井第四小学校	4	58			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	7.00	200.00	1400.00	268.80	8,330.00
学校	小金井第四小学校	4	59			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	60		1年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	7.00	200.00	1400.00	705.60	21,870.00
学校	小金井第四小学校	4	61			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	7.00	200.00	1400.00	179.20	5,560.00
学校	小金井第四小学校	4	62			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	63		1年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	7.00	200.00	1400.00	352.80	10,940.00
学校	小金井第四小学校	4	64			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	7.00	200.00	1400.00	179.20	5,560.00
学校	小金井第四小学校	4	65			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	66		1年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	7.00	200.00	1400.00	352.80	10,940.00
学校	小金井第四小学校	4	67			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	68			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	69		3年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	7.00	200.00	1400.00	470.40	14,580.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第四小学校	4	70			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	7.00	200.00	1400.00	179.20	5,560.00
学校	小金井第四小学校	4	71			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	72		3年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	7.00	200.00	1400.00	470.40	14,580.00
学校	小金井第四小学校	4	73			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	7.00	200.00	1400.00	179.20	5,560.00
学校	小金井第四小学校	4	74			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	75		3年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	7.00	200.00	1400.00	235.20	7,290.00
学校	小金井第四小学校	4	76			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	7.00	200.00	1400.00	268.80	8,330.00
学校	小金井第四小学校	4	77			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	78		図書室	逆富士蛍光灯	FL40	42	29	58	2.44	7.00	200.00	1400.00	3410.40	105,720.00
学校	小金井第四小学校	4	79			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	7.00	200.00	1400.00	179.20	5,560.00
学校	小金井第四小学校	4	80		図書準備室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	3.00	200.00	600.00	38.40	1,190.00
学校	小金井第四小学校	4	81			逆富士蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	3.00	200.00	600.00	352.80	10,940.00
学校	小金井第四小学校	4	82		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	20	20	0.84	10.00	200.00	2000.00	1680.00	52,080.00
学校	小金井第四小学校	4	83			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	10.00	200.00	2000.00	64.00	1,980.00
学校	小金井第四小学校	4	84			逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	10.00	200.00	2000.00	176.00	5,460.00
学校	小金井第四小学校	4	85		西女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	7.00	200.00	1400.00	123.20	3,820.00
学校	小金井第四小学校	4	86			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	87		西男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	7.00	200.00	1400.00	123.20	3,820.00
学校	小金井第四小学校	4	88			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	89		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	3.00	200.00	600.00	100.80	3,120.00
学校	小金井第四小学校	4	90		中央女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	91		中央男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	92		資料室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	3.00	200.00	600.00	151.20	4,690.00
学校	小金井第四小学校	4	93		東男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	94			逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	7.00	200.00	1400.00	123.20	3,820.00
学校	小金井第四小学校	4	95		東女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	96			逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	7.00	200.00	1400.00	123.20	3,820.00
学校	小金井第四小学校	4	97	【3階】校舎棟	外国語教室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	7.00	200.00	1400.00	940.80	29,160.00
学校	小金井第四小学校	4	98			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	99			逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	7.00	200.00	1400.00	235.20	7,290.00
学校	小金井第四小学校	4	100			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	101			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	102		倉庫	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	200.00	200.00	50.40	1,560.00
学校	小金井第四小学校	4	103			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	小金井第四小学校	4	104		児童会室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	200.00	200.00	50.40	1,560.00
学校	小金井第四小学校	4	105		6年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	7.00	200.00	1400.00	235.20	7,290.00
学校	小金井第四小学校	4	106			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	7.00	200.00	1400.00	358.40	11,110.00
学校	小金井第四小学校	4	107			黒板灯	FL40	42	1	1	0.04	7.00	200.00	1400.00	58.80	1,820.00
学校	小金井第四小学校	4	108			黒板灯	HF32	32	1	1	0.03	7.00	200.00	1400.00	44.80	1,390.00
学校	小金井第四小学校	4	109		6年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	7.00	200.00	1400.00	235.20	7,290.00
学校	小金井第四小学校	4	110			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	7.00	200.00	1400.00	268.80	8,330.00
学校	小金井第四小学校	4	111			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	112		6年1組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	5	10	0.32	7.00	200.00	1400.00	448.00	13,890.00
学校	小金井第四小学校	4	113			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第四小学校	4	114		算数高学年教室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	7.00	200.00	1400.00	235.20	7,290.00
学校	小金井第四小学校	4	115		5年3組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	7.00	200.00	1400.00	268.80	8,330.00
学校	小金井第四小学校	4	116			黒板灯	FL40	42	1	1	0.04	7.00	200.00	1400.00	58.80	1,820.00
学校	小金井第四小学校	4	117		5年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	7.00	200.00	1400.00	352.80	10,940.00
学校	小金井第四小学校	4	118			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	7.00	200.00	1400.00	358.40	11,110.00
学校	小金井第四小学校	4	119			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	120		5年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	7.00	200.00	1400.00	470.40	14,580.00
学校	小金井第四小学校	4	121			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	7.00	200.00	1400.00	179.20	5,560.00
学校	小金井第四小学校	4	122			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	123		4年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	7.00	200.00	1400.00	470.40	14,580.00
学校	小金井第四小学校	4	124			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	7.00	200.00	1400.00	179.20	5,560.00
学校	小金井第四小学校	4	125			黒板灯	FL40	42	1	1	0.04	7.00	200.00	1400.00	58.80	1,820.00
学校	小金井第四小学校	4	126		4年2組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	7.00	200.00	1400.00	268.80	8,330.00
学校	小金井第四小学校	4	127		4年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	7.00	200.00	1400.00	470.40	14,580.00
学校	小金井第四小学校	4	128			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	7.00	200.00	1400.00	358.40	11,110.00
学校	小金井第四小学校	4	129			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	130		視聴覚準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	3.00	200.00	600.00	403.20	12,500.00
学校	小金井第四小学校	4	131		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	19	19	0.80	10.00	200.00	2000.00	1596.00	49,480.00
学校	小金井第四小学校	4	132			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	10.00	200.00	2000.00	64.00	1,980.00
学校	小金井第四小学校	4	133			逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	10.00	200.00	2000.00	176.00	5,460.00
学校	小金井第四小学校	4	134		西女子トイレ	埋込ルーバー付蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	7.00	200.00	1400.00	44.80	1,390.00
学校	小金井第四小学校	4	135			ダウンライト	FHT24	25	11	11	0.28	7.00	200.00	1400.00	385.00	11,940.00
学校	小金井第四小学校	4	136		西男子トイレ	埋込ルーバー付蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	7.00	200.00	1400.00	44.80	1,390.00
学校	小金井第四小学校	4	137			ダウンライト	FHT24	25	12	12	0.30	7.00	200.00	1400.00	420.00	13,020.00
学校	小金井第四小学校	4	138		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	3.00	200.00	600.00	100.80	3,120.00
学校	小金井第四小学校	4	139		中央女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	140		中央男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	141		東女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	142			逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	7.00	200.00	1400.00	123.20	3,820.00
学校	小金井第四小学校	4	143		東男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	144			逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	7.00	200.00	1400.00	123.20	3,820.00
学校	小金井第四小学校	4	145	【4階】校舎棟	理科室	逆富士蛍光灯	FL40	42	20	40	1.68	7.00	200.00	1400.00	2352.00	72,910.00
学校	小金井第四小学校	4	146			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第四小学校	4	147		理科準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	3.00	200.00	600.00	252.00	7,810.00
学校	小金井第四小学校	4	148		理科準備室(暗室)	表示灯	FL10	11	1	1	0.01	3.00	200.00	600.00	6.60	200.00
学校	小金井第四小学校	4	149			シーリングライト	IL40	40	1	1	0.04	3.00	200.00	600.00	24.00	740.00
学校	小金井第四小学校	4	150		家庭科準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	3.00	200.00	600.00	302.40	9,370.00
学校	小金井第四小学校	4	151		家庭科室	逆富士蛍光灯	FL40	42	23	46	1.93	6.00	200.00	1200.00	2318.40	71,870.00
学校	小金井第四小学校	4	152			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	6.00	200.00	1200.00	76.80	2,380.00
学校	小金井第四小学校	4	153			埋込黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	200.00	1200.00	100.80	3,120.00
学校	小金井第四小学校	4	154		西廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	10.00	200.00	2000.00	504.00	15,620.00
学校	小金井第四小学校	4	155		西女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00
学校	小金井第四小学校	4	156			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	7.00	200.00	1400.00	61.60	1,910.00
学校	小金井第四小学校	4	157		西男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	7.00	200.00	1400.00	44.80	1,390.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）		
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計	
学校	小金井第四小学校	4	158			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	7.00	200.00	1400.00	61.60	1,910.00	
学校	小金井第四小学校	4	159		器楽室	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00	
学校	小金井第四小学校	4	160			ユニバーサルダウンライト	レフ球150W	150	10	10	1.50	7.00	200.00	1400.00	2100.00	65,100.00	
学校	小金井第四小学校	4	161			直付蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00	
学校	小金井第四小学校	4	162			直付蛍光灯	FL40	42	11	20	0.84	7.00	200.00	1400.00	1176.00	36,460.00	
学校	小金井第四小学校	4	163			直付蛍光灯	FL20	22	4	8	0.18	7.00	200.00	1400.00	246.40	7,640.00	
学校	小金井第四小学校	4	164		音楽教材室	逆富士蛍光灯	FL40	42	10	19	0.80	3.00	200.00	600.00	478.80	14,840.00	
学校	小金井第四小学校	4	165		音楽室	埋込蛍光灯	FL40	42	26	52	2.18	7.00	200.00	1400.00	3057.60	94,790.00	
学校	小金井第四小学校	4	166			ユニバーサルダウンライト	レフ球150W	150	10	10	1.50	7.00	200.00	1400.00	2100.00	65,100.00	
学校	小金井第四小学校	4	167		東廊下	誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00	
学校	小金井第四小学校	4	168			逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	10.00	200.00	2000.00	336.00	10,420.00	
学校	小金井第四小学校	4	169			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	10.00	200.00	2000.00	64.00	1,980.00	
学校	小金井第四小学校	4	170		東女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	89.60	2,780.00	
学校	小金井第四小学校	4	171			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	7.00	200.00	1400.00	61.60	1,910.00	
学校	小金井第四小学校	4	172		東男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	7.00	200.00	1400.00	44.80	1,390.00	
学校	小金井第四小学校	4	173			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	7.00	200.00	1400.00	61.60	1,910.00	
学校	小金井第四小学校	4	174	校舎棟階段室	西階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	10.00	200.00	2000.00	504.00	15,620.00	
学校	小金井第四小学校	4	175			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	10.00	200.00	2000.00	64.00	1,980.00	
学校	小金井第四小学校	4	176			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	10.00	200.00	2000.00	88.00	2,730.00	
学校	小金井第四小学校	4	177		西階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	10.00	200.00	2000.00	44.00	1,360.00	
学校	小金井第四小学校	4	178		屋上階段	直付ルーバー付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	10.00	200.00	2000.00	168.00	5,210.00	
学校	小金井第四小学校	4	179			逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	200.00	2000.00	168.00	5,210.00	
学校	小金井第四小学校	4	180			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	10.00	200.00	2000.00	64.00	1,980.00	
学校	小金井第四小学校	4	181		屋上階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00	
学校	小金井第四小学校	4	182		中央階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	10.00	200.00	2000.00	336.00	10,420.00	
学校	小金井第四小学校	4	183			コーナーライト	FL40	42	2	2	0.08	10.00	200.00	2000.00	168.00	5,210.00	
学校	小金井第四小学校	4	184		中央階段下倉庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	1.00	200.00	200.00	12.80	400.00	
学校	小金井第四小学校	4	185			直付ガード付蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00	
学校	小金井第四小学校	4	186		東階段	逆富士蛍光灯	HF32	32	7	7	0.22	10.00	200.00	2000.00	448.00	13,890.00	
学校	小金井第四小学校	4	187			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	10.00	200.00	2000.00	88.00	2,730.00	
学校	小金井第四小学校	4	188			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00	
学校	小金井第四小学校	4	189		東階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00	
学校	小金井第四小学校	4	190		【給食棟】	牛乳保冷库	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	7.00	200.00	1400.00	179.20	5,560.00
学校	小金井第四小学校	4	191			防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	7.00	200.00	1400.00	30.80	950.00	
学校	小金井第四小学校	4	192		給食室	パイプ吊SUS防水蛍光灯	HF32	32	7	14	0.45	7.00	200.00	1400.00	627.20	19,440.00	
学校	小金井第四小学校	4	193			パイプ吊SUS防水蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	7.00	200.00	1400.00	705.60	21,870.00	
学校	小金井第四小学校	4	194			直付SUS防水蛍光灯	FL40	42	7	7	0.29	7.00	200.00	1400.00	411.60	12,760.00	
学校	小金井第四小学校	4	195		食品庫	逆富士SUS防水蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	200.00	1400.00	117.60	3,650.00	
学校	小金井第四小学校	4	196		休憩室	逆富士SUS防水蛍光灯	FL40	42	2	3	0.13	7.00	200.00	1400.00	176.40	5,470.00	
学校	小金井第四小学校	4	197			シーリングライト	FCL30	30	1	2	0.06	7.00	200.00	1400.00	84.00	2,600.00	
学校	小金井第四小学校	4	198		浴室	防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	3.00	200.00	600.00	13.20	410.00	
学校	小金井第四小学校	4	199		更衣室	逆富士SUS防水蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	3.00	200.00	600.00	25.20	780.00	
学校	小金井第四小学校	4	200			逆富士SUS防水蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	3.00	200.00	600.00	13.20	410.00	
学校	小金井第四小学校	4	201		昇降口	防水ブラケット	FL20	22	1	2	0.04	3.00	200.00	600.00	26.40	820.00	

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第四小学校	4	202	【体育館棟】	体育館	HID灯	MF400	420	15	15	6.30	7.00	200.00	1400.00	8820.00	273,420.00
学校	小金井第四小学校	4	203		ステージ下倉庫	コーナーライトルーバ付	HF32	32	6	6	0.19	1.00	200.00	200.00	38.40	1,190.00
学校	小金井第四小学校	4	204		倉庫	直付ガード付	FL40	42	2	4	0.17	1.00	200.00	200.00	33.60	1,040.00
学校	小金井第四小学校	4	205		体育館外壁	防水ブラケット	FL20	22	10	10	0.22	7.00	200.00	1400.00	308.00	9,550.00
学校	小金井第四小学校	4	206	屋外	用務作業室	逆富士ガード付	HF32	32	6	6	0.19	7.00	200.00	1400.00	268.80	8,330.00
学校	小金井第四小学校	4	207		用務倉庫	逆富士ガード付	HF32	32	8	8	0.26	3.00	200.00	600.00	153.60	4,760.00
学校	小金井第四小学校	4	208		渡り廊下	逆富士ガード付	HF32	32	4	4	0.13	7.00	200.00	1400.00	179.20	5,560.00
学校	小金井第四小学校	4	209		芝生倉庫	直付蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	3.00	200.00	600.00	76.80	2,380.00
学校	小金井第四小学校	4	210			防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	3.00	200.00	600.00	13.20	410.00
学校	小金井第四小学校	4	211	【ブルー棟】	男子更衣室	逆富士防湿蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	3.00	200.00	600.00	153.60	4,760.00
学校	小金井第四小学校	4	212		女子更衣室	逆富士防湿蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	3.00	200.00	600.00	153.60	4,760.00
学校	小金井第四小学校	4	213		ブルー機械室	チェーン吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	3.00	200.00	600.00	100.80	3,120.00
学校	東小学校	5	1	【1F】本校舎	1年4組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	5	10	0.32	8.00	220.00	1760.00	563.20	17,460.00
学校	東小学校	5	2			黒板灯	HF32	32	1	1	0.03	8.00	220.00	1760.00	56.30	1,750.00
学校	東小学校	5	3			黒板灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	220.00	1760.00	73.90	2,290.00
学校	東小学校	5	4		1年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	220.00	1760.00	443.50	13,750.00
学校	東小学校	5	5			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	8.00	220.00	1760.00	450.60	13,970.00
学校	東小学校	5	6			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	7		1年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	8			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	8.00	220.00	1760.00	675.80	20,950.00
学校	東小学校	5	9			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	220.00	1760.00	112.60	3,490.00
学校	東小学校	5	10		1年1組	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	11			逆富士蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	8.00	220.00	1760.00	450.60	13,970.00
学校	東小学校	5	12		南東トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	10.00	220.00	2200.00	369.60	11,460.00
学校	東小学校	5	13		南昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	3	0.13	8.00	220.00	1760.00	221.80	6,880.00
学校	東小学校	5	14			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	220.00	1760.00	112.60	3,490.00
学校	東小学校	5	15		保健室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	10.00	300.00	3000.00	504.00	15,620.00
学校	東小学校	5	16			逆富士蛍光灯	HF32	32	7	14	0.45	10.00	300.00	3000.00	1344.00	41,660.00
学校	東小学校	5	17		資料室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	220.00	220.00	55.40	1,720.00
学校	東小学校	5	18		南西トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	10.00	220.00	2200.00	277.20	8,590.00
学校	東小学校	5	19		南西男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	220.00	2200.00	184.80	5,730.00
学校	東小学校	5	20		南西女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	10.00	220.00	2200.00	92.40	2,860.00
学校	東小学校	5	21			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	10.00	220.00	2200.00	70.40	2,180.00
学校	東小学校	5	22		東廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	10.00	220.00	2200.00	92.40	2,860.00
学校	東小学校	5	23		南廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	10.00	220.00	2200.00	554.40	17,190.00
学校	東小学校	5	24		西廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	220.00	2200.00	184.80	5,730.00
学校	東小学校	5	25			逆富士蛍光灯	HF32	32	4	4	0.13	10.00	220.00	2200.00	281.60	8,730.00
学校	東小学校	5	26		北廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	10.00	220.00	2200.00	277.20	8,590.00
学校	東小学校	5	27			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	東小学校	5	28		北男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	29		北女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	30		図工室	逆富士蛍光灯	FL40	42	15	30	1.26	8.00	220.00	1760.00	2217.60	68,750.00
学校	東小学校	5	31			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	32		図工準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	1.00	220.00	220.00	110.90	3,440.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	東小学校	5	33		低学年図書室	逆富士蛍光灯	FL40	42	15	30	1.26	10.00	220.00	2200.00	2772.00	85,930.00
学校	東小学校	5	34			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	220.00	2200.00	184.80	5,730.00
学校	東小学校	5	35		用務室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	16.00	360.00	5760.00	967.70	30,000.00
学校	東小学校	5	36			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	16.00	360.00	5760.00	737.30	22,860.00
学校	東小学校	5	37		用務作業室	逆富士ガード付蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	1.00	220.00	220.00	28.20	870.00
学校	東小学校	5	38		用務室通用口	防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	8.00	365.00	2920.00	64.20	1,990.00
学校	東小学校	5	39		西昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	11	11	0.46	3.00	220.00	660.00	304.90	9,450.00
学校	東小学校	5	40			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	3.00	220.00	660.00	21.10	650.00
学校	東小学校	5	41			防水ブラケット	FL40	42	3	3	0.13	3.00	220.00	660.00	83.20	2,580.00
学校	東小学校	5	42		北側外壁	防水ブラケット	FL20	22	4	4	0.09	8.00	220.00	1760.00	154.90	4,800.00
学校	東小学校	5	43		北側渡り廊下	防水ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	8.00	220.00	1760.00	77.40	2,400.00
学校	東小学校	5	44		中庭	スポットライト	ハロゲンビームA150	150	4	4	0.60	0.50	220.00	110.00	66.00	2,050.00
学校	東小学校	5	45	【2F】本校舎	北男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	46		北女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	47		東廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	220.00	1760.00	73.90	2,290.00
学校	東小学校	5	48			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	8.00	220.00	1760.00	56.30	1,750.00
学校	東小学校	5	49		北廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	8.00	220.00	1760.00	295.70	9,170.00
学校	東小学校	5	50			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	8.00	220.00	1760.00	56.30	1,750.00
学校	東小学校	5	51		西廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	7	7	0.29	8.00	220.00	1760.00	517.40	16,040.00
学校	東小学校	5	52		南廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	8.00	220.00	1760.00	369.60	11,460.00
学校	東小学校	5	53			逆富士蛍光灯	HF32	32	4	4	0.13	8.00	220.00	1760.00	225.30	6,980.00
学校	東小学校	5	54		図書室	逆富士蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	8.00	220.00	1760.00	1182.70	36,660.00
学校	東小学校	5	55			逆富士蛍光灯	HF32	32	10	20	0.64	8.00	220.00	1760.00	1126.40	34,920.00
学校	東小学校	5	56		図書準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	220.00	1760.00	443.50	13,750.00
学校	東小学校	5	57		校長室	直付蛍光灯	FL40	42	8	24	1.01	12.00	300.00	3600.00	3628.80	112,490.00
学校	東小学校	5	58		事務室	直付蛍光灯	FL40	42	6	18	0.76	13.00	350.00	4550.00	3439.80	106,630.00
学校	東小学校	5	59		非常警報室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	220.00	220.00	37.00	1,150.00
学校	東小学校	5	60		印刷室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	10.00	220.00	2200.00	184.80	5,730.00
学校	東小学校	5	61			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	10.00	220.00	2200.00	281.60	8,730.00
学校	東小学校	5	62		職員室	直付蛍光灯	FL40	42	18	54	2.27	14.00	350.00	4900.00	11113.20	344,510.00
学校	東小学校	5	63		職員男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	350.00	350.00	29.40	910.00
学校	東小学校	5	64			ミラー灯	FL10	11	2	2	0.02	0.50	220.00	110.00	2.40	70.00
学校	東小学校	5	65		職員女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	350.00	350.00	29.40	910.00
学校	東小学校	5	66			ミラー灯	FL10	11	2	2	0.02	0.50	220.00	110.00	2.40	70.00
学校	東小学校	5	67		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	220.00	220.00	55.40	1,720.00
学校	東小学校	5	68		南西トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	69		南西男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	70		南西女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	71		5年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	72			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	8.00	220.00	1760.00	675.80	20,950.00
学校	東小学校	5	73			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	74		5年4組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	220.00	1760.00	443.50	13,750.00
学校	東小学校	5	75			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	5	10	0.32	8.00	220.00	1760.00	563.20	17,460.00
学校	東小学校	5	76			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	東小学校	5	77		会議室	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	1.00	220.00	220.00	42.20	1,310.00
学校	東小学校	5	78			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	220.00	220.00	18.50	570.00
学校	東小学校	5	79		放送室	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	1.00	220.00	220.00	9.70	300.00
学校	東小学校	5	80			逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	1.00	220.00	220.00	110.90	3,440.00
学校	東小学校	5	81			表示灯	FL10	11	1	1	0.01	1.00	220.00	220.00	2.40	70.00
学校	東小学校	5	82		第2職員室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	12.00	220.00	2640.00	169.00	5,240.00
学校	東小学校	5	83			直付蛍光灯	FL40	42	5	15	0.63	12.00	220.00	2640.00	1663.20	51,560.00
学校	東小学校	5	84		男子職員更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	7	0.29	1.00	220.00	220.00	64.70	2,010.00
学校	東小学校	5	85			ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	0.50	220.00	110.00	1.20	40.00
学校	東小学校	5	86		女子職員更衣室	ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	0.50	220.00	110.00	1.20	40.00
学校	東小学校	5	87		職員昇降口階段	スポットライト	HF200X	210	1	1	0.21	1.00	220.00	220.00	46.20	1,430.00
学校	東小学校	5	88		ベランダ	スポットライト	HF200X	210	4	4	0.84	1.00	220.00	220.00	184.80	5,730.00
学校	東小学校	5	89	【3F】本校舎	音楽室	逆富士蛍光灯	FL40	42	11	22	0.92	5.00	220.00	1100.00	1016.40	31,510.00
学校	東小学校	5	90			逆富士蛍光灯	HF32	32	5	10	0.32	5.00	220.00	1100.00	352.00	10,910.00
学校	東小学校	5	91			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	220.00	1100.00	92.40	2,860.00
学校	東小学校	5	92		音楽準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	1.00	220.00	220.00	110.90	3,440.00
学校	東小学校	5	93		高学年算数教室	逆富士蛍光灯	FL40	42	10	20	0.84	8.00	220.00	1760.00	1478.40	45,830.00
学校	東小学校	5	94			逆富士蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	8.00	220.00	1760.00	675.80	20,950.00
学校	東小学校	5	95			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	96		北男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	97		北女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	98		北廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	8.00	220.00	1760.00	295.70	9,170.00
学校	東小学校	5	99		西廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	8.00	220.00	1760.00	443.50	13,750.00
学校	東小学校	5	100			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	8.00	220.00	1760.00	56.30	1,750.00
学校	東小学校	5	101			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	東小学校	5	102		南廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	8	8	0.34	8.00	220.00	1760.00	591.40	18,330.00
学校	東小学校	5	103			逆富士蛍光灯	HF32	32	3	3	0.10	8.00	220.00	1760.00	169.00	5,240.00
学校	東小学校	5	104		6年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	220.00	1760.00	443.50	13,750.00
学校	東小学校	5	105			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	220.00	1760.00	225.30	6,980.00
学校	東小学校	5	106		6年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	220.00	1760.00	591.40	18,330.00
学校	東小学校	5	107			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	220.00	1760.00	225.30	6,980.00
学校	東小学校	5	108			黒板灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	220.00	1760.00	73.90	2,290.00
学校	東小学校	5	109			黒板灯	HF32	32	1	1	0.03	8.00	220.00	1760.00	56.30	1,750.00
学校	東小学校	5	110		6年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	220.00	1760.00	591.40	18,330.00
学校	東小学校	5	111		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	220.00	220.00	55.40	1,720.00
学校	東小学校	5	112		資料室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	0.01	220.00	2.20	0.20	10.00
学校	東小学校	5	113		南西トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	114		南西女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	220.00	1760.00	112.60	3,490.00
学校	東小学校	5	115			ミラー灯	FL20	22	2	2	0.04	0.50	220.00	110.00	4.80	150.00
学校	東小学校	5	116			ダウンライト	FDL32	32	5	5	0.16	1.00	220.00	220.00	35.20	1,090.00
学校	東小学校	5	117		南西男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	220.00	1760.00	112.60	3,490.00
学校	東小学校	5	118			ミラー灯	FL20	22	2	2	0.04	0.50	220.00	110.00	4.80	150.00
学校	東小学校	5	119			ダウンライト	FDL32	32	3	3	0.10	1.00	220.00	220.00	21.10	650.00
学校	東小学校	5	120		学習室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	6.00	220.00	1320.00	332.60	10,310.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	東小学校	5	121		4年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	220.00	1760.00	887.00	27,500.00
学校	東小学校	5	122			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	123		4年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	8.00	220.00	1760.00	739.20	22,920.00
学校	東小学校	5	124			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	220.00	1760.00	225.30	6,980.00
学校	東小学校	5	125			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	126		4年4組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	220.00	1760.00	887.00	27,500.00
学校	東小学校	5	127			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	128		南東トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	129		南東男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	130		南東女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	131	【4F】本校舎	くじらぐも教室	逆富士蛍光灯	FL40	42	14	28	1.18	8.00	220.00	1760.00	2069.80	64,160.00
学校	東小学校	5	132		理科室	逆富士蛍光灯	FL40	42	17	34	1.43	6.00	220.00	1320.00	1885.00	58,440.00
学校	東小学校	5	133			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	220.00	1320.00	110.90	3,440.00
学校	東小学校	5	134		理科準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	0.50	220.00	110.00	55.40	1,720.00
学校	東小学校	5	135			表示灯	FL10	11	1	1	0.01	0.50	220.00	110.00	1.20	40.00
学校	東小学校	5	136		理科準備室（暗室）	直付白熱灯	IL60	60	1	1	0.06	0.50	220.00	110.00	6.60	200.00
学校	東小学校	5	137		家庭科室	逆富士蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	6.00	220.00	1320.00	776.20	24,060.00
学校	東小学校	5	138			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	6.00	220.00	1320.00	169.00	5,240.00
学校	東小学校	5	139			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	220.00	1320.00	110.90	3,440.00
学校	東小学校	5	140		家庭科準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	1.00	220.00	220.00	18.50	570.00
学校	東小学校	5	141		倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	0.01	220.00	2.20	0.20	10.00
学校	東小学校	5	142	本校舎階段室	北西階段室	逆富士ガード付蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	0.50	220.00	110.00	2.40	70.00
学校	東小学校	5	143			逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	0.50	220.00	110.00	13.90	430.00
学校	東小学校	5	144			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	0.50	220.00	110.00	3.50	110.00
学校	東小学校	5	145			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	東小学校	5	146		北西階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	0.01	220.00	2.20	0.00	0.00
学校	東小学校	5	147		北東階段室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	0.50	220.00	110.00	9.20	290.00
学校	東小学校	5	148			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	0.50	220.00	110.00	3.50	110.00
学校	東小学校	5	149			片反射板蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	0.50	220.00	110.00	3.50	110.00
学校	東小学校	5	150		北東階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	0.01	220.00	2.20	0.00	0.00
学校	東小学校	5	151		南西階段室	逆富士蛍光灯	FL40	42	9	9	0.38	0.50	220.00	110.00	41.60	1,290.00
学校	東小学校	5	152		南西階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	0.01	220.00	2.20	0.00	0.00
学校	東小学校	5	153		南東階段室	逆富士蛍光灯	FL40	42	8	8	0.34	0.50	220.00	110.00	37.00	1,150.00
学校	東小学校	5	154			片反射板蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	0.50	220.00	110.00	3.50	110.00
学校	東小学校	5	155		南東階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	0.01	220.00	2.20	0.00	0.00
学校	東小学校	5	156	【1F】北校舎	ひまわり1組	逆富士ガード付蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	8.00	220.00	1760.00	901.10	27,930.00
学校	東小学校	5	157			黒板灯ガード付	HF32	32	4	4	0.13	8.00	220.00	1760.00	225.30	6,980.00
学校	東小学校	5	158		ひまわり教材室	埋込防湿型蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	220.00	220.00	14.10	440.00
学校	東小学校	5	159			防水ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	0.01	220.00	2.20	0.10	0.00
学校	東小学校	5	160		ひまわり2組	逆富士ガード付蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	8.00	220.00	1760.00	901.10	27,930.00
学校	東小学校	5	161			黒板灯ガード付	HF32	32	2	2	0.06	8.00	220.00	1760.00	112.60	3,490.00
学校	東小学校	5	162		女子トイレ	ミラー灯	HF32	32	1	1	0.03	0.50	220.00	110.00	3.50	110.00
学校	東小学校	5	163			ダウンライト	IL100	100	8	8	0.80	8.00	220.00	1760.00	1408.00	43,650.00
学校	東小学校	5	164		男子トイレ	ミラー灯	HF32	32	1	1	0.03	0.50	220.00	110.00	3.50	110.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	東小学校	5	165			ダウンライト	IL100	100	5	5	0.50	8.00	220.00	1760.00	880.00	27,280.00
学校	東小学校	5	166		昇降口	直付蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	220.00	1760.00	591.40	18,330.00
学校	東小学校	5	167			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	220.00	1760.00	73.90	2,290.00
学校	東小学校	5	168			誘導灯	FL10	11	2	2	0.02	24.00	365.00	8760.00	192.70	5,970.00
学校	東小学校	5	169		ひまわり学習室	黒板灯ガード付	HF32	32	2	2	0.06	8.00	220.00	1760.00	112.60	3,490.00
学校	東小学校	5	170		ひまわり職員室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	10.00	220.00	2200.00	554.40	17,190.00
学校	東小学校	5	171			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	10.00	220.00	2200.00	140.80	4,360.00
学校	東小学校	5	172		廊下	直付蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	8.00	220.00	1760.00	154.90	4,800.00
学校	東小学校	5	173			逆富士蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	8.00	220.00	1760.00	443.50	13,750.00
学校	東小学校	5	174		北側外壁	スポットライト	ハログンビーム150	150	4	4	0.60	0.50	220.00	110.00	66.00	2,050.00
学校	東小学校	5	175	【2F】北校舎	2年1組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	9	18	0.58	8.00	220.00	1760.00	1013.80	31,430.00
学校	東小学校	5	176			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	220.00	1760.00	112.60	3,490.00
学校	東小学校	5	177		2年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	8.00	220.00	1760.00	739.20	22,920.00
学校	東小学校	5	178			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	220.00	1760.00	112.60	3,490.00
学校	東小学校	5	179			黒板灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	220.00	1760.00	73.90	2,290.00
学校	東小学校	5	180			黒板灯	HF32	32	1	1	0.03	8.00	220.00	1760.00	56.30	1,750.00
学校	東小学校	5	181		2年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	8.00	220.00	1760.00	739.20	22,920.00
学校	東小学校	5	182			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	220.00	1760.00	112.60	3,490.00
学校	東小学校	5	183			黒板灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	220.00	1760.00	73.90	2,290.00
学校	東小学校	5	184			黒板灯	HF32	32	1	1	0.03	8.00	220.00	1760.00	56.30	1,750.00
学校	東小学校	5	185		2年4組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	220.00	1760.00	887.00	27,500.00
学校	東小学校	5	186			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	220.00	1760.00	112.60	3,490.00
学校	東小学校	5	187			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	188		研修室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	220.00	220.00	37.00	1,150.00
学校	東小学校	5	189		PTA会議室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	2.00	220.00	440.00	73.90	2,290.00
学校	東小学校	5	190		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	8.00	220.00	1760.00	369.60	11,460.00
学校	東小学校	5	191			直付蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	8.00	220.00	1760.00	154.90	4,800.00
学校	東小学校	5	192	【3F】北校舎	3年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	220.00	1760.00	1034.90	32,080.00
学校	東小学校	5	193			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	194		3年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	220.00	1760.00	591.40	18,330.00
学校	東小学校	5	195			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	8.00	220.00	1760.00	337.90	10,470.00
学校	東小学校	5	196		3年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	8.00	220.00	1760.00	739.20	22,920.00
学校	東小学校	5	197			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	220.00	1760.00	225.30	6,980.00
学校	東小学校	5	198			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	199		3年4組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	220.00	1760.00	887.00	27,500.00
学校	東小学校	5	200			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	220.00	1760.00	112.60	3,490.00
学校	東小学校	5	201		資料室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	8.00	220.00	1760.00	295.70	9,170.00
学校	東小学校	5	202		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	8.00	220.00	1760.00	369.60	11,460.00
学校	東小学校	5	203			直付蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	8.00	220.00	1760.00	154.90	4,800.00
学校	東小学校	5	204	北校舎階段室	階段下倉庫	逆富士蛍光灯	HF16	16	1	1	0.02	0.01	220.00	2.20	0.00	0.00
学校	東小学校	5	205		階段室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	7	0.29	0.50	220.00	110.00	32.30	1,000.00
学校	東小学校	5	206	【1F】体育館棟	体育館	HID灯	MD700	700	20	20	14.00	8.00	300.00	2400.00	33600.00	1,041,600.00
学校	東小学校	5	207			誘導灯	FL10	11	2	2	0.02	24.00	365.00	8760.00	192.70	5,970.00
学校	東小学校	5	208		体育館ステージ	直付蛍光灯	FL40	42	8	8	0.34	0.50	300.00	150.00	50.40	1,560.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	東小学校	5	209		ステージキャットウォーク	直付蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	0.50	300.00	150.00	18.90	590.00
学校	東小学校	5	210		玄関	防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	8.00	365.00	2920.00	64.20	1,990.00
学校	東小学校	5	211		玄関ホール	埋込ルーバー付蛍光灯	FL40	42	9	18	0.76	8.00	220.00	1760.00	1330.60	41,250.00
学校	東小学校	5	212			ミラー灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	213			誘導灯	FL10	11	2	2	0.02	24.00	365.00	8760.00	192.70	5,970.00
学校	東小学校	5	214		男子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	8.00	220.00	1760.00	295.70	9,170.00
学校	東小学校	5	215			ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	0.50	220.00	110.00	1.20	40.00
学校	東小学校	5	216			防水白熱灯	IL60	60	1	1	0.06	8.00	220.00	1760.00	105.60	3,270.00
学校	東小学校	5	217			防水ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	8.00	220.00	1760.00	105.60	3,270.00
学校	東小学校	5	218		女子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	8.00	220.00	1760.00	295.70	9,170.00
学校	東小学校	5	219			ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	0.50	220.00	110.00	1.20	40.00
学校	東小学校	5	220			防水白熱灯	IL60	60	1	1	0.06	8.00	220.00	1760.00	105.60	3,270.00
学校	東小学校	5	221			防水ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	8.00	220.00	1760.00	105.60	3,270.00
学校	東小学校	5	222		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	223		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	224		倉庫	片反射板蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	0.01	220.00	2.20	0.10	0.00
学校	東小学校	5	225		器具庫A	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	0.01	220.00	2.20	0.60	20.00
学校	東小学校	5	226		器具庫B	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	0.01	220.00	2.20	0.20	10.00
学校	東小学校	5	227		器具庫C	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	0.01	220.00	2.20	0.20	10.00
学校	東小学校	5	228		サイドステージ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	0.50	220.00	110.00	18.50	570.00
学校	東小学校	5	229		西側ステージ横物入	片反射板蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	0.01	220.00	2.20	0.00	0.00
学校	東小学校	5	230		東側ステージ横物入	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	0.01	220.00	2.20	0.10	0.00
学校	東小学校	5	231		ステージ横階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	0.50	220.00	110.00	18.50	570.00
学校	東小学校	5	232		ステージ裏外部階段	防水ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	0.50	220.00	110.00	4.80	150.00
学校	東小学校	5	233		渡り廊下	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	0.50	220.00	110.00	4.60	140.00
学校	東小学校	5	234		階段室	誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	東小学校	5	235	【2F】 体育館棟	階段ホール	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	0.50	220.00	110.00	9.20	290.00
学校	東小学校	5	236		ミーティングルーム	埋込ルーバー付蛍光灯	FL40	42	12	24	1.01	1.00	220.00	220.00	221.80	6,880.00
学校	東小学校	5	237			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	0.50	220.00	110.00	2.40	70.00
学校	東小学校	5	238			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	東小学校	5	239		器具庫D	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	0.50	220.00	110.00	18.50	570.00
学校	東小学校	5	240		放送室	埋込蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	0.50	220.00	110.00	27.70	860.00
学校	東小学校	5	241		準備室	埋込蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	0.50	220.00	110.00	27.70	860.00
学校	東小学校	5	242		放送室側階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	0.50	220.00	110.00	4.60	140.00
学校	東小学校	5	243		準備室側階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	0.50	220.00	110.00	4.60	140.00
学校	東小学校	5	244	給食棟	玄関	防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	8.00	220.00	1760.00	38.70	1,200.00
学校	東小学校	5	245		玄関ホール	直付蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	8.00	220.00	1760.00	77.40	2,400.00
学校	東小学校	5	246		検収室	直付蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	220.00	1760.00	38.70	1,200.00
学校	東小学校	5	247		休憩室	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	220.00	1760.00	38.70	1,200.00
学校	東小学校	5	248			シーリングライト	FCL30	30	1	2	0.06	8.00	220.00	1760.00	105.60	3,270.00
学校	東小学校	5	249		脱衣室	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	220.00	220.00	4.80	150.00
学校	東小学校	5	250		風呂	直付白熱灯	IL60	60	1	1	0.06	1.00	220.00	220.00	13.20	410.00
学校	東小学校	5	251		給食室	パイプ吊SUS防湿蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	252			パイプ吊SUS防湿蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	220.00	1760.00	225.30	6,980.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設と同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	東小学校	5	253			直付SUS防湿蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	8.00	220.00	1760.00	675.80	20,950.00
学校	東小学校	5	254			直付SUS防湿ガード付蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	220.00	1760.00	112.60	3,490.00
学校	東小学校	5	255			直付SUS防湿ガード付蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	8.00	220.00	1760.00	295.70	9,170.00
学校	東小学校	5	256		給食配膳室	直付防湿蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	8.00	220.00	1760.00	295.70	9,170.00
学校	東小学校	5	257			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	258		食品保管庫	直付防湿蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	1.00	220.00	220.00	18.50	570.00
学校	東小学校	5	259		牛乳保管庫	直付防湿蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	220.00	220.00	37.00	1,150.00
学校	東小学校	5	260		牛乳保管庫搬入口	防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	220.00	220.00	4.80	150.00
学校	東小学校	5	261		排気ファン機械室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	220.00	1760.00	73.90	2,290.00
学校	東小学校	5	262		給気ファン機械室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	220.00	1760.00	147.80	4,580.00
学校	東小学校	5	263	プール棟	機械室	直付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	0.01	60.00	0.60	0.10	0.00
学校	東小学校	5	264		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	0.50	60.00	30.00	1.30	40.00
学校	東小学校	5	265		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	0.50	60.00	30.00	1.30	40.00
学校	東小学校	5	266		女子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	0.50	60.00	30.00	2.50	80.00
学校	東小学校	5	267		男子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	0.50	60.00	30.00	2.50	80.00
学校	東小学校	5	268		倉庫	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	0.01	60.00	0.60	0.00	0.00
学校	東小学校	5	269	屋外	用務倉庫	直付蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	0.01	5.00	0.05	0.00	0.00
学校	東小学校	5	270		消火栓ポンプ室	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	0.01	5.00	0.05	0.00	0.00
学校	東小学校	5	271		陶芸小屋	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	0.50	5.00	2.50	0.40	10.00
学校	東小学校	5	272		丸池	外灯	MD200	200	1	1	0.20	8.00	365.00	2920.00	584.00	18,100.00
学校	前原小学校	6	1	【1F】西校舎	図工室	逆富士蛍光灯	HF32	32	20	40	1.28	8.00	200.00	1600.00	2048.00	63,490.00
学校	前原小学校	6	2			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	前原小学校	6	3		図工準備室	チェーン吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	200.00	200.00	50.40	1,560.00
学校	前原小学校	6	4		教育相談室	逆富士蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	6.00	200.00	1200.00	460.80	14,280.00
学校	前原小学校	6	5		西トイレ前	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	前原小学校	6	6		西昇降口	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	4.00	200.00	800.00	51.20	1,590.00
学校	前原小学校	6	7			逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	4.00	200.00	800.00	134.40	4,170.00
学校	前原小学校	6	8			ブラケット	FL20	22	3	3	0.07	4.00	200.00	800.00	52.80	1,640.00
学校	前原小学校	6	9			防水ブラケット	FL40	42	1	1	0.04	4.00	200.00	800.00	33.60	1,040.00
学校	前原小学校	6	10		4年3組	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	前原小学校	6	11			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	9	18	0.58	8.00	200.00	1600.00	921.60	28,570.00
学校	前原小学校	6	12		4年4組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	9	18	0.58	8.00	200.00	1600.00	921.60	28,570.00
学校	前原小学校	6	13			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	前原小学校	6	14		校長室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	200.00	1600.00	806.40	25,000.00
学校	前原小学校	6	15			ミラー灯	IL60	60	2	2	0.12	8.00	200.00	1600.00	192.00	5,950.00
学校	前原小学校	6	16		職員室	直付蛍光灯	FL40	42	17	34	1.43	8.00	200.00	1600.00	2284.80	70,830.00
学校	前原小学校	6	17			直付蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	前原小学校	6	18		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	7	0.29	4.00	200.00	800.00	235.20	7,290.00
学校	前原小学校	6	19		職員更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	1.00	200.00	200.00	25.60	790.00
学校	前原小学校	6	20	【2F】西校舎	理科室	逆富士蛍光灯	HF32	32	12	24	0.77	8.00	200.00	1600.00	1228.80	38,090.00
学校	前原小学校	6	21			黒板灯	HF32	32	4	4	0.13	8.00	200.00	1600.00	204.80	6,350.00
学校	前原小学校	6	22		理科準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	200.00	200.00	33.60	1,040.00
学校	前原小学校	6	23		西女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	前原小学校	6	24		西男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	前原小学校	6	25		西トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	200.00	1600.00	67.20	2,080.00
学校	前原小学校	6	26		4年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	前原小学校	6	27			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	7	14	0.45	8.00	200.00	1600.00	716.80	22,220.00
学校	前原小学校	6	28		4年2組	逆富士蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	200.00	1600.00	940.80	29,160.00
学校	前原小学校	6	29			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	前原小学校	6	30			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	前原小学校	6	31		1年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	200.00	1600.00	806.40	25,000.00
学校	前原小学校	6	32			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	200.00	1600.00	204.80	6,350.00
学校	前原小学校	6	33			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	前原小学校	6	34		1年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	200.00	1600.00	403.20	12,500.00
学校	前原小学校	6	35			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	前原小学校	6	36			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	前原小学校	6	37		1年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	200.00	1600.00	940.80	29,160.00
学校	前原小学校	6	38			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	前原小学校	6	39			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	前原小学校	6	40		廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	4.00	200.00	800.00	102.40	3,170.00
学校	前原小学校	6	41			逆富士蛍光灯	FL40	42	5	6	0.25	4.00	200.00	800.00	201.60	6,250.00
学校	前原小学校	6	42	【3F】西校舎	音楽室	逆富士蛍光灯	HF32	32	12	24	0.77	8.00	200.00	1600.00	1228.80	38,090.00
学校	前原小学校	6	43			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	前原小学校	6	44		音楽準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	200.00	200.00	33.60	1,040.00
学校	前原小学校	6	45		6年1組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	8.00	201.00	1608.00	617.50	19,140.00
学校	前原小学校	6	46			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	201.00	1608.00	135.10	4,190.00
学校	前原小学校	6	47		6年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	201.00	1608.00	945.50	29,310.00
学校	前原小学校	6	48			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	201.00	1608.00	135.10	4,190.00
学校	前原小学校	6	49		6年3組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	8.00	201.00	1608.00	411.60	12,760.00
学校	前原小学校	6	50			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	201.00	1608.00	405.20	12,560.00
学校	前原小学校	6	51			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	201.00	1608.00	135.10	4,190.00
学校	前原小学校	6	52		3年1組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	8.00	200.00	1600.00	819.20	25,400.00
学校	前原小学校	6	53			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	前原小学校	6	54		3年2組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	8.00	200.00	1600.00	819.20	25,400.00
学校	前原小学校	6	55			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	前原小学校	6	56		廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	6	6	0.19	4.00	200.00	800.00	153.60	4,760.00
学校	前原小学校	6	57	西校舎階段室	西階段	ブラケット	FL40	42	2	2	0.08	4.00	200.00	800.00	67.20	2,080.00
学校	前原小学校	6	58			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	4.00	200.00	800.00	33.60	1,040.00
学校	前原小学校	6	59		東階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	5	0.21	4.00	200.00	800.00	168.00	5,210.00
学校	前原小学校	6	60			ブラケット	FL40	42	2	2	0.08	4.00	200.00	800.00	67.20	2,080.00
学校	前原小学校	6	61		東階段下倉庫	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00
学校	前原小学校	6	62	【1F】中央校舎	職員玄関	ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	12.00	200.00	2400.00	105.60	3,270.00
学校	前原小学校	6	63			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	12.00	200.00	2400.00	153.60	4,760.00
学校	前原小学校	6	64		職員玄関ホール	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	4	0.13	8.00	200.00	1600.00	204.80	6,350.00
学校	前原小学校	6	65		配膳室	逆富士蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	4.00	200.00	800.00	307.20	9,520.00
学校	前原小学校	6	66			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	4.00	200.00	800.00	35.20	1,090.00
学校	前原小学校	6	67		だれでもトイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	1.00	200.00	200.00	6.40	200.00
学校	前原小学校	6	68			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	前原小学校	6	69		だれでもトイレ（シャワー室）	ブラケット	FCL30	30	1	1	0.03	1.00	200.00	200.00	6.00	190.00
学校	前原小学校	6	70		職員女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	1.00	200.00	200.00	6.40	200.00
学校	前原小学校	6	71		職員男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	1.00	200.00	200.00	6.40	200.00
学校	前原小学校	6	72		事務室	逆富士蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	12.00	200.00	2400.00	921.60	28,570.00
学校	前原小学校	6	73		事務倉庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	1.00	200.00	200.00	6.40	200.00
学校	前原小学校	6	74		物品庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	200.00	200.00	12.80	400.00
学校	前原小学校	6	75		けやきルーム	逆富士蛍光灯	HF32	32	16	32	1.02	8.00	200.00	1600.00	1638.40	50,790.00
学校	前原小学校	6	76			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	前原小学校	6	77		印刷室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	200.00	200.00	12.80	400.00
学校	前原小学校	6	78		放送室	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	1.00	200.00	200.00	38.40	1,190.00
学校	前原小学校	6	79			表示灯	FL10	11	1	1	0.01	1.00	200.00	200.00	2.20	70.00
学校	前原小学校	6	80		中央昇降口	逆富士蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	1.00	200.00	200.00	76.80	2,380.00
学校	前原小学校	6	81			直付防湿ガード付	HF32	32	4	4	0.13	1.00	200.00	200.00	25.60	790.00
学校	前原小学校	6	82		廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	8	8	0.26	4.00	200.00	800.00	204.80	6,350.00
学校	前原小学校	6	83	【2F】中央校舎	配膳室	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	4.00	200.00	800.00	153.60	4,760.00
学校	前原小学校	6	84		手洗い場	ブラケット	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	前原小学校	6	85		3年3組	逆富士蛍光灯	HF32	32	9	18	0.58	8.00	200.00	1600.00	921.60	28,570.00
学校	前原小学校	6	86			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	前原小学校	6	87		3年4組	逆富士蛍光灯	HF32	32	9	18	0.58	8.00	200.00	1600.00	921.60	28,570.00
学校	前原小学校	6	88			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	前原小学校	6	89		更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	200.00	200.00	12.80	400.00
学校	前原小学校	6	90		算数教材室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	1.00	200.00	200.00	6.40	200.00
学校	前原小学校	6	91		2年1組	逆富士蛍光灯	HF32	32	12	24	0.77	8.00	200.00	1600.00	1228.80	38,090.00
学校	前原小学校	6	92		廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	9	9	0.29	4.00	200.00	800.00	230.40	7,140.00
学校	前原小学校	6	93	【3F】中央校舎	配膳室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	4.00	200.00	800.00	51.20	1,590.00
学校	前原小学校	6	94		手洗い場	ブラケット	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	前原小学校	6	95		女子トイレ	ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00
学校	前原小学校	6	96			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	200.00	200.00	12.80	400.00
学校	前原小学校	6	97			ダウンライト	FHT13	14	8	8	0.11	1.00	200.00	200.00	22.40	690.00
学校	前原小学校	6	98		トイレSK	ダウンライト	FHT13	14	1	1	0.01	1.00	200.00	200.00	2.80	90.00
学校	前原小学校	6	99		男子トイレ	ダウンライト	FHT13	14	2	2	0.03	1.00	200.00	200.00	5.60	170.00
学校	前原小学校	6	100			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	200.00	200.00	12.80	400.00
学校	前原小学校	6	101			ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00
学校	前原小学校	6	102		廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	3	0.10	1.00	200.00	200.00	19.20	600.00
学校	前原小学校	6	103	【1F】東校舎	保健室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	12.00	200.00	2400.00	1209.60	37,500.00
学校	前原小学校	6	104			逆富士蛍光灯	FL20	22	4	8	0.18	12.00	200.00	2400.00	422.40	13,090.00
学校	前原小学校	6	105		用務主事室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	200.00	1600.00	204.80	6,350.00
学校	前原小学校	6	106			キッチン灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	200.00	1600.00	35.20	1,090.00
学校	前原小学校	6	107			シーリングライト	FCL30	30	1	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	96.00	2,980.00
学校	前原小学校	6	108		東昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	200.00	200.00	33.60	1,040.00
学校	前原小学校	6	109			ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00
学校	前原小学校	6	110		手洗い場	ブラケット	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	前原小学校	6	111		廊下	逆富士蛍光灯	FL20	22	3	6	0.13	1.00	200.00	200.00	26.40	820.00
学校	前原小学校	6	112	【2F】東校舎	2年2組	バイブ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	200.00	1600.00	806.40	25,000.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	前原小学校	6	113			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	200.00	1600.00	204.80	6,350.00
学校	前原小学校	6	114			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	前原小学校	6	115		2年3組	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	前原小学校	6	116		東女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	前原小学校	6	117		東男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	前原小学校	6	118		手洗い場	ブラケット	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	前原小学校	6	119		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	4.00	200.00	800.00	268.80	8,330.00
学校	前原小学校	6	120			誘導灯	FL10	11	2	2	0.02	24.00	365.00	8760.00	192.70	5,970.00
学校	前原小学校	6	121	【3F】東校舎	図書準備室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	200.00	200.00	33.60	1,040.00
学校	前原小学校	6	122		図書室	直付ブリズムカバー蛍光灯	FL40	42	24	48	2.02	8.00	200.00	1600.00	3225.60	99,990.00
学校	前原小学校	6	123		東女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	前原小学校	6	124		東男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	前原小学校	6	125		手洗い場	ブラケット	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	前原小学校	6	126		廊下	逆富士蛍光灯	FL20	22	3	6	0.13	4.00	200.00	800.00	105.60	3,270.00
学校	前原小学校	6	127		屋上出入口	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00
学校	前原小学校	6	128	東校舎階段室	東階段	逆富士蛍光灯	HF32	32	5	5	0.16	8.00	200.00	1600.00	256.00	7,940.00
学校	前原小学校	6	129			コーナーライト	HF32	32	2	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	前原小学校	6	130		東階段下倉庫	直付蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00
学校	前原小学校	6	131	【1F】体育館棟	5年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	201.00	1608.00	945.50	29,310.00
学校	前原小学校	6	132			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	201.00	1608.00	135.10	4,190.00
学校	前原小学校	6	133		5年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	201.00	1608.00	945.50	29,310.00
学校	前原小学校	6	134			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	8.00	201.00	1608.00	308.70	9,570.00
学校	前原小学校	6	135			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	201.00	1608.00	135.10	4,190.00
学校	前原小学校	6	136		5年3組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	8.00	201.00	1608.00	308.70	9,570.00
学校	前原小学校	6	137			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	9	18	0.76	8.00	201.00	1608.00	1215.60	37,680.00
学校	前原小学校	6	138			黒板灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	201.00	1608.00	67.50	2,090.00
学校	前原小学校	6	139			黒板灯	HF32	32	1	1	0.03	8.00	201.00	1608.00	51.50	1,600.00
学校	前原小学校	6	140		廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	4.00	200.00	800.00	153.60	4,760.00
学校	前原小学校	6	141			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	前原小学校	6	142		廊下非常口	スポットライト	HF200	210	1	1	0.21	24.00	200.00	4800.00	1008.00	31,250.00
学校	前原小学校	6	143		手洗い場	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	1.00	200.00	200.00	25.60	790.00
学校	前原小学校	6	144		面談室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	1.00	200.00	200.00	12.80	400.00
学校	前原小学校	6	145		家庭科準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	200.00	200.00	50.40	1,560.00
学校	前原小学校	6	146		家庭科教室	逆富士蛍光灯	FL40	42	9	25	1.05	4.00	200.00	800.00	840.00	26,040.00
学校	前原小学校	6	147			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	200.00	800.00	67.20	2,080.00
学校	前原小学校	6	148		PTA室	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	1.00	200.00	200.00	38.40	1,190.00
学校	前原小学校	6	149			逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	200.00	200.00	50.40	1,560.00
学校	前原小学校	6	150			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	前原小学校	6	151		用務作業室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	4.00	200.00	800.00	403.20	12,500.00
学校	前原小学校	6	152	【2F】体育館棟	体育館	HID灯	MF400	420	20	20	8.40	8.00	200.00	1600.00	13440.00	416,640.00
学校	前原小学校	6	153			逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	200.00	1600.00	67.20	2,080.00
学校	前原小学校	6	154		倉庫1	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	前原小学校	6	155		倉庫2	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	1.00	200.00	200.00	12.80	400.00
学校	前原小学校	6	156		倉庫3	ブラケット	IL60	60	2	2	0.12	1.00	200.00	200.00	24.00	740.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	前原小学校	6	157		北側サイドステージ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	200.00	200.00	8.40	260.00
学校	前原小学校	6	158		屋外階段	逆富士防湿蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	1.00	200.00	200.00	8.80	270.00
学校	前原小学校	6	159			逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	1.00	200.00	200.00	25.20	780.00
学校	前原小学校	6	160	給食棟	南側外壁	スポットライト	MF250	260	1	1	0.26	1.00	200.00	200.00	52.00	1,610.00
学校	前原小学校	6	161		玄関	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00
学校	前原小学校	6	162		牛乳搬入口	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00
学校	前原小学校	6	163		給食室	チェーン吊防湿蛍光灯	HF32	32	5	10	0.32	8.00	200.00	1600.00	512.00	15,870.00
学校	前原小学校	6	164			チェーン吊防湿蛍光灯	FL40	42	14	28	1.18	8.00	200.00	1600.00	1881.60	58,330.00
学校	前原小学校	6	165			逆富士防湿蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	200.00	1600.00	403.20	12,500.00
学校	前原小学校	6	166			直付SUS防湿ガード1付蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	8.00	200.00	1600.00	336.00	10,420.00
学校	前原小学校	6	167		食品庫	直付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	前原小学校	6	168		玄関ホール	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	200.00	200.00	4.40	140.00
学校	前原小学校	6	169		休憩室	シーリングライト	FCL30	30	1	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	96.00	2,980.00
学校	前原小学校	6	170			キッチン灯	FL10	11	1	1	0.01	8.00	200.00	1600.00	17.60	550.00
学校	前原小学校	6	171			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	200.00	1600.00	35.20	1,090.00
学校	前原小学校	6	172		更衣室	ミラー灯	FL8	8	1	1	0.01	1.00	200.00	200.00	1.60	50.00
学校	前原小学校	6	173		牛乳保管庫	直付防湿蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	前原小学校	6	174	屋外	東門	外灯	HF250	260	1	1	0.26	1.00	200.00	200.00	52.00	1,610.00
学校	前原小学校	6	175		北門	外灯	HF250	260	1	1	0.26	1.00	200.00	200.00	52.00	1,610.00
学校	前原小学校	6	176		東駐輪場	直付防湿ガード付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	200.00	200.00	33.60	1,040.00
学校	前原小学校	6	177		校庭体育倉庫	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	前原小学校	6	178		楽焼小屋	直付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	200.00	200.00	33.60	1,040.00
学校	前原小学校	6	179		消火栓ポンプ室	直付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	1.00	200.00	200.00	16.80	520.00
学校	前原小学校	6	180		ゴミ置き場	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	1.00	200.00	200.00	6.40	200.00
学校	前原小学校	6	181		芝生受水槽ポンプ室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	1.00	200.00	200.00	6.40	200.00
学校	前原小学校	6	182		芝生倉庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	1.00	200.00	200.00	38.40	1,190.00
学校	前原小学校	6	183		算数教室	埋込ルーバー付蛍光灯	FL40	42	14	28	1.18	8.00	200.00	1600.00	1881.60	58,330.00
学校	前原小学校	6	184			埋込黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	200.00	1600.00	134.40	4,170.00
学校	前原小学校	6	185		算数教室渡り廊下	直付SUS防湿ガード1付蛍光灯	FL20	22	4	4	0.09	1.00	200.00	200.00	17.60	550.00
学校	本町小学校	7	1	【1F】本校舎	理科室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	11	22	0.92	7.00	225.00	1575.00	1455.30	45,110.00
学校	本町小学校	7	2		理科準備室	直付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	2.00	225.00	450.00	75.60	2,340.00
学校	本町小学校	7	3			直付蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	2.00	225.00	450.00	28.80	890.00
学校	本町小学校	7	4		西側手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	225.00	1575.00	132.30	4,100.00
学校	本町小学校	7	5		アップルルーム	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	7.00	225.00	1575.00	201.60	6,250.00
学校	本町小学校	7	6			黒板灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	225.00	225.00	9.50	290.00
学校	本町小学校	7	7		第2ひだまり教室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	7.00	225.00	1575.00	264.60	8,200.00
学校	本町小学校	7	8		保管室	直付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	2.00	225.00	450.00	75.60	2,340.00
学校	本町小学校	7	9		印刷室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	225.00	1800.00	604.80	18,750.00
学校	本町小学校	7	10		用務員室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	12.00	321.00	3852.00	493.10	15,290.00
学校	本町小学校	7	11			シーリングライト	FCL30	30	1	2	0.06	12.00	321.00	3852.00	231.10	7,160.00
学校	本町小学校	7	12			キッチン灯	FL15	15	1	1	0.02	12.00	321.00	3852.00	57.80	1,790.00
学校	本町小学校	7	13		西昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	7.00	225.00	1575.00	529.20	16,410.00
学校	本町小学校	7	14			直付ガード付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	7.00	225.00	1575.00	132.30	4,100.00
学校	本町小学校	7	15			直付防湿ガード付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	7.00	225.00	1575.00	132.30	4,100.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設と同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況				消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）			
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)			点灯 日数 (日/年)	点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計	
学校	本町小学校	7	16		職員玄関	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	12.00	321.00	3852.00	647.10	20,060.00	
学校	本町小学校	7	17		事務室	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	13.00	225.00	2925.00	374.40	11,610.00	
学校	本町小学校	7	18		職員室	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	10	20	0.64	15.00	321.00	4815.00	3081.60	95,530.00	
学校	本町小学校	7	19		校長室	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	10.00	225.00	2250.00	576.00	17,860.00	
学校	本町小学校	7	20		放送室	表示灯	FL10	11	1	1	0.01	1.00	225.00	225.00	2.50	80.00	
学校	本町小学校	7	21			逆富士蛍光灯	FL40	42	5	8	0.34	1.00	225.00	225.00	75.60	2,340.00	
学校	本町小学校	7	22		東昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	15.00	325.00	4875.00	2866.50	88,860.00	
学校	本町小学校	7	23			直付防湿ガード付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	15.00	325.00	4875.00	819.00	25,390.00	
学校	本町小学校	7	24		保健室	直付蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	7.00	225.00	1575.00	302.40	9,370.00	
学校	本町小学校	7	25		東側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	12.00	321.00	3852.00	323.60	10,030.00	
学校	本町小学校	7	26			ダウンライト	FHT24	25	5	5	0.13	12.00	321.00	3852.00	481.50	14,930.00	
学校	本町小学校	7	27		東側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	12.00	321.00	3852.00	647.10	20,060.00	
学校	本町小学校	7	28			ダウンライト	FHT24	25	2	2	0.05	12.00	321.00	3852.00	192.60	5,970.00	
学校	本町小学校	7	29		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	6	0.25	15.00	321.00	4815.00	1213.40	37,620.00	
学校	本町小学校	7	30			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	3	0.10	15.00	225.00	3375.00	324.00	10,040.00	
学校	本町小学校	7	31		【2F】本校舎	図工室	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	9	18	9.00	225.00	2025.00	1166.40	36,160.00	
学校	本町小学校	7	32			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	9.00	225.00	2025.00	340.20	10,550.00	
学校	本町小学校	7	33			直付蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	9.00	225.00	2025.00	259.20	8,040.00	
学校	本町小学校	7	34		図工準備室	直付蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	2.00	225.00	450.00	113.40	3,520.00	
学校	本町小学校	7	35		西側手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	225.00	1575.00	132.30	4,100.00	
学校	本町小学校	7	36		3年3組	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	225.00	1575.00	132.30	4,100.00	
学校	本町小学校	7	37		3年2組	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00	
学校	本町小学校	7	38			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	7	14	0.45	8.00	225.00	1800.00	806.40	25,000.00	
学校	本町小学校	7	39		3年1組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	7	14	0.45	8.00	225.00	1800.00	806.40	25,000.00	
学校	本町小学校	7	40			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00	
学校	本町小学校	7	41		2年3組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	7	14	0.45	8.00	225.00	1800.00	806.40	25,000.00	
学校	本町小学校	7	42			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00	
学校	本町小学校	7	43		2年2組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	5	10	0.32	8.00	225.00	1800.00	576.00	17,860.00	
学校	本町小学校	7	44			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	8.00	225.00	1800.00	302.40	9,370.00	
学校	本町小学校	7	45			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00	
学校	本町小学校	7	46		2年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	225.00	1800.00	453.60	14,060.00	
学校	本町小学校	7	47			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	8.00	225.00	1800.00	460.80	14,280.00	
学校	本町小学校	7	48			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00	
学校	本町小学校	7	49		1年3組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	8.00	225.00	1800.00	460.80	14,280.00	
学校	本町小学校	7	50			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	225.00	1800.00	453.60	14,060.00	
学校	本町小学校	7	51			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00	
学校	本町小学校	7	52		1年2組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	8.00	225.00	1800.00	345.60	10,710.00	
学校	本町小学校	7	53			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00	
学校	本町小学校	7	54		1年1組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	7	14	0.45	8.00	225.00	1800.00	806.40	25,000.00	
学校	本町小学校	7	55			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00	
学校	本町小学校	7	56		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	9	9	0.38	15.00	225.00	3375.00	1275.80	39,550.00	
学校	本町小学校	7	57		配膳室	直付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	4.00	225.00	900.00	151.20	4,690.00	
学校	本町小学校	7	58		資料室	直付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	2.00	225.00	450.00	37.80	1,170.00	
学校	本町小学校	7	59		【3F】本校舎	音楽室	直付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	9.00	225.00	2025.00	170.10	5,270.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	本町小学校	7	60			直付蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	9.00	225.00	2025.00	259.20	8,040.00
学校	本町小学校	7	61			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	9.00	225.00	2025.00	259.20	8,040.00
学校	本町小学校	7	62			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	9.00	225.00	2025.00	388.80	12,050.00
学校	本町小学校	7	63			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	9	18	0.76	9.00	225.00	2025.00	1530.90	47,460.00
学校	本町小学校	7	64			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	225.00	2025.00	170.10	5,270.00
学校	本町小学校	7	65		音楽準備室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	2.00	225.00	450.00	75.60	2,340.00
学校	本町小学校	7	66			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	2.00	225.00	450.00	28.80	890.00
学校	本町小学校	7	67		西側手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	15.00	225.00	3375.00	283.50	8,790.00
学校	本町小学校	7	68		6年3組	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	本町小学校	7	69		6年2組	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	本町小学校	7	70			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	7	14	0.45	8.00	225.00	1800.00	806.40	25,000.00
学校	本町小学校	7	71		6年1組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	7	14	0.45	8.00	225.00	1800.00	806.40	25,000.00
学校	本町小学校	7	72			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	本町小学校	7	73		5年3組	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	本町小学校	7	74			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	7	14	0.45	8.00	225.00	1800.00	806.40	25,000.00
学校	本町小学校	7	75		5年2組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	7	14	0.45	8.00	225.00	1800.00	806.40	25,000.00
学校	本町小学校	7	76			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	本町小学校	7	77		5年1組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	7	14	0.45	8.00	225.00	1800.00	806.40	25,000.00
学校	本町小学校	7	78		4年3組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	7	14	0.45	8.00	225.00	1800.00	806.40	25,000.00
学校	本町小学校	7	79		4年2組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	8.00	225.00	1800.00	691.20	21,430.00
学校	本町小学校	7	80			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	本町小学校	7	81			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	本町小学校	7	82		4年1組	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	本町小学校	7	83			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	225.00	1800.00	230.40	7,140.00
学校	本町小学校	7	84		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	9	9	0.38	10.00	321.00	3210.00	1213.40	37,620.00
学校	本町小学校	7	85		西側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	本町小学校	7	86		西側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	本町小学校	7	87		配膳室	直付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	4.00	225.00	900.00	151.20	4,690.00
学校	本町小学校	7	88		資料室	直付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	1.00	225.00	225.00	18.90	590.00
学校	本町小学校	7	89		東側トイレ前	直付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	7.00	225.00	1575.00	264.60	8,200.00
学校	本町小学校	7	90		東側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	7.00	225.00	1575.00	66.20	2,050.00
学校	本町小学校	7	91		東側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	7.00	225.00	1575.00	66.20	2,050.00
学校	本町小学校	7	92	【4F】本校舎	算数室	直付蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	225.00	1800.00	453.60	14,060.00
学校	本町小学校	7	93			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	10	18	0.76	8.00	225.00	1800.00	1360.80	42,180.00
学校	本町小学校	7	94		廊下	直付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	本町小学校	7	95	本校舎階段室	第一階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	8.00	225.00	1800.00	453.60	14,060.00
学校	本町小学校	7	96			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	225.00	1800.00	39.60	1,230.00
学校	本町小学校	7	97		第一階段下清掃用具室	直付蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	225.00	225.00	5.00	160.00
学校	本町小学校	7	98		第二階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	8.00	225.00	1800.00	453.60	14,060.00
学校	本町小学校	7	99		第二階段下ポンプ室	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	0.50	225.00	112.50	2.50	80.00
学校	本町小学校	7	100		西非常階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	本町小学校	7	101	【1F】体育館棟	職員更衣室	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	3.00	225.00	675.00	14.90	460.00
学校	本町小学校	7	102			逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	225.00	675.00	56.70	1,760.00
学校	本町小学校	7	103		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	8.00	225.00	1800.00	226.80	7,030.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	本町小学校	7	104			直付蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	225.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	本町小学校	7	105		家庭科準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	1.00	225.00	225.00	75.60	2,340.00
学校	本町小学校	7	106		家庭科室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	9	18	0.76	8.00	225.00	1800.00	1360.80	42,180.00
学校	本町小学校	7	107			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	225.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	本町小学校	7	108		手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	225.00	1800.00	75.60	2,340.00
学校	本町小学校	7	109		PTA室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	4.00	225.00	900.00	226.80	7,030.00
学校	本町小学校	7	110		図書準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	1.00	225.00	225.00	18.90	590.00
学校	本町小学校	7	111		図書室非常口	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	225.00	225.00	5.00	160.00
学校	本町小学校	7	112	【2F】体育館棟	体育館資料室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	2.00	321.00	642.00	53.90	1,670.00
学校	本町小学校	7	113		社会体育室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	2.00	321.00	642.00	53.90	1,670.00
学校	本町小学校	7	114		体育用具室	直付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	2.00	321.00	642.00	53.90	1,670.00
学校	本町小学校	7	115		体育館	誘導灯	FL10	11	3	3	0.03	24.00	365.00	8760.00	289.10	8,960.00
学校	本町小学校	7	116		南側外壁	スポットライト	HF200	210	1	1	0.21	12.00	365.00	4380.00	919.80	28,510.00
学校	本町小学校	7	117	【3F】体育館棟	資料室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	225.00	450.00	37.80	1,170.00
学校	本町小学校	7	118	体育館棟階段室	第三階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	7	7	0.29	8.00	225.00	1800.00	529.20	16,410.00
学校	本町小学校	7	119		第三階段非常口	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	8.00	225.00	1800.00	39.60	1,230.00
学校	本町小学校	7	120		東非常階段	直付防湿蛍光灯	FL20	22	3	3	0.07	5.00	225.00	1125.00	74.30	2,300.00
学校	本町小学校	7	121	給食棟	廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	321.00	2568.00	164.40	5,100.00
学校	本町小学校	7	122		更衣室	直付蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	2.00	225.00	450.00	28.80	890.00
学校	本町小学校	7	123			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	2.00	225.00	450.00	9.90	310.00
学校	本町小学校	7	124		風呂場	ブラケット	IL60	60	2	2	0.12	1.00	225.00	225.00	27.00	840.00
学校	本町小学校	7	125		休憩室	シーリングライト	FL20	22	1	5	0.11	10.00	225.00	2250.00	247.50	7,670.00
学校	本町小学校	7	126		備品倉庫	直付SUS防湿蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	225.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	本町小学校	7	127		調味料保管庫	直付蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	8.00	225.00	1800.00	57.60	1,790.00
学校	本町小学校	7	128		納品口	直付SUS防湿蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	本町小学校	7	129			直付SUS防湿ガード付蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	8.00	200.00	1600.00	51.20	1,590.00
学校	本町小学校	7	130			逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	200.00	1600.00	67.20	2,080.00
学校	本町小学校	7	131	プール棟	体育倉庫	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	225.00	225.00	56.70	1,760.00
学校	本町小学校	7	132		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	2.00	70.00	140.00	5.90	180.00
学校	本町小学校	7	133			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	2.00	70.00	140.00	3.10	100.00
学校	本町小学校	7	134		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	2.00	70.00	140.00	5.90	180.00
学校	本町小学校	7	135		女子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	20.00	20.00	1.70	50.00
学校	本町小学校	7	136		男子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	20.00	40.00	3.40	110.00
学校	本町小学校	7	137		社会体育用具倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	225.00	225.00	5.00	160.00
学校	本町小学校	7	138		プール機械室	直付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	10.00	10.00	0.80	20.00
学校	本町小学校	7	139	屋外	正門	外灯	HF250	260	1	1	0.26	5.00	365.00	1825.00	474.50	14,710.00
学校	本町小学校	7	140		散水用受水槽ポンプ室	直付蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	1.00	5.00	5.00	0.20	10.00
学校	本町小学校	7	141		芝生倉庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	1.00	5.00	5.00	0.60	20.00
学校	本町小学校	7	142			ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	5.00	5.00	0.10	0.00
学校	緑小学校	8	1	【1F】北校舎	西昇降口	スポットライト	IL150	150	2	2	0.30	5.00	210.00	1050.00	315.00	9,770.00
学校	緑小学校	8	2		2年2組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	9	18	0.58	5.00	210.00	1050.00	604.80	18,750.00
学校	緑小学校	8	3			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	4		2年1組	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	5			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	5.00	210.00	1050.00	264.60	8,200.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	緑小学校	8	6			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	5.00	210.00	1050.00	403.20	12,500.00
学校	緑小学校	8	7		職員玄関	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	5.00	210.00	1050.00	23.10	720.00
学校	緑小学校	8	8			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	5.00	210.00	1050.00	67.20	2,080.00
学校	緑小学校	8	9		職員玄関ホール	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	7	0.22	5.00	210.00	1050.00	235.20	7,290.00
学校	緑小学校	8	10		用務員室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	5.00	250.00	1250.00	105.00	3,260.00
学校	緑小学校	8	11			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	5.00	250.00	1250.00	160.00	4,960.00
学校	緑小学校	8	12		用務員室（更衣室）	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	5.00	250.00	1250.00	80.00	2,480.00
学校	緑小学校	8	13		用務員室（シャワー室）	ダウンライト	FHT13	14	1	1	0.01	1.00	210.00	210.00	2.90	90.00
学校	緑小学校	8	14			ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	1.00	210.00	210.00	12.60	390.00
学校	緑小学校	8	15		印刷室	逆富士蛍光灯	HF32	32	5	9	0.29	5.00	210.00	1050.00	302.40	9,370.00
学校	緑小学校	8	16		更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	5.00	250.00	1250.00	80.00	2,480.00
学校	緑小学校	8	17		職員室	逆富士蛍光灯	FL40	42	16	32	1.34	8.00	250.00	2000.00	2688.00	83,330.00
学校	緑小学校	8	18			ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	8.00	250.00	2000.00	22.00	680.00
学校	緑小学校	8	19		校長室	直付ルーバー付蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	250.00	2000.00	1008.00	31,250.00
学校	緑小学校	8	20		放送室	表示灯	FL10	11	1	1	0.01	2.00	210.00	420.00	4.60	140.00
学校	緑小学校	8	21			逆富士蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	2.00	210.00	420.00	18.50	570.00
学校	緑小学校	8	22			直付蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	2.00	210.00	420.00	176.40	5,470.00
学校	緑小学校	8	23		事務室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	250.00	2000.00	256.00	7,940.00
学校	緑小学校	8	24			直付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	8.00	250.00	2000.00	336.00	10,420.00
学校	緑小学校	8	25		保健室	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	250.00	2000.00	128.00	3,970.00
学校	緑小学校	8	26			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	250.00	2000.00	256.00	7,940.00
学校	緑小学校	8	27		東昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	9	18	0.76	5.00	210.00	1050.00	793.80	24,610.00
学校	緑小学校	8	28			ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	5.00	210.00	1050.00	46.20	1,430.00
学校	緑小学校	8	29		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	11	11	0.46	5.00	210.00	1050.00	485.10	15,040.00
学校	緑小学校	8	30			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	5.00	210.00	1050.00	134.40	4,170.00
学校	緑小学校	8	31		西側女子トイレ	埋込蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	5.00	210.00	1050.00	67.20	2,080.00
学校	緑小学校	8	32			ダウンライト	FHT24	25	6	6	0.15	5.00	210.00	1050.00	157.50	4,880.00
学校	緑小学校	8	33		西側男子トイレ	埋込蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	5.00	210.00	1050.00	33.60	1,040.00
学校	緑小学校	8	34			ダウンライト	FHT24	25	3	3	0.08	5.00	210.00	1050.00	78.80	2,440.00
学校	緑小学校	8	35		ポンプ室	ブラケット	FL20	22	3	3	0.07	1.00	210.00	210.00	13.90	430.00
学校	緑小学校	8	36		南側外壁	スポットライト	IL150	150	2	2	0.30	2.00	210.00	420.00	126.00	3,910.00
学校	緑小学校	8	37	【2F】北校舎	2年4組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	9	18	0.58	5.00	210.00	1050.00	604.80	18,750.00
学校	緑小学校	8	38			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	39		2年3組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	5.00	210.00	1050.00	403.20	12,500.00
学校	緑小学校	8	40			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	5.00	210.00	1050.00	264.60	8,200.00
学校	緑小学校	8	41			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	42		算数少人数教室	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	5.00	210.00	1050.00	134.40	4,170.00
学校	緑小学校	8	43			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	5.00	210.00	1050.00	441.00	13,670.00
学校	緑小学校	8	44			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	45		1年4組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	5.00	210.00	1050.00	705.60	21,870.00
学校	緑小学校	8	46			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	47		1年3組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	5.00	210.00	1050.00	67.20	2,080.00
学校	緑小学校	8	48			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	5.00	210.00	1050.00	529.20	16,410.00
学校	緑小学校	8	49			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	緑小学校	8	50		1年2組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	5.00	210.00	1050.00	67.20	2,080.00
学校	緑小学校	8	51			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	5.00	210.00	1050.00	441.00	13,670.00
学校	緑小学校	8	52			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	53		1年1組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	5.00	210.00	1050.00	201.60	6,250.00
学校	緑小学校	8	54			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	5.00	210.00	1050.00	264.60	8,200.00
学校	緑小学校	8	55			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	56		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	16	16	0.67	5.00	210.00	1050.00	705.60	21,870.00
学校	緑小学校	8	57		西側手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	58		西側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	5.00	210.00	1050.00	92.40	2,860.00
学校	緑小学校	8	59		西側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	5.00	210.00	1050.00	92.40	2,860.00
学校	緑小学校	8	60		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	5.00	210.00	1050.00	44.10	1,370.00
学校	緑小学校	8	61		渡り廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	5	5	0.16	5.00	210.00	1050.00	168.00	5,210.00
学校	緑小学校	8	62	【3F】北校舎	3年4組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	5.00	210.00	1050.00	134.40	4,170.00
学校	緑小学校	8	63			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	5.00	210.00	1050.00	529.20	16,410.00
学校	緑小学校	8	64			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	65		3年3組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	5.00	210.00	1050.00	67.20	2,080.00
学校	緑小学校	8	66			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	5.00	210.00	1050.00	705.60	21,870.00
学校	緑小学校	8	67			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	68		3年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	5.00	210.00	1050.00	617.40	19,140.00
学校	緑小学校	8	69			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	70		3年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	5.00	210.00	1050.00	441.00	13,670.00
学校	緑小学校	8	71			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	72		5年4組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	5.00	210.00	1050.00	441.00	13,670.00
学校	緑小学校	8	73			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	5.00	210.00	1050.00	134.40	4,170.00
学校	緑小学校	8	74			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	75		5年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	5.00	210.00	1050.00	617.40	19,140.00
学校	緑小学校	8	76			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	5.00	210.00	1050.00	67.20	2,080.00
学校	緑小学校	8	77			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	78		5年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	5.00	210.00	1050.00	617.40	19,140.00
学校	緑小学校	8	79			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	80		5年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	5.00	210.00	1050.00	705.60	21,870.00
学校	緑小学校	8	81			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	82		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	16	17	0.71	5.00	210.00	1050.00	749.70	23,240.00
学校	緑小学校	8	83		西側手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	84		西側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	5.00	210.00	1050.00	92.40	2,860.00
学校	緑小学校	8	85		西側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	5.00	210.00	1050.00	92.40	2,860.00
学校	緑小学校	8	86		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	5.00	210.00	1050.00	44.10	1,370.00
学校	緑小学校	8	87		東側手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	88		東側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	5.00	210.00	1050.00	92.40	2,860.00
学校	緑小学校	8	89		東側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	5.00	210.00	1050.00	92.40	2,860.00
学校	緑小学校	8	90	【4F】北校舎	図書準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	5.00	210.00	1050.00	264.60	8,200.00
学校	緑小学校	8	91		図書室	逆富士蛍光灯	FL40	42	16	32	1.34	5.00	210.00	1050.00	1411.20	43,750.00
学校	緑小学校	8	92		理科準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	5.00	210.00	1050.00	264.60	8,200.00
学校	緑小学校	8	93		理科準備室（暗室）	表示灯	FL10	11	1	1	0.01	5.00	210.00	1050.00	11.60	360.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	緑小学校	8	94			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	5.00	210.00	1050.00	23.10	720.00
学校	緑小学校	8	95		理科室	逆富士蛍光灯	FL40	42	18	36	1.51	5.00	210.00	1050.00	1587.60	49,220.00
学校	緑小学校	8	96			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	97		相談室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	5.00	210.00	1050.00	264.60	8,200.00
学校	緑小学校	8	98		地域交流室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	1.00	210.00	210.00	105.80	3,280.00
学校	緑小学校	8	99		低算数少人数第2音楽室	逆富士蛍光灯	FL40	42	12	24	1.01	5.00	210.00	1050.00	1058.40	32,810.00
学校	緑小学校	8	100			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	101		音楽準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	5.00	210.00	1050.00	264.60	8,200.00
学校	緑小学校	8	102		第一音楽室	逆富士蛍光灯	FL40	42	14	28	1.18	5.00	210.00	1050.00	1234.80	38,280.00
学校	緑小学校	8	103			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	5.00	210.00	1050.00	134.40	4,170.00
学校	緑小学校	8	104		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	16	16	0.67	5.00	210.00	1050.00	705.60	21,870.00
学校	緑小学校	8	105		西側手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	106		西側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	5.00	210.00	1050.00	92.40	2,860.00
学校	緑小学校	8	107		西側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	5.00	210.00	1050.00	92.40	2,860.00
学校	緑小学校	8	108		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	5.00	210.00	1050.00	44.10	1,370.00
学校	緑小学校	8	109		東側手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	110		東側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	5.00	210.00	1050.00	92.40	2,860.00
学校	緑小学校	8	111		東側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	5.00	210.00	1050.00	92.40	2,860.00
学校	緑小学校	8	112	北校舎階段室	西階段	逆富士蛍光灯	HF32	32	5	5	0.16	5.00	210.00	1050.00	168.00	5,210.00
学校	緑小学校	8	113			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	緑小学校	8	114		西階段屋上出口	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	5.00	210.00	1050.00	23.10	720.00
学校	緑小学校	8	115		中央階段	逆富士蛍光灯	HF32	32	6	6	0.19	5.00	210.00	1050.00	201.60	6,250.00
学校	緑小学校	8	116		中央階段屋上出口	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	5.00	210.00	1050.00	23.10	720.00
学校	緑小学校	8	117		東側屋外階段	防水ブラケット	FL20	22	4	4	0.09	5.00	210.00	1050.00	92.40	2,860.00
学校	緑小学校	8	118	【1F】南校舎	6年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	210.00	1050.00	176.40	5,470.00
学校	緑小学校	8	119			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	5.00	210.00	1050.00	134.40	4,170.00
学校	緑小学校	8	120		6年3組	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	5.00	210.00	1050.00	268.80	8,330.00
学校	緑小学校	8	121		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	8	0.34	5.00	210.00	1050.00	352.80	10,940.00
学校	緑小学校	8	122		手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	123		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	210.00	1050.00	176.40	5,470.00
学校	緑小学校	8	124		新館昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	5.00	210.00	1050.00	264.60	8,200.00
学校	緑小学校	8	125			逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	126	【2F】南校舎	4年4組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	5.00	210.00	1050.00	617.40	19,140.00
学校	緑小学校	8	127			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	128		4年3組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	5.00	210.00	1050.00	268.80	8,330.00
学校	緑小学校	8	129			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	130		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	5.00	210.00	1050.00	176.40	5,470.00
学校	緑小学校	8	131			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	5.00	210.00	1050.00	67.20	2,080.00
学校	緑小学校	8	132		手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	133		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	134		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	135		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	210.00	1050.00	176.40	5,470.00
学校	緑小学校	8	136	【3F】南校舎	4年2組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	5.00	210.00	1050.00	134.40	4,170.00
学校	緑小学校	8	137			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	5.00	210.00	1050.00	617.40	19,140.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	緑小学校	8	138			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	139		4年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	5.00	210.00	1050.00	705.60	21,870.00
学校	緑小学校	8	140			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	5.00	210.00	1050.00	67.20	2,080.00
学校	緑小学校	8	141		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	5	0.21	5.00	210.00	1050.00	220.50	6,840.00
学校	緑小学校	8	142			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	5.00	210.00	1050.00	67.20	2,080.00
学校	緑小学校	8	143		手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	5.00	210.00	1050.00	44.10	1,370.00
学校	緑小学校	8	144		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	145		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	146		倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	210.00	210.00	17.60	550.00
学校	緑小学校	8	147		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	210.00	1050.00	176.40	5,470.00
学校	緑小学校	8	148	南校舎階段室	階段室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	210.00	210.00	17.60	550.00
学校	緑小学校	8	149			コーナーライト	FL40	42	5	5	0.21	1.00	210.00	210.00	44.10	1,370.00
学校	緑小学校	8	150			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.60	140.00
学校	緑小学校	8	151		階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.60	140.00
学校	緑小学校	8	152	【1F】体育館棟	家庭科室（学童使用）	逆富士蛍光灯	FL40	42	19	38	1.60	8.00	210.00	1680.00	2681.30	83,120.00
学校	緑小学校	8	153			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	緑小学校	8	154		PTA室	逆富士蛍光灯	FL40	42	11	22	0.92	3.00	210.00	630.00	582.10	18,050.00
学校	緑小学校	8	155			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	210.00	630.00	52.90	1,640.00
学校	緑小学校	8	156		学童使用室	逆富士蛍光灯	FL40	42	13	26	1.09	8.00	210.00	1680.00	1834.60	56,870.00
学校	緑小学校	8	157		6年2組	逆富士蛍光灯	FL40	42	16	32	1.34	5.00	210.00	1050.00	1411.20	43,750.00
学校	緑小学校	8	158		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	7	8	0.34	5.00	210.00	1050.00	352.80	10,940.00
学校	緑小学校	8	159			逆富士蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	5.00	210.00	1050.00	268.80	8,330.00
学校	緑小学校	8	160		調理室	逆富士蛍光灯	FL40	42	30	60	2.52	5.00	210.00	1050.00	2646.00	82,030.00
学校	緑小学校	8	161			黒板灯	FL40	42	4	4	0.17	5.00	210.00	1050.00	176.40	5,470.00
学校	緑小学校	8	162		図工準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	29	58	2.44	5.00	210.00	1050.00	2557.80	79,290.00
学校	緑小学校	8	163			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	5.00	210.00	1050.00	67.20	2,080.00
学校	緑小学校	8	164			黒板灯	FL40	42	4	4	0.17	5.00	210.00	1050.00	176.40	5,470.00
学校	緑小学校	8	165		図工室	逆富士蛍光灯	FL40	42	30	60	2.52	5.00	210.00	1050.00	2646.00	82,030.00
学校	緑小学校	8	166			黒板灯	FL40	42	4	4	0.17	5.00	210.00	1050.00	176.40	5,470.00
学校	緑小学校	8	167	【2F】体育館棟	体育館出入口	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	5.00	210.00	1050.00	132.30	4,100.00
学校	緑小学校	8	168		体育館	HID灯	MF400	420	15	15	6.30	5.00	210.00	1050.00	6615.00	205,070.00
学校	緑小学校	8	169		倉庫1	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	170		控室	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	緑小学校	8	171		倉庫2	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	5.00	210.00	1050.00	132.30	4,100.00
学校	緑小学校	8	172		放送室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	3.00	210.00	630.00	52.90	1,640.00
学校	緑小学校	8	173		ステージ	直付蛍光灯	FL40	42	8	8	0.34	2.00	210.00	420.00	141.10	4,370.00
学校	緑小学校	8	174		サイドステージ階段	スポットライト	HF200	210	2	2	0.42	2.00	210.00	420.00	176.40	5,470.00
学校	緑小学校	8	175		階段室	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	2.00	210.00	420.00	18.50	570.00
学校	緑小学校	8	176			逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	2.00	210.00	420.00	70.60	2,190.00
学校	緑小学校	8	177		階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	2.00	210.00	420.00	18.50	570.00
学校	緑小学校	8	178		ベランダ	スポットライト	IL150	150	2	2	0.30	2.00	210.00	420.00	126.00	3,910.00
学校	緑小学校	8	179	プール棟	出入口	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	3.00	210.00	630.00	13.90	430.00
学校	緑小学校	8	180		女子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	210.00	630.00	52.90	1,640.00
学校	緑小学校	8	181		男子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	210.00	630.00	52.90	1,640.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	緑小学校	8	182		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	210.00	630.00	52.90	1,640.00
学校	緑小学校	8	183		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	210.00	630.00	52.90	1,640.00
学校	緑小学校	8	184		用具庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	4.00	60.00	240.00	10.60	330.00
学校	緑小学校	8	185		機械室	チェーン吊蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	60.00	180.00	15.10	470.00
学校	緑小学校	8	186		南側外壁	スポットライト	IL150	150	1	1	0.15	2.00	210.00	420.00	63.00	1,950.00
学校	緑小学校	8	187		東側外壁	スポットライト	IL100	100	1	1	0.10	2.00	210.00	420.00	42.00	1,300.00
学校	緑小学校	8	188	屋外	体育倉庫	直付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	南小学校	9	1	【1F】校舎棟	西昇降口	防水ブラケット	FL20	22	2	4	0.09	10.00	365.00	3650.00	321.20	9,960.00
学校	南小学校	9	2			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	南小学校	9	3		用務員室	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	14.00	365.00	5110.00	1308.20	40,550.00
学校	南小学校	9	4			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	14.00	365.00	5110.00	112.40	3,480.00
学校	南小学校	9	5		小会議室	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	9.00	365.00	3285.00	841.00	26,070.00
学校	南小学校	9	6		相談室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	9.00	156.00	1404.00	89.90	2,790.00
学校	南小学校	9	7		西倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	5.00	100.00	500.00	22.00	680.00
学校	南小学校	9	8		用務作業室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	9.00	365.00	3285.00	420.50	13,040.00
学校	南小学校	9	9		北側女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	南小学校	9	10		北側男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	200.00	1600.00	102.40	3,170.00
学校	南小学校	9	11		くじらぐも学級プレイルーム	逆富士ガード付蛍光灯	HF32	32	9	18	0.58	9.00	156.00	1404.00	808.70	25,070.00
学校	南小学校	9	12		くじらぐも学級	逆富士蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	9.00	156.00	1404.00	718.80	22,280.00
学校	南小学校	9	13		くじらぐも職員室	逆富士蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	9.00	156.00	1404.00	718.80	22,280.00
学校	南小学校	9	14		東昇降口	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	14.00	365.00	5110.00	163.50	5,070.00
学校	南小学校	9	15			逆富士蛍光灯	FL40	42	7	7	0.29	14.00	365.00	5110.00	1502.30	46,570.00
学校	南小学校	9	16			防水ブラケット	FL20	22	3	6	0.13	14.00	365.00	5110.00	674.50	20,910.00
学校	南小学校	9	17		東倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	5.00	100.00	500.00	44.00	1,360.00
学校	南小学校	9	18		図書準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	9.00	200.00	1800.00	302.40	9,370.00
学校	南小学校	9	19		図書室	逆富士蛍光灯	HF32	32	20	40	1.28	9.00	200.00	1800.00	2304.00	71,420.00
学校	南小学校	9	20		3年2組	直付蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	9.00	200.00	1800.00	921.60	28,570.00
学校	南小学校	9	21			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	22		3年1組	直付蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	9.00	200.00	1800.00	921.60	28,570.00
学校	南小学校	9	23			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	24		1年3組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	9.00	200.00	1800.00	460.80	14,280.00
学校	南小学校	9	25			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	26			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	27		1年2組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	9.00	200.00	1800.00	230.40	7,140.00
学校	南小学校	9	28			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	9.00	200.00	1800.00	453.60	14,060.00
学校	南小学校	9	29		1年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	9.00	200.00	1800.00	604.80	18,750.00
学校	南小学校	9	30			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	9.00	200.00	1800.00	345.60	10,710.00
学校	南小学校	9	31			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	32		保健室	逆富士蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	9.00	200.00	1800.00	1209.60	37,500.00
学校	南小学校	9	33			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	34			逆富士蛍光灯	FL20	22	3	6	0.13	9.00	200.00	1800.00	237.60	7,370.00
学校	南小学校	9	35		南側男子トイレ	ダウンライト	FHT32	32	9	9	0.29	9.00	200.00	1800.00	518.40	16,070.00
学校	南小学校	9	36			埋込ルーバー付蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	9.00	200.00	1800.00	57.60	1,790.00
学校	南小学校	9	37		南側女子トイレ	ダウンライト	FHT32	32	9	9	0.29	9.00	200.00	1800.00	518.40	16,070.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	南小学校	9	38			埋込ルーバー付蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	9.00	200.00	1800.00	57.60	1,790.00
学校	南小学校	9	39		西側廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	5	5	0.16	9.00	200.00	1800.00	288.00	8,930.00
学校	南小学校	9	40		北側廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	41			逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	9.00	200.00	1800.00	226.80	7,030.00
学校	南小学校	9	42			逆富士蛍光灯	FL20	22	3	3	0.07	9.00	200.00	1800.00	118.80	3,680.00
学校	南小学校	9	43			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	南小学校	9	44		東側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	9.00	200.00	1800.00	453.60	14,060.00
学校	南小学校	9	45			逆富士蛍光灯	HF32	32	3	3	0.10	9.00	200.00	1800.00	172.80	5,360.00
学校	南小学校	9	46		西側外壁	スポットライト	バラストレス水銀灯160W	160	1	1	0.16	9.00	365.00	3285.00	525.60	16,290.00
学校	南小学校	9	47		北側外壁	スポットライト	バラストレス水銀灯160W	160	2	2	0.32	9.00	365.00	3285.00	1051.20	32,590.00
学校	南小学校	9	48		南側外壁	スポットライト	バラストレス水銀灯160W	160	4	4	0.64	9.00	365.00	3285.00	2102.40	65,170.00
学校	南小学校	9	49		東側外壁	スポットライト	バラストレス水銀灯160W	160	3	3	0.48	9.00	365.00	3285.00	1576.80	48,880.00
学校	南小学校	9	50		中庭	スポットライト	バラストレス水銀灯160W	160	4	4	0.64	9.00	365.00	3285.00	2102.40	65,170.00
学校	南小学校	9	51	【2F】校舎棟	資料室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	5.00	200.00	1000.00	128.00	3,970.00
学校	南小学校	9	52		資料室前通路	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	9.00	200.00	1800.00	79.20	2,460.00
学校	南小学校	9	53		配膳室	逆富士蛍光灯	FL20	22	3	6	0.13	9.00	200.00	1800.00	237.60	7,370.00
学校	南小学校	9	54		北側女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	55		北側男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	56		北側トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	57			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	南小学校	9	58		4年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	9.00	200.00	1800.00	907.20	28,120.00
学校	南小学校	9	59			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	60			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	61		4年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	9.00	200.00	1800.00	907.20	28,120.00
学校	南小学校	9	62			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	9.00	200.00	1800.00	230.40	7,140.00
学校	南小学校	9	63			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	64		4年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	9.00	200.00	1800.00	453.60	14,060.00
学校	南小学校	9	65			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	9.00	200.00	1800.00	460.80	14,280.00
学校	南小学校	9	66		4年4組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	9.00	200.00	1800.00	756.00	23,440.00
学校	南小学校	9	67			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	9.00	200.00	1800.00	230.40	7,140.00
学校	南小学校	9	68			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	69		図工資料室	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	5.00	200.00	1000.00	88.00	2,730.00
学校	南小学校	9	70		工作室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	25	50	2.10	9.00	200.00	1800.00	3780.00	117,180.00
学校	南小学校	9	71			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	72		工作準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	9.00	200.00	1800.00	302.40	9,370.00
学校	南小学校	9	73		絵画室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	21	42	1.76	9.00	200.00	1800.00	3175.20	98,430.00
学校	南小学校	9	74			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	9.00	200.00	1800.00	345.60	10,710.00
学校	南小学校	9	75			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	76		絵画準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	9.00	200.00	1800.00	302.40	9,370.00
学校	南小学校	9	77		3年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	9.00	200.00	1800.00	1058.40	32,810.00
学校	南小学校	9	78			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	79			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	80		5年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	9.00	200.00	1800.00	907.20	28,120.00
学校	南小学校	9	81			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	9.00	200.00	1800.00	230.40	7,140.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	南小学校	9	82			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	83		5年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	9.00	200.00	1800.00	604.80	18,750.00
学校	南小学校	9	84			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	5	10	0.32	9.00	200.00	1800.00	576.00	17,860.00
学校	南小学校	9	85			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	86		5年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	9.00	200.00	1800.00	907.20	28,120.00
学校	南小学校	9	87			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	88			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	89		放送室	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	9.00	200.00	1800.00	345.60	10,710.00
学校	南小学校	9	90			表示灯	FL10	11	1	1	0.01	9.00	200.00	1800.00	19.80	610.00
学校	南小学校	9	91		職員室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	9.00	260.00	2340.00	982.80	30,470.00
学校	南小学校	9	92			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	5	10	0.32	9.00	260.00	2340.00	748.80	23,210.00
学校	南小学校	9	93		準備室	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	9.00	200.00	1800.00	79.20	2,460.00
学校	南小学校	9	94		南側男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	95		南側女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	96		南側トイレ前	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	9.00	200.00	1800.00	57.60	1,790.00
学校	南小学校	9	97			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	9.00	200.00	1800.00	75.60	2,340.00
学校	南小学校	9	98		印刷室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	200.00	1000.00	168.00	5,210.00
学校	南小学校	9	99		職員男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	5.00	200.00	1000.00	64.00	1,980.00
学校	南小学校	9	100			ミラー灯	FL20	22	2	2	0.04	5.00	200.00	1000.00	44.00	1,360.00
学校	南小学校	9	101		職員女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	5.00	200.00	1000.00	64.00	1,980.00
学校	南小学校	9	102			ミラー灯	FL20	22	2	2	0.04	5.00	200.00	1000.00	44.00	1,360.00
学校	南小学校	9	103		倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	5.00	200.00	1000.00	336.00	10,420.00
学校	南小学校	9	104		倉庫（シャワー室）	ブラケット	IL60	60	4	4	0.24	5.00	200.00	1000.00	240.00	7,440.00
学校	南小学校	9	105		事務室	逆富士蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	9.00	260.00	2340.00	898.60	27,860.00
学校	南小学校	9	106		校長室	逆富士蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	9.00	260.00	2340.00	1198.10	37,140.00
学校	南小学校	9	107		北側廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	4	0.13	9.00	260.00	2340.00	299.50	9,280.00
学校	南小学校	9	108			逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	9.00	260.00	2340.00	294.80	9,140.00
学校	南小学校	9	109			逆富士蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	9.00	260.00	2340.00	103.00	3,190.00
学校	南小学校	9	110			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	南小学校	9	111		東側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	9.00	260.00	2340.00	393.10	12,190.00
学校	南小学校	9	112			逆富士蛍光灯	FL20	22	5	5	0.11	9.00	260.00	2340.00	257.40	7,980.00
学校	南小学校	9	113			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	南小学校	9	114		南側廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	9.00	260.00	2340.00	149.80	4,640.00
学校	南小学校	9	115			逆富士蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	9.00	260.00	2340.00	491.40	15,230.00
学校	南小学校	9	116			逆富士蛍光灯	FL20	22	5	5	0.11	9.00	260.00	2340.00	257.40	7,980.00
学校	南小学校	9	117			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	南小学校	9	118		西側廊下	逆富士蛍光灯	FL20	22	7	7	0.15	9.00	260.00	2340.00	360.40	11,170.00
学校	南小学校	9	119	【3F】校舎棟	郷土資料室	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	5.00	50.00	250.00	22.00	680.00
学校	南小学校	9	120		高学年少人数教室	埋込蛍光灯	FL40	42	17	34	1.43	9.00	200.00	1800.00	2570.40	79,680.00
学校	南小学校	9	121		低学年少人数教室	埋込蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	9.00	200.00	1800.00	604.80	18,750.00
学校	南小学校	9	122			埋込蛍光灯	FL20	22	4	8	0.18	9.00	200.00	1800.00	316.80	9,820.00
学校	南小学校	9	123		理科準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	5.00	200.00	1000.00	252.00	7,810.00
学校	南小学校	9	124		理科準備室（暗室）	表示灯	FL10	11	1	1	0.01	5.00	200.00	1000.00	11.00	340.00
学校	南小学校	9	125		理科室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	24	48	2.02	9.00	200.00	1800.00	3628.80	112,490.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	南小学校	9	126			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	127			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	128		音楽室	直付ブリズムカバー蛍光灯	FL40	42	18	36	1.51	9.00	200.00	1800.00	2721.60	84,370.00
学校	南小学校	9	129			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	130		音楽準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	200.00	1000.00	168.00	5,210.00
学校	南小学校	9	131		6年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	9.00	200.00	1800.00	907.20	28,120.00
学校	南小学校	9	132			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	9.00	200.00	1800.00	345.60	10,710.00
学校	南小学校	9	133			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	134		6年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	9.00	200.00	1800.00	453.60	14,060.00
学校	南小学校	9	135			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	5	10	0.32	9.00	200.00	1800.00	576.00	17,860.00
学校	南小学校	9	136			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	137		6年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	9.00	200.00	1800.00	907.20	28,120.00
学校	南小学校	9	138			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	9.00	200.00	1800.00	230.40	7,140.00
学校	南小学校	9	139		南側トイレ前	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	9.00	200.00	1800.00	75.60	2,340.00
学校	南小学校	9	140			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	9.00	200.00	1800.00	57.60	1,790.00
学校	南小学校	9	141		南側男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	142		南側女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	143		配膳室	逆富士蛍光灯	FL20	22	3	6	0.13	9.00	200.00	1800.00	237.60	7,370.00
学校	南小学校	9	144		北側トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	145			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	南小学校	9	146		北側女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	147		北側男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	148		2年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	9.00	200.00	1800.00	756.00	23,440.00
学校	南小学校	9	149			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	9.00	200.00	1800.00	230.40	7,140.00
学校	南小学校	9	150			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	151		2年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	9.00	200.00	1800.00	756.00	23,440.00
学校	南小学校	9	152			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	9.00	200.00	1800.00	230.40	7,140.00
学校	南小学校	9	153			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	154		2年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	9.00	200.00	1800.00	756.00	23,440.00
学校	南小学校	9	155			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	156			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	157		2年4組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	9.00	200.00	1800.00	1058.40	32,810.00
学校	南小学校	9	158			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	159			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	160		東側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	9.00	200.00	1800.00	302.40	9,370.00
学校	南小学校	9	161			逆富士蛍光灯	FL20	22	5	5	0.11	9.00	200.00	1800.00	198.00	6,140.00
学校	南小学校	9	162			誘導灯	FL10	11	2	2	0.02	24.00	365.00	8760.00	192.70	5,970.00
学校	南小学校	9	163		南側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	9.00	200.00	1800.00	302.40	9,370.00
学校	南小学校	9	164			逆富士蛍光灯	FL20	22	5	5	0.11	9.00	200.00	1800.00	198.00	6,140.00
学校	南小学校	9	165		西側廊下	逆富士蛍光灯	FL20	22	9	9	0.20	9.00	200.00	1800.00	356.40	11,050.00
学校	南小学校	9	166		北側廊下	逆富士蛍光灯	FL20	22	4	4	0.09	9.00	200.00	1800.00	158.40	4,910.00
学校	南小学校	9	167			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	168			逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	9.00	200.00	1800.00	226.80	7,030.00
学校	南小学校	9	169	【4F】校舎棟	会議室	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	南小学校	9	170			直付蛍光灯	FL40	42	11	22	0.92	9.00	200.00	1800.00	1663.20	51,560.00
学校	南小学校	9	171			埋込蛍光灯	FL40	42	10	22	0.92	9.00	200.00	1800.00	1663.20	51,560.00
学校	南小学校	9	172			埋込蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	9.00	200.00	1800.00	345.60	10,710.00
学校	南小学校	9	173		準備室	直付蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	9.00	200.00	1800.00	453.60	14,060.00
学校	南小学校	9	174		家庭科室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	12	24	1.01	9.00	200.00	1800.00	1814.40	56,250.00
学校	南小学校	9	175			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	176			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	177		家庭科準備室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	5.00	200.00	1000.00	64.00	1,980.00
学校	南小学校	9	178			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	5.00	200.00	1000.00	84.00	2,600.00
学校	南小学校	9	179		トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	南小学校	9	180			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	南小学校	9	181		女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	182		男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	183		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	9.00	200.00	1800.00	226.80	7,030.00
学校	南小学校	9	184			逆富士蛍光灯	FL20	22	5	5	0.11	9.00	200.00	1800.00	198.00	6,140.00
学校	南小学校	9	185	校舎棟階段室	南階段	逆富士蛍光灯	FL20	22	4	8	0.18	9.00	200.00	1800.00	316.80	9,820.00
学校	南小学校	9	186			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	9.00	200.00	1800.00	75.60	2,340.00
学校	南小学校	9	187		南階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	5.00	200.00	1000.00	44.00	1,360.00
学校	南小学校	9	188		東階段	逆富士蛍光灯	FL20	22	7	14	0.31	9.00	200.00	1800.00	554.40	17,190.00
学校	南小学校	9	189			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	9.00	200.00	1800.00	75.60	2,340.00
学校	南小学校	9	190		東階段非常口	誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	南小学校	9	191		北東階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	9.00	200.00	1800.00	75.60	2,340.00
学校	南小学校	9	192			逆富士蛍光灯	FL20	22	7	13	0.29	9.00	200.00	1800.00	514.80	15,960.00
学校	南小学校	9	193		北階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	9.00	200.00	1800.00	75.60	2,340.00
学校	南小学校	9	194			逆富士蛍光灯	FL20	22	5	10	0.22	9.00	200.00	1800.00	396.00	12,280.00
学校	南小学校	9	195			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	196			逆富士ガード付蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	9.00	200.00	1800.00	57.60	1,790.00
学校	南小学校	9	197		北階段非常口	誘導灯	FL10	11	2	2	0.02	24.00	365.00	8760.00	192.70	5,970.00
学校	南小学校	9	198	体育館棟	昇降口	ブラケット	IL60	60	2	2	0.12	9.00	365.00	3285.00	394.20	12,220.00
学校	南小学校	9	199		廊下	直付蛍光灯	FL40	42	4	16	0.67	9.00	200.00	1800.00	1209.60	37,500.00
学校	南小学校	9	200		テント倉庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	5.00	50.00	250.00	8.00	250.00
学校	南小学校	9	201		倉庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	5.00	50.00	250.00	8.00	250.00
学校	南小学校	9	202		プールシャワー入口	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	5.00	50.00	250.00	8.00	250.00
学校	南小学校	9	203		プールシャワー	ブラケット	IL60	60	2	2	0.12	5.00	50.00	250.00	30.00	930.00
学校	南小学校	9	204		プール女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	5.00	50.00	250.00	11.00	340.00
学校	南小学校	9	205		プール男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	5.00	50.00	250.00	5.50	170.00
学校	南小学校	9	206		プール腰洗槽	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	5.00	50.00	250.00	5.50	170.00
学校	南小学校	9	207		プール入口	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	5.00	50.00	250.00	5.50	170.00
学校	南小学校	9	208		プール水飲み場	防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	5.00	50.00	250.00	5.50	170.00
学校	南小学校	9	209		プールサイド	防水ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	5.00	50.00	250.00	11.00	340.00
学校	南小学校	9	210		プールポンプ室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	5.00	50.00	250.00	31.50	980.00
学校	南小学校	9	211		体育館	HID灯	MF400	420	22	22	9.24	13.00	200.00	2600.00	24024.00	744,740.00
学校	南小学校	9	212			誘導灯ガード付	FL10	11	5	5	0.06	24.00	365.00	8760.00	481.80	14,940.00
学校	南小学校	9	213		体育館トイレ前	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	13.00	200.00	2600.00	57.20	1,770.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	南小学校	9	214		体育館男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	13.00	200.00	2600.00	83.20	2,580.00
学校	南小学校	9	215		体育館女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	13.00	200.00	2600.00	83.20	2,580.00
学校	南小学校	9	216		体育館倉庫	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	13.00	200.00	2600.00	655.20	20,310.00
学校	南小学校	9	217			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	南小学校	9	218		北側サイドステージ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	9.00	200.00	1800.00	302.40	9,370.00
学校	南小学校	9	219			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	南小学校	9	220		ステージ	直付蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	9.00	200.00	1800.00	453.60	14,060.00
学校	南小学校	9	221		ステージキャットウォーク	逆富士ガード付蛍光灯	HF32	32	3	3	0.10	9.00	200.00	1800.00	172.80	5,360.00
学校	南小学校	9	222		南側サイドステージ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	9.00	200.00	1800.00	302.40	9,370.00
学校	南小学校	9	223			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	南小学校	9	224		西側外壁	ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	9.00	200.00	1800.00	79.20	2,460.00
学校	南小学校	9	225		放送室前階段	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	226		放送室	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	9.00	200.00	1800.00	345.60	10,710.00
学校	南小学校	9	227		準備室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	9.00	200.00	1800.00	230.40	7,140.00
学校	南小学校	9	228	給食棟	配膳台置き場	逆富士SUS防水蛍光灯	FL40	42	7	7	0.29	9.00	200.00	1800.00	529.20	16,410.00
学校	南小学校	9	229		給食室	逆富士SUS防水蛍光灯	FL40	42	9	18	0.76	9.00	200.00	1800.00	1360.80	42,180.00
学校	南小学校	9	230			逆富士SUS防水蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	9.00	200.00	1800.00	230.40	7,140.00
学校	南小学校	9	231			直付SUS防水ガード付蛍光灯	HF32	32	6	6	0.19	9.00	200.00	1800.00	345.60	10,710.00
学校	南小学校	9	232			直付片反射板防湿蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	南小学校	9	233		調味料庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	9.00	200.00	1800.00	39.60	1,230.00
学校	南小学校	9	234		物品庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	9.00	200.00	1800.00	39.60	1,230.00
学校	南小学校	9	235		物品庫前通路	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	9.00	200.00	1800.00	39.60	1,230.00
学校	南小学校	9	236		玄関ホール	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	9.00	200.00	1800.00	75.60	2,340.00
学校	南小学校	9	237		更衣室	逆富士蛍光灯	FL20	22	3	6	0.13	9.00	200.00	1800.00	237.60	7,370.00
学校	南小学校	9	238		脱衣所	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	9.00	200.00	1800.00	39.60	1,230.00
学校	南小学校	9	239		風呂場	ブラケット	FCL30	30	1	1	0.03	9.00	200.00	1800.00	54.00	1,670.00
学校	南小学校	9	240		休憩室	シーリングライト	FCL30	30	1	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	108.00	3,350.00
学校	南小学校	9	241		牛乳保管庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	9.00	200.00	1800.00	75.60	2,340.00
学校	南小学校	9	242		西側外壁	スポットライト	ハフストロス水銀灯140W	160	2	2	0.32	9.00	200.00	1800.00	576.00	17,860.00
学校	南小学校	9	243	屋外	ゴミ置き場前	ブラケット	FL20	22	4	4	0.09	9.00	200.00	1800.00	158.40	4,910.00
学校	南小学校	9	244		消火栓ポンプ室	逆富士蛍光灯	FL20	22	3	6	0.13	9.00	200.00	1800.00	237.60	7,370.00
学校	南小学校	9	245		校庭南門	外灯	MF200	210	1	1	0.21	9.00	200.00	1800.00	378.00	11,720.00
学校	小金井第一中学校	10	1	【1F】南校舎	用務作業室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	4.00	330.00	1320.00	332.60	10,310.00
学校	小金井第一中学校	10	2		体育外倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	4.00	330.00	1320.00	55.40	1,720.00
学校	小金井第一中学校	10	3		職員女子更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	3.00	330.00	990.00	126.70	3,930.00
学校	小金井第一中学校	10	4		職員男子更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	3.00	330.00	990.00	126.70	3,930.00
学校	小金井第一中学校	10	5		生徒昇降口	埋込蛍光灯	FL40	42	9	9	0.38	4.00	330.00	1320.00	499.00	15,470.00
学校	小金井第一中学校	10	6		西側廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	4	0.13	4.00	330.00	1320.00	169.00	5,240.00
学校	小金井第一中学校	10	7		倉庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	2.00	330.00	660.00	84.50	2,620.00
学校	小金井第一中学校	10	8		職員男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	3.00	330.00	990.00	63.40	1,970.00
学校	小金井第一中学校	10	9			ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	3.00	330.00	990.00	10.90	340.00
学校	小金井第一中学校	10	10		職員女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	3.00	330.00	990.00	63.40	1,970.00
学校	小金井第一中学校	10	11			ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	2.00	330.00	660.00	7.30	230.00
学校	小金井第一中学校	10	12		機械室	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	4	0.13	1.00	330.00	330.00	42.20	1,310.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第一中学校	10	13			直付ガー付蛍光灯	HF32	32	3	3	0.10	1.00	330.00	330.00	31.70	980.00
学校	小金井第一中学校	10	14		用務室	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	5	0.16	10.00	360.00	3600.00	576.00	17,860.00
学校	小金井第一中学校	10	15			ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	10.00	360.00	3600.00	79.20	2,460.00
学校	小金井第一中学校	10	16		校長室	埋込蛍光灯	HF32	32	5	10	0.32	10.00	360.00	3600.00	1152.00	35,710.00
学校	小金井第一中学校	10	17			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	360.00	360.00	7.90	240.00
学校	小金井第一中学校	10	18		印刷室	ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	2.00	360.00	720.00	7.90	240.00
学校	小金井第一中学校	10	19			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	10.00	360.00	3600.00	460.80	14,280.00
学校	小金井第一中学校	10	20		非常警報機室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	4.00	360.00	1440.00	92.20	2,860.00
学校	小金井第一中学校	10	21		職員室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	17	34	1.43	12.00	360.00	4320.00	6169.00	191,240.00
学校	小金井第一中学校	10	22			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	12.00	360.00	4320.00	1105.90	34,280.00
学校	小金井第一中学校	10	23			ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	2.00	360.00	720.00	7.90	240.00
学校	小金井第一中学校	10	24		放送室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	10	0.42	4.00	330.00	1320.00	554.40	17,190.00
学校	小金井第一中学校	10	25		第一会議室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	330.00	2640.00	1330.60	41,250.00
学校	小金井第一中学校	10	26		保健室	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	10.00	330.00	3300.00	1689.60	52,380.00
学校	小金井第一中学校	10	27			ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	2.00	330.00	660.00	7.30	230.00
学校	小金井第一中学校	10	28		G組学習室	逆富士蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	10.00	330.00	3300.00	1689.60	52,380.00
学校	小金井第一中学校	10	29			黒板灯	HF32	32	4	4	0.13	10.00	330.00	3300.00	422.40	13,090.00
学校	小金井第一中学校	10	30		G組個別学習室	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	10.00	330.00	3300.00	844.80	26,190.00
学校	小金井第一中学校	10	31		G組職員室	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	10.00	330.00	3300.00	844.80	26,190.00
学校	小金井第一中学校	10	32		G組昇降口	埋込蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	330.00	3300.00	277.20	8,590.00
学校	小金井第一中学校	10	33		G組実習室	埋込蛍光灯	HF32	32	10	20	0.64	10.00	330.00	3300.00	2112.00	65,470.00
学校	小金井第一中学校	10	34		G組シャワー室	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	1.00	330.00	330.00	19.80	610.00
学校	小金井第一中学校	10	35			ブラケット	FL40	42	1	1	0.04	1.00	330.00	330.00	13.90	430.00
学校	小金井第一中学校	10	36		東側トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	4.00	330.00	1320.00	84.50	2,620.00
学校	小金井第一中学校	10	37		東側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	330.00	1320.00	110.90	3,440.00
学校	小金井第一中学校	10	38		東側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	330.00	1320.00	110.90	3,440.00
学校	小金井第一中学校	10	39		金工室	埋込蛍光灯	FL40	42	12	24	1.01	8.00	330.00	2640.00	2661.10	82,490.00
学校	小金井第一中学校	10	40			埋込黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	330.00	2640.00	221.80	6,880.00
学校	小金井第一中学校	10	41		技術準備室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	330.00	2640.00	1330.60	41,250.00
学校	小金井第一中学校	10	42			直付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	8.00	330.00	2640.00	443.50	13,750.00
学校	小金井第一中学校	10	43		木工室	埋込蛍光灯	FL40	42	12	24	1.01	8.00	330.00	2640.00	2661.10	82,490.00
学校	小金井第一中学校	10	44			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	330.00	2640.00	221.80	6,880.00
学校	小金井第一中学校	10	45		掃除用具倉庫	埋込蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	3.00	330.00	990.00	249.50	7,730.00
学校	小金井第一中学校	10	46		南側廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	15	15	0.48	3.00	330.00	990.00	475.20	14,730.00
学校	小金井第一中学校	10	47		東側廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	3.00	330.00	990.00	63.40	1,970.00
学校	小金井第一中学校	10	48		東側屋外渡り廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	3.00	330.00	990.00	126.70	3,930.00
学校	小金井第一中学校	10	49		東側中庭倉庫	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	3.00	330.00	990.00	59.40	1,840.00
学校	小金井第一中学校	10	50		西側中庭倉庫	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	3.00	330.00	990.00	59.40	1,840.00
学校	小金井第一中学校	10	51	【2F】南校舎	図書室	逆富士蛍光灯	FL40	42	17	33	1.39	4.00	300.00	1200.00	1663.20	51,560.00
学校	小金井第一中学校	10	52		図書準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	4.00	330.00	1320.00	332.60	10,310.00
学校	小金井第一中学校	10	53		第三委員会室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	330.00	2640.00	1330.60	41,250.00
学校	小金井第一中学校	10	54			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	330.00	2640.00	221.80	6,880.00
学校	小金井第一中学校	10	55		3年E組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	330.00	2640.00	1330.60	41,250.00
学校	小金井第一中学校	10	56			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	330.00	2640.00	221.80	6,880.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第一中学校	10	57		3年D組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	8.00	330.00	2640.00	1108.80	34,370.00
学校	小金井第一中学校	10	58			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	330.00	2640.00	221.80	6,880.00
学校	小金井第一中学校	10	59		3年C組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	330.00	2640.00	887.00	27,500.00
学校	小金井第一中学校	10	60			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	330.00	2640.00	337.90	10,470.00
学校	小金井第一中学校	10	61			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	330.00	2640.00	221.80	6,880.00
学校	小金井第一中学校	10	62		3年B組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	8.00	330.00	2640.00	1108.80	34,370.00
学校	小金井第一中学校	10	63			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	330.00	2640.00	169.00	5,240.00
学校	小金井第一中学校	10	64			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	330.00	2640.00	221.80	6,880.00
学校	小金井第一中学校	10	65		3年A組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	330.00	2640.00	1330.60	41,250.00
学校	小金井第一中学校	10	66			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	330.00	2640.00	221.80	6,880.00
学校	小金井第一中学校	10	67		西多目的準備室	埋込蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	330.00	2640.00	337.90	10,470.00
学校	小金井第一中学校	10	68		西多目的室	直付ルーバー付蛍光灯	HF32	32	28	56	1.79	8.00	330.00	2640.00	4730.90	146,660.00
学校	小金井第一中学校	10	69			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	330.00	2640.00	169.00	5,240.00
学校	小金井第一中学校	10	70		被服室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	12	24	1.01	8.00	330.00	2640.00	2661.10	82,490.00
学校	小金井第一中学校	10	71			埋込黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	330.00	2640.00	221.80	6,880.00
学校	小金井第一中学校	10	72		家庭科準備室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	3.00	300.00	900.00	226.80	7,030.00
学校	小金井第一中学校	10	73		調理室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	15	30	1.26	3.00	300.00	900.00	1134.00	35,150.00
学校	小金井第一中学校	10	74			埋込黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	300.00	900.00	75.60	2,340.00
学校	小金井第一中学校	10	75		西倉庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	4.00	330.00	1320.00	42.20	1,310.00
学校	小金井第一中学校	10	76		西側女子トイレ	ダウンライト	FHT16	16	9	9	0.14	4.00	330.00	1320.00	190.10	5,890.00
学校	小金井第一中学校	10	77			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	4.00	330.00	1320.00	42.20	1,310.00
学校	小金井第一中学校	10	78		東倉庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	4.00	330.00	1320.00	42.20	1,310.00
学校	小金井第一中学校	10	79		東側男子トイレ	ダウンライト	FHT16	16	8	8	0.13	4.00	330.00	1320.00	169.00	5,240.00
学校	小金井第一中学校	10	80			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	4.00	330.00	1320.00	42.20	1,310.00
学校	小金井第一中学校	10	81		東側トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	4.00	330.00	1320.00	84.50	2,620.00
学校	小金井第一中学校	10	82		東側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	330.00	1320.00	110.90	3,440.00
学校	小金井第一中学校	10	83		東側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	330.00	1980.00	166.30	5,160.00
学校	小金井第一中学校	10	84		教材室	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	6.00	330.00	1980.00	332.60	10,310.00
学校	小金井第一中学校	10	85		資料室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	330.00	1980.00	166.30	5,160.00
学校	小金井第一中学校	10	86		南側廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	13	13	0.42	6.00	330.00	1980.00	823.70	25,530.00
学校	小金井第一中学校	10	87		西側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	6.00	330.00	1980.00	415.80	12,890.00
学校	小金井第一中学校	10	88		東側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	6.00	330.00	1980.00	332.60	10,310.00
学校	小金井第一中学校	10	89	【3F】南校舎	廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	4	0.13	6.00	330.00	1980.00	253.40	7,860.00
学校	小金井第一中学校	10	90			逆富士蛍光灯	FL40	42	10	10	0.42	6.00	330.00	1980.00	831.60	25,780.00
学校	小金井第一中学校	10	91		第一理科室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	14	28	1.18	6.00	330.00	1980.00	2328.50	72,180.00
学校	小金井第一中学校	10	92			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	6.00	330.00	1980.00	126.70	3,930.00
学校	小金井第一中学校	10	93			埋込黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	330.00	1980.00	166.30	5,160.00
学校	小金井第一中学校	10	94		理科準備室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	9	18	0.76	6.00	330.00	1980.00	1496.90	46,400.00
学校	小金井第一中学校	10	95		第二理科室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	15	30	1.26	6.00	330.00	1980.00	2494.80	77,340.00
学校	小金井第一中学校	10	96			埋込黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	330.00	2640.00	221.80	6,880.00
学校	小金井第一中学校	10	97		第一美術室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	15	30	1.26	8.00	330.00	2640.00	3326.40	103,120.00
学校	小金井第一中学校	10	98			埋込黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	330.00	2640.00	221.80	6,880.00
学校	小金井第一中学校	10	99		美術準備室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	330.00	2640.00	1330.60	41,250.00
学校	小金井第一中学校	10	100		第二美術室	埋込蛍光灯	FL40	42	18	36	1.51	8.00	330.00	2640.00	3991.70	123,740.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第一中学校	10	101			埋込黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	330.00	2640.00	221.80	6,880.00
学校	小金井第一中学校	10	102		第二会議室	埋込ルーバー付蛍光灯	HF32	32	24	48	1.54	8.00	330.00	2640.00	4055.00	125,710.00
学校	小金井第一中学校	10	103			埋込黒板灯	HF32	32	4	4	0.13	8.00	330.00	2640.00	337.90	10,470.00
学校	小金井第一中学校	10	104			ダウンライト	IL60	60	4	4	0.24	8.00	330.00	2640.00	633.60	19,640.00
学校	小金井第一中学校	10	105		第一音楽室	埋込蛍光灯	FL40	42	22	22	0.92	8.00	330.00	2640.00	2439.40	75,620.00
学校	小金井第一中学校	10	106			埋込黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	330.00	2640.00	221.80	6,880.00
学校	小金井第一中学校	10	107		音楽準備室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	330.00	2640.00	1330.60	41,250.00
学校	小金井第一中学校	10	108		第二音楽室	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	330.00	2640.00	58.10	1,800.00
学校	小金井第一中学校	10	109			埋込蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	8.00	330.00	2640.00	675.80	20,950.00
学校	小金井第一中学校	10	110			埋込蛍光灯	FL40	42	15	30	1.26	8.00	330.00	2640.00	3326.40	103,120.00
学校	小金井第一中学校	10	111			埋込黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	330.00	2640.00	221.80	6,880.00
学校	小金井第一中学校	10	112		資料室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	330.00	2640.00	221.80	6,880.00
学校	小金井第一中学校	10	113		教材室	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	8.00	330.00	2640.00	443.50	13,750.00
学校	小金井第一中学校	10	114		東倉庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	1.00	330.00	330.00	10.60	330.00
学校	小金井第一中学校	10	115		東側トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	6.00	330.00	1980.00	126.70	3,930.00
学校	小金井第一中学校	10	116		東側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	330.00	1980.00	166.30	5,160.00
学校	小金井第一中学校	10	117		東側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	330.00	1980.00	166.30	5,160.00
学校	小金井第一中学校	10	118		西倉庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	6.00	330.00	1980.00	63.40	1,970.00
学校	小金井第一中学校	10	119		西側トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	330.00	1980.00	166.30	5,160.00
学校	小金井第一中学校	10	120		西側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	6.00	330.00	1980.00	83.20	2,580.00
学校	小金井第一中学校	10	121			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	6.00	330.00	1980.00	63.40	1,970.00
学校	小金井第一中学校	10	122		西側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	330.00	1980.00	166.30	5,160.00
学校	小金井第一中学校	10	123		バルコニー	スポットライト	HF200X	210	4	4	0.84	1.00	330.00	330.00	277.20	8,590.00
学校	小金井第一中学校	10	124	南校舎階段室	東側階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	6.00	330.00	1980.00	415.80	12,890.00
学校	小金井第一中学校	10	125			ブラケット	FL40	42	1	1	0.04	6.00	330.00	1980.00	83.20	2,580.00
学校	小金井第一中学校	10	126		東階段非常口	直付防湿ガード付蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	6.00	330.00	1980.00	43.60	1,350.00
学校	小金井第一中学校	10	127		西側階段	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	3	0.10	6.00	330.00	1980.00	190.10	5,890.00
学校	小金井第一中学校	10	128			逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	330.00	1980.00	166.30	5,160.00
学校	小金井第一中学校	10	129			ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	6.00	330.00	1980.00	43.60	1,350.00
学校	小金井第一中学校	10	130			ブラケット	FL40	42	1	1	0.04	6.00	330.00	1980.00	83.20	2,580.00
学校	小金井第一中学校	10	131		屋外階段	防水ブラケット	FL20	22	3	3	0.07	6.00	330.00	1980.00	130.70	4,050.00
学校	小金井第一中学校	10	132	【1F】北校舎	PTA室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	2.00	30.00	60.00	10.10	310.00
学校	小金井第一中学校	10	133		女子更衣室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	300.00	1500.00	252.00	7,810.00
学校	小金井第一中学校	10	134		I組 ③	逆富士蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	8.00	300.00	2400.00	1228.80	38,090.00
学校	小金井第一中学校	10	135		I組 個別学習室	逆富士蛍光灯	HF32	32	6	8	0.26	8.00	300.00	2400.00	614.40	19,050.00
学校	小金井第一中学校	10	136		I組 職員室	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	8.00	300.00	2400.00	614.40	19,050.00
学校	小金井第一中学校	10	137		I組 ②	逆富士ガード付蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	8.00	300.00	2400.00	1228.80	38,090.00
学校	小金井第一中学校	10	138		I組 ①	直付ルーバー付蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	8.00	300.00	2400.00	1228.80	38,090.00
学校	小金井第一中学校	10	139			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	300.00	2400.00	153.60	4,760.00
学校	小金井第一中学校	10	140		支援室 ①	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	8.00	300.00	2400.00	460.80	14,280.00
学校	小金井第一中学校	10	141		相談室	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	8.00	300.00	2400.00	460.80	14,280.00
学校	小金井第一中学校	10	142		支援室 ②	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	8.00	300.00	2400.00	460.80	14,280.00
学校	小金井第一中学校	10	143		体育準備室	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	2.00	300.00	600.00	115.20	3,570.00
学校	小金井第一中学校	10	144		トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	300.00	2400.00	153.60	4,760.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第一中学校	10	145		男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	300.00	2400.00	153.60	4,760.00
学校	小金井第一中学校	10	146		女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	300.00	2400.00	153.60	4,760.00
学校	小金井第一中学校	10	147		昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	8.00	300.00	2400.00	403.20	12,500.00
学校	小金井第一中学校	10	148			ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	8.00	300.00	2400.00	105.60	3,270.00
学校	小金井第一中学校	10	149		廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	10	10	0.32	8.00	300.00	2400.00	768.00	23,810.00
学校	小金井第一中学校	10	150		東側外壁	直付防湿ガード付蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	300.00	2400.00	52.80	1,640.00
学校	小金井第一中学校	10	151	【2F】北校舎	廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	9	9	0.38	8.00	300.00	2400.00	907.20	28,120.00
学校	小金井第一中学校	10	152			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	300.00	2400.00	153.60	4,760.00
学校	小金井第一中学校	10	153		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	300.00	2400.00	604.80	18,750.00
学校	小金井第一中学校	10	154		2年A組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	300.00	2400.00	1209.60	37,500.00
学校	小金井第一中学校	10	155			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	156		2年B組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	300.00	2400.00	1209.60	37,500.00
学校	小金井第一中学校	10	157			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	158		第二委員会室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	300.00	2400.00	1209.60	37,500.00
学校	小金井第一中学校	10	159			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	160		2年C組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	300.00	2400.00	1209.60	37,500.00
学校	小金井第一中学校	10	161			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	162		2年D組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	300.00	2400.00	1209.60	37,500.00
学校	小金井第一中学校	10	163			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	164		2年E組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	300.00	2400.00	1209.60	37,500.00
学校	小金井第一中学校	10	165			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	166		生徒会室	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	8.00	300.00	2400.00	460.80	14,280.00
学校	小金井第一中学校	10	167		女子更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	8.00	300.00	2400.00	460.80	14,280.00
学校	小金井第一中学校	10	168		トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	300.00	2400.00	153.60	4,760.00
学校	小金井第一中学校	10	169	【3F】北校舎	廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	10	10	0.42	8.00	300.00	2400.00	1008.00	31,250.00
学校	小金井第一中学校	10	170		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	300.00	2400.00	604.80	18,750.00
学校	小金井第一中学校	10	171		給食倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	172		1年A組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	300.00	2400.00	1209.60	37,500.00
学校	小金井第一中学校	10	173			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	174		1年B組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	300.00	2400.00	1209.60	37,500.00
学校	小金井第一中学校	10	175			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	300.00	2400.00	153.60	4,760.00
学校	小金井第一中学校	10	176		第一委員会室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	300.00	2400.00	1209.60	37,500.00
学校	小金井第一中学校	10	177			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	178		1年C組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	300.00	2400.00	1209.60	37,500.00
学校	小金井第一中学校	10	179			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	8.00	300.00	2400.00	153.60	4,760.00
学校	小金井第一中学校	10	180		1年D組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	300.00	2400.00	1209.60	37,500.00
学校	小金井第一中学校	10	181			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	182		机・椅子倉庫	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	300.00	2400.00	1209.60	37,500.00
学校	小金井第一中学校	10	183			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	184		第一多目的室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	300.00	2400.00	1209.60	37,500.00
学校	小金井第一中学校	10	185			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	186		トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	187		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	188		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)		
学校	小金井第一中学校	10	189	北校舎階段室	西側階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	0.25	8.00	300.00	2400.00	604.80	18,750.00
学校	小金井第一中学校	10	190			コーナーライト	FL40	42	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	191		東階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	8	0.34	8.00	300.00	2400.00	806.40	25,000.00
学校	小金井第一中学校	10	192			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	0.03	8.00	300.00	2400.00	76.80	2,380.00
学校	小金井第一中学校	10	193			コーナーライト	FL40	42	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	194		東階段非常口	ブラケット	FL20	22	1	0.02	8.00	300.00	2400.00	52.80	1,640.00
学校	小金井第一中学校	10	195	体育館棟	体育館	HID灯	MF700	730	20	14.60	8.00	300.00	2400.00	35040.00	1,086,240.00
学校	小金井第一中学校	10	196		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	197		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	198		手洗い場	ブラケット	FL20	22	2	0.04	8.00	300.00	2400.00	105.60	3,270.00
学校	小金井第一中学校	10	199		体育館出入口	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	0.17	8.00	300.00	2400.00	403.20	12,500.00
学校	小金井第一中学校	10	200			誘導灯	FL10	11	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	小金井第一中学校	10	201		器具庫1	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	4	0.17	8.00	300.00	2400.00	403.20	12,500.00
学校	小金井第一中学校	10	202		器具庫2	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	4	0.17	8.00	300.00	2400.00	403.20	12,500.00
学校	小金井第一中学校	10	203		西サイドステージ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	204		西サイドステージ倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	0.02	8.00	300.00	2400.00	52.80	1,640.00
学校	小金井第一中学校	10	205		ステージ	直付蛍光灯	FL40	42	12	0.50	8.00	300.00	2400.00	1209.60	37,500.00
学校	小金井第一中学校	10	206		キャットウォーク	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	3	0.13	8.00	300.00	2400.00	302.40	9,370.00
学校	小金井第一中学校	10	207		東サイドステージ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	208		ステージ裏非常口	防水ブラケット	FL20	22	2	0.04	8.00	300.00	2400.00	105.60	3,270.00
学校	小金井第一中学校	10	209		放送室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	0.25	8.00	300.00	2400.00	604.80	18,750.00
学校	小金井第一中学校	10	210		放送室前階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	0.04	8.00	300.00	2400.00	100.80	3,120.00
学校	小金井第一中学校	10	211		準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	0.25	8.00	300.00	2400.00	604.80	18,750.00
学校	小金井第一中学校	10	212		準備室前階段	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	0.02	8.00	300.00	2400.00	52.80	1,640.00
学校	小金井第一中学校	10	213		東側非常口	防水ブラケット	FL20	22	2	0.04	8.00	300.00	2400.00	105.60	3,270.00
学校	小金井第一中学校	10	214		西側非常口	防水ブラケット	FL20	22	2	0.04	8.00	300.00	2400.00	105.60	3,270.00
学校	小金井第一中学校	10	215	給食棟	牛乳保管庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	0.08	8.00	300.00	2400.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第一中学校	10	216		給食室入口	パイプ吊防湿蛍光灯	HF32	32	2	0.13	8.00	300.00	2400.00	307.20	9,520.00
学校	小金井第一中学校	10	217		配膳台置き場	パイプ吊防湿蛍光灯	HF32	32	2	0.13	8.00	300.00	2400.00	307.20	9,520.00
学校	小金井第一中学校	10	218		給食室	パイプ吊防湿蛍光灯	HF32	32	12	0.77	8.00	300.00	2400.00	1843.20	57,140.00
学校	小金井第一中学校	10	219			直付SUS防水蛍光灯	HF32	32	7	0.22	8.00	300.00	2400.00	537.60	16,670.00
学校	小金井第一中学校	10	220		食品庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	0.03	8.00	300.00	2400.00	76.80	2,380.00
学校	小金井第一中学校	10	221		備品庫	逆富士蛍光灯	HF16	16	1	0.02	8.00	300.00	2400.00	38.40	1,190.00
学校	小金井第一中学校	10	222		トイレ	ダウンライト	IL40	40	1	0.04	8.00	300.00	2400.00	96.00	2,980.00
学校	小金井第一中学校	10	223		脱衣所	逆富士蛍光灯	HF16	16	1	0.02	8.00	300.00	2400.00	38.40	1,190.00
学校	小金井第一中学校	10	224		シャワー室	ブラケット	IL60	60	1	0.06	8.00	300.00	2400.00	144.00	4,460.00
学校	小金井第一中学校	10	225		休憩室	シーリングライト	FCL30	30	2	0.06	8.00	300.00	2400.00	144.00	4,460.00
学校	小金井第一中学校	10	226			キッチンライト	FL20	22	1	0.02	8.00	300.00	2400.00	52.80	1,640.00
学校	小金井第一中学校	10	227		玄関	防水ブラケット	FL20	22	1	0.02	4.00	360.00	1440.00	31.70	980.00
学校	小金井第一中学校	10	228	プール棟	入口	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	0.17	3.00	30.00	90.00	15.10	470.00
学校	小金井第一中学校	10	229		プール内男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	0.04	3.00	30.00	90.00	3.80	120.00
学校	小金井第一中学校	10	230		プール内女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	0.04	3.00	30.00	90.00	3.80	120.00
学校	小金井第一中学校	10	231		男子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	0.13	3.00	30.00	90.00	11.30	350.00
学校	小金井第一中学校	10	232			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	0.02	3.00	30.00	90.00	2.00	60.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第一中学校	10	233		女子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	3.00	30.00	90.00	11.30	350.00
学校	小金井第一中学校	10	234			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	3.00	30.00	90.00	2.00	60.00
学校	小金井第一中学校	10	235		屋外男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	3.00	30.00	90.00	3.80	120.00
学校	小金井第一中学校	10	236		屋外女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	3.00	30.00	90.00	3.80	120.00
学校	小金井第一中学校	10	237		プール機械室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	30.00	90.00	7.60	240.00
学校	小金井第一中学校	10	238			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	3.00	30.00	90.00	2.00	60.00
学校	小金井第一中学校	10	239		プール倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	2.00	30.00	60.00	1.30	40.00
学校	小金井第一中学校	10	240		シャワー室	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	30.00	30.00	0.70	20.00
学校	小金井第一中学校	10	241		屋外倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	3.00	30.00	90.00	3.80	120.00
学校	小金井第一中学校	10	242	屋外	体育倉庫	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	3.00	120.00	360.00	45.40	1,410.00
学校	小金井第一中学校	10	243		消火栓ポンプ室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	5.00	5.00	0.20	10.00
学校	小金井第一中学校	10	244		揚水ポンプ室	ブラケットガード付	IL60	60	1	1	0.06	1.00	5.00	5.00	0.30	10.00
学校	小金井第一中学校	10	245		西門	外灯	HF250	260	1	1	0.26	2.00	360.00	720.00	187.20	5,800.00
学校	小金井第一中学校	10	246		野球部倉庫	直付蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	2.00	30.00	60.00	7.70	240.00
学校	小金井第一中学校	10	247		ピロティ	埋込蛍光灯	FL40	42	9	9	0.38	2.00	30.00	60.00	22.70	700.00
学校	小金井第一中学校	10	248		ゴミ置き場渡り廊下	直付防湿ガード付蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	2.00	260.00	520.00	22.90	710.00
学校	小金井第二中学校	11	1	【1F】本校舎	6組東教室	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	2.00	180.00	360.00	121.00	3,750.00
学校	小金井第二中学校	11	2			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	180.00	360.00	30.20	940.00
学校	小金井第二中学校	11	3		6組東教室 シャワー室	逆富士防湿蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	40.00	80.00	6.70	210.00
学校	小金井第二中学校	11	4		東昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	2.00	210.00	420.00	141.10	4,370.00
学校	小金井第二中学校	11	5			埋込蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	210.00	420.00	35.30	1,090.00
学校	小金井第二中学校	11	6		6組家庭科室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	4.00	180.00	720.00	423.40	13,130.00
学校	小金井第二中学校	11	7			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	4.00	180.00	720.00	92.20	2,860.00
学校	小金井第二中学校	11	8			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	180.00	720.00	60.50	1,880.00
学校	小金井第二中学校	11	9		6組西教室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	7.00	210.00	1470.00	987.80	30,620.00
学校	小金井第二中学校	11	10			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	210.00	1470.00	123.50	3,830.00
学校	小金井第二中学校	11	11		6組職員室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	10.00	230.00	2300.00	193.20	5,990.00
学校	小金井第二中学校	11	12			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	10.00	230.00	2300.00	294.40	9,130.00
学校	小金井第二中学校	11	13		和室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	3.00	150.00	450.00	18.90	590.00
学校	小金井第二中学校	11	14			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	3.00	150.00	450.00	9.90	310.00
学校	小金井第二中学校	11	15			和風直付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	3.00	150.00	450.00	75.60	2,340.00
学校	小金井第二中学校	11	16		PTA室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	4.00	50.00	200.00	50.40	1,560.00
学校	小金井第二中学校	11	17		視聴覚室	埋込蛍光灯	FL40	42	9	18	0.76	6.00	230.00	1380.00	1043.30	32,340.00
学校	小金井第二中学校	11	18			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	230.00	1380.00	115.90	3,590.00
学校	小金井第二中学校	11	19		会議室	埋込蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	150.00	600.00	50.40	1,560.00
学校	小金井第二中学校	11	20			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	150.00	600.00	50.40	1,560.00
学校	小金井第二中学校	11	21		用務倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	9.00	300.00	2700.00	907.20	28,120.00
学校	小金井第二中学校	11	22		用務室	逆富士蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	14.00	350.00	4900.00	1254.40	38,890.00
学校	小金井第二中学校	11	23		西昇降口	逆富士蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	7.00	250.00	1750.00	896.00	27,780.00
学校	小金井第二中学校	11	24		保健室	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	15	0.63	9.00	230.00	2070.00	1304.10	40,430.00
学校	小金井第二中学校	11	25			埋込蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	9.00	230.00	2070.00	347.80	10,780.00
学校	小金井第二中学校	11	26		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	11	11	0.46	15.00	350.00	5250.00	2425.50	75,190.00
学校	小金井第二中学校	11	27		東側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	230.00	460.00	38.60	1,200.00
学校	小金井第二中学校	11	28		東側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	230.00	460.00	38.60	1,200.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第二中学校	11	29		西側女子トイレ	ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	2.00	230.00	460.00	5.10	160.00
学校	小金井第二中学校	11	30			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	4.00	230.00	920.00	38.60	1,200.00
学校	小金井第二中学校	11	31		西側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	6.00	350.00	2100.00	88.20	2,730.00
学校	小金井第二中学校	11	32		職員玄関	埋込蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	350.00	1750.00	147.00	4,560.00
学校	小金井第二中学校	11	33			埋込蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	350.00	1750.00	147.00	4,560.00
学校	小金井第二中学校	11	34	【2F】本校舎	6組工芸室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	2.00	100.00	200.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第二中学校	11	35			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	100.00	200.00	16.80	520.00
学校	小金井第二中学校	11	36		3年4組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	230.00	1840.00	1081.90	33,540.00
学校	小金井第二中学校	11	37			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	230.00	1840.00	154.60	4,790.00
学校	小金井第二中学校	11	38		3年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	230.00	1840.00	618.20	19,160.00
学校	小金井第二中学校	11	39			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	8.00	230.00	1840.00	353.30	10,950.00
学校	小金井第二中学校	11	40			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	230.00	1840.00	154.60	4,790.00
学校	小金井第二中学校	11	41		3年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	230.00	1840.00	1081.90	33,540.00
学校	小金井第二中学校	11	42			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	230.00	1840.00	154.60	4,790.00
学校	小金井第二中学校	11	43		3年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	230.00	1840.00	1081.90	33,540.00
学校	小金井第二中学校	11	44			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	230.00	1840.00	154.60	4,790.00
学校	小金井第二中学校	11	45		3年多目的室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	230.00	1840.00	1081.90	33,540.00
学校	小金井第二中学校	11	46			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	230.00	1840.00	154.60	4,790.00
学校	小金井第二中学校	11	47		COSMOS教室	逆富士蛍光灯	FL40	42	9	18	0.76	8.00	170.00	1360.00	1028.20	31,870.00
学校	小金井第二中学校	11	48		校長室	埋込蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	11.00	240.00	2640.00	1774.10	55,000.00
学校	小金井第二中学校	11	49		職員室	ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	1.00	50.00	50.00	0.60	20.00
学校	小金井第二中学校	11	50			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	20	40	1.28	15.00	320.00	4800.00	6144.00	190,460.00
学校	小金井第二中学校	11	51		印刷室	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	10.00	270.00	2700.00	518.40	16,070.00
学校	小金井第二中学校	11	52		印刷室（資料室）	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	3.00	200.00	600.00	100.80	3,120.00
学校	小金井第二中学校	11	53		放送室	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	2.00	180.00	360.00	121.00	3,750.00
学校	小金井第二中学校	11	54			表示灯	FL10	11	1	1	0.01	1.00	180.00	180.00	2.00	60.00
学校	小金井第二中学校	11	55		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	12	12	0.50	15.00	350.00	5250.00	2646.00	82,030.00
学校	小金井第二中学校	11	56		東側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	230.00	460.00	38.60	1,200.00
学校	小金井第二中学校	11	57		東側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	230.00	460.00	38.60	1,200.00
学校	小金井第二中学校	11	58		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	2.00	200.00	400.00	100.80	3,120.00
学校	小金井第二中学校	11	59		西側女子トイレ	ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	1.00	210.00	210.00	2.30	70.00
学校	小金井第二中学校	11	60		西側男子トイレ	ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	1.00	210.00	210.00	2.30	70.00
学校	小金井第二中学校	11	61		職員男子トイレ	ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	1.00	300.00	300.00	3.30	100.00
学校	小金井第二中学校	11	62		職員女子トイレ	ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	1.00	300.00	300.00	3.30	100.00
学校	小金井第二中学校	11	63		研究室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	4.00	250.00	1000.00	126.00	3,910.00
学校	小金井第二中学校	11	64		資料室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	2.00	200.00	400.00	50.40	1,560.00
学校	小金井第二中学校	11	65		南側外壁	スポットライト	HF200X	210	6	6	1.26	2.00	80.00	160.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第二中学校	11	66		北側外壁	スポットライト	HF200X	210	1	1	0.21	10.00	300.00	3000.00	630.00	19,530.00
学校	小金井第二中学校	11	67	【3F】本校舎	1年4組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	280.00	2240.00	1317.10	40,830.00
学校	小金井第二中学校	11	68			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	280.00	2240.00	188.20	5,830.00
学校	小金井第二中学校	11	69		1年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	280.00	2240.00	1317.10	40,830.00
学校	小金井第二中学校	11	70			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	280.00	2240.00	188.20	5,830.00
学校	小金井第二中学校	11	71		1年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	280.00	2240.00	1317.10	40,830.00
学校	小金井第二中学校	11	72			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	280.00	2240.00	188.20	5,830.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第二中学校	11	73		1年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	280.00	2240.00	1317.10	40,830.00
学校	小金井第二中学校	11	74			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	280.00	2240.00	188.20	5,830.00
学校	小金井第二中学校	11	75		1年多目的室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	280.00	2240.00	1317.10	40,830.00
学校	小金井第二中学校	11	76			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	280.00	2240.00	188.20	5,830.00
学校	小金井第二中学校	11	77		生徒会室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	2.00	100.00	200.00	117.60	3,650.00
学校	小金井第二中学校	11	78			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	100.00	200.00	16.80	520.00
学校	小金井第二中学校	11	79		2年多目的室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	280.00	2240.00	1317.10	40,830.00
学校	小金井第二中学校	11	80			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	280.00	2240.00	188.20	5,830.00
学校	小金井第二中学校	11	81		2年4組	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	280.00	2240.00	188.20	5,830.00
学校	小金井第二中学校	11	82		2年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	280.00	2240.00	1317.10	40,830.00
学校	小金井第二中学校	11	83			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	280.00	2240.00	188.20	5,830.00
学校	小金井第二中学校	11	84		2年2組	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	280.00	2240.00	188.20	5,830.00
学校	小金井第二中学校	11	85		2年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	280.00	2240.00	1129.00	35,000.00
学校	小金井第二中学校	11	86			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	280.00	2240.00	143.40	4,450.00
学校	小金井第二中学校	11	87			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	280.00	2240.00	188.20	5,830.00
学校	小金井第二中学校	11	88		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	7	7	0.29	5.00	300.00	1500.00	441.00	13,670.00
学校	小金井第二中学校	11	89		東側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	230.00	460.00	38.60	1,200.00
学校	小金井第二中学校	11	90		東側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	230.00	460.00	38.60	1,200.00
学校	小金井第二中学校	11	91		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	2.00	200.00	400.00	100.80	3,120.00
学校	小金井第二中学校	11	92	【4F】本校舎	第二美術室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	9	18	0.76	2.00	80.00	160.00	121.00	3,750.00
学校	小金井第二中学校	11	93			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	80.00	160.00	13.40	420.00
学校	小金井第二中学校	11	94		美術準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	5.00	210.00	1050.00	352.80	10,940.00
学校	小金井第二中学校	11	95		第一美術室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	16	32	1.34	5.00	210.00	1050.00	1411.20	43,750.00
学校	小金井第二中学校	11	96			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	210.00	1050.00	88.20	2,730.00
学校	小金井第二中学校	11	97		第二理科室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	12	24	1.01	4.00	180.00	720.00	725.80	22,500.00
学校	小金井第二中学校	11	98			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	180.00	720.00	60.50	1,880.00
学校	小金井第二中学校	11	99		理科準備室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	6.00	230.00	1380.00	927.40	28,750.00
学校	小金井第二中学校	11	100		第一理科室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	12	24	1.01	6.00	230.00	1380.00	1391.00	43,120.00
学校	小金井第二中学校	11	101			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	230.00	1380.00	115.90	3,590.00
学校	小金井第二中学校	11	102		図書室	逆富士蛍光灯	FL40	42	24	48	2.02	5.00	100.00	500.00	1008.00	31,250.00
学校	小金井第二中学校	11	103		図書準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	100.00	500.00	84.00	2,600.00
学校	小金井第二中学校	11	104		多目的準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	2.00	100.00	200.00	50.40	1,560.00
学校	小金井第二中学校	11	105		多目的室	直付ルーバー付蛍光灯	FL40	42	21	42	1.76	5.00	230.00	1150.00	2028.60	62,890.00
学校	小金井第二中学校	11	106			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	230.00	1150.00	96.60	2,990.00
学校	小金井第二中学校	11	107		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	8	8	0.34	4.00	100.00	400.00	134.40	4,170.00
学校	小金井第二中学校	11	108		暗室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	0.50	220.00	110.00	9.20	290.00
学校	小金井第二中学校	11	109		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	180.00	360.00	30.20	940.00
学校	小金井第二中学校	11	110		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	180.00	360.00	30.20	940.00
学校	小金井第二中学校	11	111	本校舎階段室	東側階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	9	9	0.38	9.00	250.00	2250.00	850.50	26,370.00
学校	小金井第二中学校	11	112		東側階段屋上	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	20.00	20.00	0.40	10.00
学校	小金井第二中学校	11	113		東側階段下消火栓ポンプ室	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	20.00	20.00	0.40	10.00
学校	小金井第二中学校	11	114		西側階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	15.00	350.00	5250.00	1102.50	34,180.00
学校	小金井第二中学校	11	115			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	3	0.10	15.00	350.00	5250.00	504.00	15,620.00
学校	小金井第二中学校	11	116		西側階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	20.00	20.00	4.40	140.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第二中学校	11	117	【1F】西校舎	第二技術準備室	直付蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	1.00	50.00	50.00	25.20	780.00
学校	小金井第二中学校	11	118		第二技術室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	4.00	150.00	600.00	252.00	7,810.00
学校	小金井第二中学校	11	119			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	9	18	0.58	4.00	150.00	600.00	345.60	10,710.00
学校	小金井第二中学校	11	120			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	150.00	600.00	50.40	1,560.00
学校	小金井第二中学校	11	121		第一技術準備室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	8	0.34	4.00	150.00	600.00	201.60	6,250.00
学校	小金井第二中学校	11	122		第一技術室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	10	20	0.84	4.00	150.00	600.00	504.00	15,620.00
学校	小金井第二中学校	11	123			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	5	10	0.32	4.00	150.00	600.00	192.00	5,950.00
学校	小金井第二中学校	11	124			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	150.00	600.00	50.40	1,560.00
学校	小金井第二中学校	11	125		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	5.00	350.00	1750.00	441.00	13,670.00
学校	小金井第二中学校	11	126		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	200.00	800.00	67.20	2,080.00
学校	小金井第二中学校	11	127		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	200.00	800.00	67.20	2,080.00
学校	小金井第二中学校	11	128		西側外壁	ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	10.00	300.00	3000.00	132.00	4,090.00
学校	小金井第二中学校	11	129	【2F】西校舎	男子職員更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	1.00	280.00	280.00	17.90	550.00
学校	小金井第二中学校	11	130			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	1.00	280.00	280.00	23.50	730.00
学校	小金井第二中学校	11	131			ミラー灯	FL8	8	1	1	0.01	1.00	35.00	35.00	0.30	10.00
学校	小金井第二中学校	11	132		男子職員更衣室 脱衣所	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	35.00	35.00	0.80	20.00
学校	小金井第二中学校	11	133		男子職員更衣室 シャワー室	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	1.00	35.00	35.00	2.10	70.00
学校	小金井第二中学校	11	134		女子職員更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	1.00	280.00	280.00	17.90	550.00
学校	小金井第二中学校	11	135			ミラー灯	FL8	8	1	1	0.01	1.00	35.00	35.00	0.30	10.00
学校	小金井第二中学校	11	136		女子職員更衣室 脱衣所	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	35.00	35.00	0.80	20.00
学校	小金井第二中学校	11	137		女子職員更衣室 シャワー室	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	1.00	35.00	35.00	2.10	70.00
学校	小金井第二中学校	11	138		事務倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	1.00	100.00	100.00	16.80	520.00
学校	小金井第二中学校	11	139		第二家庭科室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	12	24	1.01	4.00	20.00	80.00	80.60	2,500.00
学校	小金井第二中学校	11	140			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	20.00	80.00	6.70	210.00
学校	小金井第二中学校	11	141		家庭科準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	35.00	35.00	5.90	180.00
学校	小金井第二中学校	11	142			和風シーリングライト	FL20	22	1	5	0.11	1.00	35.00	35.00	3.90	120.00
学校	小金井第二中学校	11	143		第一家庭科室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	4.00	150.00	600.00	352.80	10,940.00
学校	小金井第二中学校	11	144			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	4.00	150.00	600.00	76.80	2,380.00
学校	小金井第二中学校	11	145			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	150.00	600.00	50.40	1,560.00
学校	小金井第二中学校	11	146		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	5.00	300.00	1500.00	378.00	11,720.00
学校	小金井第二中学校	11	147		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	200.00	800.00	67.20	2,080.00
学校	小金井第二中学校	11	148		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	200.00	800.00	67.20	2,080.00
学校	小金井第二中学校	11	149		東側外壁	スポットライト	HF200X	210	2	2	0.42	0.50	220.00	110.00	46.20	1,430.00
学校	小金井第二中学校	11	150	【3F】西校舎	倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	10.00	20.00	1.70	50.00
学校	小金井第二中学校	11	151		第二音楽室	黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	50.00	200.00	16.80	520.00
学校	小金井第二中学校	11	152		第二音楽準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	2.00	230.00	460.00	77.30	2,400.00
学校	小金井第二中学校	11	153			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	2.00	230.00	460.00	58.90	1,830.00
学校	小金井第二中学校	11	154		第一音楽準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	2.00	230.00	460.00	38.60	1,200.00
学校	小金井第二中学校	11	155			逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	2.00	230.00	460.00	88.30	2,740.00
学校	小金井第二中学校	11	156		第一音楽室	埋込蛍光灯	HF32	32	24	48	1.54	3.00	230.00	690.00	1059.80	32,850.00
学校	小金井第二中学校	11	157			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	230.00	690.00	58.00	1,800.00
学校	小金井第二中学校	11	158		楽器庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	2.00	230.00	460.00	58.00	1,800.00
学校	小金井第二中学校	11	159		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	2.00	300.00	600.00	126.00	3,910.00
学校	小金井第二中学校	11	160		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	200.00	600.00	50.40	1,560.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第二中学校	11	161		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	200.00	600.00	50.40	1,560.00
学校	小金井第二中学校	11	162	西校舎階段室	階段室	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	3.00	200.00	600.00	13.20	410.00
学校	小金井第二中学校	11	163			逆富士蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	3.00	200.00	600.00	126.00	3,910.00
学校	小金井第二中学校	11	164		階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	30.00	30.00	0.70	20.00
学校	小金井第二中学校	11	165		階段非常口	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	0.50	220.00	110.00	2.40	70.00
学校	小金井第二中学校	11	166	【1F】体育館棟	大体育館アリーナ	HID灯	MF700	730	18	18	13.14	10.00	300.00	3000.00	39420.00	1,222,020.00
学校	小金井第二中学校	11	167			誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	小金井第二中学校	11	168		大体育館南側非常口	ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	0.50	220.00	110.00	4.80	150.00
学校	小金井第二中学校	11	169		体育準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	1.00	250.00	250.00	126.00	3,910.00
学校	小金井第二中学校	11	170		器具庫C	パイプ吊ガード付蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	2.00	200.00	400.00	100.80	3,120.00
学校	小金井第二中学校	11	171		器具庫B	パイプ吊ガード付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	2.00	200.00	400.00	67.20	2,080.00
学校	小金井第二中学校	11	172		サイドステージ	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	3.00	70.00	210.00	26.50	820.00
学校	小金井第二中学校	11	173		ステージ	直付蛍光灯	FL40	42	10	10	0.42	2.00	70.00	140.00	58.80	1,820.00
学校	小金井第二中学校	11	174		ステージキャットウォーク	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	0.50	220.00	110.00	13.90	430.00
学校	小金井第二中学校	11	175		放送室	埋込蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	25.00	25.00	6.30	200.00
学校	小金井第二中学校	11	176		放送室前階段	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	1.00	25.00	25.00	1.10	30.00
学校	小金井第二中学校	11	177		放送室階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	5.00	5.00	0.20	10.00
学校	小金井第二中学校	11	178		準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	15.00	15.00	3.80	120.00
学校	小金井第二中学校	11	179		準備室横階段	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	1.00	15.00	15.00	0.70	20.00
学校	小金井第二中学校	11	180		準備室階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	5.00	5.00	0.20	10.00
学校	小金井第二中学校	11	181		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	250.00	1000.00	84.00	2,600.00
学校	小金井第二中学校	11	182		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	4.00	250.00	1000.00	126.00	3,910.00
学校	小金井第二中学校	11	183		器具庫A	パイプ吊ガード付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	250.00	250.00	42.00	1,300.00
学校	小金井第二中学校	11	184		小体育館	誘導灯ガード付	FL10	11	3	3	0.03	24.00	365.00	8760.00	289.10	8,960.00
学校	小金井第二中学校	11	185			ダウンライト	IL60	60	3	3	0.18	8.00	300.00	2400.00	432.00	13,390.00
学校	小金井第二中学校	11	186		器具庫D	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	1.00	250.00	250.00	31.50	980.00
学校	小金井第二中学校	11	187		器具庫E	パイプ吊ガード付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	1.00	250.00	250.00	21.00	650.00
学校	小金井第二中学校	11	188		女子更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	3.00	250.00	750.00	48.00	1,490.00
学校	小金井第二中学校	11	189		男子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	3.00	250.00	750.00	126.00	3,910.00
学校	小金井第二中学校	11	190		玄関	埋込スクエア型蛍光灯	FL20	22	5	20	0.44	3.00	200.00	600.00	264.00	8,180.00
学校	小金井第二中学校	11	191		廊下	ジェットライン型蛍光灯	FL40	42	8	8	0.34	7.00	300.00	2100.00	705.60	21,870.00
学校	小金井第二中学校	11	192			ダウンライト	IL60	60	16	16	0.96	7.00	300.00	2100.00	2016.00	62,500.00
学校	小金井第二中学校	11	193		トレーニング室	埋込蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	50.00	50.00	12.60	390.00
学校	小金井第二中学校	11	194	【1F】体育館棟屋外	屋外男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	1.00	50.00	50.00	2.20	70.00
学校	小金井第二中学校	11	195		屋外女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	1.00	50.00	50.00	2.20	70.00
学校	小金井第二中学校	11	196		プール機械室	パイプ吊ガード付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	50.00	50.00	8.40	260.00
学校	小金井第二中学校	11	197		屋外体育倉庫	パイプ吊ガード付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	50.00	50.00	8.40	260.00
学校	小金井第二中学校	11	198	【2F】体育館棟	廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	7.00	300.00	2100.00	176.40	5,470.00
学校	小金井第二中学校	11	199		男子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	3.00	200.00	600.00	100.80	3,120.00
学校	小金井第二中学校	11	200		女子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	3.00	200.00	600.00	100.80	3,120.00
学校	小金井第二中学校	11	201		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	2.00	50.00	100.00	4.40	140.00
学校	小金井第二中学校	11	202		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	2.00	50.00	100.00	4.40	140.00
学校	小金井第二中学校	11	203	体育館棟階段室	階段室	誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
学校	小金井第二中学校	11	204			コーナーライト	FL40	42	2	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	小金井第二中学校	11	205			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	9.00	200.00	1800.00	79.20	2,460.00
学校	小金井第二中学校	11	206			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	9.00	200.00	1800.00	151.20	4,690.00
学校	小金井第二中学校	11	207	【給食棟】	給食室	逆富士SUS防水蛍光灯	FL40	42	21	42	1.76	9.00	200.00	1800.00	3175.20	98,430.00
学校	小金井第二中学校	11	208			逆富士SUS防水蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	9.00	200.00	1800.00	115.20	3,570.00
学校	小金井第二中学校	11	209			直付SUS防水ガード付蛍光灯	HF32	32	6	6	0.19	9.00	200.00	1800.00	345.60	10,710.00
学校	小金井第二中学校	11	210		牛乳保管庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	4.00	200.00	800.00	67.20	2,080.00
学校	小金井第二中学校	11	211		食品保管庫	逆富士SUS防水蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	200.00	800.00	67.20	2,080.00
学校	小金井第二中学校	11	212		検収室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	200.00	800.00	67.20	2,080.00
学校	小金井第二中学校	11	213		トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	2.00	200.00	400.00	8.80	270.00
学校	小金井第二中学校	11	214		休憩室	シーリングライト	FL20	22	1	5	0.11	3.00	200.00	600.00	66.00	2,050.00
学校	小金井第二中学校	11	215			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	3.00	200.00	600.00	25.20	780.00
学校	小金井第二中学校	11	216			キッチン灯	FL20	22	1	1	0.02	3.00	200.00	600.00	13.20	410.00
学校	小金井第二中学校	11	217		脱衣所	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	3.00	200.00	600.00	13.20	410.00
学校	小金井第二中学校	11	218		風呂場	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	3.00	200.00	600.00	36.00	1,120.00
学校	小金井第二中学校	11	219		更衣室	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	3.00	200.00	600.00	13.20	410.00
学校	小金井第二中学校	11	220	屋外	西倉庫	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	50.00	50.00	2.10	70.00
学校	小金井第二中学校	11	221		西倉庫（防災用）	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	50.00	50.00	4.20	130.00
学校	小金井第二中学校	11	222		用務作業室	直付蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	2.00	200.00	400.00	102.40	3,170.00
学校	小金井第二中学校	11	223		園芸倉庫	直付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	200.00	400.00	33.60	1,040.00
学校	小金井第二中学校	11	224		散水ポンプ室	直付蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	50.00	50.00	2.10	70.00
学校	東中学校	12	1	【1F】本校舎	会議室	逆富士蛍光灯	FL40	42	16	32	1.34	4.00	210.00	840.00	1129.00	35,000.00
学校	東中学校	12	2			逆富士蛍光灯	HF32	32	8	16	0.51	4.00	210.00	840.00	430.10	13,330.00
学校	東中学校	12	3		保健室	ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	8.00	210.00	1680.00	18.50	570.00
学校	東中学校	12	4		用務室	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	12.00	365.00	4380.00	1471.70	45,620.00
学校	東中学校	12	5			スクエアシーリングライト	FL20	22	1	3	0.07	2.00	210.00	420.00	27.70	860.00
学校	東中学校	12	6		東昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	8.00	210.00	1680.00	705.60	21,870.00
学校	東中学校	12	7			防水ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	4.00	210.00	840.00	37.00	1,150.00
学校	東中学校	12	8		職員玄関	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	12.00	365.00	4380.00	735.80	22,810.00
学校	東中学校	12	9			防水ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	4.00	210.00	840.00	37.00	1,150.00
学校	東中学校	12	10		事務室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	12.00	260.00	3120.00	1572.50	48,750.00
学校	東中学校	12	11		校長室	埋込蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	8.00	260.00	2080.00	798.70	24,760.00
学校	東中学校	12	12		職員室	逆富士蛍光灯	FL40	42	19	38	1.60	12.00	260.00	3120.00	4979.50	154,360.00
学校	東中学校	12	13			逆富士蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	12.00	260.00	3120.00	1198.10	37,140.00
学校	東中学校	12	14		印刷室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	4.00	210.00	840.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	15		放送室	表示灯	FL10	11	1	1	0.01	4.00	210.00	840.00	9.20	290.00
学校	東中学校	12	16			逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	4.00	210.00	840.00	282.20	8,750.00
学校	東中学校	12	17		相談室	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	4.00	210.00	840.00	352.80	10,940.00
学校	東中学校	12	18			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	4.00	210.00	840.00	53.80	1,670.00
学校	東中学校	12	19		図書室	逆富士蛍光灯	FL40	42	18	36	1.51	4.00	210.00	840.00	1270.10	39,370.00
学校	東中学校	12	20			逆富士蛍光灯	HF32	32	12	24	0.77	4.00	210.00	840.00	645.10	20,000.00
学校	東中学校	12	21		体育準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	2.00	210.00	420.00	105.80	3,280.00
学校	東中学校	12	22		共同事務室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	10.00	260.00	2600.00	655.20	20,310.00
学校	東中学校	12	23		共同事務室 倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	2.00	260.00	520.00	131.00	4,060.00
学校	東中学校	12	24		cosmos教室	逆富士蛍光灯	FL40	42	9	18	0.76	8.00	210.00	1680.00	1270.10	39,370.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	東中学校	12	25		西昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	4.00	210.00	840.00	282.20	8,750.00
学校	東中学校	12	26			防水ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	4.00	210.00	840.00	37.00	1,150.00
学校	東中学校	12	27		美術準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	2.00	210.00	420.00	105.80	3,280.00
学校	東中学校	12	28		美術室	逆富士蛍光灯	FL40	42	15	30	1.26	4.00	210.00	840.00	1058.40	32,810.00
学校	東中学校	12	29			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	210.00	840.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	30		廊下	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	8.00	210.00	1680.00	147.80	4,580.00
学校	東中学校	12	31			逆富士蛍光灯	FL40	42	10	12	0.50	8.00	210.00	1680.00	846.70	26,250.00
学校	東中学校	12	32			逆富士蛍光灯	HF32	32	7	7	0.22	8.00	210.00	1680.00	376.30	11,670.00
学校	東中学校	12	33		給食室前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	34		事務倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	2.00	210.00	420.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	35		女子トイレ	直付蛍光灯	HF32	32	4	4	0.13	1.00	210.00	210.00	26.90	830.00
学校	東中学校	12	36			ミラー灯	HF16	16	6	6	0.10	1.00	210.00	210.00	20.20	630.00
学校	東中学校	12	37			ダウンライト	FHT32	32	2	2	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
学校	東中学校	12	38			ブラケット	ミコクリプトン60	60	4	4	0.24	1.00	210.00	210.00	50.40	1,560.00
学校	東中学校	12	39		男子トイレ	直付蛍光灯	HF32	32	4	4	0.13	1.00	210.00	210.00	26.90	830.00
学校	東中学校	12	40			ミラー灯	HF16	16	4	4	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
学校	東中学校	12	41			ダウンライト	FHT32	32	3	3	0.10	1.00	210.00	210.00	20.20	630.00
学校	東中学校	12	42		誰でもトイレ	ダウンライト	FHT32	32	2	2	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
学校	東中学校	12	43		トイレ前手洗い場	ミラー灯	HF32	32	1	1	0.03	8.00	210.00	1680.00	53.80	1,670.00
学校	東中学校	12	44		女子更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	2.00	210.00	420.00	26.90	830.00
学校	東中学校	12	45			ミラー灯	FL8	8	1	1	0.01	2.00	210.00	420.00	3.40	110.00
学校	東中学校	12	46		男子更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	2.00	210.00	420.00	26.90	830.00
学校	東中学校	12	47			ミラー灯	FL8	8	1	1	0.01	2.00	210.00	420.00	3.40	110.00
学校	東中学校	12	48		ジャワールーム	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	2.00	210.00	420.00	9.20	290.00
学校	東中学校	12	49	【2F】本校舎	倉庫	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	2.00	210.00	420.00	282.20	8,750.00
学校	東中学校	12	50			直付蛍光灯	FL20	22	1	4	0.09	2.00	210.00	420.00	37.00	1,150.00
学校	東中学校	12	51			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	210.00	420.00	35.30	1,090.00
学校	東中学校	12	52		第2相談室	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	210.00	1680.00	564.50	17,500.00
学校	東中学校	12	53		進路相談室	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	1.00	210.00	210.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	54			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	210.00	210.00	17.60	550.00
学校	東中学校	12	55		3年A組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	210.00	1680.00	987.80	30,620.00
学校	東中学校	12	56			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	57		3年B組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	210.00	1680.00	987.80	30,620.00
学校	東中学校	12	58			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	59		委員会室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	210.00	1680.00	987.80	30,620.00
学校	東中学校	12	60			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	210.00	1680.00	107.50	3,330.00
学校	東中学校	12	61			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	62		3年C組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	210.00	1680.00	987.80	30,620.00
学校	東中学校	12	63			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	210.00	1680.00	107.50	3,330.00
学校	東中学校	12	64			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	65		第2少人数教室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	210.00	1680.00	846.70	26,250.00
学校	東中学校	12	66			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	210.00	1680.00	107.50	3,330.00
学校	東中学校	12	67			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	68		男子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	2.00	210.00	420.00	247.00	7,660.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	東中学校	12	69			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	210.00	420.00	35.30	1,090.00
学校	東中学校	12	70		女子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	2.00	210.00	420.00	211.70	6,560.00
学校	東中学校	12	71		第2理科室	逆富士蛍光灯	FL40	42	15	30	1.26	4.00	210.00	840.00	1058.40	32,810.00
学校	東中学校	12	72			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	210.00	840.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	73		理科準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	4.00	210.00	840.00	423.40	13,130.00
学校	東中学校	12	74		第1理科室	逆富士蛍光灯	FL40	42	15	30	1.26	4.00	210.00	840.00	1058.40	32,810.00
学校	東中学校	12	75			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	210.00	840.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	76		廊下	逆富士蛍光灯	FL20	22	20	35	0.77	4.00	210.00	840.00	646.80	20,050.00
学校	東中学校	12	77			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	4.00	210.00	840.00	53.80	1,670.00
学校	東中学校	12	78		東トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	4.00	210.00	840.00	73.90	2,290.00
学校	東中学校	12	79		配膳室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	4.00	210.00	840.00	107.50	3,330.00
学校	東中学校	12	80		西トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	4.00	210.00	840.00	73.90	2,290.00
学校	東中学校	12	81	【3F】本校舎	多目的室	直付ルーバー付蛍光灯	FL40	42	21	42	1.76	4.00	210.00	840.00	1481.80	45,940.00
学校	東中学校	12	82			直付ルーバー付蛍光灯	HF32	32	18	36	1.15	4.00	210.00	840.00	967.70	30,000.00
学校	東中学校	12	83			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	210.00	840.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	84		多目的室準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	1.00	210.00	210.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	85		1年A組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	210.00	1680.00	846.70	26,250.00
学校	東中学校	12	86			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	210.00	1680.00	107.50	3,330.00
学校	東中学校	12	87			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	88		1年B組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	210.00	1680.00	987.80	30,620.00
学校	東中学校	12	89			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	90		1年C組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	210.00	1680.00	846.70	26,250.00
学校	東中学校	12	91			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	92		第1少人数教室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	210.00	1680.00	987.80	30,620.00
学校	東中学校	12	93			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	94		2年A組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	210.00	1680.00	987.80	30,620.00
学校	東中学校	12	95			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	96		2年B組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	210.00	1680.00	987.80	30,620.00
学校	東中学校	12	97			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	98		2年C組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	8.00	210.00	1680.00	705.60	21,870.00
学校	東中学校	12	99			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	100		生徒会室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	210.00	210.00	52.90	1,640.00
学校	東中学校	12	101		資料室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	210.00	210.00	52.90	1,640.00
学校	東中学校	12	102		第2音楽室	片反射板蛍光灯	FL40	42	20	20	0.84	4.00	210.00	840.00	705.60	21,870.00
学校	東中学校	12	103			ダウンライト	IL100	100	8	8	0.80	4.00	210.00	840.00	672.00	20,830.00
学校	東中学校	12	104			ダウンライト	FHT32	32	6	6	0.19	4.00	210.00	840.00	161.30	5,000.00
学校	東中学校	12	105			ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	4.00	210.00	840.00	18.50	570.00
学校	東中学校	12	106		音楽準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	4.00	210.00	840.00	564.50	17,500.00
学校	東中学校	12	107			埋込蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	4.00	210.00	840.00	107.50	3,330.00
学校	東中学校	12	108			ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	4.00	210.00	840.00	18.50	570.00
学校	東中学校	12	109		第1音楽室	埋込蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	4.00	210.00	840.00	493.90	15,310.00
学校	東中学校	12	110			埋込蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	4.00	210.00	840.00	215.00	6,670.00
学校	東中学校	12	111			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	210.00	840.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	112			ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	4.00	210.00	840.00	37.00	1,150.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	東中学校	12	113		廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	9	9	0.29	4.00	210.00	840.00	241.90	7,500.00
学校	東中学校	12	114			逆富士蛍光灯	FL20	22	10	14	0.31	4.00	210.00	840.00	258.70	8,020.00
学校	東中学校	12	115		東トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	4.00	210.00	840.00	73.90	2,290.00
学校	東中学校	12	116		配膳室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	4.00	210.00	840.00	107.50	3,330.00
学校	東中学校	12	117		西トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	4.00	210.00	840.00	53.80	1,670.00
学校	東中学校	12	118	本校舎階段室	東階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	4.00	210.00	840.00	176.40	5,470.00
学校	東中学校	12	119			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	4.00	210.00	840.00	37.00	1,150.00
学校	東中学校	12	120		中央階段	逆富士蛍光灯	FL20	22	5	10	0.22	4.00	210.00	840.00	184.80	5,730.00
学校	東中学校	12	121			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	4.00	210.00	840.00	35.30	1,090.00
学校	東中学校	12	122			逆富士蛍光灯	HF16	16	1	1	0.02	4.00	210.00	840.00	13.40	420.00
学校	東中学校	12	123		西階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	4.00	210.00	840.00	35.30	1,090.00
学校	東中学校	12	124			逆富士蛍光灯	FL20	22	5	10	0.22	4.00	210.00	840.00	184.80	5,730.00
学校	東中学校	12	125		西階段下倉庫	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.60	140.00
学校	東中学校	12	126	【1F】西校舎	被服室	逆富士蛍光灯	FL40	42	20	40	1.68	4.00	210.00	840.00	1411.20	43,750.00
学校	東中学校	12	127			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	210.00	840.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	128		家庭科倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	4.00	210.00	840.00	211.70	6,560.00
学校	東中学校	12	129		南通用口 渡り廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	4.00	210.00	840.00	35.30	1,090.00
学校	東中学校	12	130		技術準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	4.00	210.00	840.00	282.20	8,750.00
学校	東中学校	12	131			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	210.00	210.00	17.60	550.00
学校	東中学校	12	132		金工室	逆富士蛍光灯	FL40	42	15	30	1.26	4.00	210.00	840.00	1058.40	32,810.00
学校	東中学校	12	133			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	210.00	840.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	134		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	4.00	210.00	840.00	176.40	5,470.00
学校	東中学校	12	135		調理室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	15	30	1.26	4.00	210.00	840.00	1058.40	32,810.00
学校	東中学校	12	136			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	210.00	840.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	137		家庭科準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	4.00	210.00	840.00	423.40	13,130.00
学校	東中学校	12	138			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	210.00	210.00	17.60	550.00
学校	東中学校	12	139		木工室	逆富士蛍光灯	FL40	42	21	42	1.76	4.00	210.00	840.00	1481.80	45,940.00
学校	東中学校	12	140			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	210.00	840.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	141		東通用口	ブラケット	FL40	42	1	1	0.04	4.00	210.00	840.00	35.30	1,090.00
学校	東中学校	12	142		東通用口 渡り廊下	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	4.00	210.00	840.00	18.50	570.00
学校	東中学校	12	143	給食棟	西側外壁	スポットライト	HF100X	100	1	1	0.10	4.00	210.00	840.00	84.00	2,600.00
学校	東中学校	12	144		配膳置き場	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	4.00	210.00	840.00	107.50	3,330.00
学校	東中学校	12	145		給食室	パイプ吊SUS防水蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	8.00	210.00	1680.00	645.10	20,000.00
学校	東中学校	12	146			逆富士SUS防水蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	210.00	1680.00	107.50	3,330.00
学校	東中学校	12	147			逆富士SUS防水蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	8.00	210.00	1680.00	282.20	8,750.00
学校	東中学校	12	148			片反射板SUS防水蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	8.00	210.00	1680.00	423.40	13,130.00
学校	東中学校	12	149			直付SUS防水蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	210.00	1680.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	150		牛乳保管庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	1.00	210.00	210.00	17.60	550.00
学校	東中学校	12	151			直付蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	210.00	210.00	8.80	270.00
学校	東中学校	12	152		備品庫	直付蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.60	140.00
学校	東中学校	12	153		食品庫	逆富士SUS防水ガード付蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	210.00	210.00	8.80	270.00
学校	東中学校	12	154		休憩室	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	4.00	210.00	840.00	18.50	570.00
学校	東中学校	12	155			シーリングライト	FCL30	30	1	2	0.06	4.00	210.00	840.00	50.40	1,560.00
学校	東中学校	12	156		脱衣室	逆富士蛍光灯	HF16	16	1	1	0.02	2.00	210.00	420.00	6.70	210.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	東中学校	12	157		風呂	ブラケット	FCL30	30	1	1	0.03	2.00	210.00	420.00	12.60	390.00
学校	東中学校	12	158		トイレ	逆富士蛍光灯	HF16	16	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	3.40	110.00
学校	東中学校	12	159	【1F】体育館棟	玄関	ダウンライト	FHT32	32	3	3	0.10	4.00	210.00	840.00	80.60	2,500.00
学校	東中学校	12	160			防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	4.00	210.00	840.00	18.50	570.00
学校	東中学校	12	161		玄関ホール	埋込スクエアルーバー付蛍光灯	FL20	22	5	20	0.44	4.00	210.00	840.00	369.60	11,460.00
学校	東中学校	12	162		ロビーホール	埋込スクエアルーバー付蛍光灯	FL20	22	18	72	1.58	4.00	210.00	840.00	1330.60	41,250.00
学校	東中学校	12	163		PTA会議室	埋込蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	2.00	210.00	420.00	211.70	6,560.00
学校	東中学校	12	164		湯沸室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	210.00	210.00	8.80	270.00
学校	東中学校	12	165		ミーティングルーム	埋込蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	8.00	210.00	1680.00	1129.00	35,000.00
学校	東中学校	12	166		男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	2.00	210.00	420.00	26.90	830.00
学校	東中学校	12	167			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	2.00	210.00	420.00	17.60	550.00
学校	東中学校	12	168		男子トイレ前手洗い場	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	2.00	210.00	420.00	35.30	1,090.00
学校	東中学校	12	169			ミラー灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	210.00	420.00	35.30	1,090.00
学校	東中学校	12	170		男子シャワー室	ブラケット	IL60	60	2	2	0.12	1.00	210.00	210.00	25.20	780.00
学校	東中学校	12	171		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	3	0.13	2.00	210.00	420.00	52.90	1,640.00
学校	東中学校	12	172		女子トイレ前手荒場	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	2.00	210.00	420.00	35.30	1,090.00
学校	東中学校	12	173			ミラー灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	210.00	420.00	35.30	1,090.00
学校	東中学校	12	174		女子シャワー室	ブラケット	IL60	60	2	2	0.12	1.00	210.00	210.00	25.20	780.00
学校	東中学校	12	175		男子更衣室	逆富士ガード付蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	2.00	210.00	420.00	26.90	830.00
学校	東中学校	12	176			逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	2.00	210.00	420.00	35.30	1,090.00
学校	東中学校	12	177		女子更衣室	逆富士ガード付蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	2.00	210.00	420.00	26.90	830.00
学校	東中学校	12	178			逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	2.00	210.00	420.00	35.30	1,090.00
学校	東中学校	12	179		器具庫5	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	210.00	210.00	17.60	550.00
学校	東中学校	12	180		器具庫4	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	210.00	210.00	8.80	270.00
学校	東中学校	12	181		器具庫3	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	210.00	210.00	17.60	550.00
学校	東中学校	12	182		器具庫2	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	1.00	210.00	210.00	26.50	820.00
学校	東中学校	12	183		器具庫1	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	1.00	210.00	210.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	184		体育館	ダウンライト	FHT32	32	5	5	0.16	8.00	210.00	1680.00	268.80	8,330.00
学校	東中学校	12	185			HID灯	MF700	730	20	20	14.60	8.00	210.00	1680.00	24528.00	760,370.00
学校	東中学校	12	186		ステージ横倉庫	片反射板蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	2.00	210.00	420.00	9.20	290.00
学校	東中学校	12	187		サイドステージ	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	2.00	210.00	420.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	188		ステージ	直付蛍光灯	FL40	42	8	8	0.34	2.00	210.00	420.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	189		ステージキャットウォーク	直付蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	1.00	210.00	210.00	26.50	820.00
学校	東中学校	12	190		機械室	片反射板蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.60	140.00
学校	東中学校	12	191		ステージ袖階段	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.60	140.00
学校	東中学校	12	192		ステージ西階段	コーナーライト	FL40	42	1	1	0.04	1.00	210.00	210.00	8.80	270.00
学校	東中学校	12	193		2F 準備室	埋込蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	1.00	210.00	210.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	194		ステージ東階段	コーナーライト	FL40	42	1	1	0.04	1.00	210.00	210.00	8.80	270.00
学校	東中学校	12	195		2F 放送室	埋込蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	1.00	210.00	210.00	70.60	2,190.00
学校	東中学校	12	196		ステージ裏通路	直付蛍光灯	FL20	22	3	3	0.07	1.00	210.00	210.00	13.90	430.00
学校	東中学校	12	197		階段室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	210.00	210.00	52.90	1,640.00
学校	東中学校	12	198			ブラケット	FL40	42	1	1	0.04	1.00	210.00	210.00	8.80	270.00
学校	東中学校	12	199		階段下倉庫	片反射板蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	210.00	210.00	8.80	270.00
学校	東中学校	12	200		プール機械室	バイブ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	210.00	210.00	35.30	1,090.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	東中学校	12	201	【2F】体育館棟	廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	4.00	210.00	840.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	202		プール女子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	3	0.13	1.00	210.00	210.00	26.50	820.00
学校	東中学校	12	203			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.60	140.00
学校	東中学校	12	204		プール男子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	3	0.13	1.00	210.00	210.00	26.50	820.00
学校	東中学校	12	205			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.60	140.00
学校	東中学校	12	206		プール女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.60	140.00
学校	東中学校	12	207		プール男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.60	140.00
学校	東中学校	12	208		プール用具庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.60	140.00
学校	東中学校	12	209		渡り廊下	埋込蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	4.00	210.00	840.00	423.40	13,130.00
学校	東中学校	12	210	屋外	掃除用具倉庫	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	4.00	210.00	840.00	141.10	4,370.00
学校	東中学校	12	211		用務作業棟	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	4.00	210.00	840.00	211.70	6,560.00
学校	東中学校	12	212		用務作業棟前渡り廊下	ブラケット	FL20	22	4	4	0.09	4.00	210.00	840.00	73.90	2,290.00
学校	東中学校	12	213		正門	外灯	MF250	260	1	1	0.26	12.00	365.00	4380.00	1138.80	35,300.00
学校	東中学校	12	214		受水槽ポンプ室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	210.00	210.00	8.80	270.00
学校	東中学校	12	215		消火栓ポンプ室	直付蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.60	140.00
学校	東中学校	12	216		芝生倉庫	直付蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	1.00	210.00	210.00	26.90	830.00
学校	東中学校	12	217			防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.60	140.00
学校	東中学校	12	218		校庭男子トイレ	ダウンライト	FHT24	25	2	2	0.05	1.00	210.00	210.00	10.50	330.00
学校	東中学校	12	219		校庭女子トイレ	ダウンライト	FHT24	25	2	2	0.05	1.00	210.00	210.00	10.50	330.00
学校	東中学校	12	220		校庭体育倉庫	コーナーライト	HF32	32	2	2	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
学校	緑中学校	13	1	【1F】北校舎	用務室通用口	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	300.00	300.00	6.60	200.00
学校	緑中学校	13	2		ポンプ室	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	0.50	96.00	48.00	1.10	30.00
学校	緑中学校	13	3		用務室	直付蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	1.00	300.00	300.00	38.40	1,190.00
学校	緑中学校	13	4			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	1.00	300.00	300.00	25.20	780.00
学校	緑中学校	13	5			和風シーリング	FCL30	30	1	2	0.06	1.00	300.00	300.00	18.00	560.00
学校	緑中学校	13	6		女子更衣室シャワー室	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	0.50	300.00	150.00	9.00	280.00
学校	緑中学校	13	7		男子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	252.00	504.00	42.30	1,310.00
学校	緑中学校	13	8		男子更衣室シャワー室	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	0.50	252.00	126.00	7.60	240.00
学校	緑中学校	13	9		会議室	埋込蛍光灯	FL40	42	12	24	1.01	2.00	252.00	504.00	508.00	15,750.00
学校	緑中学校	13	10		用務室前廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	10.00	300.00	3000.00	378.00	11,720.00
学校	緑中学校	13	11		東昇降口	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	10.00	252.00	2520.00	967.70	30,000.00
学校	緑中学校	13	12			防水ブラケット	FL20	22	2	4	0.09	10.00	252.00	2520.00	221.80	6,880.00
学校	緑中学校	13	13			ダウンライト	オーソレックス水銀ランプ付	160	7	7	1.12	10.00	252.00	2520.00	2822.40	87,490.00
学校	緑中学校	13	14		職員玄関	ブラケット	FL40	42	1	1	0.04	14.00	300.00	4200.00	176.40	5,470.00
学校	緑中学校	13	15		事務室	逆富士蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	14.00	252.00	3528.00	2074.50	64,310.00
学校	緑中学校	13	16			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	14.00	252.00	3528.00	225.80	7,000.00
学校	緑中学校	13	17		職員室	直付蛍光灯	FL40	42	27	54	2.27	14.00	252.00	3528.00	8001.50	248,050.00
学校	緑中学校	13	18			逆富士蛍光灯	HF32	32	6	12	0.38	14.00	252.00	3528.00	1354.80	42,000.00
学校	緑中学校	13	19			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	252.00	252.00	5.50	170.00
学校	緑中学校	13	20		校長室	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	10.00	252.00	2520.00	846.70	26,250.00
学校	緑中学校	13	21			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	10.00	252.00	2520.00	322.60	10,000.00
学校	緑中学校	13	22			ミラー灯	FL10	11	1	1	0.01	10.00	252.00	2520.00	27.70	860.00
学校	緑中学校	13	23		保健室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	10.00	252.00	2520.00	635.00	19,690.00
学校	緑中学校	13	24			逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	10.00	252.00	2520.00	322.60	10,000.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	緑中学校	13	25		北側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	7	7	0.29	10.00	252.00	2520.00	740.90	22,970.00
学校	緑中学校	13	26		事務倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	2.00	252.00	504.00	127.00	3,940.00
学校	緑中学校	13	27		印刷室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	6.00	252.00	1512.00	96.80	3,000.00
学校	緑中学校	13	28		職員女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	6.00	252.00	1512.00	96.80	3,000.00
学校	緑中学校	13	29			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	6.00	252.00	1512.00	33.30	1,030.00
学校	緑中学校	13	30		職員男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	3	0.10	6.00	252.00	1512.00	145.20	4,500.00
学校	緑中学校	13	31			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	6.00	252.00	1512.00	33.30	1,030.00
学校	緑中学校	13	32		北昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	0.10	252.00	25.20	4.20	130.00
学校	緑中学校	13	33		北側外壁	スポットライト	HF100X	100	1	1	0.10	0.10	252.00	25.20	2.50	80.00
学校	緑中学校	13	34	【2F】北校舎	父母と教師の会	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	0.50	96.00	48.00	12.10	380.00
学校	緑中学校	13	35			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	0.50	96.00	48.00	1.10	30.00
学校	緑中学校	13	36		小会議室	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	1.00	252.00	252.00	127.00	3,940.00
学校	緑中学校	13	37		小会議室前廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	252.00	252.00	21.20	660.00
学校	緑中学校	13	38		教育相談室	逆富士蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	1.00	252.00	252.00	148.20	4,590.00
学校	緑中学校	13	39		調理室	逆富士蛍光灯	FL40	42	18	36	1.51	1.00	48.00	48.00	72.60	2,250.00
学校	緑中学校	13	40			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	48.00	48.00	4.00	120.00
学校	緑中学校	13	41		調理準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	1.00	48.00	48.00	20.20	630.00
学校	緑中学校	13	42		被服室	逆富士蛍光灯	FL40	42	18	36	1.51	1.00	96.00	96.00	145.20	4,500.00
学校	緑中学校	13	43			ブラケット	FL40	42	2	2	0.08	1.00	96.00	96.00	8.10	250.00
学校	緑中学校	13	44			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	96.00	96.00	8.10	250.00
学校	緑中学校	13	45		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	9	9	0.38	10.00	252.00	2520.00	952.60	29,530.00
学校	緑中学校	13	46		女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	4.00	252.00	1008.00	64.50	2,000.00
学校	緑中学校	13	47		男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	3	0.10	4.00	252.00	1008.00	96.80	3,000.00
学校	緑中学校	13	48	【3F】北校舎	多目的室（2年女子）	直付ルーバー付蛍光灯	FL40	42	28	56	2.35	1.00	96.00	96.00	225.80	7,000.00
学校	緑中学校	13	49		放送室	埋込蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	1.00	252.00	252.00	32.30	1,000.00
学校	緑中学校	13	50		準備室	直付ルーバー付蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	0.50	252.00	126.00	63.50	1,970.00
学校	緑中学校	13	51			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	0.50	252.00	126.00	10.60	330.00
学校	緑中学校	13	52		第一理科室	逆富士蛍光灯	FL40	42	18	36	1.51	6.00	63.00	378.00	571.50	17,720.00
学校	緑中学校	13	53			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	63.00	378.00	31.80	990.00
学校	緑中学校	13	54		理科準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	10	20	0.84	2.00	63.00	126.00	105.80	3,280.00
学校	緑中学校	13	55			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	2.00	63.00	126.00	2.80	90.00
学校	緑中学校	13	56		理科準備室（暗室）	表示灯	FL10	11	1	1	0.01	0.10	63.00	6.30	0.10	0.00
学校	緑中学校	13	57			逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	0.10	63.00	6.30	0.30	10.00
学校	緑中学校	13	58		第二理科室	逆富士蛍光灯	FL40	42	18	36	1.51	6.00	63.00	378.00	571.50	17,720.00
学校	緑中学校	13	59			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	63.00	378.00	31.80	990.00
学校	緑中学校	13	60		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	8	8	0.34	10.00	252.00	2520.00	846.70	26,250.00
学校	緑中学校	13	61		女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	3.00	252.00	756.00	48.40	1,500.00
学校	緑中学校	13	62		男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	3	0.10	3.00	252.00	756.00	72.60	2,250.00
学校	緑中学校	13	63	【4F】北校舎	楽理室	逆富士蛍光灯	FL40	42	12	24	1.01	4.00	84.00	336.00	338.70	10,500.00
学校	緑中学校	13	64			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	4.00	84.00	336.00	28.20	870.00
学校	緑中学校	13	65		音楽準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	12	24	1.01	3.00	84.00	252.00	254.00	7,870.00
学校	緑中学校	13	66		演奏室	逆富士蛍光灯	FL40	42	15	30	1.26	6.00	252.00	1512.00	1905.10	59,060.00
学校	緑中学校	13	67			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	6.00	252.00	1512.00	127.00	3,940.00
学校	緑中学校	13	68		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	4.00	252.00	1008.00	254.00	7,870.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	緑中学校	13	69		男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	3	0.10	4.00	252.00	1008.00	96.80	3,000.00
学校	緑中学校	13	70		女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	3.00	252.00	756.00	48.40	1,500.00
学校	緑中学校	13	71	北校舎階段室	東側階段	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	3.00	252.00	756.00	24.20	750.00
学校	緑中学校	13	72			逆富士蛍光灯	FL20	22	8	8	0.18	10.00	252.00	2520.00	443.50	13,750.00
学校	緑中学校	13	73		東側階段非常口	防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	10.00	252.00	2520.00	55.40	1,720.00
学校	緑中学校	13	74		西側階段	逆富士蛍光灯	FL20	22	9	9	0.20	10.00	252.00	2520.00	499.00	15,470.00
学校	緑中学校	13	75		西側階段非常口	防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	10.00	252.00	2520.00	55.40	1,720.00
学校	緑中学校	13	76		西側階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	10.00	252.00	2520.00	55.40	1,720.00
学校	緑中学校	13	77	【1F】体育館棟	工芸室	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	1.00	96.00	96.00	18.40	570.00
学校	緑中学校	13	78			逆富士蛍光灯	FL40	42	21	42	1.76	1.00	96.00	96.00	169.30	5,250.00
学校	緑中学校	13	79			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	96.00	96.00	6.10	190.00
学校	緑中学校	13	80		工芸準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	96.00	96.00	24.20	750.00
学校	緑中学校	13	81		絵画準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	1.00	96.00	96.00	24.20	750.00
学校	緑中学校	13	82		絵画室	逆富士蛍光灯	FL40	42	15	30	1.26	6.00	96.00	576.00	725.80	22,500.00
学校	緑中学校	13	83			逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	6.00	96.00	576.00	110.60	3,430.00
学校	緑中学校	13	84			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	6.00	96.00	576.00	36.90	1,140.00
学校	緑中学校	13	85		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	7	7	0.29	6.00	252.00	1512.00	444.50	13,780.00
学校	緑中学校	13	86		金工室	直付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	3.00	96.00	288.00	24.20	750.00
学校	緑中学校	13	87			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	30	60	2.52	3.00	96.00	288.00	725.80	22,500.00
学校	緑中学校	13	88			黒板灯	HF32	32	3	3	0.10	3.00	96.00	288.00	27.60	860.00
学校	緑中学校	13	89		技術準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	6.00	96.00	576.00	145.20	4,500.00
学校	緑中学校	13	90			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	6.00	96.00	576.00	36.90	1,140.00
学校	緑中学校	13	91		木工室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	28	56	2.35	6.00	96.00	576.00	1354.80	42,000.00
学校	緑中学校	13	92			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	6.00	96.00	576.00	73.70	2,280.00
学校	緑中学校	13	93			黒板灯	HF32	32	3	3	0.10	6.00	96.00	576.00	55.30	1,710.00
学校	緑中学校	13	94		西側外壁	防水ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	10.00	300.00	3000.00	132.00	4,090.00
学校	緑中学校	13	95		南側外壁	スポットライト	HF100X	100	3	3	0.30	10.00	300.00	3000.00	900.00	27,900.00
学校	緑中学校	13	96	【2F】体育館棟	体育館	HID灯	MF400	420	23	23	9.66	10.00	252.00	2520.00	24343.20	754,640.00
学校	緑中学校	13	97		倉庫 1	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	98		倉庫 2	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	99		倉庫 3	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	100		倉庫 4	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	101		体育準備室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	10.00	96.00	960.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	102		屋外階段前	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	10.00	96.00	960.00	80.60	2,500.00
学校	緑中学校	13	103		トイレ	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	5.00	96.00	480.00	28.80	890.00
学校	緑中学校	13	104		トイレ前通路	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	96.00	480.00	40.30	1,250.00
学校	緑中学校	13	105		サイドステージ	コーナーライト	FL40	42	2	2	0.08	3.00	96.00	288.00	24.20	750.00
学校	緑中学校	13	106		ステージ	直付蛍光灯	FL40	42	8	8	0.34	3.00	96.00	288.00	96.80	3,000.00
学校	緑中学校	13	107		キャットウォーク	逆富士ガード付蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	3.00	96.00	288.00	36.30	1,130.00
学校	緑中学校	13	108		放送室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	0.20	96.00	19.20	3.20	100.00
学校	緑中学校	13	109	【1F】南校舎	東側トイレ前	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	10.00	252.00	2520.00	105.80	3,280.00
学校	緑中学校	13	110		1年A組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	10.00	252.00	2520.00	423.40	13,130.00
学校	緑中学校	13	111			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	10.00	252.00	2520.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	112			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	緑中学校	13	113		1年B組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	10.00	252.00	2520.00	1481.80	45,940.00
学校	緑中学校	13	114			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	115		1年C組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	10.00	252.00	2520.00	1270.10	39,370.00
学校	緑中学校	13	116			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	117		1年D組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	10.00	252.00	2520.00	846.70	26,250.00
学校	緑中学校	13	118			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	119		1年E組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	10.00	252.00	2520.00	1270.10	39,370.00
学校	緑中学校	13	120			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	10.00	252.00	2520.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	121			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	122		1年F組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	10.00	252.00	2520.00	1270.10	39,370.00
学校	緑中学校	13	123			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	124		COSMOS職員室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	10.00	252.00	2520.00	1058.40	32,810.00
学校	緑中学校	13	125		COSMOS個別学習	直付ルーバー付蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	10.00	252.00	2520.00	645.10	20,000.00
学校	緑中学校	13	126		COSMOS①	直付ルーバー付蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	10.00	252.00	2520.00	483.80	15,000.00
学校	緑中学校	13	127			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	10.00	252.00	2520.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	128		COSMOS別室学習	直付ルーバー付蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	10.00	252.00	2520.00	483.80	15,000.00
学校	緑中学校	13	129			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	10.00	252.00	2520.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	130		COSMOS昇降口	防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	10.00	252.00	2520.00	55.40	1,720.00
学校	緑中学校	13	131			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	10.00	252.00	2520.00	105.80	3,280.00
学校	緑中学校	13	132		昇降口ホール	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	10.00	252.00	2520.00	105.80	3,280.00
学校	緑中学校	13	133		COSMOS②	直付ガード付蛍光灯	HF32	32	4	8	0.26	10.00	252.00	2520.00	645.10	20,000.00
学校	緑中学校	13	134			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	10.00	252.00	2520.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	135		倉庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	10.00	252.00	2520.00	80.60	2,500.00
学校	緑中学校	13	136		COSMOS男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	4.00	252.00	1008.00	32.30	1,000.00
学校	緑中学校	13	137			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	4.00	252.00	1008.00	22.20	690.00
学校	緑中学校	13	138		COSMOS女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	4.00	252.00	1008.00	32.30	1,000.00
学校	緑中学校	13	139		南側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	10	11	0.46	10.00	252.00	2520.00	1164.20	36,090.00
学校	緑中学校	13	140		西側屋外渡り廊下	逆富士防湿蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	141		西側階段前広場	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	10.00	252.00	2520.00	105.80	3,280.00
学校	緑中学校	13	142		西側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	3	0.13	4.00	252.00	1008.00	127.00	3,940.00
学校	緑中学校	13	143		西側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	5	0.21	4.00	252.00	1008.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	144			ミラー灯	FL40	42	1	1	0.04	4.00	252.00	1008.00	42.30	1,310.00
学校	緑中学校	13	145	【2F】南校舎	図書室	ミラー灯	FL40	42	1	1	0.04	10.00	252.00	2520.00	105.80	3,280.00
学校	緑中学校	13	146			直付蛍光灯	FL40	42	23	46	1.93	10.00	252.00	2520.00	4868.60	150,930.00
学校	緑中学校	13	147		図書準備室	直付蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	10.00	252.00	2520.00	635.00	19,690.00
学校	緑中学校	13	148		図書室前通路	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	10.00	252.00	2520.00	80.60	2,500.00
学校	緑中学校	13	149		配膳室前広場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	150			ミラー灯	FL40	42	1	1	0.04	10.00	252.00	2520.00	105.80	3,280.00
学校	緑中学校	13	151		東側渡り廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	152		東側トイレ前	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	10.00	252.00	2520.00	105.80	3,280.00
学校	緑中学校	13	153		多目的室（1年女子）	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	10.00	252.00	2520.00	1270.10	39,370.00
学校	緑中学校	13	154			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	10.00	252.00	2520.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	155			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	156		3年A組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	10.00	252.00	2520.00	161.30	5,000.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	緑中学校	13	157			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	10.00	252.00	2520.00	1058.40	32,810.00
学校	緑中学校	13	158			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	159		3年B組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	5	10	0.32	10.00	252.00	2520.00	806.40	25,000.00
学校	緑中学校	13	160			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	161		3年C組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	10.00	252.00	2520.00	423.40	13,130.00
学校	緑中学校	13	162			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	10.00	252.00	2520.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	163			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	164		3年D組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	10.00	252.00	2520.00	1481.80	45,940.00
学校	緑中学校	13	165			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	10.00	252.00	2520.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	166		多目的室（部活用）	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	10.00	252.00	2520.00	1481.80	45,940.00
学校	緑中学校	13	167			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	168		多目的室（3年女子）	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	10.00	252.00	2520.00	1270.10	39,370.00
学校	緑中学校	13	169			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	10.00	252.00	2520.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	170			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	171		3年E組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	10.00	252.00	2520.00	1270.10	39,370.00
学校	緑中学校	13	172			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	10.00	252.00	2520.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	173		3年F組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	10.00	252.00	2520.00	1481.80	45,940.00
学校	緑中学校	13	174			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	10.00	252.00	2520.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	175		南側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	9	9	0.38	10.00	252.00	2520.00	952.60	29,530.00
学校	緑中学校	13	176		西側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	10.00	252.00	2520.00	317.50	9,840.00
学校	緑中学校	13	177		西側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	3	0.13	5.00	252.00	1260.00	158.80	4,920.00
学校	緑中学校	13	178		西側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	5	0.21	5.00	252.00	1260.00	264.60	8,200.00
学校	緑中学校	13	179	【3F】南校舎	配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	5.00	252.00	1260.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	180		配膳室前広場	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	252.00	1260.00	105.80	3,280.00
学校	緑中学校	13	181		東側トイレ前	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	5.00	252.00	1260.00	52.90	1,640.00
学校	緑中学校	13	182		東側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	6	9	0.38	5.00	252.00	1260.00	476.30	14,770.00
学校	緑中学校	13	183			ミラー灯	FL40	42	1	1	0.04	5.00	252.00	1260.00	52.90	1,640.00
学校	緑中学校	13	184		東側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	3	0.13	5.00	252.00	1260.00	158.80	4,920.00
学校	緑中学校	13	185		学習室	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	10.00	252.00	2520.00	483.80	15,000.00
学校	緑中学校	13	186			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	10.00	252.00	2520.00	846.70	26,250.00
学校	緑中学校	13	187			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	188		2年A組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	10.00	252.00	2520.00	322.60	10,000.00
学校	緑中学校	13	189			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	10.00	252.00	2520.00	1058.40	32,810.00
学校	緑中学校	13	190			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	191		2年B組	パイプ吊蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	10.00	252.00	2520.00	483.80	15,000.00
学校	緑中学校	13	192			パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	10.00	252.00	2520.00	846.70	26,250.00
学校	緑中学校	13	193			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	194		2年C組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	10.00	252.00	2520.00	1270.10	39,370.00
学校	緑中学校	13	195			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	10.00	252.00	2520.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	196			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	197		2年D組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	10.00	252.00	2520.00	1481.80	45,940.00
学校	緑中学校	13	198			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	199		部活動室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	10.00	252.00	2520.00	1481.80	45,940.00
学校	緑中学校	13	200			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	緑中学校	13	201		教材室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	2.00	252.00	504.00	169.30	5,250.00
学校	緑中学校	13	202		生徒会室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	2.00	252.00	504.00	127.00	3,940.00
学校	緑中学校	13	203			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	2.00	252.00	504.00	32.30	1,000.00
学校	緑中学校	13	204		2年E組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	10.00	252.00	2520.00	1481.80	45,940.00
学校	緑中学校	13	205			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	10.00	252.00	2520.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	206		2年F組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	10.00	252.00	2520.00	1481.80	45,940.00
学校	緑中学校	13	207			黒板灯	HF32	32	2	2	0.06	10.00	252.00	2520.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	208		南側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	9	9	0.38	10.00	252.00	2520.00	952.60	29,530.00
学校	緑中学校	13	209		西側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	10.00	252.00	2520.00	317.50	9,840.00
学校	緑中学校	13	210		西側男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	3	0.13	4.00	252.00	1008.00	127.00	3,940.00
学校	緑中学校	13	211		西側女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	5	0.21	4.00	252.00	1008.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	212			ミラー灯	FL40	42	1	1	0.04	4.00	252.00	1008.00	42.30	1,310.00
学校	緑中学校	13	213	南校舎階段室	東側階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	10	10	0.42	10.00	252.00	2520.00	1058.40	32,810.00
学校	緑中学校	13	214		東側階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	10.00	252.00	2520.00	105.80	3,280.00
学校	緑中学校	13	215		西側階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	7	7	0.29	10.00	252.00	2520.00	740.90	22,970.00
学校	緑中学校	13	216		西側階段下倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	10.00	252.00	2520.00	105.80	3,280.00
学校	緑中学校	13	217	給食棟	給食室入口	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	218		給食室	逆富士SUS防水蛍光灯	FL40	42	15	30	1.26	10.00	252.00	2520.00	3175.20	98,430.00
学校	緑中学校	13	219		配膳台置き場	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	10.00	252.00	2520.00	635.00	19,690.00
学校	緑中学校	13	220		食品庫	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	10.00	252.00	2520.00	110.90	3,440.00
学校	緑中学校	13	221		玄関	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	10.00	252.00	2520.00	55.40	1,720.00
学校	緑中学校	13	222		トイレ	ダウンライト	FHT32	32	1	1	0.03	10.00	252.00	2520.00	80.60	2,500.00
学校	緑中学校	13	223		洗面所	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	5.00	252.00	1260.00	27.70	860.00
学校	緑中学校	13	224		脱衣所	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	0.50	252.00	126.00	2.80	90.00
学校	緑中学校	13	225		風呂場	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	0.50	252.00	126.00	7.60	240.00
学校	緑中学校	13	226		キッチン	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	5.00	252.00	1260.00	55.40	1,720.00
学校	緑中学校	13	227		休憩室	シーリングライト	FL20	22	1	4	0.09	10.00	252.00	2520.00	221.80	6,880.00
学校	緑中学校	13	228			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	10.00	252.00	2520.00	211.70	6,560.00
学校	緑中学校	13	229	プール棟	シャワー室前通路	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	1.00	96.00	96.00	8.40	260.00
学校	緑中学校	13	230		男子シャワー室	逆富士防湿蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	1.00	96.00	96.00	4.20	130.00
学校	緑中学校	13	231			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	96.00	96.00	2.10	70.00
学校	緑中学校	13	232		女子シャワー室	逆富士防湿蛍光灯	FL20	22	1	2	0.04	1.00	96.00	96.00	4.20	130.00
学校	緑中学校	13	233			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	96.00	96.00	2.10	70.00
学校	緑中学校	13	234		倉庫	直付蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	96.00	96.00	2.10	70.00
学校	緑中学校	13	235		階段	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	10.00	96.00	960.00	84.50	2,620.00
学校	緑中学校	13	236		女子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	10.00	96.00	960.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	237		男子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	10.00	96.00	960.00	161.30	5,000.00
学校	緑中学校	13	238		男子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	9.00	96.00	864.00	76.00	2,360.00
学校	緑中学校	13	239		女子トイレ	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	4	0.09	9.00	96.00	864.00	76.00	2,360.00
学校	緑中学校	13	240		機械室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	0.01	252.00	2.52	0.40	10.00
学校	緑中学校	13	241		トイレ前通路	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	0.50	252.00	126.00	2.80	90.00
学校	緑中学校	13	242	屋外	体育倉庫	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	3.00	192.00	576.00	72.60	2,250.00
学校	緑中学校	13	243		用務作業室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	3.00	96.00	288.00	96.80	3,000.00
学校	緑中学校	13	244			投光器	HF250	260	1	1	0.26	0.50	24.00	12.00	3.10	100.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	緑中学校	13	245		テント倉庫	直付蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	0.50	24.00	12.00	2.00	60.00
学校	緑中学校	13	246		東門	外灯	MF250	260	1	1	0.26	13.00	252.00	3276.00	851.80	26,410.00
学校	緑中学校	13	247		中庭	スポットライト	HF100X	100	6	6	0.60	0.50	24.00	12.00	7.20	220.00
学校	南中学校	14	1	【1F】北校舎	金工室	埋込蛍光灯	FL40	42	32	32	1.34	3.00	192.00	576.00	774.10	24,000.00
学校	南中学校	14	2			埋込黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	192.00	576.00	48.40	1,500.00
学校	南中学校	14	3		金工室倉庫	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	0.01	192.00	1.92	0.10	0.00
学校	南中学校	14	4		金工室前室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	3.00	192.00	576.00	48.40	1,500.00
学校	南中学校	14	5		技術準備室	埋込蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	8.00	192.00	1536.00	1032.20	32,000.00
学校	南中学校	14	6		木工室	埋込蛍光灯	FL40	42	32	32	1.34	3.00	192.00	576.00	774.10	24,000.00
学校	南中学校	14	7			埋込黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	192.00	576.00	48.40	1,500.00
学校	南中学校	14	8		木工室前室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	3.00	192.00	576.00	48.40	1,500.00
学校	南中学校	14	9		第一理科室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	17	34	1.43	2.00	192.00	384.00	548.40	17,000.00
学校	南中学校	14	10			埋込黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	192.00	384.00	32.30	1,000.00
学校	南中学校	14	11		理科準備室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	1.00	192.00	192.00	96.80	3,000.00
学校	南中学校	14	12		理科準備室（暗室）	表示灯	FL10	11	1	1	0.01	0.50	192.00	96.00	1.10	30.00
学校	南中学校	14	13			ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	0.50	192.00	96.00	5.80	180.00
学校	南中学校	14	14		第二理科室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	20	40	1.68	2.00	192.00	384.00	645.10	20,000.00
学校	南中学校	14	15			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	192.00	384.00	32.30	1,000.00
学校	南中学校	14	16		北側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	210.00	1680.00	987.80	30,620.00
学校	南中学校	14	17		男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	0.50	210.00	105.00	6.70	210.00
学校	南中学校	14	18		女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	0.50	210.00	105.00	6.70	210.00
学校	南中学校	14	19		トイレ前廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	南中学校	14	20		東階段非常口	防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	8.00	210.00	1680.00	37.00	1,150.00
学校	南中学校	14	21		東階段下屋外倉庫	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	0.01	210.00	2.10	0.10	0.00
学校	南中学校	14	22		駐輪場	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	5.00	355.00	1775.00	56.80	1,760.00
学校	南中学校	14	23	【2F】北校舎	美術室	直付ルーバー付蛍光灯	HF32	32	26	52	1.66	3.00	192.00	576.00	958.50	29,710.00
学校	南中学校	14	24		美術準備室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	8.00	192.00	1536.00	258.00	8,000.00
学校	南中学校	14	25		COSMOS教室	直付蛍光灯	FL40	42	29	58	2.44	8.00	192.00	1536.00	3741.70	115,990.00
学校	南中学校	14	26		事務倉庫	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	0.01	210.00	2.10	0.40	10.00
学校	南中学校	14	27		被服室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	18	36	1.51	2.00	192.00	384.00	580.60	18,000.00
学校	南中学校	14	28			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	192.00	384.00	32.30	1,000.00
学校	南中学校	14	29			逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	2.00	192.00	384.00	64.50	2,000.00
学校	南中学校	14	30			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	2.00	192.00	384.00	8.40	260.00
学校	南中学校	14	31		家庭科準備室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	192.00	1536.00	516.10	16,000.00
学校	南中学校	14	32			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	192.00	1536.00	33.80	1,050.00
学校	南中学校	14	33			埋込蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	8.00	192.00	1536.00	258.00	8,000.00
学校	南中学校	14	34			和風シーリングライト	FL20	22	1	4	0.09	8.00	192.00	1536.00	135.20	4,190.00
学校	南中学校	14	35			ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	8.00	192.00	1536.00	33.80	1,050.00
学校	南中学校	14	36		調理室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	20	40	1.68	2.00	64.00	128.00	215.00	6,670.00
学校	南中学校	14	37			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	64.00	128.00	10.80	330.00
学校	南中学校	14	38		男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	0.50	210.00	105.00	3.40	110.00
学校	南中学校	14	39		女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	0.50	210.00	105.00	6.70	210.00
学校	南中学校	14	40		トイレ前廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	南中学校	14	41			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	南中学校	14	42		西側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	210.00	1680.00	70.60	2,190.00
学校	南中学校	14	43		バルコニー	スポットライト	HF200X	210	3	3	0.63	0.50	210.00	105.00	66.20	2,050.00
学校	南中学校	14	44	【3F】北校舎	器楽室	埋込蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	3.00	210.00	630.00	211.70	6,560.00
学校	南中学校	14	45		音楽準備室	埋込蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	2.00	210.00	420.00	141.10	4,370.00
学校	南中学校	14	46		音楽室	埋込蛍光灯	FL40	42	32	32	1.34	3.00	210.00	630.00	846.70	26,250.00
学校	南中学校	14	47			埋込黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	3.00	210.00	630.00	52.90	1,640.00
学校	南中学校	14	48		北側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	9	9	0.38	8.00	210.00	1680.00	635.00	19,690.00
学校	南中学校	14	49		西側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	8.00	210.00	1680.00	70.60	2,190.00
学校	南中学校	14	50	北校舎階段室	東側階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	8.00	210.00	1680.00	282.20	8,750.00
学校	南中学校	14	51			ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	8.00	210.00	1680.00	37.00	1,150.00
学校	南中学校	14	52		西側階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	8.00	210.00	1680.00	352.80	10,940.00
学校	南中学校	14	53	【1F】南校舎	用務室	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	6	0.19	8.00	355.00	2840.00	545.30	16,900.00
学校	南中学校	14	54		女子更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	3	0.10	2.00	192.00	384.00	36.90	1,140.00
学校	南中学校	14	55			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	2.00	192.00	384.00	32.30	1,000.00
学校	南中学校	14	56			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	2.00	192.00	384.00	8.40	260.00
学校	南中学校	14	57		倉庫	直付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	0.01	210.00	2.10	0.20	10.00
学校	南中学校	14	58		外倉庫	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	0.01	210.00	2.10	0.20	10.00
学校	南中学校	14	59		西昇降口	埋込蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	8.00	210.00	1680.00	423.40	13,130.00
学校	南中学校	14	60			防水ブラケットガード付	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	南中学校	14	61		男子更衣室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	2.00	192.00	384.00	32.30	1,000.00
学校	南中学校	14	62			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	2.00	192.00	384.00	8.40	260.00
学校	南中学校	14	63		保健室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	250.00	2000.00	1008.00	31,250.00
学校	南中学校	14	64			逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	250.00	2000.00	168.00	5,210.00
学校	南中学校	14	65		東昇降口	埋込蛍光灯	FL40	42	6	6	0.25	8.00	210.00	1680.00	423.40	13,130.00
学校	南中学校	14	66			ブラケット	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00
学校	南中学校	14	67		南側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	12	12	0.50	8.00	210.00	1680.00	846.70	26,250.00
学校	南中学校	14	68		西側男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	0.50	210.00	105.00	6.70	210.00
学校	南中学校	14	69		西側男子トイレ前通路	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	210.00	1680.00	37.00	1,150.00
学校	南中学校	14	70		西側女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	0.50	210.00	105.00	6.70	210.00
学校	南中学校	14	71		西側女子トイレ前通路	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	210.00	1680.00	37.00	1,150.00
学校	南中学校	14	72		東側男子トイレ	ダウンライト	EPD15	15	11	11	0.17	0.50	210.00	105.00	17.30	540.00
学校	南中学校	14	73		東側女子トイレ	ダウンライト	EPD15	15	10	10	0.15	0.50	210.00	105.00	15.80	490.00
学校	南中学校	14	74		東側女子トイレ前通路	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	210.00	1680.00	37.00	1,150.00
学校	南中学校	14	75		西側階段非常口	防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	8.00	210.00	1680.00	37.00	1,150.00
学校	南中学校	14	76		西側階段下中庭倉庫	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	0.01	210.00	2.10	0.10	0.00
学校	南中学校	14	77		東側階段非常口	防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	8.00	210.00	1680.00	37.00	1,150.00
学校	南中学校	14	78		東側階段下中庭倉庫	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	0.01	210.00	2.10	0.10	0.00
学校	南中学校	14	79		中庭	スポットライト	HF200X	210	4	4	0.84	3.00	210.00	630.00	529.20	16,410.00
学校	南中学校	14	80	【2F】南校舎	職員玄関階段	スポットライト	HF200X	210	1	1	0.21	12.00	365.00	4380.00	919.80	28,510.00
学校	南中学校	14	81		校長室	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	12	0.50	8.00	210.00	1680.00	846.70	26,250.00
学校	南中学校	14	82		事務室	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	210.00	1680.00	423.40	13,130.00
学校	南中学校	14	83		非常警報機室	直付ルーバー付蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
学校	南中学校	14	84		印刷室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	8.00	210.00	1680.00	215.00	6,670.00
学校	南中学校	14	85			逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	210.00	1680.00	141.10	4,370.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	南中学校	14	86		職員室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	21	42	1.76	12.00	210.00	2520.00	4445.30	137,800.00
学校	南中学校	14	87			直付	FL40	42	2	4	0.17	12.00	210.00	2520.00	423.40	13,130.00
学校	南中学校	14	88			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	12.00	210.00	2520.00	55.40	1,720.00
学校	南中学校	14	89		放送室	表示灯	FL10	11	1	1	0.01	1.00	192.00	192.00	2.10	70.00
学校	南中学校	14	90			逆富士蛍光灯	FL40	42	6	8	0.34	1.00	192.00	192.00	64.50	2,000.00
学校	南中学校	14	91		相談室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	8.00	100.00	800.00	268.80	8,330.00
学校	南中学校	14	92		第二多目的室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	5.00	192.00	960.00	645.10	20,000.00
学校	南中学校	14	93			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	5.00	192.00	960.00	21.10	650.00
学校	南中学校	14	94		資料室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	8	16	0.67	5.00	192.00	960.00	645.10	20,000.00
学校	南中学校	14	95			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	5.00	192.00	960.00	21.10	650.00
学校	南中学校	14	96		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	2.00	192.00	384.00	16.10	500.00
学校	南中学校	14	97		事務倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	0.01	210.00	2.10	0.10	0.00
学校	南中学校	14	98		女子更衣室前通路	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	210.00	1680.00	37.00	1,150.00
学校	南中学校	14	99		女子更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
学校	南中学校	14	100		男子更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
学校	南中学校	14	101		職員女子トイレ前通路	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	210.00	1680.00	37.00	1,150.00
学校	南中学校	14	102		南側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	12	12	0.50	8.00	210.00	1680.00	846.70	26,250.00
学校	南中学校	14	103		西側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	8.00	210.00	1680.00	282.20	8,750.00
学校	南中学校	14	104		バルコニー	投光器	HF200X	210	3	3	0.63	0.50	210.00	105.00	66.20	2,050.00
学校	南中学校	14	105	【3F】南校舎	3年4組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	192.00	1536.00	774.10	24,000.00
学校	南中学校	14	106			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	192.00	1536.00	129.00	4,000.00
学校	南中学校	14	107		3年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	192.00	1536.00	774.10	24,000.00
学校	南中学校	14	108			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	192.00	1536.00	129.00	4,000.00
学校	南中学校	14	109		3年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	192.00	1536.00	903.20	28,000.00
学校	南中学校	14	110			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	192.00	1536.00	98.30	3,050.00
学校	南中学校	14	111			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	192.00	1536.00	129.00	4,000.00
学校	南中学校	14	112		3年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	192.00	1536.00	387.10	12,000.00
学校	南中学校	14	113			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	192.00	1536.00	98.30	3,050.00
学校	南中学校	14	114			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	192.00	1536.00	129.00	4,000.00
学校	南中学校	14	115		第一多目的室	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	5	10	0.42	5.00	192.00	960.00	403.20	12,500.00
学校	南中学校	14	116			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	5.00	192.00	960.00	61.40	1,900.00
学校	南中学校	14	117			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	5.00	192.00	960.00	80.60	2,500.00
学校	南中学校	14	118		2年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	192.00	1536.00	774.10	24,000.00
学校	南中学校	14	119			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	192.00	1536.00	98.30	3,050.00
学校	南中学校	14	120			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	192.00	1536.00	129.00	4,000.00
学校	南中学校	14	121		2年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	6	12	0.50	8.00	192.00	1536.00	774.10	24,000.00
学校	南中学校	14	122			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	192.00	1536.00	129.00	4,000.00
学校	南中学校	14	123		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	192.00	192.00	16.10	500.00
学校	南中学校	14	124		西側女子トイレ前通路	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	210.00	1680.00	37.00	1,150.00
学校	南中学校	14	125		西側女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
学校	南中学校	14	126		西側男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
学校	南中学校	14	127		東側女子トイレ前通路	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	210.00	1680.00	37.00	1,150.00
学校	南中学校	14	128		南側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	12	12	0.50	8.00	210.00	1680.00	846.70	26,250.00
学校	南中学校	14	129		西側廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	8.00	210.00	1680.00	282.20	8,750.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	南中学校	14	130	【4F】南校舎	図書室	逆富士蛍光灯	FL40	42	30	60	2.52	8.00	105.00	840.00	2116.80	65,620.00
学校	南中学校	14	131		1年5組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	192.00	1536.00	903.20	28,000.00
学校	南中学校	14	132			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	192.00	1536.00	129.00	4,000.00
学校	南中学校	14	133		1年4組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	192.00	1536.00	903.20	28,000.00
学校	南中学校	14	134			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	192.00	1536.00	129.00	4,000.00
学校	南中学校	14	135		1年3組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	192.00	1536.00	903.20	28,000.00
学校	南中学校	14	136			パイプ吊蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	192.00	1536.00	98.30	3,050.00
学校	南中学校	14	137			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	192.00	1536.00	129.00	4,000.00
学校	南中学校	14	138		1年2組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	8.00	192.00	1536.00	387.10	12,000.00
学校	南中学校	14	139			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	192.00	1536.00	129.00	4,000.00
学校	南中学校	14	140		1年1組	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	192.00	1536.00	903.20	28,000.00
学校	南中学校	14	141			黒板灯	FL40	42	2	2	0.08	8.00	192.00	1536.00	129.00	4,000.00
学校	南中学校	14	142		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	192.00	192.00	16.10	500.00
学校	南中学校	14	143		西側女子トイレ前通路	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	210.00	1680.00	37.00	1,150.00
学校	南中学校	14	144		西側女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
学校	南中学校	14	145		西側男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
学校	南中学校	14	146		東側女子トイレ前通路	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	192.00	1536.00	33.80	1,050.00
学校	南中学校	14	147		東側女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
学校	南中学校	14	148		東側男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
学校	南中学校	14	149		廊下	逆富士蛍光灯	FL40	42	10	10	0.42	8.00	210.00	1680.00	705.60	21,870.00
学校	南中学校	14	150	南校舎階段室	西側階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	8	8	0.34	8.00	210.00	1680.00	564.50	17,500.00
学校	南中学校	14	151			ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	8.00	210.00	1680.00	37.00	1,150.00
学校	南中学校	14	152			ブラケット	FL40	42	1	1	0.04	8.00	210.00	1680.00	70.60	2,190.00
学校	南中学校	14	153		東側階段	逆富士蛍光灯	FL40	42	7	7	0.29	8.00	210.00	1680.00	493.90	15,310.00
学校	南中学校	14	154			ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	8.00	210.00	1680.00	37.00	1,150.00
学校	南中学校	14	155			ブラケット	FL40	42	1	1	0.04	8.00	210.00	1680.00	70.60	2,190.00
学校	南中学校	14	156	給食棟	牛乳保管庫	防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	2.00	192.00	384.00	8.40	260.00
学校	南中学校	14	157			逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	2.00	192.00	384.00	16.10	500.00
学校	南中学校	14	158		食品保管庫	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	8.00	192.00	1536.00	98.30	3,050.00
学校	南中学校	14	159		休憩室	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	2.00	192.00	384.00	16.10	500.00
学校	南中学校	14	160			逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	2.00	192.00	384.00	24.60	760.00
学校	南中学校	14	161		風呂場	ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	0.50	210.00	105.00	2.30	70.00
学校	南中学校	14	162			ブラケット	IL60	60	2	2	0.12	0.50	210.00	105.00	12.60	390.00
学校	南中学校	14	163		更衣室	逆富士蛍光灯	FL20	22	2	2	0.04	2.00	192.00	384.00	16.90	520.00
学校	南中学校	14	164		給食室	パイプ吊SUS防水蛍光灯	FL40	42	15	30	1.26	10.00	192.00	1920.00	2419.20	75,000.00
学校	南中学校	14	165			パイプ吊SUS防水蛍光灯	HF32	32	2	4	0.13	10.00	192.00	1920.00	245.80	7,620.00
学校	南中学校	14	166			直付ガード付SUS防水蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	10.00	192.00	1920.00	61.40	1,900.00
学校	南中学校	14	167			直付ガード付SUS防水蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	10.00	192.00	1920.00	161.30	5,000.00
学校	南中学校	14	168		配膳室	逆富士蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	2.00	192.00	384.00	64.50	2,000.00
学校	南中学校	14	169		給食室前廊下	逆富士蛍光灯	HF32	32	3	3	0.10	8.00	192.00	1536.00	147.50	4,570.00
学校	南中学校	14	170		屋上機械室	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	0.01	210.00	2.10	0.00	0.00
学校	南中学校	14	171	体育館棟	体育館入口前通路	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	3.00	210.00	630.00	13.90	430.00
学校	南中学校	14	172		体育館入口	逆富士蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	3.00	210.00	630.00	158.80	4,920.00
学校	南中学校	14	173		サイドステージ	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.60	140.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
学校	南中学校	14	174		サイドステージ通用口	防水ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.60	140.00
学校	南中学校	14	175		ステージキャットウォーク	逆富士蛍光灯	FL40	42	5	5	0.21	0.50	210.00	105.00	22.10	690.00
学校	南中学校	14	176		放送室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	192.00	192.00	32.30	1,000.00
学校	南中学校	14	177		体育館	HID灯	MF700	730	26	26	18.98	5.00	355.00	1775.00	33689.50	1,044,370.00
学校	南中学校	14	178		男子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	355.00	355.00	22.70	700.00
学校	南中学校	14	179		女子トイレ	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	1.00	355.00	355.00	22.70	700.00
学校	南中学校	14	180		玄関	防水ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	2.00	355.00	710.00	31.20	970.00
学校	南中学校	14	181		玄関ホール	埋込蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	2.00	355.00	710.00	45.40	1,410.00
学校	南中学校	14	182		体育倉庫	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	0.50	355.00	177.50	14.90	460.00
学校	南中学校	14	183		更衣室前	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	0.50	355.00	177.50	5.70	180.00
学校	南中学校	14	184		女子更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	0.50	355.00	177.50	11.40	350.00
学校	南中学校	14	185			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	0.50	355.00	177.50	3.90	120.00
学校	南中学校	14	186		女子シャワー室	逆富士防湿蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	0.50	355.00	177.50	5.70	180.00
学校	南中学校	14	187		男子更衣室	逆富士蛍光灯	HF32	32	2	2	0.06	0.50	355.00	177.50	11.40	350.00
学校	南中学校	14	188			ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	0.50	355.00	177.50	3.90	120.00
学校	南中学校	14	189		男子シャワー室	逆富士防湿蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	0.50	355.00	177.50	5.70	180.00
学校	南中学校	14	190		体育教官室	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	210.00	210.00	35.30	1,090.00
学校	南中学校	14	191		体育館前渡り廊下	逆富士ガード付	HF32	32	3	3	0.10	2.00	210.00	420.00	40.30	1,250.00
学校	南中学校	14	192		東側外壁	防水ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	5.00	355.00	1775.00	78.10	2,420.00
学校	南中学校	14	193		北側外壁	スポットライト	HF200X	210	2	2	0.42	5.00	355.00	1775.00	745.50	23,110.00
学校	南中学校	14	194	プール棟	用務作業室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	4.00	192.00	768.00	49.20	1,530.00
学校	南中学校	14	195			直付蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	4.00	192.00	768.00	64.50	2,000.00
学校	南中学校	14	196		体育倉庫	逆富士蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	2.00	210.00	420.00	35.30	1,090.00
学校	南中学校	14	197		昇降口	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	2	0.08	0.50	355.00	177.50	14.90	460.00
学校	南中学校	14	198		男子更衣室	ミラー灯	FL10	11	2	2	0.02	3.00	90.00	270.00	5.90	180.00
学校	南中学校	14	199		男子シャワー室	ブラケット	IL60	60	2	2	0.12	3.00	90.00	270.00	32.40	1,000.00
学校	南中学校	14	200		男子トイレ前通路	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	5.00	210.00	1050.00	44.10	1,370.00
学校	南中学校	14	201		女子更衣室	ミラー灯	FL10	11	2	2	0.02	3.00	90.00	270.00	5.90	180.00
学校	南中学校	14	202		女子シャワー室	ブラケット	IL60	60	2	2	0.12	3.00	90.00	270.00	32.40	1,000.00
学校	南中学校	14	203		女子トイレ前通路	逆富士蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	5.00	210.00	1050.00	44.10	1,370.00
学校	南中学校	14	204	屋外	駐輪場	直付ガード付蛍光灯	FL40	42	3	3	0.13	5.00	355.00	1775.00	223.70	6,930.00
学校	南中学校	14	205		西門	外灯	HF250	260	1	1	0.26	15.00	355.00	5325.00	1384.50	42,920.00
学校	南中学校	14	206		芝生受水槽ポンプ室	逆富士蛍光灯	HF32	32	1	1	0.03	0.50	355.00	177.50	5.70	180.00
学校	南中学校	14	207		ポンプ室	逆富士蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	0.01	355.00	3.55	0.10	0.00
学校	南中学校	14	208		灯油倉庫渡り廊下	ブラケット	FL20	22	2	2	0.04	0.50	355.00	177.50	7.80	240.00
集会施設	東小金井駅開設記念会館（マロンホール）	18	1	【1F】	倉庫（階段下）	FSS9-321PN	Hf32	32	1	1	0.03	1.00	335.00	335.00	10.70	330.00
集会施設	東小金井駅開設記念会館（マロンホール）	18	2		倉庫（更衣室）	逆富士	Hf32	32	1	1	0.03	1.00	335.00	335.00	10.70	330.00
集会施設	東小金井駅開設記念会館（マロンホール）	18	3		ポーチ	埋込型	FDL13W	13	2	2	0.03	13.00	335.00	4355.00	113.20	3,510.00
集会施設	東小金井駅開設記念会館（マロンホール）	18	4		男子便所	埋込型	FHT24W	24	4	4	0.10	2.00	335.00	670.00	64.30	1,990.00
集会施設	東小金井駅開設記念会館（マロンホール）	18	5		女子便所	埋込型	FHT24W	24	7	7	0.17	2.00	335.00	670.00	112.60	3,490.00
集会施設	東小金井駅開設記念会館（マロンホール）	18	6		だれでもトイレ	FRS2-202GH	FL20W	20	2	4	0.08	2.00	335.00	670.00	53.60	1,660.00
集会施設	東小金井駅開設記念会館（マロンホール）	18	7		湯沸室	FSS9-321PN	Hf32W	32	1	2	0.06	3.00	335.00	1005.00	64.30	1,990.00
集会施設	東小金井駅開設記念会館（マロンホール）	18	8		事務室	逆富士	Hf32W	32	4	8	0.26	13.00	359.00	4667.00	1194.80	37,040.00
集会施設	東小金井駅開設記念会館（マロンホール）	18	9		ホール	誘導灯	冷陰極蛍光灯	4.5	1	1	0.01	13.00	335.00	4355.00	21.80	680.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (k w h)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	10		ホール	誘導灯	冷陰極蛍光灯	4.5	1	1	0.01	13.00	335.00	4355.00	21.80	680.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	11		ホール	埋込型	IL13W	13	2	2	0.03	13.00	335.00	4355.00	113.20	3,510.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	12		ホール	埋込型	FHT24W	24	13	13	0.31	13.00	335.00	4355.00	1358.80	42,120.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	13		ホール	直付け	Hf32W	32	1	1	0.03	13.00	335.00	4355.00	139.40	4,320.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	14		ギャラリー	誘導灯	冷陰極蛍光灯	4.5	1	1	0.01	5.00	335.00	1675.00	8.40	260.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	15		ギャラリー	埋込型	IL13W	13	2	2	0.03	5.00	335.00	1675.00	43.60	1,350.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	16		ギャラリー	逆富士	FHP32	36	14	42	1.51	5.00	335.00	1675.00	2532.60	78,510.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	17		ギャラリー	スポットライト	IL65W	65	28	28	1.82	5.00	335.00	1675.00	3048.50	94,500.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	19	【2F】	倉庫	直付	Hf32W	32	1	1	0.03	1.00	335.00	335.00	10.70	330.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	20		湯沸室	直付	Hf32W	32	1	2	0.06	3.00	335.00	1005.00	64.30	1,990.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	21		階段	直付	Hf32W	32	1	1	0.03	13.00	335.00	4355.00	139.40	4,320.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	22		屋外階段	ウォールライト	FDL13W	13	1	1	0.01	13.00	335.00	4355.00	56.60	1,750.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	23		屋外階段	ウォールライト	FDL13W	13	1	1	0.01	13.00	335.00	4355.00	56.60	1,750.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	24		男子便所	埋込型	FHT24W	24	5	5	0.12	2.00	335.00	670.00	80.40	2,490.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	25		女子便所	埋込型	FHT24W	24	5	5	0.12	2.00	335.00	670.00	80.40	2,490.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	26		用具庫	埋込型	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	335.00	335.00	6.70	210.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	27		A会議室	誘導灯	冷陰極蛍光灯	4.5	1	1	0.01	5.00	335.00	1675.00	8.40	260.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	28		A会議室	埋込型	IL13W	13	2	2	0.03	5.00	335.00	1675.00	43.60	1,350.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	29		A会議室	直付	Hf32W	32	8	16	0.51	5.00	335.00	1675.00	857.60	26,590.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	30		B会議室	誘導灯	冷陰極蛍光灯	4.5	1	1	0.01	5.00	335.00	1675.00	8.40	260.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	31		B会議室	埋込型	IL13W	13	2	2	0.03	5.00	335.00	1675.00	43.60	1,350.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	32		B会議室	埋込型	Hf32W	32	6	12	0.38	5.00	335.00	1675.00	643.20	19,940.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	33	3 F	階段	ウォールライト	Hf32W	32	1	1	0.03	13.00	335.00	4355.00	139.40	4,320.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	34		階段	直付	Hf32W	32	1	1	0.03	13.00	335.00	4355.00	139.40	4,320.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	35		ホール	誘導灯	冷陰極蛍光灯	4.5	1	1	0.01	13.00	335.00	4355.00	21.80	680.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	36		ホール	ウォールライト	IL13W	13	1	1	0.01	13.00	335.00	4355.00	56.60	1,750.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	37		ホール	埋込型	IL13W	13	2	2	0.03	13.00	335.00	4355.00	113.20	3,510.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	38		ホール	直付	FDL13W	13	1	1	0.01	13.00	335.00	4355.00	56.60	1,750.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	39		男子便所	埋込型	FHT24W	24	3	9	0.22	2.00	335.00	670.00	144.70	4,490.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	40		女子便所	埋込型	FHT24W	24	3	9	0.22	2.00	335.00	670.00	144.70	4,490.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	41		湯沸室	直付	Hf32W	32	1	2	0.06	3.00	335.00	1005.00	64.30	1,990.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	42		屋外通路	埋込型	FDL13W	13	1	1	0.01	13.00	335.00	4355.00	56.60	1,750.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	43		屋外通路	埋込型	IL13W	13	1	1	0.01	13.00	335.00	4355.00	56.60	1,750.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	44		和室	誘導灯	冷陰極蛍光灯	4.5	2	2	0.01	5.00	335.00	1675.00	15.10	470.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	45		和室	埋込型	IL13W	13	3	3	0.04	5.00	335.00	1675.00	65.30	2,020.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	46		和室	直付	Hf32W	32	9	27	0.86	5.00	335.00	1675.00	1447.20	44,860.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	47		和室	埋込型	FHT24W	24	2	2	0.05	5.00	335.00	1675.00	80.40	2,490.00
集会施設	英小金井駅前施設記念館（マロンホール）	18	48		和室	スポットライト	IL65W	65	4	4	0.26	5.00	335.00	1675.00	435.50	13,500.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	1	【1F】	事務室	FRS15-322	Hf32W	32	12	24	0.77	11.00	308.00	3388.00	2602.00	80,660.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	2		A会議室	FRS15-322	Hf32W	32	24	48	1.54	11.00	308.00	3388.00	5204.00	161,320.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	3		ホール（廊下）1階	FRS15-321	Hf32W	32	5	5	0.16	11.00	308.00	3388.00	542.10	16,810.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	4		給湯室	FSS9MP-322	Hf32W	32	1	2	0.06	2.00	308.00	616.00	39.40	1,220.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	5		ロッカー室	FSS9-321	Hf32W	32	2	2	0.06	2.00	308.00	616.00	39.40	1,220.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	6		倉庫	FSS9-321	Hf32W	32	1	1	0.03	1.00	308.00	308.00	9.90	310.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
集会施設	前原暫定集会施設	19	7		だれでもトイレ	松下NFT31772	FHT32W	32	1	1	0.03	2.00	308.00	616.00	19.70	610.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	8		男性トイレ	松下NFT31772	FHT32W	32	5	5	0.16	11.00	308.00	3388.00	542.10	16,810.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	9		女性トイレ	松下NFT31772	FHT32W	32	6	6	0.19	11.00	308.00	3388.00	650.50	20,170.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	10	【2F】	B会議室	FRS15-322	Hf32W	32	20	40	1.28	11.00	308.00	3388.00	4336.60	134,430.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	11		C会議室	FRS15-322	Hf32W	32	16	32	1.02	11.00	308.00	3388.00	3469.30	107,550.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	12		ホール（廊下）2階	FRS15-321	Hf32W	32	5	5	0.16	11.00	308.00	3388.00	542.10	16,810.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	13		給湯室	FSS9MP-322	Hf32W	32	1	2	0.06	2.00	308.00	616.00	39.40	1,220.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	14		倉庫	FSS9-321	Hf32W	32	1	1	0.03	1.00	308.00	308.00	9.90	310.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	15		男性トイレ	松下NFT31772	FHT32W	32	5	5	0.16	11.00	308.00	3388.00	542.10	16,810.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	16		女性トイレ	松下NFT31772	FHT32W	32	6	6	0.19	11.00	308.00	3388.00	650.50	20,170.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	17	【階段】	内階段	FBS5-321	Hf32W	32	1	1	0.03	11.00	308.00	3388.00	108.40	3,360.00
集会施設	前原暫定集会施設	19	18		外階段	FBF2MP-201	FL20W	20	2	2	0.04	14.00	365.00	5110.00	204.40	6,340.00
集会施設	上之原会館	22	1	【1F】	玄関軒下	直付型	FL20W	20	1	1	0.02	14.00	365.00	5110.00	102.20	3,170.00
集会施設	上之原会館	22	2		玄関ホール	非常口誘導灯	FL40W	40	1	1	0.04	24.00	365.00	8760.00	350.40	10,860.00
集会施設	上之原会館	22	3		玄関ホール	直付型	FL20W	20	8	32	0.64	14.00	335.00	4690.00	3001.60	93,050.00
集会施設	上之原会館	22	4		玄関ホール	埋込型	IL20W	20	2	2	0.04	14.00	335.00	4690.00	187.60	5,820.00
集会施設	上之原会館	22	5		玄関ホール	直付型	パナボール60W	60	1	1	0.06	14.00	335.00	4690.00	281.40	8,720.00
集会施設	上之原会館	22	6		事務室	逆富士型	FL40W	40	8	16	0.64	14.00	335.00	4690.00	3001.60	93,050.00
集会施設	上之原会館	22	7		事務室	直付型	FL40W	40	1	1	0.04	14.00	335.00	4690.00	187.60	5,820.00
集会施設	上之原会館	22	8		倉庫	逆富士型	FL40W	40	1	1	0.04	1.00	335.00	335.00	13.40	420.00
集会施設	上之原会館	22	9		研修室	直付型	FL40W	40	4	8	0.32	4.00	24.00	96.00	30.70	950.00
集会施設	上之原会館	22	10		身障者用トイレ	逆富士型	FL20W	20	1	2	0.04	2.00	335.00	670.00	26.80	830.00
集会施設	上之原会館	22	11	【2F】	階段(階数案内表示)	直付型	FL40W	40	1	1	0.04	8.00	335.00	2680.00	107.20	3,320.00
集会施設	上之原会館	22	12		階段	直付型	FL20W	20	1	1	0.02	8.00	335.00	2680.00	53.60	1,660.00
集会施設	上之原会館	22	13		階段	非常口誘導灯	FL40W	40	1	1	0.04	24.00	365.00	8760.00	350.40	10,860.00
集会施設	上之原会館	22	14		廊下	直付型	FL20W	20	1	1	0.02	8.00	335.00	2680.00	53.60	1,660.00
集会施設	上之原会館	22	15		廊下	直付型	FL20W	20	1	1	0.02	8.00	335.00	2680.00	53.60	1,660.00
集会施設	上之原会館	22	16		廊下	壁付型	FL20W	20	1	1	0.02	8.00	335.00	2680.00	53.60	1,660.00
集会施設	上之原会館	22	17		倉庫	直付型	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	335.00	335.00	6.70	210.00
集会施設	上之原会館	22	18		集会室B	直付型	FL40W	40	5	10	0.40	6.00	335.00	2010.00	804.00	24,920.00
集会施設	上之原会館	22	19		集会室B	直付型(バッテリー内蔵)	FL40W	40	1	2	0.08	6.00	335.00	2010.00	160.80	4,980.00
集会施設	上之原会館	22	20		集会室A	直付型	FL40W	40	8	16	0.64	6.00	335.00	2010.00	1286.40	39,880.00
集会施設	上之原会館	22	21		集会室A	直付型(バッテリー内蔵)	FL40W	40	1	2	0.08	6.00	335.00	2010.00	160.80	4,980.00
集会施設	上之原会館	22	22		集会室C	直付型	FL40W	40	3	6	0.24	5.00	335.00	1675.00	402.00	12,460.00
集会施設	上之原会館	22	23		集会室C	直付型(バッテリー内蔵)	FL40W	40	1	2	0.08	5.00	335.00	1675.00	134.00	4,150.00
集会施設	上之原会館	22	24		和室1入口	天井埋込型	IL20W	20	1	1	0.02	10.00	335.00	3350.00	67.00	2,080.00
集会施設	上之原会館	22	25		和室1入口	天井埋込型	パナボール60W	60	1	1	0.06	10.00	335.00	3350.00	201.00	6,230.00
集会施設	上之原会館	22	26		和室1倉庫	直付型	FL40W	40	12	12	0.48	1.00	335.00	335.00	160.80	4,980.00
集会施設	上之原会館	22	27		和室1	直付型	FL40W	40	12	12	0.48	10.00	335.00	3350.00	1608.00	49,850.00
集会施設	上之原会館	22	28		和室1	直付型	IL20W	20	2	2	0.04	10.00	335.00	3350.00	134.00	4,150.00
集会施設	上之原会館	22	29		和室1	直付型	FL30	30	4	4	0.12	10.00	335.00	3350.00	402.00	12,460.00
集会施設	上之原会館	22	30		和室1	天井埋込型	パナボール60W	60	4	4	0.24	10.00	335.00	3350.00	804.00	24,920.00
集会施設	上之原会館	22	31		和室2	直付型	FL40W	40	6	6	0.24	3.00	335.00	1005.00	241.20	7,480.00
集会施設	上之原会館	22	32		和室2	直付型	IL20W	20	1	1	0.02	3.00	335.00	1005.00	20.10	620.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況						消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)	点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計		
集会施設	上之原会館	22	33		和室2	直付型	FL30	30	2	2	0.06	3.00	335.00	1005.00	60.30	1,870.00
集会施設	上之原会館	22	34		男子トイレ	壁付型	FL10W	10	1	1	0.01	10.00	335.00	3350.00	33.50	1,040.00
集会施設	上之原会館	22	35		男子トイレ	直付型	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	335.00	3350.00	67.00	2,080.00
集会施設	上之原会館	22	36		女子トイレ	壁付型	FL10W	10	2	2	0.02	10.00	335.00	3350.00	67.00	2,080.00
集会施設	上之原会館	22	37		女子トイレ	直付型	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	335.00	3350.00	67.00	2,080.00
集会施設	上之原会館	22	38		女子トイレ	天井埋込型	パナボール60W	60	1	1	0.06	10.00	335.00	3350.00	201.00	6,230.00
集会施設	上之原会館	22	39		給湯室	直付型	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	335.00	3350.00	67.00	2,080.00
集会施設	上之原会館	22	40		給湯室	直付型	FL15W	15	1	1	0.02	10.00	335.00	3350.00	50.30	1,560.00
集会施設	上之原会館	22	41		ベランダ	天井埋込型	IL100W	100	5	5	0.50	13.00	365.00	4745.00	2372.50	73,550.00
集会施設	上之原会館	22	42		ベランダ	非常口誘導灯	FL40W	40	1	1	0.04	13.00	365.00	4745.00	189.80	5,880.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	1	【1F】	玄関ボーチライト	埋込天井灯	IL30W	30	8	8	0.24	14.00	365.00	5110.00	1226.40	38,020.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	2		玄関ホール	埋込天井灯	FCL30	30	4	4	0.12	14.00	365.00	5110.00	613.20	19,010.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	3		玄関ホール	埋込天井灯	IL30W	30	2	2	0.06	14.00	365.00	5110.00	306.60	9,500.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	4		玄関ホール	パイプ吊り灯（受付表示）	FL11W	11	1	1	0.01	14.00	365.00	5110.00	56.20	1,740.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	5		玄関ホール	埋込ハイランプ	IL100W	100	2	2	0.20	14.00	365.00	5110.00	1022.00	31,680.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	6		玄関ホール	パイプ吊誘導灯	FL20W	20	1	1	0.02	14.00	365.00	5110.00	102.20	3,170.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	7		玄関ホール	パイプ吊誘導灯	FL10W	10	1	1	0.01	14.00	365.00	5110.00	51.10	1,580.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	8		廊下	埋込天井灯	FL20W	20	7	14	0.28	14.00	335.00	4690.00	1313.20	40,710.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	9		廊下	埋込天井非常用照明	IL20W	20	5	5	0.10	14.00	335.00	4690.00	469.00	14,540.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	10		廊下	パイプ吊誘導灯	FL10W	10	1	1	0.01	14.00	335.00	4690.00	46.90	1,450.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	11		廊下	壁付照明	IL40	40	3	3	0.12	14.00	335.00	4690.00	562.80	17,450.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	12		事務室	埋込天井灯	FLR40W-3	40	5	15	0.60	14.00	335.00	4690.00	2814.00	87,230.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	13		事務室	埋込天井灯	FLR40W-2	40	1	2	0.08	14.00	335.00	4690.00	375.20	11,630.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	14		事務室（外）	壁付照明	FL20W	20	1	1	0.02	14.00	365.00	5110.00	102.20	3,170.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	15		倉庫	蛍光灯	FL40W	40	1	1	0.04	1.00	335.00	335.00	13.40	420.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	16		湯沸室	埋込天井灯	FLR40W-1	40	1	1	0.04	13.00	335.00	4355.00	174.20	5,400.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	17		女子便所	埋込天井灯	FLR40W-1	40	1	1	0.04	14.00	335.00	4690.00	187.60	5,820.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	18		女子便所（洗面所）	埋込天井灯	FL20W	20	1	2	0.04	14.00	335.00	4690.00	187.60	5,820.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	19		女子便所（洗面所）	壁付照明	FL40W	40	1	1	0.04	14.00	335.00	4690.00	187.60	5,820.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	20		女子便所（洗面所）	埋込天井灯	FL20W	20	1	2	0.04	14.00	335.00	4690.00	187.60	5,820.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	21		女子便所（洗面所）	壁付照明	FL40W	40	1	1	0.04	14.00	335.00	4690.00	187.60	5,820.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	22		身障者用便所	埋込天井灯	FL20W	20	1	2	0.04	2.00	335.00	670.00	26.80	830.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	23		男子・女子・身障者用便所入口	壁付照明	FL6W	6	3	3	0.02	2.00	335.00	670.00	12.10	380.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	24		男子・女子・身障者用便所入口	壁付トップライト	IL60W	60	1	1	0.06	2.00	335.00	670.00	40.20	1,250.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	25		トイレ倉庫内	直付照明	IL60W	60	1	1	0.06	1.00	335.00	335.00	20.10	620.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	26		図書室	埋込天井灯	FLR40W	40	10	30	1.20	9.00	320.00	2880.00	3456.00	107,140.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	27		光庭	ガーデンライト	HF40W	40	2	2	0.08	6.00	320.00	1920.00	153.60	4,760.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	28		和室1（踏込）	埋込天井灯	IL50W	50	1	1	0.05	10.00	335.00	3350.00	167.50	5,190.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	29		和室1	直付蛍光灯	FLR40W	40	36	36	1.44	10.00	335.00	3350.00	4824.00	149,540.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	30		和室1（舞台）	ライティングダクト取付照明	IL100W	100	5	5	0.50	10.00	335.00	3350.00	1675.00	51,930.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	31		和室1（舞台）	埋込天井灯	FL40W	40	4	8	0.32	10.00	335.00	3350.00	1072.00	33,230.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	32		和室1（控室）	埋込天井灯	FL20W	20	1	2	0.04	10.00	335.00	3350.00	134.00	4,150.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	33		和室1（控室）	直付照明	IL100W	100	1	1	0.10	10.00	335.00	3350.00	335.00	10,390.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	34		和室2（踏込）	埋込天井灯	IL50W	50	1	1	0.05	4.00	335.00	1340.00	67.00	2,080.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	35		和室2（水屋）	コード吊り灯	IL100W	100	1	1	0.10	4.00	335.00	1340.00	134.00	4,150.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	36		和室2	埋込天井灯	FLR40W	40	3	9	0.36	4.00	335.00	1340.00	482.40	14,950.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	37		和室2（床の間）	壁付照明	FL10W	10	1	1	0.01	4.00	335.00	1340.00	13.40	420.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	38		集会室A	埋込天井灯	FLR40W	40	19	38	1.52	5.00	335.00	1675.00	2546.00	78,930.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	39		集会室B	埋込天井灯	FLR40W	40	10	20	0.80	6.00	335.00	2010.00	1608.00	49,850.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	40		機械室	パイプ吊蛍光灯	FLR40W	40	4	4	0.16	1.00	335.00	335.00	53.60	1,660.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	41		建屋テラス	壁付照明	FL20W	20	2	2	0.04	14.00	365.00	5110.00	204.40	6,340.00
集会施設	前原町西之台会館・図書館西之台会館図書室	25	42		建屋東側側面	壁付照明	FL20W	20	1	1	0.02	14.00	365.00	5110.00	102.20	3,170.00
集会施設	桜町上水会館	26	1	【1F】	風除室	ハロゲン灯 ダウンライト	60W	60	2	2	0.12	14.00	365.00	5110.00	613.20	19,010.00
集会施設	桜町上水会館	26	2		風除室	ハロゲン灯 ダウンライト	60W	60	2	2	0.12	14.00	365.00	5110.00	613.20	19,010.00
集会施設	桜町上水会館	26	3		事務室	直付灯（FSS4-402）	FLR40	40	2	4	0.16	14.00	335.00	4690.00	750.40	23,260.00
集会施設	桜町上水会館	26	4		事務室外扉前 外灯	WP	IL40W	40	1	1	0.04	14.00	365.00	5110.00	204.40	6,340.00
集会施設	桜町上水会館	26	5		ホール	ダウンライト	I3WU	13	1	1	0.01	14.00	335.00	4690.00	61.00	1,890.00
集会施設	桜町上水会館	26	6		ホール	直付灯	FL10W	10	1	1	0.01	14.00	335.00	4690.00	46.90	1,450.00
集会施設	桜町上水会館	26	7		ホール	WP	IL40W	40	1	1	0.04	14.00	335.00	4690.00	187.60	5,820.00
集会施設	桜町上水会館	26	8		事務室内倉庫	非常用照明器具	IL40W	40	1	1	0.04	1.00	335.00	335.00	13.40	420.00
集会施設	桜町上水会館	26	9		読書室	ダウンライト	IL60W	60	3	3	0.18	8.00	335.00	2680.00	482.40	14,950.00
集会施設	桜町上水会館	26	10		読書室	直付型	FL20W	20	12	48	0.96	8.00	335.00	2680.00	2572.80	79,760.00
集会施設	桜町上水会館	26	11		外の外灯（水銀灯）	ボールライト	HF200	210	1	1	0.21	14.00	365.00	5110.00	1073.10	33,270.00
集会施設	桜町上水会館	26	12		身体障害者用トイレ	直付灯	FL20W	20	2	2	0.04	2.00	335.00	670.00	26.80	830.00
集会施設	桜町上水会館	26	13		女子便所	直付灯（FSS4-401）	FLR40W	40	1	1	0.04	10.00	335.00	3350.00	134.00	4,150.00
集会施設	桜町上水会館	26	14		身体障害者用トイレ	直付灯	IL40W	40	1	1	0.04	2.00	335.00	670.00	26.80	830.00
集会施設	桜町上水会館	26	15		男子便所	直付灯（FSS4-401）	FLR40W	40	1	1	0.04	10.00	335.00	3350.00	134.00	4,150.00
集会施設	桜町上水会館	26	16		廊下	ミラーライト	FLR40W	40	1	1	0.04	8.00	335.00	2680.00	107.20	3,320.00
集会施設	桜町上水会館	26	17		廊下	ダウンライト	I3WU	13	5	5	0.07	8.00	335.00	2680.00	174.20	5,400.00
集会施設	桜町上水会館	26	18		廊下	非常用照明器具	IL40W	40	1	1	0.04	8.00	335.00	2680.00	107.20	3,320.00
集会施設	桜町上水会館	26	19		廊下	非常用照明器具	IL40W	40	1	1	0.04	8.00	335.00	2680.00	107.20	3,320.00
集会施設	桜町上水会館	26	20		廊下	直付灯	IL40W	40	1	1	0.04	8.00	335.00	2680.00	107.20	3,320.00
集会施設	桜町上水会館	26	21		廊下	直付灯	IL40W	40	1	1	0.04	8.00	335.00	2680.00	107.20	3,320.00
集会施設	桜町上水会館	26	22		廊下	直付灯（FSS4-401）	FLR40W	40	1	1	0.04	8.00	335.00	2680.00	107.20	3,320.00
集会施設	桜町上水会館	26	23		廊下	ダウンライト	IL60W	60	4	4	0.24	8.00	335.00	2680.00	643.20	19,940.00
集会施設	桜町上水会館	26	24		和室1	直付灯（FSS1-401）	FLR40W	40	18	18	0.72	10.00	335.00	3350.00	2412.00	74,770.00
集会施設	桜町上水会館	26	25		和室2	直付灯（FSS1-401）	FLR40W	40	18	18	0.72	10.00	335.00	3350.00	2412.00	74,770.00
集会施設	桜町上水会館	26	26		和室2	ハロゲン灯	I00W	100	2	2	0.20	10.00	335.00	3350.00	670.00	20,770.00
集会施設	桜町上水会館	26	27		和室2	ハロゲン灯	I00W	100	2	2	0.20	10.00	335.00	3350.00	670.00	20,770.00
集会施設	桜町上水会館	26	28		階段	フラケット	IL60W	60	1	1	0.06	8.00	335.00	2680.00	160.80	4,980.00
集会施設	桜町上水会館	26	29	【2F】	階段	階段通路誘導灯【*k1-FST10-401】	FL40	42	1	1	0.04	8.00	335.00	2680.00	112.60	3,490.00
集会施設	桜町上水会館	26	30		階段	ミラーライト（FBF6-401）	FLR40W	40	1	1	0.04	8.00	335.00	2680.00	107.20	3,320.00
集会施設	桜町上水会館	26	31		階段	コーナーライト（FBF4-401）	FLR40W	40	1	1	0.04	8.00	335.00	2680.00	107.20	3,320.00
集会施設	桜町上水会館	26	32		吹き抜け	天井直付片面（SH1-PPF10-101）	FL10W	10	1	1	0.01	8.00	335.00	2680.00	26.80	830.00
集会施設	桜町上水会館	26	33		和室3	直付灯（FSS1-401）	FLR40W	40	16	16	0.64	2.00	335.00	670.00	428.80	13,290.00
集会施設	桜町上水会館	26	34		和室3（前室）	ダウンライト	IL60W	60	1	1	0.06	2.00	335.00	670.00	40.20	1,250.00
集会施設	桜町上水会館	26	35		和室3（前室）	非常用照明器具	IL40W	40	1	1	0.04	2.00	335.00	670.00	26.80	830.00
集会施設	桜町上水会館	26	36		和室3（前室）	ダウンライト	IL60W	60	1	1	0.06	2.00	335.00	670.00	40.20	1,250.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
集会施設	桜町上水会館	26	37		女子便所	ミラーライト (FBF6-401)	FLR40W	40	1	1	0.04	10.00	335.00	3350.00	134.00	4,150.00
集会施設	桜町上水会館	26	38		女子便所	直付灯	FLR40W	40	1	1	0.04	10.00	335.00	3350.00	134.00	4,150.00
集会施設	桜町上水会館	26	39		男子便所	直付灯	FLR40W	40	2	2	0.08	10.00	335.00	3350.00	268.00	8,310.00
集会施設	桜町上水会館	26	40		倉庫	直付灯 (ISC4-40)	IL40W	40	1	1	0.04	1.00	335.00	335.00	13.40	420.00
集会施設	桜町上水会館	26	41		湯沸室	直付灯	FL40	42	1	1	0.04	10.00	335.00	3350.00	140.70	4,360.00
集会施設	桜町上水会館	26	42		集会室B	直付灯 (FSS1-402)	FLR40W	40	5	10	0.40	3.00	335.00	1005.00	402.00	12,460.00
集会施設	桜町上水会館	26	43		集会室B	非常用照明器具	FL40	42	1	2	0.08	3.00	335.00	1005.00	84.40	2,620.00
集会施設	桜町上水会館	26	44		集会室A	直付灯 (FSS1-402)	FLR40W	40	7	14	0.56	5.00	335.00	1675.00	938.00	29,080.00
集会施設	桜町上水会館	26	45		集会室A	非常用照明器具	FL40	42	2	4	0.17	5.00	335.00	1675.00	281.40	8,720.00
集会施設	桜町上水会館	26	46		ホール	非常用照明器具	IL40W	40	1	1	0.04	8.00	335.00	2680.00	107.20	3,320.00
集会施設	桜町上水会館	26	47		ホール	バラコンフォート15	FL20W	20	5	20	0.40	8.00	335.00	2680.00	1072.00	33,230.00
集会施設	桜町上水会館	26	48		廊下	ダウンライト	13WU	13	1	1	0.01	8.00	335.00	2680.00	34.80	1,080.00
集会施設	桜町上水会館	26	49		廊下	非常用照明器具 (K1IRS1-40)	IL40W	40	1	1	0.04	8.00	335.00	2680.00	107.20	3,320.00
集会施設	桜町上水会館	26	50		廊下	ダウンライト	13WU	13	1	1	0.01	8.00	335.00	2680.00	34.80	1,080.00
集会施設	桜町上水会館	26	51		廊下	ダウンライト	13WU	13	1	1	0.01	8.00	335.00	2680.00	34.80	1,080.00
集会施設	桜町上水会館	26	52		廊下	非常用照明器具 (K1IRS1-40)	IL40W	40	1	1	0.04	8.00	335.00	2680.00	107.20	3,320.00
集会施設	桜町上水会館	26	53		廊下	ダウンライト	13WU	13	1	1	0.01	8.00	335.00	2680.00	34.80	1,080.00
集会施設	桜町上水会館	26	54		廊下	懸付け形番 (SH1-FBF10-101)	FL10W	10	1	1	0.01	8.00	335.00	2680.00	26.80	830.00
集会施設	桜町上水会館	26	55		倉庫1	直付灯	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	335.00	335.00	6.70	210.00
集会施設	桜町上水会館	26	56		倉庫2・3	直付灯	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	335.00	335.00	6.70	210.00
集会施設	桜町上水会館	26	57		倉庫	直付灯	IL40W	40	1	1	0.04	1.00	335.00	335.00	13.40	420.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	1	[B1F]	練習室1	シームレスライン	FRT1500E	44	14	14	0.62	13.00	350.00	4550.00	2802.80	86,890.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	2			ダウンライト	JD90W	90	3	3	0.27	13.00	350.00	4550.00	1228.50	38,080.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	3		練習室2	シームレスライン	FRT1500E	44	16	16	0.70	13.00	350.00	4550.00	3203.20	99,300.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	4			ダウンライト	JD90W	90	4	4	0.36	13.00	350.00	4550.00	1638.00	50,780.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	5		倉庫2（練習室2内）	逆富士型	FHF32W	32	1	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	6		練習室3	シームレスライン	FRT1500E	44	20	20	0.88	13.00	350.00	4550.00	4004.00	124,120.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	7			ダウンライト	JD90W	90	3	3	0.27	13.00	350.00	4550.00	1228.50	38,080.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	8		練習室4	シームレスライン	FRT1500E	44	15	15	0.66	13.00	350.00	4550.00	3003.00	93,090.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	9			ダウンライト	JD90W	90	3	3	0.27	13.00	350.00	4550.00	1228.50	38,080.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	10		前室1	ダウンライト	FHT32W	32	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	11		前室2	ダウンライト	FHT32W	32	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	12		前室3	ダウンライト	FHT32W	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	13		屋内階段-H3	シームレスライン	FRT1500E	44	3	3	0.13	13.00	350.00	4550.00	600.60	18,620.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	14			シームレスライン	FRT1000E	29	3	3	0.09	13.00	350.00	4550.00	395.90	12,270.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	15			シームレスライン	FRT850E	25	2	2	0.05	13.00	350.00	4550.00	227.50	7,050.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	16		廊下1	逆富士型	FHF32W	32	58	58	1.86	13.00	350.00	4550.00	8444.80	261,790.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	17		廊下2（客用トイレ前）	ダウンライト	FHT32W	32	4	4	0.13	13.00	350.00	4550.00	582.40	18,050.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	18		給湯	ダウンライト	FHT32W	32	1	1	0.03	13.00	350.00	4550.00	145.60	4,510.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	19			キッチンライト	FL20W	20	1	1	0.02	13.00	350.00	4550.00	91.00	2,820.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	20		倉庫3	逆富士型	FHF32W	32	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	21		だれでもトイレ	ダウンライト	FHT32W	32	3	3	0.10	1.00	350.00	350.00	33.60	1,040.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	22			クリプトランプ	ミニクリプトン40W	40	1	1	0.04	1.00	350.00	350.00	14.00	430.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	23		客用女子	逆富士型	FHF32W	32	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	11.20	350.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	24			シームレスライン	FRT1500EN	44	3	3	0.13	1.00	350.00	350.00	46.20	1,430.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	25			クリプトンランプ	ミネクリプトン40W	40	1	1	0.04	1.00	350.00	350.00	14.00	430.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	26		客用男子	逆富士型	FHF32W	32	3	3	0.10	1.00	350.00	350.00	33.60	1,040.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	27			シームレスライン	FRT1000EN	29	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	10.20	320.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	28			クリプトンランプ	ミネクリプトン40W	40	1	1	0.04	1.00	350.00	350.00	14.00	430.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	29		市民ギャラリー	スポットライト	JD90W	90	44	44	3.96	13.00	350.00	4550.00	18018.00	558,560.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	30			反射笠付	FHF32W	32	20	40	1.28	13.00	350.00	4550.00	5824.00	180,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	31		ギャラリー準備室	直付下面開放	FHF32W	32	3	6	0.19	13.00	350.00	4550.00	873.60	27,080.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	32		和室兼会議室	トラフ	FHF32W	32	14	14	0.45	13.00	350.00	4550.00	2038.40	63,190.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	33			トラフ	FHF16W	16	9	9	0.14	13.00	350.00	4550.00	655.20	20,310.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	34			ダウンライト	FHT32W	32	8	8	0.26	13.00	350.00	4550.00	1164.80	36,110.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	35			ブラケット	IL40W	40	1	1	0.04	13.00	350.00	4550.00	182.00	5,640.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	36			キッチンライト	FL20W	20	2	2	0.04	13.00	350.00	4550.00	182.00	5,640.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	37		ラウンジ	ダウンライト	FHT32W	32	14	14	0.45	13.00	350.00	4550.00	2038.40	63,190.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	38			スポットライト	JDR40W	40	3	3	0.12	13.00	350.00	4550.00	546.00	16,930.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	39			シームレスライン	FRT1000EN	29	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	263.90	8,180.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	40			シームレスライン	FRT1500EN	44	10	10	0.44	13.00	350.00	4550.00	2002.00	62,060.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	41		H1屋内階段 上部	富士型	FHF32	32	1	1	0.03	13.00	350.00	4550.00	145.60	4,510.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	42		H1屋内階段 B1-1	トラフ	FHF32	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	43		H2屋内階段 上部	トラフ	FHF32	32	1	1	0.03	13.00	350.00	4550.00	145.60	4,510.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	44		H2屋内階段 B1-1	トラフ	FHF32	32	1	1	0.03	13.00	350.00	4550.00	145.60	4,510.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	45		倉庫1 (H1階段下)	反射笠付	FHF32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	46		EPS 1	反射笠付	FHF32W	32	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	11.20	350.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	47		ドライエリア1	スポットライト	CDM-TD150W	150	3	3	0.45	1.00	350.00	350.00	157.50	4,880.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	48		消火ポンプ室	反射笠付	FHF32W	32	6	8	0.26	1.00	350.00	350.00	89.60	2,780.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	49		受水槽室	反射笠付	FHF32W	32	6	8	0.26	1.00	350.00	350.00	89.60	2,780.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	50		空調機械室	反射笠付	FHF32W	32	18	36	1.15	1.00	350.00	350.00	403.20	12,500.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	51		搬入リフト機械室	反射笠付	FHF32W	32	2	4	0.13	1.00	350.00	350.00	44.80	1,390.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	52		MDF室	反射笠付	FHF32W	32	2	4	0.13	1.00	350.00	350.00	44.80	1,390.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	53		廊下4 (バックヤード)	反射笠付	FHF32W	32	13	13	0.42	13.00	350.00	4550.00	1892.80	58,680.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	54		廊下3 (発電機室前)	反射笠付	FHF32W	32	5	5	0.16	13.00	350.00	4550.00	728.00	22,570.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	55		共用トイレ	ダウンライト	FHT32W	32	3	3	0.10	1.00	350.00	350.00	33.60	1,040.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	56			キッチンライト	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	350.00	350.00	7.00	220.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	57		ゴミ置場	反射笠付	FHF32W	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	58		倉庫2 (ロッカー)	反射笠付	FHF32W	32	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	59		電気室	反射笠付	FHF32W	32	10	20	0.64	1.00	350.00	350.00	224.00	6,940.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	60		発電機室	反射笠付	FHF32W	32	7	14	0.45	1.00	350.00	350.00	156.80	4,860.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	61		控室	直付下面開放	FHF32W	32	3	6	0.19	13.00	350.00	4550.00	873.60	27,080.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	62		シャワールーム	ダウンライト	FHT32W	32	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	11.20	350.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	63			ブラケット	IL60W	60	1	1	0.06	1.00	350.00	350.00	21.00	650.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	64		ドライエリア2	反射笠付	FHF32W	32	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	65		共用電気室 (通信)	反射笠付	FHF32W	32	4	8	0.26	1.00	350.00	350.00	89.60	2,780.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	66		非常灯 (B1階)	非常灯 O 5	JBD45W	45	11	11	0.50	0.01	350.00	3.50	1.70	50.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	67		非常灯 (B1階)	非常灯 O 1	IL40W	40	32	32	1.28	0.01	350.00	3.50	4.50	140.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No.	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	68	[1F]	風除室1（ロータリー側）	ダウンライト	JR12V35 50W	50	12	12	0.60	13.00	350.00	4550.00	2730.00	84,630.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	69		風除室2（フェスティバルコート側）	ダウンライト	JR12V35 50W	50	8	8	0.40	13.00	350.00	4550.00	1820.00	56,420.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	70		マルチパーパススペース	シームレスライン	FRT1000E	29	2	2	0.06	6.00	350.00	2100.00	121.80	3,780.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	71			シームレスライン	FRT1500E	44	25	25	1.10	6.00	350.00	2100.00	2310.00	71,610.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	72			シームレスライン	FRT1250E	36	2	2	0.07	6.00	350.00	2100.00	151.20	4,690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	73			シームレスライン	FRT850E	25	3	3	0.08	6.00	350.00	2100.00	157.50	4,880.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	74		前室1	ダウンライト	JD90W	90	6	6	0.54	13.00	350.00	4550.00	2457.00	76,170.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	75		交流ホール	ダウンライト	JD90W	90	6	6	0.54	13.00	350.00	4550.00	2457.00	76,170.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	76			ダウンライト	JDR65W	65	8	8	0.52	13.00	350.00	4550.00	2366.00	73,350.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	77		控室	ダウンライト	FHT42W	42	4	4	0.17	13.00	350.00	4550.00	764.40	23,700.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	78			スポットライト	JD90W	90	2	2	0.18	13.00	350.00	4550.00	819.00	25,390.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	79		倉庫5	片反射笠付	FHF32W	32	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	80		音響・調整室	ダウンライト	JD90W	90	6	6	0.54	13.00	350.00	4550.00	2457.00	76,170.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	81		映写機室	反射笠付	FHF32W	32	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	82			スポットライト	JDR40W	40	1	1	0.04	13.00	350.00	4550.00	182.00	5,640.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	83		EPS 1	反射笠付	FHF32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	84		車椅子対応駐車場	ダウンライト	FHT32W	32	10	10	0.32	6.00	350.00	2100.00	672.00	20,830.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	85		屋内階段H1外壁側	L-900	L-900	18	2	2	0.04	6.00	350.00	2100.00	75.60	2,340.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	86			L-1200	L-1200	36	13	13	0.47	6.00	350.00	2100.00	982.80	30,470.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	87		出待スペース	直付下面開放	FHF32W	32	9	14	0.45	6.00	350.00	2100.00	940.80	29,160.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	88			ダウンライト	FHT32W	32	18	18	0.58	6.00	350.00	2100.00	1209.60	37,500.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	89			シーリングライト	GW60W	60	2	2	0.12	6.00	350.00	2100.00	252.00	7,810.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	90		ピアノ庫	富士型	FHF32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	91		楽屋1	直付下面開放	FHF32W	32	2	4	0.13	13.00	350.00	4550.00	582.40	18,050.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	92			シーリングライト	GW60W	60	20	20	1.20	13.00	350.00	4550.00	5460.00	169,260.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	93		楽屋2	直付下面開放	FHF32W	32	2	4	0.13	13.00	350.00	4550.00	582.40	18,050.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	94			シーリングライト	GW60W	60	21	21	1.26	13.00	350.00	4550.00	5733.00	177,720.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	95		楽屋用女子トイレ	ダウンライト	FHT32W	32	5	5	0.16	1.00	350.00	350.00	56.00	1,740.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	96			トラフ	FHF32W	32	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	11.20	350.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	97			シーリングライト	GW60W	60	1	1	0.06	1.00	350.00	350.00	21.00	650.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	98		楽屋用男子トイレ	ダウンライト	FHT32W	32	5	5	0.16	1.00	350.00	350.00	56.00	1,740.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	99			トラフ	FHF16W	16	1	1	0.02	1.00	350.00	350.00	5.60	170.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	100			シーリングライト	GW60W	60	1	1	0.06	1.00	350.00	350.00	21.00	650.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	101		楽屋受付	ダウンライト	FHT32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	102			キッチンライト	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	350.00	350.00	7.00	220.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	103		2階通路下	ダウンライト	JDR65W	65	4	4	0.26	13.00	350.00	4550.00	1183.00	36,670.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	104		スロープ共通風除室	アッパーライト	HCI-TC/E35W	35	6	6	0.21	13.00	350.00	4550.00	955.50	29,620.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	105		ユーティリティスペース	シームレスライン	FRT1500E	44	5	5	0.22	13.00	350.00	4550.00	1001.00	31,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	106		だれでもトイレ	ダウンライト	FHT32W	32	3	3	0.10	1.00	350.00	350.00	33.60	1,040.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	107			クリプトンランプ	ミニクリプトン40W	40	1	1	0.04	1.00	350.00	350.00	14.00	430.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	108		客用男子トイレ	トラフ	FHF32W	32	3	3	0.10	1.00	350.00	350.00	33.60	1,040.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	109			ダウンライト	FHT32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	110			シームレスライン	FRT850EN	25	2	2	0.05	1.00	350.00	350.00	17.50	540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	111		客用女子トイレ	トラフ	FHF32W	32	4	4	0.13	1.00	350.00	350.00	44.80	1,390.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No.	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況						消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)	点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計		
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	112			ダウンライト	FHT32W	32	3	3	0.10	1.00	350.00	350.00	33.60	1,040.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	113			クリプトンランプ	ミニクリプトン40W	40	1	1	0.04	1.00	350.00	350.00	14.00	430.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	114			シームレスライン	FRT1000EN	29	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	10.20	320.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	115			シームレスライン	FRT1500EN	44	2	2	0.09	1.00	350.00	350.00	30.80	950.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	116			シームレスライン	FRT850EN	25	4	4	0.10	1.00	350.00	350.00	35.00	1,090.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	117		搬入ホール	ダウンライト	FHT32W	32	23	23	0.74	13.00	350.00	4550.00	3348.80	103,810.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	118			スポットライト	JDR40W	40	8	8	0.32	13.00	350.00	4550.00	1456.00	45,140.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	119		風除室3	シームレスライン	FRT1000E	29	1	1	0.03	13.00	350.00	4550.00	132.00	4,090.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	120			シームレスライン	FRT1500E	44	2	2	0.09	13.00	350.00	4550.00	400.40	12,410.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	121			スポットライト	JDR40W	40	8	8	0.32	13.00	350.00	4550.00	1456.00	45,140.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	122		中央監視室兼守衛室	ダウンライト	JDR40W	40	2	2	0.08	13.00	350.00	4550.00	364.00	11,280.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	123			埋込下面開放	FHF32W	32	4	8	0.26	13.00	350.00	4550.00	1164.80	36,110.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	124		EPS2	反射笠付	FHF32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	125		PS4	片反射笠付	FHF32W	32	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	11.20	350.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	126		ゴミ収集スペース	防雨型ブラケット	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	350.00	350.00	7.00	220.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	127		H1屋内階段 上部	富士型	FHF32	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	128		H1屋内階段 1-2	トラフ	FHF32	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	129		H2屋内階段 上部	反射笠付	FHF32	32	1	1	0.03	13.00	350.00	4550.00	145.60	4,510.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	130		H2屋内階段 1-2	トラフ	FHF32	32	1	1	0.03	13.00	350.00	4550.00	145.60	4,510.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	131		非常灯（1階）	非常灯0 5	JBD45W	45	10	10	0.45	0.01	350.00	3.50	1.60	50.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	132		非常灯（1階）	非常灯0 2	JBD45W	45	3	3	0.14	0.01	350.00	3.50	0.50	20.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	133		非常灯（1階）	非常灯0 4（4 0）	IL40W	40	2	2	0.08	0.01	350.00	3.50	0.30	10.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	134	【2F】	小ホール出入口上部	スポットライト	JD150W	150	9	9	1.35	13.00	350.00	4550.00	6142.50	190,420.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	135		スロープ上部	ダウンライト	CDM-T70W	72	11	11	0.79	13.00	350.00	4550.00	3603.60	111,710.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	136		マルチパーパススペース	ダウンライト	CDM-T70W	72	11	11	0.79	13.00	350.00	4550.00	3603.60	111,710.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	137			シームレスライン	FRT1000E	29	3	3	0.09	6.00	350.00	2100.00	182.70	5,660.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	138			シームレスライン	FRT1500E	44	30	30	1.32	6.00	350.00	2100.00	2772.00	85,930.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	139			シームレスライン	FRT850E	25	2	2	0.05	6.00	350.00	2100.00	105.00	3,260.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	140		EPS 1	反射笠付	FHF32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	141		従業員用トイレ前通路	ダウンライト	FHT32W	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	142		従業員用男子トイレ	ダウンライト	FHT32W	32	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	11.20	350.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	143			キッチンライト	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	350.00	350.00	7.00	220.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	144		従業員用女子トイレ	ダウンライト	FHT32W	32	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	11.20	350.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	145			キッチンライト	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	350.00	350.00	7.00	220.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	146		管理事務室	埋込下面開放	FHF32W	32	12	24	0.77	13.00	350.00	4550.00	3494.40	108,330.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	147			ダウンライト	FHT32W	32	9	9	0.29	13.00	350.00	4550.00	1310.40	40,620.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	148		ロッカー室	反射笠付	FHF32W	32	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	149		打合せ室	反射笠付	FHF32W	32	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	150		応接室	シーリングライト	FHT32W	32	11	11	0.35	13.00	350.00	4550.00	1601.60	49,650.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	151		給湯1（事務所）	ダウンライト	FHT32W	32	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	152			キッチンライト	FL20W	20	1	1	0.02	13.00	350.00	4550.00	91.00	2,820.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	153		屋外階段H1	ブラケット	CDM-T35W	35	4	4	0.14	13.00	350.00	4550.00	637.00	19,750.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	154			ブラケット	CDN-T70W	70	4	4	0.28	13.00	350.00	4550.00	1274.00	39,490.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	155		小ホール	高天井用器具	HID400	1000	18	18	18.00	13.00	350.00	4550.00	81900.00	2,538,900.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	156			スポットライト	BF60W	60	16	16	0.96	13.00	350.00	4550.00	4368.00	135,410.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	157		楽屋3	埋込下面開放	FHF32W	32	8	16	0.51	13.00	350.00	4550.00	2329.60	72,220.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	158			シーリングライト	GW60W	60	35	35	2.10	13.00	350.00	4550.00	9555.00	296,210.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	159		楽屋4	埋込下面開放	FHF32W	32	8	16	0.51	13.00	350.00	4550.00	2329.60	72,220.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	160			シーリングライト	GW60W	60	32	32	1.92	13.00	350.00	4550.00	8736.00	270,820.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	161		楽屋用男子トイレ	シーリングライト	FHT32W	32	7	7	0.22	1.00	350.00	350.00	78.40	2,430.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	162			トラフ	FHF16W	16	1	1	0.02	1.00	350.00	350.00	5.60	170.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	163		楽屋用女子トイレ	シーリングライト	FHT32W	32	9	9	0.29	1.00	350.00	350.00	100.80	3,120.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	164			トラフ	FHF32W	32	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	11.20	350.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	165		だれでもトイレ	シーリングライト	FHT32W	32	3	3	0.10	1.00	350.00	350.00	33.60	1,040.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	166			シーリングライト	GW60W	60	1	1	0.06	1.00	350.00	350.00	21.00	650.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	167		シャワールーム1	シーリングライト	FHT32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	168			ブラケット	IL60W	60	1	1	0.06	1.00	350.00	350.00	21.00	650.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	169		シャワールーム2	シーリングライト	FHT32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	170			ブラケット	IL60W	60	1	1	0.06	1.00	350.00	350.00	21.00	650.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	171		PS5（S W2内）	トラフ	FHF32W	32	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	11.20	350.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	172		廊下2（楽屋側）	シーリングライト	FHT32W	32	26	26	0.83	13.00	350.00	4550.00	3785.60	117,350.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	173		空調機械室	反射笠付	FHF32W	32	4	4	0.13	1.00	350.00	350.00	44.80	1,390.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	174		倉庫6	反射笠付	FHF32W	32	2	4	0.13	1.00	350.00	350.00	44.80	1,390.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	175		スタッフ控室	埋込下面開放	FHF32W	32	4	8	0.26	13.00	350.00	4550.00	1164.80	36,110.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	176		調光機室	直付下面開放	FHF32W	32	3	3	0.10	1.00	350.00	350.00	33.60	1,040.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	177		給湯2（楽屋用）	シーリングライト	FHT32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	178		デッキ	シームレスライン	FRT950	29	1	1	0.03	13.00	350.00	4550.00	132.00	4,090.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	179			シームレスライン	FRT1450	44	4	4	0.18	13.00	350.00	4550.00	800.80	24,820.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	180			スポットライト	HD35W	35	4	4	0.14	13.00	350.00	4550.00	637.00	19,750.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	181		EPS2	反射笠付	FHF32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	182		荷捌スペース	ダウンライト	FHT32W	32	8	8	0.26	6.00	350.00	2100.00	537.60	16,670.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	183		H1屋内階段 上部	富士型	FHF32	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	184		H1屋内階段 2-3	トラフ	FHF32	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	185		H2屋内階段 上部	反射笠付	FHF32	32	1	1	0.03	13.00	350.00	4550.00	145.60	4,510.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	186		H2屋内階段 2-3	トラフ	FHF32	32	1	1	0.03	13.00	350.00	4550.00	145.60	4,510.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	187		非常灯（2階）	非常灯05	JBD45W	45	6	6	0.27	0.01	350.00	3.50	0.90	30.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	188		非常灯（2階）	非常灯02	JBD45W	45	11	11	0.50	0.01	350.00	3.50	1.70	50.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	189		非常灯（2階）	非常灯04（40）	IL40W	40	19	19	0.76	0.01	350.00	3.50	2.70	80.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	190	【3F】	ホワイエ	シームレスライン	FRT1000E	29	7	7	0.20	6.00	350.00	2100.00	426.30	13,220.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	191			シームレスライン	FRT1500E	44	64	64	2.82	6.00	350.00	2100.00	5913.60	183,320.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	192			シームレスライン	FRT1250E	36	13	13	0.47	6.00	350.00	2100.00	982.80	30,470.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	193			シームレスライン	FRT850E	25	5	5	0.13	6.00	350.00	2100.00	262.50	8,140.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	194		風除室1	ダウンライト	JR12V35 50W	50	8	8	0.40	13.00	350.00	4550.00	1820.00	56,420.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	195		カウンター	ダウンライト	JR12V35 50W	50	16	16	0.80	13.00	350.00	4550.00	3640.00	112,840.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	196		ユーティリティスペース	シーリングライト	FHT32W	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	197		倉庫7	反射笠付	FHF32W	32	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	11.20	350.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	198		控室	埋込下面開放	FHF32W	32	5	10	0.32	13.00	350.00	4550.00	1456.00	45,140.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	199		主催者控室	埋込下面開放	FHF32W	32	2	4	0.13	13.00	350.00	4550.00	582.40	18,050.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No.	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	200		花道前通路	ダウンライト	JD90W	90	2	2	0.18	13.00	350.00	4550.00	819.00	25,390.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	201		花道控	ダウンライト	JD90W	90	4	4	0.36	13.00	350.00	4550.00	1638.00	50,780.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	202		だれでもトイレ2(花道側)	シーリングライト	FHT32W	32	4	4	0.13	1.00	350.00	350.00	44.80	1,390.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	203		大ホール	スポットライト	JD90W	90	4	4	0.36	13.00	350.00	4550.00	1638.00	50,780.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	204		女子トイレ前通路	ダウンライト	FHT32W	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	205		客用女子トイレ	トラフ	FHF32W	32	5	5	0.16	1.00	350.00	350.00	56.00	1,740.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	206			クリプトンランプ	ミニクリプトン40W	40	1	1	0.04	1.00	350.00	350.00	14.00	430.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	207			シームレスライン	FRT1000EN	29	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	20.30	630.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	208			シームレスライン	FRT1500EN	44	7	7	0.31	1.00	350.00	350.00	107.80	3,340.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	209		だれでもトイレ1	ダウンライト	FHT32W	32	4	4	0.13	1.00	350.00	350.00	44.80	1,390.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	210		EPS 1	反射笠付	FHF32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	211		上手袖舞台	富士型	FHF32W	32	4	4	0.13	13.00	350.00	4550.00	582.40	18,050.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	212			スポットライト	IL150	150	1	1	0.15	13.00	350.00	4550.00	682.50	21,160.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	213			スポットライト	JDR40W	40	2	2	0.08	13.00	350.00	4550.00	364.00	11,280.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	214		下手袖舞台	富士型	FHF32W	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	215			スポットライト	JDR40W	40	2	2	0.08	13.00	350.00	4550.00	364.00	11,280.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	216		舞台裏通路	富士型	FHF32W	32	11	22	0.70	13.00	350.00	4550.00	3203.20	99,300.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	217			シーリングライト	GW60W	60	1	1	0.06	13.00	350.00	4550.00	273.00	8,460.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	218		舞台倉庫	富士型	FHF32W	32	11	11	0.35	13.00	350.00	4550.00	1601.60	49,650.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	219			シーリングライト	GW60W	60	1	1	0.06	13.00	350.00	4550.00	273.00	8,460.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	220		ピアノ庫	富士型	FHF32W	32	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	11.20	350.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	221		PS4	トラフ	FHF32W	32	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	11.20	350.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	222		楽屋5	埋込下面開放	FHF32W	32	3	6	0.19	13.00	350.00	4550.00	873.60	27,080.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	223			シーリングライト	FHT32W	32	1	1	0.03	13.00	350.00	4550.00	145.60	4,510.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	224			シーリングライト	GW60W	60	13	13	0.78	13.00	350.00	4550.00	3549.00	110,020.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	225		楽屋6	埋込下面開放	FHF32W	32	3	6	0.19	13.00	350.00	4550.00	873.60	27,080.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	226			シーリングライト	GW60W	60	7	7	0.42	13.00	350.00	4550.00	1911.00	59,240.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	227			ブラケット	IL60W	60	1	1	0.06	13.00	350.00	4550.00	273.00	8,460.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	228		前室5（トイレ前）	シーリングライト	FHT32W	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	229		楽屋用女子トイレ	シーリングライト	FHT32W	32	7	7	0.22	1.00	350.00	350.00	78.40	2,430.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	230			トラフ	FHF32W	32	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	11.20	350.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	231		楽屋用男子トイレ	シーリングライト	FHT32W	32	5	5	0.16	1.00	350.00	350.00	56.00	1,740.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	232			トラフ	FHF32W	32	1	1	0.03	1.00	350.00	350.00	11.20	350.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	233			シーリングライト	GW60W	60	1	1	0.06	1.00	350.00	350.00	21.00	650.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	234		給湯	キッチンライト	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	350.00	350.00	7.00	220.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	235		EPS2	トラフ	FHF32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	236		連絡デッキ	スポットライト	CDM-T35W	35	7	7	0.25	6.00	350.00	2100.00	514.50	15,950.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	237		H1屋内階段 上部	富士型	FHF32	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	238		H1屋内階段 3-4	トラフ	FHF32	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	239		H2屋内階段 上部	反射笠付	FHF32	32	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	240		非常灯（3階）	非常灯05	JBD45W	45	20	20	0.90	0.01	350.00	3.50	3.20	100.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	241	【4F】	廊下2（アール）	シームレスライン	FRT1000E	29	13	13	0.38	6.00	350.00	2100.00	791.70	24,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	242			シームレスライン	FRT1500E	44	62	62	2.73	6.00	350.00	2100.00	5728.80	177,590.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	243			シームレスライン	FRT1250E	36	14	14	0.50	6.00	350.00	2100.00	1058.40	32,810.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	244			シーメスライン	FRT850E	25	3	3	0.08	6.00	350.00	2100.00	157.50	4,880.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	245		ホワイエ上部	スポットライト	CDM-T70W	72	26	26	1.87	6.00	350.00	2100.00	3931.20	121,870.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	246			ナツメ球	5W	5	10	10	0.05	13.00	350.00	4550.00	227.50	7,050.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	247		客用男子トイレ	シーリングライト	FHT32W	32	4	4	0.13	1.00	350.00	350.00	44.80	1,390.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	248			トラフ	FHF32W	32	4	4	0.13	1.00	350.00	350.00	44.80	1,390.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	249			クリプトンランプ	ミニクリプトン40W	40	1	1	0.04	1.00	350.00	350.00	14.00	430.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	250			シーメスライン	FRT1000EN	29	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	20.30	630.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	251		客用女子トイレ	シーリングライト	FHT32W	32	4	4	0.13	1.00	350.00	350.00	44.80	1,390.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	252			トラフ	FHF32W	32	3	3	0.10	1.00	350.00	350.00	33.60	1,040.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	253			片反射笠付	FRT850E	25	3	3	0.08	1.00	350.00	350.00	26.30	820.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	254			クリプトンランプ	ミニクリプトン40W	40	1	1	0.04	1.00	350.00	350.00	14.00	430.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	255		だれでもトイレ	シーリングライト	FHT32W	32	3	3	0.10	1.00	350.00	350.00	33.60	1,040.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	256			クリプトンランプ	ミニクリプトン40W	40	1	1	0.04	1.00	350.00	350.00	14.00	430.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	257		EPS1	反射笠付	FHF32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	258		袖舞台上部	富士型	FHF32W	32	6	6	0.19	13.00	350.00	4550.00	873.60	27,080.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	259			ブラケット	IL150	150	4	4	0.60	13.00	350.00	4550.00	2730.00	84,630.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	260		上手第2フライギャラリー	富士型	FHF32W	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	261			ブラケット	IL150	150	2	2	0.30	13.00	350.00	4550.00	1365.00	42,320.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	262		屋外空調機置場 (1)	トラフ	FHF32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	263		屋外空調機置場 (2)	トラフ	FHF32W	32	2	2	0.06	1.00	350.00	350.00	22.40	690.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	264		DS EPS	反射笠付	FHF32W	32	7	7	0.22	1.00	350.00	350.00	78.40	2,430.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	265		H1屋内階段 上部	富士型	FHF32	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	266		H2屋内階段 上部	反射笠付	FHF32	32	1	1	0.03	13.00	350.00	4550.00	145.60	4,510.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	267		【5F】 廊下1	ダウンライト	FHT32W	32	2	2	0.06	6.00	350.00	2100.00	134.40	4,170.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	268		電源・調整室	埋込下面開放	FHF32W	32	3	3	0.10	13.00	350.00	4550.00	436.80	13,540.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	269			ダウンライト	JD90W	90	10	10	0.90	13.00	350.00	4550.00	4095.00	126,950.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	270		調光室	埋込下面開放	FHF32W	32	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	271			ダウンライト	JD90W	90	6	6	0.54	13.00	350.00	4550.00	2457.00	76,170.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	272		階段前1	スポットライト	IL150	150	1	1	0.15	13.00	350.00	4550.00	682.50	21,160.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	273		階段前2	富士型	FHF32W	32	1	1	0.03	13.00	350.00	4550.00	145.60	4,510.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	274			スポットライト	IL150	150	2	2	0.30	13.00	350.00	4550.00	1365.00	42,320.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	275		第2シーリングスポット室 (上手)	トラフ	FHF32W	32	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	276			医療常夜灯	0.9W	0.9	2	2	0.002	13.00	350.00	4550.00	9.10	280.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	277		フロアースポット室	トラフ	FHF32W	32	2	4	0.13	13.00	350.00	4550.00	582.40	18,050.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	278			ダウンライト	JD90W	90	4	4	0.36	13.00	350.00	4550.00	1638.00	50,780.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	279		第2シーリングスポット室 (下手)	トラフ	FHF32W	32	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	280			医療常夜灯	0.9W	0.9	2	2	0.002	13.00	350.00	4550.00	9.10	280.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	281		階段前3	富士型	FHF32W	32	1	1	0.03	13.00	350.00	4550.00	145.60	4,510.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	282			スポットライト	IL150	150	2	2	0.30	13.00	350.00	4550.00	1365.00	42,320.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	283		第1シーリングスポット室	トラフ	FHF32W	32	6	6	0.19	13.00	350.00	4550.00	873.60	27,080.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	284			医療常夜灯	0.9W	0.9	4	4	0.004	13.00	350.00	4550.00	18.20	560.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	285		メンテナンスデッキ	富士型	FHF32W	32	6	6	0.19	13.00	350.00	4550.00	873.60	27,080.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	286		上手サイドスノコ	スポットライト	IL150	150	2	2	0.30	13.00	350.00	4550.00	1365.00	42,320.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	287		下手サイドスノコ	スポットライト	IL150	150	2	2	0.30	13.00	350.00	4550.00	1365.00	42,320.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	288		階段前4	スポットライト	IL150	150	2	2	0.30	13.00	350.00	4550.00	1365.00	42,320.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	289		調光機室	富士型	FHF32W	32	6	6	0.19	13.00	350.00	4550.00	873.60	27,080.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	290		上手第3フライギヤラリー	富士型	FHF32W	32	2	2	0.06	13.00	350.00	4550.00	291.20	9,030.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	291			スポットライト	IL150	150	2	2	0.30	13.00	350.00	4550.00	1365.00	42,320.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	292		屋上	防雨型ブラケット	FL20W	20	5	5	0.10	6.00	350.00	2100.00	210.00	6,510.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	293		トップライト	シームレスライン	FRT1000E	29	8	8	0.23	5.00	350.00	1750.00	406.00	12,590.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	294		屋根	L-900	L-900	18	2	2	0.04	6.00	350.00	2100.00	75.60	2,340.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	295			L-1200	L-1200	36	41	41	1.48	6.00	350.00	2100.00	3099.60	96,090.00
文化施設	小金井市民交流センター(小金井 宮地薬器ホール)	35	296		HI屋内階段 上部	トラフ	FHF32W	32	1	1	0.03	13.00	350.00	4550.00	145.60	4,510.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	1	【1F】	集会室A	和風埋込32W	XNNHU3326A	32	12	12	0.38	4.00	336.00	1344.00	516.10	16,000.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	2		集会室B	和風埋込32W	XNNHU3326A	32	12	12	0.38	4.00	336.00	1344.00	516.10	16,000.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	3		集会室廊下	ブラケット照明15W	FLC1-15W	15	1	1	0.02	4.00	336.00	1344.00	20.20	630.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	4		集会室廊下	和風埋込27W	NF21653K	27	5	5	0.14	4.00	336.00	1344.00	181.40	5,620.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	5		集会室廊下	逆富士16W	FHF16W	16	1	1	0.02	4.00	336.00	1344.00	21.50	670.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	6		集会室便所	シーリング照明20W	FL1-20W	20	1	1	0.02	4.00	336.00	1344.00	26.90	830.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	7		児童館育成室	シーリング照明40W	FLR40W	40	6	12	0.48	4.00	336.00	1344.00	645.10	20,000.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	8		児童館バンドルーム	シーリング照明32W	FHF32WEX-NH	32	5	10	0.32	4.00	336.00	1344.00	430.10	13,330.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	9		児童館遊戯室	シーリング照明40W	FL2-40W	40	12	24	0.96	4.00	336.00	1344.00	1290.20	40,000.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	10		児童館図書室	シーリング照明40W	FL2-40W	40	8	16	0.64	4.00	336.00	1344.00	860.20	26,670.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	11		事務室	シーリング照明40W	FL2-40W	40	12	24	0.96	4.00	336.00	1344.00	1290.20	40,000.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	12		事務室休憩室	シーリング照明	FCL30W+40W	70	1	1	0.07	4.00	336.00	1344.00	94.10	2,920.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	13		倉庫1	ウォール照明40W	FL1-40W	40	1	1	0.04	1.00	84.00	84.00	3.40	110.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	14		倉庫2	シーリング照明40W	FL40W	40	1	1	0.04	1.00	84.00	84.00	3.40	110.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	15		男子・女子便所	埋込型16W	FHF16W*1	16	14	14	0.22	4.00	336.00	1344.00	301.10	9,330.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	16		廊下	シーリング照明20W	FL2-20W	20	8	16	0.32	4.00	336.00	1344.00	430.10	13,330.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	17		廊下	シーリング照明	FL4-20W	20	2	8	0.16	4.00	336.00	1344.00	215.00	6,670.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	18		廊下	ブラケット照明	FLC1-15W	15	1	1	0.02	4.00	336.00	1344.00	20.20	630.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	19		ホール	ウォール照明	FL1-40W	40	4	4	0.16	4.00	336.00	1344.00	215.00	6,670.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	20		ホール	シーリング照明	FL4-20W	20	1	4	0.08	4.00	336.00	1344.00	107.50	3,330.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	21		廊下（増築）	埋込型照明32w	HFT32W-3	32	1	2	0.06	4.00	336.00	1344.00	86.00	2,670.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	22		ELVホール	埋込型照明32w	HFT32W-3	32	1	2	0.06	4.00	336.00	1344.00	86.00	2,670.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	23		ELVホール	直付型照明	FHF32W-1	32	5	5	0.16	4.00	336.00	1344.00	215.00	6,670.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	24		ELVホール	直付型照明	FHF32W-1	32	1	1	0.03	4.00	336.00	1344.00	43.00	1,330.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	25		ELV内	直付型照明	HF16W-2	16	1	1	0.02	4.00	336.00	1344.00	21.50	670.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	26		通用口壁面	ブラケット照明	FLC1-15W	15	1	1	0.02	1.00	84.00	84.00	1.30	40.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	27		集会室外部壁面	ブラケット照明	FCL1-15W	15	3	3	0.05	4.00	336.00	1344.00	60.50	1,880.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	28		集会室外部壁面	スポット照明	HF100X	100	2	2	0.20	4.00	336.00	1344.00	268.80	8,330.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	31	【2F】	学習室A	シーリング照明	FL2-40W	40	5	10	0.40	4.00	336.00	1344.00	537.60	16,670.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	32		学習室A	シーリング照明	FL2-20W	20	2	4	0.08	4.00	336.00	1344.00	107.50	3,330.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	33		学習室B	シーリング照明	FL2-40W	40	8	16	0.64	4.00	336.00	1344.00	860.20	26,670.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	34		学習室C	シーリング照明	FL2-40W	40	4	8	0.32	4.00	336.00	1344.00	430.10	13,330.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	35		学習室C	シーリング照明	FL2-20W	20	1	2	0.04	4.00	336.00	1344.00	53.80	1,670.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	36		視聴覚室	シーリング照明	FL2-40W	40	5	10	0.40	4.00	336.00	1344.00	537.60	16,670.00
公民館	公民館貫井南分館・貫井南児童館	39	37		視聴覚室倉庫	直付型照明	FL1-40W	40	2	2	0.08	4.00	336.00	1344.00	107.50	3,330.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	38		自習室	直付型照明	FHF-32X-NH	32	4	8	0.26	4.00	336.00	1344.00	344.10	10,670.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	39		ITルーム	直付型照明	FHF-32X-NH	32	9	18	0.58	4.00	336.00	1344.00	774.10	24,000.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	40		団体利用室	シーリング照明	FL2-40W	40	3	6	0.24	4.00	336.00	1344.00	322.60	10,000.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	41		団体利用室	シーリング照明	FL2-20W	20	1	2	0.04	4.00	336.00	1344.00	53.80	1,670.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	42		男子・女子便所	埋込型	FHF16W*1	16	16	16	0.26	4.00	336.00	1344.00	344.10	10,670.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	43		2階機械室兼倉庫	ウォール照明	FL1-20W	20	1	1	0.02	1.00	84.00	84.00	1.70	50.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	44		廊下	シーリング照明	FL2-20W	20	6	12	0.24	4.00	336.00	1344.00	322.60	10,000.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	45		廊下	直付型照明	FHF-32X-NH	32	3	6	0.19	4.00	336.00	1344.00	258.00	8,000.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	46		廊下（増築）	埋込型照明32w	HFT32W-3	32	1	2	0.06	4.00	336.00	1344.00	86.00	2,670.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	47		ロビー	シーリング照明	FL4-20W	20	2	8	0.16	4.00	336.00	1344.00	215.00	6,670.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	48		階段（中2階）	階段通路誘導灯	FL1-40W	40	1	1	0.04	24.00	336.00	8064.00	322.60	10,000.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	49		学習室A外部壁面	ウォール照明	FL1-20W	20	1	1	0.02	4.00	336.00	1344.00	26.90	830.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	50		階段（中3階）	階段通路誘導灯	FL1-40W	40	1	1	0.04	24.00	336.00	8064.00	322.60	10,000.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	51	【3F】	屋上機械室	シーリング照明	FL2-20W	20	4	8	0.16	1.00	12.00	12.00	1.90	60.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	52		階段室外部壁面	シーリング照明	FL1-40W	40	1	1	0.04	4.00	336.00	1344.00	53.80	1,670.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	55	【その他設備】	サイクルボート（駐輪場）	ウォール照明	HE32WEX-NH	32	1	1	0.03	4.00	336.00	1344.00	43.00	1,330.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	56		螺旋階段	防犯灯	FL1-20W	20	1	1	0.02	24.00	336.00	8064.00	161.30	5,000.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	57		消火栓ポンプ室	ウォール照明	36W	36	1	1	0.04	24.00	336.00	8064.00	290.30	9,000.00
公民館	公民館貴井南分館・貴井南児童館	39	58		陶芸小屋	直付型照明	HF16W	16	1	2	0.03	1.00	84.00	84.00	2.70	80.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	1	【1F】	玄関ホール	埋込	FCL30W-3	30	8	8	0.24	14.00	335.00	4690.00	1125.60	34,890.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	2			埋込	IL50W	50	5	5	0.25	14.00	335.00	4690.00	1172.50	36,350.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	3			ハイランプ埋込	IL50W	50	3	3	0.15	14.00	335.00	4690.00	703.50	21,810.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	4			埋込非常用照明	IL20W	20	4	4	0.08	1.00	1.00	1.00	0.10	0.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	5			直付	FL20W-1	20	2	2	0.04	24.00	365.00	8760.00	350.40	10,860.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	6			埋込	IL30W	30	2	2	0.06	14.00	335.00	4690.00	281.40	8,720.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	7			ミニハロゲン電球	IL100W	100	7	7	0.70	9.00	3.00	27.00	18.90	590.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	8			埋込	FL20W-2	20	1	2	0.04	5.00	335.00	1675.00	67.00	2,080.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	9		廊下	埋込	FL20W-2	20	3	6	0.12	14.00	335.00	4690.00	562.80	17,450.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	10			埋込	FL20W-2	20	3	6	0.12	14.00	335.00	4690.00	562.80	17,450.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	11			埋込誘導灯	FL10W	10	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	87.60	2,720.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	12		事務室	埋込	FLR40W-2	40	6	12	0.48	9.00	359.00	3231.00	1550.90	48,080.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	13		備品倉庫	直付	FL40W-2	40	2	4	0.16	2.00	335.00	670.00	107.20	3,320.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	14		倉庫	直付ガード付	FL40W-1	40	2	2	0.08	2.00	335.00	670.00	53.60	1,660.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	15			ガード付	FL40W-2	40	1	2	0.08	2.00	335.00	670.00	53.60	1,660.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	16		障害者トイレ	埋込	FL20W-2	20	2	3	0.06	2.00	335.00	670.00	40.20	1,250.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	17		奥トイレ	直付	FL40W-1	40	1	1	0.04	2.00	335.00	670.00	26.80	830.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	18			埋込	FLR40W-1	40	1	1	0.04	2.00	335.00	670.00	26.80	830.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	19			埋込	FL20W-2	20	1	2	0.04	2.00	335.00	670.00	26.80	830.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	20		手前トイレ	埋込	FLR40W-1	40	2	2	0.08	2.00	335.00	670.00	53.60	1,660.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	21		機械室	パイプ釣	FLR40W-1	40	5	5	0.20	2.00	335.00	670.00	134.00	4,150.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	22		視覚室	埋込	FLR40W-2	40	7	14	0.56	7.00	335.00	2345.00	1313.20	40,710.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	23			埋込	IL60W	60	7	1	0.06	9.00	335.00	3015.00	180.90	5,610.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	24		和室	埋込	FLR40W-3	40	6	18	0.72	7.00	335.00	2345.00	1688.40	52,340.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	25			ミニハロゲン電球	IL100W	100	5	5	0.50	9.00	3.00	27.00	13.50	420.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	26			埋込	IL80W	80	2	2	0.16	9.00	3.00	27.00	4.30	130.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	27			埋込	IL50W	50	4	4	0.20	7.00	335.00	2345.00	469.00	14,540.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	28			埋込	FLR40W-2	40	15	30	1.20	7.00	335.00	2345.00	2814.00	87,230.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	29			埋込	FL20W-2	20	1	2	0.04	7.00	335.00	2345.00	93.80	2,910.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	30			直付	FL40W-1	40	3	3	0.12	7.00	335.00	2345.00	281.40	8,720.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	31		生活室	埋込	FL40W-2	40	8	16	0.64	7.00	335.00	2345.00	1500.80	46,520.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	32			埋込	FL20W-2	20	3	6	0.12	2.00	335.00	670.00	80.40	2,490.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	33		集会室B	埋込	FL40W-2	40	10	20	0.80	7.00	335.00	2345.00	1876.00	58,160.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	34			埋込	IL60W	60	2	2	0.12	2.00	335.00	670.00	80.40	2,490.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	35		集会室A	埋込	FL40W-2	40	10	20	0.80	7.00	335.00	2345.00	1876.00	58,160.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	36			埋込	IL60W	60	2	2	0.12	2.00	335.00	670.00	80.40	2,490.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	37		給湯室	埋込	FL40W-2	40	2	4	0.16	2.00	335.00	670.00	107.20	3,320.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	38		外壁	壁付防水型	FL20W-1	20	3	3	0.06	15.00	359.00	5385.00	323.10	10,020.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	39	[2F]	外壁	壁付防水型	FL20W-1	20	5	5	0.10	15.00	359.00	5385.00	538.50	16,690.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	40		図書館分室	埋込	FLR40W-2	40	29	2	0.08	11.00	335.00	3685.00	294.80	9,140.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	41			埋込バッテリー式	FLR40W-2	40	6	2	0.08	11.00	335.00	3685.00	294.80	9,140.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	42			埋込	IL60W	60	3	1	0.06	11.00	335.00	3685.00	221.10	6,850.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	43		図書準備室	埋込	FLR40W-2	40	2	2	0.08	11.00	359.00	3949.00	315.90	9,790.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	44			埋込バッテリー式	FLR40W-2	40	1	2	0.08	11.00	359.00	3949.00	315.90	9,790.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	45		北側屋上	壁付防水型	FL20W-1	20	4	4	0.08	2.00	335.00	670.00	53.60	1,660.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	46		印刷・ロッカー室	埋込	FLR40W-2	40	4	8	0.32	14.00	335.00	4690.00	1500.80	46,520.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	47			埋込バッテリー式	FLR40W-2	40	2	4	0.16	14.00	335.00	4690.00	750.40	23,260.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	48		学習室A	埋込	FLR40W-2	40	10	20	0.80	7.00	335.00	2345.00	1876.00	58,160.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	49			埋込バッテリー式	FLR40W-2	40	2	2	0.08	7.00	335.00	2345.00	187.60	5,820.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	50		学習室B	埋込	FLR40W-2	40	10	20	0.80	7.00	335.00	2345.00	1876.00	58,160.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	51			埋込バッテリー式	FLR40W-2	40	2	2	0.08	7.00	335.00	2345.00	187.60	5,820.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	52		家事実習室	埋込	FLR40W-2	40	13	26	1.04	7.00	335.00	2345.00	2438.80	75,600.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	55			埋込バッテリー式	FLR40W-2	40	2	2	0.08	7.00	335.00	2345.00	187.60	5,820.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	56		給湯室	壁付	IL60W	60	2	2	0.12	2.00	335.00	670.00	80.40	2,490.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	57			埋込	FL20W-2	20	2	4	0.08	2.00	335.00	670.00	53.60	1,660.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	58		男子トイレ	埋込	FL20W-2	20	1	2	0.04	2.00	335.00	670.00	26.80	830.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	59			直付	FLR20W-1	20	1	1	0.02	2.00	335.00	670.00	13.40	420.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	60		女子トイレ	埋込	FL20W-2	20	1	2	0.04	2.00	335.00	670.00	26.80	830.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	61			直付	FLR40W-1	40	1	1	0.04	2.00	335.00	670.00	26.80	830.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	62			埋込	FL40W-1	40	1	1	0.04	2.00	335.00	670.00	26.80	830.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	63		障害者トイレ	埋込	FL20W-2	20	2	3	0.06	2.00	335.00	670.00	40.20	1,250.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	64		廊下	誘導灯直付	FL20L-1	20	2	2	0.04	24.00	365.00	8760.00	350.40	10,860.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	65			誘導灯パイプ釣	FL10L-1	10	2	2	0.02	24.00	365.00	8760.00	175.20	5,430.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	66			埋込	FL20W-2	20	1	2	0.04	14.00	335.00	4690.00	187.60	5,820.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	67			埋込	FL20W-2	20	5	10	0.20	14.00	335.00	4690.00	938.00	29,080.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	68		階段	J41壁付	FL40W-1	40	2	2	0.08	14.00	335.00	4690.00	375.20	11,630.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	69			J41B壁付バッテリー	FL40W-1	40	2	2	0.08	14.00	335.00	4690.00	375.20	11,630.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	70	外	駐輪場	直付型照明	FHF32W	32	4	4	0.13	15.00	359.00	5385.00	689.30	21,370.00
公民館	公民館東分館・図書館東分室	40	71	外	敷地内	街灯	MD200	200	3	3	0.60	15.00	359.00	5385.00	3231.00	100,160.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	1	【1F】	集会室	埋込型	FL205	20	8	16	0.32	13.00	335.00	4355.00	1393.60	43,200.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	2	【1F】	給湯室	逆富士型	FHF32	32	1	1	0.03	2.00	335.00	670.00	21.40	660.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	3	【1F】	洗面所	直付型	FL20W	20	2	2	0.04	2.00	335.00	670.00	26.80	830.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	4	【1F】	男子風呂	直付型	FCL30	30	1	1	0.03	2.00	20.00	40.00	1.20	40.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	5	【1F】	男子風呂脱衣所	直付型	FCL30	30	1	1	0.03	2.00	20.00	40.00	1.20	40.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	6	【1F】	女子風呂	直付型	FCL30	30	1	1	0.03	2.00	20.00	40.00	1.20	40.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	7	【1F】	女子風呂脱衣所	直付型	FCL30	30	1	1	0.03	2.00	20.00	40.00	1.20	40.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	8	【1F】	トイレ	直付型	FL20W	20	1	1	0.02	2.00	335.00	670.00	13.40	420.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	9	【1F】	倉庫	直付型	HF63	63	1	1	0.06	1.00	335.00	335.00	21.10	650.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	10	【1F】	玄関	ダウンライト	HFT157	57	4	4	0.23	13.00	335.00	4355.00	992.90	30,780.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	11	【1F】	ロビー	シーリングライト	HFD70	70	1	2	0.14	13.00	335.00	4355.00	609.70	18,900.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	12	【1F】	事務室倉庫	富士型	HF63	63	1	1	0.06	1.00	335.00	335.00	21.10	650.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	13	【1F】	だれでもトイレ	直付型	HF32	32	1	1	0.03	1.00	335.00	335.00	10.70	330.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	14	【1F】	男子トイレ	埋込型	FHF63	63	1	1	0.06	5.00	335.00	1675.00	105.50	3,270.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	15	【1F】	男子トイレ	ウォールライト	FHF32	32	1	1	0.03	5.00	335.00	1675.00	53.60	1,660.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	16	【1F】	女子トイレ	埋込型	FHF63	63	1	1	0.06	5.00	335.00	1675.00	105.50	3,270.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	17	【1F】	女子トイレ	ウォールライト	FHF32	32	1	1	0.03	5.00	335.00	1675.00	53.60	1,660.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	18	【1F】	機械室	富士型	HF63	63	4	4	0.25	1.00	335.00	335.00	84.40	2,620.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	19	【1F】	視聴覚室	富士型	HF63	63	11	11	0.69	13.00	335.00	4355.00	3018.00	93,560.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	20	【1F】	視聴覚室倉庫	不明	FHF63	63	1	1	0.06	1.00	335.00	335.00	21.10	650.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	21	【2F】	研修室A	埋込型	FL205	20	4	8	0.16	13.00	335.00	4355.00	696.80	21,600.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	22	【2F】	研修室B	埋込型	FL205	20	2	4	0.08	13.00	335.00	4355.00	348.40	10,800.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	23	【2F】	研修室C	埋込型	FL205	20	2	4	0.08	13.00	335.00	4355.00	348.40	10,800.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	24	【2F】	倉庫	逆富士型	FHF63	63	1	1	0.06	1.00	335.00	335.00	21.10	650.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	25	【2F】	給湯室	逆富士型	FHF32	32	1	1	0.03	1.00	335.00	335.00	10.70	330.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	26	【2F】	給湯室	棚下灯	FL201	20	1	1	0.02	1.00	335.00	335.00	6.70	210.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	27	【2F】	給湯室前廊下	埋込型	60W	60	1	1	0.06	1.00	335.00	335.00	20.10	620.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	28	【2F】	男子シャワー室	逆富士型	FHF32	32	1	1	0.03	1.00	20.00	20.00	0.60	20.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	29	【2F】	男子シャワー室	埋込型	FHT24	24	2	2	0.05	1.00	20.00	20.00	1.00	30.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	30	【2F】	女子シャワー室	逆富士型	FHF32	32	1	1	0.03	1.00	20.00	20.00	0.60	20.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	31	【2F】	女子シャワー室	埋込型	FHT24	25	2	2	0.05	1.00	20.00	20.00	1.00	30.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	32	【2F】	シャワー室前廊下	埋込型	FHT24	25	2	2	0.05	1.00	20.00	20.00	1.00	30.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	33	【2F】	団体利用室	パイプ吊型	FHF32	32	7	7	0.22	5.00	335.00	1675.00	375.20	11,630.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	34	【2F】	団体利用室前室	富士型	FHF32	32	1	1	0.03	5.00	335.00	1675.00	53.60	1,660.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	35	【2F】	生活室	パイプ吊型	FHF32	32	7	7	0.22	13.00	335.00	4355.00	975.50	30,240.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	36	【2F】	女子トイレ	直付型	FL20W	20	3	3	0.06	5.00	335.00	1675.00	100.50	3,120.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	37	【2F】	男子トイレ	直付型	FL20W	20	3	3	0.06	5.00	335.00	1675.00	100.50	3,120.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	38	【2F】	掃除用倉庫	直付型	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	335.00	335.00	6.70	210.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	39	【2F】	調理実習室	パイプ吊型	FHF32	32	17	17	0.54	13.00	335.00	4355.00	2369.10	73,440.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	40	【2F】	調理実習室	直付型	FHF32	32	1	2	0.06	13.00	335.00	4355.00	278.70	8,640.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	41	【2F】	調理実習室	埋込型	FHT24	25	9	9	0.23	13.00	335.00	4355.00	979.90	30,380.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	42	【2F】	調理実習室準備室	逆富士型	FHF63	63	1	1	0.06	5.00	335.00	1675.00	105.50	3,270.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	43	【2F】	陶芸倉庫	逆富士型	FHF63	63	1	1	0.06	1.00	200.00	200.00	12.60	390.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	44	【1F】	図書館閲覧室	直付型	FHF32	32	43	129	4.13	11.00	335.00	3685.00	15211.70	471,560.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	45	【1F】	図書館閲覧室	直付型	FHF63	63	9	9	0.57	9.00	335.00	3015.00	1709.50	52,990.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	46	【1F】	図書館事務室	直付型	FHF63	63	9	9	0.57	9.00	335.00	3015.00	1709.50	52,990.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	47	【1F】	図書館男子ロッカー	逆富士型	FHF32	32	1	2	0.06	1.00	335.00	335.00	21.40	660.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	48	【1F】	図書館女子ロッカー	逆富士型	FHF63	63	1	1	0.06	1.00	335.00	335.00	21.10	650.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	49	【1F】	図書室荷解室	逆富士型	FHF63	63	1	1	0.06	9.00	335.00	3015.00	189.90	5,890.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	50	【1F】	図書館閉架書庫	逆富士型	FHF32	32	3	6	0.19	1.00	335.00	335.00	64.30	1,990.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	52	敷地内（外）	駐輪場	逆富士型	FHF32	32	6	6	0.19	4.00	335.00	1340.00	257.30	7,980.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	53	敷地内（外）	中庭	街灯	MD200	200	1	1	0.20	4.00	335.00	1340.00	268.00	8,310.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	54	敷地内（外）	中庭	ガーデンライト	MD200	200	2	2	0.40	4.00	335.00	1340.00	536.00	16,620.00
公民館	公民館緑分館・図書館緑分室	41	55	敷地内（外）	中庭	ガーデンライト	MD200	200	2	2	0.40	4.00	335.00	1340.00	536.00	16,620.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	1	【1F】	一般書架（デスク天井）	壁・天井直付・吊下型	FHF32W	32	6	6	0.19	11.00	335.00	3685.00	707.50	21,930.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	2		一般書架	埋込型ベースライト	FHF32W*1	32	59	59	1.89	11.00	335.00	3685.00	6957.30	215,680.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	3		消火ポンプ室（非常灯）	壁・天井直付・吊下型	FHF32W	32	1	1	0.03	2.00	12.00	24.00	0.80	20.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	4		ブラウジング・閲覧コーナー	壁・天井直付・吊下型	FHF32W	32	4	4	0.13	11.00	335.00	3685.00	471.70	14,620.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	5		児童書架・絵本コーナー	壁・天井直付・吊下型	FHF32W	32	2	2	0.06	11.00	335.00	3685.00	235.80	7,310.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	6		ポンプ室	逆富士型（防湿・防雨）	FHF16W*2	16	1	2	0.03	2.00	12.00	24.00	0.80	20.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	7		更衣室	埋込型ベースライト	FHF32W*2	32	1	2	0.06	2.00	359.00	718.00	46.00	1,430.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	8		休憩室	埋込型ベースライト	FHF32W*2	32	2	4	0.13	4.00	359.00	1436.00	183.80	5,700.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	9		図書館事務室兼閉架書庫	埋込型ベースライト	FHF32W*2	32	10	20	0.64	4.00	359.00	1436.00	919.00	28,490.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	10		カウンター	トラフ	FHF32W	32	12	12	0.38	11.00	359.00	3949.00	1516.40	47,010.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	11		荷解室	埋込型ベースライト	FHF32W*2	32	1	2	0.06	2.00	359.00	718.00	46.00	1,430.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	12		倉庫	逆富士型ベースライト	FHF32W*2	32	1	2	0.06	1.00	12.00	12.00	0.80	20.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	13		ゴミ置き場	逆富士型ベースライト	FHF32W*2	32	1	2	0.06	2.00	335.00	670.00	42.90	1,330.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	14	【2F】	I Tルーム	埋込型ベースライト	FHF32W*2	32	4	8	0.26	7.00	335.00	2345.00	600.30	18,610.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	15		学習室C・D	埋込型ベースライト	FHF32W*2	32	5	10	0.32	7.00	335.00	2345.00	750.40	23,260.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	16		生活室A・B	埋込型ベースライト	FHF32W*2	32	12	24	0.77	7.00	335.00	2345.00	1801.00	55,830.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	17		学習室A・B	埋込型ベースライト	FHF32W*2	32	15	30	0.96	7.00	335.00	2345.00	2251.20	69,790.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	18		倉庫3	逆富士型ベースライト	FHF32W*2	32	1	2	0.06	2.00	12.00	24.00	1.50	50.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	19		収納庫	埋込型ベースライト	FHF32W*2	32	2	4	0.13	2.00	12.00	24.00	3.10	100.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	20		窯室	逆富士型ベースライト	FHF32W*2	32	2	4	0.13	7.00	180.00	1260.00	161.30	5,000.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	21		創作室	埋込型ベースライト	FHF32W*2	32	9	18	0.58	7.00	335.00	2345.00	1350.70	41,870.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	22		倉庫4	逆富士型ベースライト	FHF32W*2	32	1	2	0.06	2.00	12.00	24.00	1.50	50.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	23		公民館事務室	逆富士型ベースライト	FHF32W*2	32	8	16	0.51	11.00	335.00	3685.00	1886.70	58,490.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	24		公民館事務室	トラフ	FHF32W	32	14	14	0.45	11.00	335.00	3685.00	1650.90	51,180.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	25		控室	逆富士型ベースライト	FHF32W*2	32	2	4	0.13	7.00	335.00	2345.00	300.20	9,310.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	26		北町ホール	逆富士型ベースライト	FHF32W*2	32	16	32	1.02	7.00	335.00	2345.00	2401.30	74,440.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	27		倉庫2	逆富士型ベースライト	FHF32W*2	32	1	2	0.06	2.00	12.00	24.00	1.50	50.00
公民館	公民館真井北分館・図書館真井北分室	42	28		楽器庫	逆富士型ベースライト	FHF32W*2	32	1	2	0.06	2.00	12.00	24.00	1.50	50.00
図書館	図書館本館	43	1	【1F】	閲覧室	直付型40W	FL40	42	94	188	7.90	11.00	348.00	3828.00	30225.90	937,000.00
図書館	図書館本館	43	2	【1F】	閲覧室	誘導灯	FL20	22	4	4	0.09	24.00	365.00	8760.00	770.90	23,900.00
図書館	図書館本館	43	3	【1F】	空調機室	逆富士40W	FL40	42	2	2	0.08	5.00	348.00	1740.00	146.20	4,530.00
図書館	図書館本館	43	4	【1F】	ロビー	直付型40W	FL40	42	6	18	0.76	11.00	348.00	3828.00	2894.00	89,710.00
図書館	図書館本館	43	5	【1F】	ロビー	直付型20W	FL20	22	1	2	0.04	11.00	348.00	3828.00	168.40	5,220.00
図書館	図書館本館	43	6	【1F】	トイレ（男）	直付型20W	FL20	22	1	1	0.02	5.00	348.00	1740.00	38.30	1,190.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
図書館	図書館本館	43	7	【1F】	トイレ（女）	直付型20W	FL20	22	2	2	0.04	5.00	348.00	1740.00	76.60	2,370.00
図書館	図書館本館	43	8	【1F】	バリアフリートイレ	直付型20W	FL20	22	1	1	0.02	5.00	348.00	1740.00	38.30	1,190.00
図書館	図書館本館	43	9	【2F】	児童閲覧室	直付型40W	FL40	42	40	80	3.36	9.00	348.00	3132.00	10523.50	326,230.00
図書館	図書館本館	43	10	【2F】	児童閲覧室	誘導灯	FL20	22	1	1	0.02	24.00	365.00	8760.00	192.70	5,970.00
図書館	図書館本館	43	11	【2F】	空調機室	逆富士40W	FL40	42	2	2	0.08	5.00	348.00	1740.00	146.20	4,530.00
図書館	図書館本館	43	12	【2F】	参考資料室	直付型40W	FL40	42	24	48	2.02	9.00	348.00	3132.00	6314.10	195,740.00
図書館	図書館本館	43	13	【2F】	参考資料室	誘導灯	FL20	22	2	2	0.04	24.00	365.00	8760.00	385.40	11,950.00
図書館	図書館本館	43	14	【2F】	ロビー	直付型40W	FL40	42	7	14	0.59	9.00	348.00	3132.00	1841.60	57,090.00
図書館	図書館本館	43	15	【2F】	ロビー	誘導灯	FL20	22	1	1	0.02	24.00	365.00	8760.00	192.70	5,970.00
図書館	図書館本館	43	16	【2F】	トイレ（男）	直付型20W	FL20	22	1	1	0.02	5.00	348.00	1740.00	38.30	1,190.00
図書館	図書館本館	43	17	【2F】	トイレ（女）	直付型20W	FL20	22	2	2	0.04	5.00	348.00	1740.00	76.60	2,370.00
図書館	図書館本館	43	18	【2F】	授乳室	直付型40W	FL40	42	1	1	0.04	3.00	348.00	1044.00	43.80	1,360.00
図書館	図書館本館	43	19	【3F】	トイレ（男）	直付型20W	FL20	22	1	1	0.02	5.00	348.00	1740.00	38.30	1,190.00
図書館	図書館本館	43	20	【3F】	トイレ（女）	直付型20W	FL20	22	2	2	0.04	5.00	348.00	1740.00	76.60	2,370.00
図書館	図書館本館	43	21	【3F】	事務室	誘導灯	FL20	22	1	1	0.02	12.00	348.00	4176.00	91.90	2,850.00
図書館	図書館本館	43	22	【3F】	作業室	誘導灯	FL20	22	3	3	0.07	24.00	348.00	8352.00	551.20	17,090.00
図書館	図書館本館	43	23	【3F】	廊下	誘導灯	FL20	22	1	1	0.02	24.00	348.00	8352.00	183.70	5,690.00
図書館	図書館本館	43	28	【B1F】	第一閉架書庫	逆富士40W	FL40	42	12	24	1.01	5.00	348.00	1740.00	1753.90	54,370.00
図書館	図書館本館	43	29	【B1F】	第一閉架書庫	逆富士40W	FL40	42	12	12	0.50	5.00	348.00	1740.00	877.00	27,190.00
図書館	図書館本館	43	30	【B1F】	第一閉架書庫	直付型40W	FL40	42	7	7	0.29	5.00	348.00	1740.00	511.60	15,860.00
図書館	図書館本館	43	31	【B1F】	第一閉架書庫	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	25	25	1.05	5.00	348.00	1740.00	1827.00	56,640.00
図書館	図書館本館	43	32	【B1F】	第一閉架書庫	パイプ吊蛍光灯	FL20	20	21	42	0.84	5.00	348.00	1740.00	1461.60	45,310.00
図書館	図書館本館	43	33	【B1F】	第一閉架書庫	誘導灯	FL20	22	2	2	0.04	5.00	348.00	1740.00	76.60	2,370.00
図書館	図書館本館	43	34	【B1F】	第二閉架書庫	直付型40W	FL40	42	10	30	1.26	5.00	348.00	1740.00	2192.40	67,960.00
図書館	図書館本館	43	35	【B1F】	第二閉架書庫	誘導灯	FL20	22	1	1	0.02	5.00	348.00	1740.00	38.30	1,190.00
図書館	図書館本館	43	36	【B1F】	第三閉架書庫	直付型40W	FL40	42	1	1	0.04	5.00	348.00	1740.00	73.10	2,270.00
図書館	図書館本館	43	37	【B1F】	第三閉架書庫	逆富士40W	FL40	42	3	3	0.13	5.00	348.00	1740.00	219.20	6,800.00
図書館	図書館本館	43	38	【B1F】	第三閉架書庫	パイプ吊蛍光灯	FL40	42	10	16	0.67	5.00	348.00	1740.00	1169.30	36,250.00
図書館	図書館本館	43	39	【B1F】	集会室	直付型40W	FL40	42	15	30	1.26	8.00	300.00	2400.00	3024.00	93,740.00
図書館	図書館本館	43	40	【B1F】	集会室	誘導灯	FL10	11	1	1	0.01	24.00	365.00	8760.00	96.40	2,990.00
図書館	図書館本館	43	41	【B1F】	廊下	直付型40W	FL40	42	13	18	0.76	11.00	348.00	3828.00	2894.00	89,710.00
図書館	図書館本館	43	42	【B1F】	ポンプ室	白熱電球		100	1	1	0.10	1.00	1.00	1.00	0.10	0.00
図書館	図書館本館	43	43	【B1F】	対面朗読室	逆富士40W	FL40	42	2	4	0.17	8.00	300.00	2400.00	403.20	12,500.00
図書館	図書館本館	43	44	【B1F】	映写室	直付型40W	FL40	42	1	1	0.04	8.00	300.00	2400.00	100.80	3,120.00
図書館	図書館本館	43	45	外構部	駐輪場	逆富士40W	FL40	42	3	3	0.13	10.00	365.00	3650.00	459.90	14,260.00
図書館	図書館本館	43	46	外構部	入口	白熱電球		100	1	1	0.10	10.00	365.00	3650.00	365.00	11,320.00
図書館	図書館本館	43	47	外構部	図書館掲示板	逆富士20W	FL20	20	1	1	0.02	10.00	365.00	3650.00	73.00	2,260.00
図書館	図書館本館	43	1	【1F】	管理室	直付型40W	FL40	42	1	2	0.08	8.00	158.00	1264.00	106.20	3,290.00
図書館	図書館本館	43	2		ホール	白熱電球		100	2	2	0.20	1.00	1.00	1.00	0.20	10.00
図書館	図書館本館	43	3	【2F】	学習室	直付型40W	FL40	42	7	14	0.59	8.00	300.00	2400.00	1411.20	43,750.00
図書館	図書館本館	43	4		ホール	白熱電球		100	2	2	0.20	1.00	1.00	1.00	0.20	10.00
図書館	図書館本館	43	5		トイレ	白熱電球		100	2	2	0.20	5.00	300.00	1500.00	300.00	9,300.00
博物館等	はげの森美術館	48	1	【1F】	事務室	逆富士型	FL40	42	6	12	0.50	8.00	308.00	2464.00	1241.90	38,500.00
博物館等	はげの森美術館	48	2		ロビー	埋込型	IL20W	20	13	13	0.26	8.00	308.00	2464.00	640.60	19,860.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
博物館等	はげの森美術館	48	3		ロビー	○通ランプシリカE20	E20	20	1	4	0.08	8.00	308.00	2464.00	197.10	6,110.00
博物館等	はげの森美術館	48	4		特別収蔵庫	直付型	FL40W	40	6	6	0.24	1.00	308.00	308.00	73.90	2,290.00
博物館等	はげの森美術館	48	5		便所（男）	埋込型	IL20W	20	8	8	0.16	8.00	308.00	2464.00	394.20	12,220.00
博物館等	はげの森美術館	48	6		便所（女）	埋込型	IL20W	20	7	7	0.14	8.00	308.00	2464.00	345.00	10,700.00
博物館等	はげの森美術館	48	7		便所（女）	直付型	FL20W	20	1	1	0.02	8.00	308.00	2464.00	49.30	1,530.00
博物館等	はげの森美術館	48	8		便所（多目的）	埋込型	IL20W	20	3	3	0.06	1.00	308.00	308.00	18.50	570.00
博物館等	はげの森美術館	48	9		展示室	埋込型	IL20W	20	18	18	0.36	8.00	308.00	2464.00	887.00	27,500.00
博物館等	はげの森美術館	48	10		展示室	逆富士型	FL40	42	40	80	3.36	8.00	308.00	2464.00	8279.00	256,650.00
博物館等	はげの森美術館	48	11		展示室	直付型	FDL27	27	43	43	1.16	8.00	308.00	2464.00	2860.70	88,680.00
博物館等	はげの森美術館	48	12		展示室	レールスポット	IL50W	50	4	4	0.20	8.00	308.00	2464.00	492.80	15,280.00
博物館等	はげの森美術館	48	13		エレベーターホール	○通ランプシリカE20	IL20W	20	4	4	0.08	1.00	308.00	308.00	24.60	760.00
博物館等	はげの森美術館	48	14		エレベーターホール	埋込型	IL20W	20	5	5	0.10	1.00	308.00	308.00	30.80	950.00
博物館等	はげの森美術館	48	15		階段下倉庫	埋込型	FL40	42	1	1	0.04	1.00	308.00	308.00	12.90	400.00
博物館等	はげの森美術館	48	16		階段下倉庫	直付型	FL40	42	1	1	0.04	1.00	308.00	308.00	12.90	400.00
博物館等	はげの森美術館	48	17		機械室A	逆富士型	FL40	42	2	4	0.17	1.00	308.00	308.00	51.70	1,600.00
博物館等	はげの森美術館	48	18		機械室A	直付型	FL40	42	2	2	0.08	1.00	308.00	308.00	25.90	800.00
博物館等	はげの森美術館	48	19		機械室B	逆富士型	FL40	42	2	2	0.08	1.00	308.00	308.00	25.90	800.00
博物館等	はげの森美術館	48	20		機械室B	直付型	FL40	42	2	2	0.08	1.00	308.00	308.00	25.90	800.00
博物館等	はげの森美術館	48	21		EV機械室	直付型	FL40	42	2	2	0.08	1.00	308.00	308.00	25.90	800.00
博物館等	はげの森美術館	48	22	【2F】	階段	埋込型	IL20W	20	9	15	0.30	1.00	308.00	308.00	92.40	2,860.00
博物館等	はげの森美術館	48	23		階段	○通ランプシリカE20	E20	20	1	4	0.08	1.00	308.00	308.00	24.60	760.00
博物館等	はげの森美術館	48	24		展示室	埋込型	IL20W	20	28	28	0.56	8.00	308.00	2464.00	1379.80	42,770.00
博物館等	はげの森美術館	48	25		展示室	A L スポット	100W	100	20	20	2.00	8.00	308.00	2464.00	4928.00	152,770.00
博物館等	はげの森美術館	48	26		ラウンジ	埋込型	IL20W	20	14	18	0.36	1.00	308.00	308.00	110.90	3,440.00
博物館等	はげの森美術館	48	27		廊下	埋込型	IL20W	20	19	19	0.38	1.00	308.00	308.00	117.00	3,630.00
博物館等	はげの森美術館	48	28		便所（多目的）	埋込型	IL20W	20	4	4	0.08	1.00	308.00	308.00	24.60	760.00
博物館等	はげの森美術館	48	29		休憩室	逆富士型	FL40	42	2	4	0.17	1.00	308.00	308.00	51.70	1,600.00
博物館等	はげの森美術館	48	30		休憩室	直付型	FL40	42	2	2	0.08	1.00	308.00	308.00	25.90	800.00
博物館等	はげの森美術館	48	31		休憩室	埋込型	IL20W	20	2	2	0.04	1.00	308.00	308.00	12.30	380.00
博物館等	はげの森美術館	48	32		多目的室	埋込型	IL20W	20	46	46	0.92	1.00	308.00	308.00	283.40	8,790.00
博物館等	はげの森美術館	48	33		多目的室控室	埋込型	IL20W	20	6	6	0.12	1.00	308.00	308.00	37.00	1,150.00
博物館等	はげの森美術館	48	34		資料室	逆富士型	FL40	42	2	4	0.17	1.00	308.00	308.00	51.70	1,600.00
博物館等	はげの森美術館	48	35		機械室	直付型	FL40	42	5	5	0.21	1.00	308.00	308.00	64.70	2,010.00
博物館等	はげの森美術館	48	36		機械室	埋込型	IL20W	20	5	5	0.10	1.00	308.00	308.00	30.80	950.00
博物館等	はげの森美術館	48	37		バルコニー	埋込型	IL20W	20	4	4	0.08	1.00	308.00	308.00	24.60	760.00
博物館等	はげの森美術館	48	38		屋上入口	直付型	FL40	42	1	1	0.04	1.00	308.00	308.00	12.90	400.00
博物館等	はげの森美術館	48	39		収蔵庫	直付型	FL40	42	2	2	0.08	1.00	308.00	308.00	25.90	800.00
博物館等	はげの森美術館	48	40	屋外	街路灯	直付型	MD200	200	13	13	2.60	12.00	308.00	3696.00	9609.60	297,900.00
博物館等	はげの森美術館	48	41		エントランス	埋込型	IL20W	20	4	4	0.08	1.00	308.00	308.00	24.60	760.00
博物館等	はげの森美術館	48	42		中庭	直付型	60W	60	19	19	1.14	1.00	308.00	308.00	351.10	10,880.00
博物館等	はげの森美術館	48	43		外階段	埋込型	IL20W	20	4	4	0.08	1.00	308.00	308.00	24.60	760.00
博物館等	はげの森美術館	48	44	屋外（喫茶棟）	玄関	直付型	60W	60	3	3	0.18	8.00	150.00	1200.00	216.00	6,700.00
博物館等	はげの森美術館	48	45		玄関ホール	埋込型	FDL27	27	6	6	0.16	8.00	150.00	1200.00	194.40	6,030.00
博物館等	はげの森美術館	48	46		客間	直付型	60W	60	7	7	0.42	8.00	150.00	1200.00	504.00	15,620.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
博物館等	はけの森美術館	48	47			埋込型	FDL27	27	9	9	0.24	8.00	150.00	1200.00	291.60	9,040.00
博物館等	はけの森美術館	48	48		1階廊下	埋込型	FDL27	27	2	2	0.05	8.00	150.00	1200.00	64.80	2,010.00
博物館等	はけの森美術館	48	49		トイレ	埋込型	FDL27	27	2	2	0.05	8.00	150.00	1200.00	64.80	2,010.00
博物館等	はけの森美術館	48	50		キッチン	逆富士型	FL40	42	6	6	0.25	8.00	150.00	1200.00	302.40	9,370.00
博物館等	はけの森美術館	48	51		裏口外	直付型	60W	60	1	1	0.06	8.00	150.00	1200.00	72.00	2,230.00
博物館等	はけの森美術館	48	52		ベランダ	直付型	60W	60	2	2	0.12	8.00	150.00	1200.00	144.00	4,460.00
博物館等	はけの森美術館	48	53		階段	埋込型	FDL27	27	1	1	0.03	8.00	150.00	1200.00	32.40	1,000.00
博物館等	はけの森美術館	48	54		2階廊下	直付型	60W	60	2	2	0.12	8.00	150.00	1200.00	144.00	4,460.00
博物館等	はけの森美術館	48	55			埋込型	FDL27	27	8	8	0.22	8.00	150.00	1200.00	259.20	8,040.00
博物館等	はけの森美術館	48	56			逆富士型	FL40	42	4	4	0.17	8.00	150.00	1200.00	201.60	6,250.00
博物館等	はけの森美術館	48	57		2階居間	逆富士型	FL40	42	6	6	0.25	8.00	150.00	1200.00	302.40	9,370.00
博物館等	はけの森美術館	48	58		地下	逆富士型	FL40	42	2	2	0.08	8.00	150.00	1200.00	100.80	3,120.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	1	【1F】	正面玄関	天井埋込ダウンライト100V	ミニクリプトンE17	100	6	6	0.60	9.00	308.00	2772.00	1663.20	51,560.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	2		東玄関	天井埋込ダウンライト100V	ミニクリプトンE17	100	3	3	0.30	1.00	30.00	30.00	9.00	280.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	3		西玄関	天井埋込ダウンライト100V	ミニクリプトンE17	100	3	3	0.30	9.00	308.00	2772.00	831.60	25,780.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	4		本館廊下	天井埋込ダウンライト100V	ミニクリプトンE17	100	24	24	2.40	9.00	308.00	2772.00	6652.80	206,240.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	5		渡り廊下	足元埋込ライト100V	ミニクリプトンE17	100	3	3	0.30	1.00	30.00	30.00	9.00	280.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	6		だれでもトイレ	天井埋込ダウンライト100V	ミニクリプトンE17	100	1	1	0.10	2.00	308.00	616.00	61.60	1,910.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	7		展示室	天井埋込型蛍光灯	FL40	42	24	48	2.02	9.00	308.00	2772.00	5588.40	173,240.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	8		展示ケース壁面型	展示ケース壁面型組込み	FL40	42	4	8	0.34	9.00	308.00	2772.00	931.40	28,870.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	9		展示ケース覗き型A	展示ケース覗き型組込み	FL40	42	12	12	0.50	9.00	308.00	2772.00	1397.10	43,310.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	10		展示ケース覗き型B	展示ケース覗き型スリム直管	FLR60スリム	60	2	2	0.12	9.00	308.00	2772.00	332.60	10,310.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	11		事務室	天井埋込型蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	9.00	308.00	2772.00	931.40	28,870.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	12		資料整理室	天井埋込型蛍光灯	FL40	42	12	24	1.01	9.00	308.00	2772.00	2794.20	86,620.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	13		図書室	天井埋込型蛍光灯	FL40	42	7	14	0.59	8.00	200.00	1600.00	940.80	29,160.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	14		学習室	逆富士型蛍光灯	FL40	42	18	36	1.51	6.00	100.00	600.00	907.20	28,120.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	15		本館東倉庫	直付型蛍光灯	FL40	42	2	2	0.08	1.00	100.00	100.00	8.40	260.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	16		本館西倉庫	逆富士型蛍光灯	FL40	42	4	8	0.34	1.00	308.00	308.00	103.50	3,210.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	17		本館収蔵庫	逆富士型蛍光灯	FL40	42	2	4	0.17	1.00	100.00	100.00	16.80	520.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	18		南寮廊下	白熱灯	60W電球	60	2	2	0.12	1.00	30.00	30.00	3.60	110.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	19		南寮和室	白熱灯	60W電球	60	4	4	0.24	1.00	30.00	30.00	7.20	220.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	20		廊下誘導灯	誘導灯	FL10	11	3	3	0.03	24.00	365.00	8760.00	289.10	8,960.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	21	【倉庫棟】	倉庫棟地下倉庫	直付型蛍光灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	30.00	30.00	1.30	40.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	22		倉庫棟壁面	直付型蛍光灯	FL40	42	4	4	0.17	1.00	30.00	30.00	5.00	160.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	23		倉庫棟1F	直付型蛍光灯	FL20	22	9	9	0.20	1.00	30.00	30.00	5.90	180.00
博物館等	小金井市文化財センター	50	24		倉庫棟2F	直付型蛍光灯	FL20	22	9	9	0.20	1.00	30.00	30.00	5.90	180.00
保育園	小金井保育園	61	1	【1F】	事務室	A-421	FL40	42	6	12	0.50	12.00	210.00	2520.00	1270.10	39,370.00
保育園	小金井保育園	61	2		2歳児室	S-421（ガード付）	FL40	42	8	16	0.67	12.00	210.00	2520.00	1693.40	52,500.00
保育園	小金井保育園	61	3			D111	FL10wX1	10	1	1	0.01	12.00	210.00	2520.00	25.20	780.00
保育園	小金井保育園	61	4		給食室	A-422W	FL40	42	6	12	0.50	9.00	210.00	1890.00	952.60	29,530.00
保育園	小金井保育園	61	5			D-411W	FL40	42	1	1	0.04	9.00	210.00	1890.00	79.40	2,460.00
保育園	小金井保育園	61	6			D-111W	FL-10w	10	1	1	0.01	9.00	210.00	1890.00	18.90	590.00
保育園	小金井保育園	61	7			A-411W	FL40	42	1	1	0.04	9.00	210.00	1890.00	79.40	2,460.00
保育園	小金井保育園	61	8		調乳室	A-411	FL40	42	1	1	0.04	12.00	210.00	2520.00	105.80	3,280.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
保育園	小金井保育園	61	9			E-151	FL-15w	15	1	1	0.02	12.00	210.00	2520.00	37.80	1,170.00
保育園	小金井保育園	61	10		食品庫	A-211	FL-20	20	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.20	130.00
保育園	小金井保育園	61	11		倉庫	Q-211	FL-20w	20	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.20	130.00
保育園	小金井保育園	61	12		更衣室	A-211	FL-20w	20	2	2	0.04	4.00	210.00	840.00	33.60	1,040.00
保育園	小金井保育園	61	13		女子トイレ	A-211	FL-20wX2	20	1	2	0.04	9.00	210.00	1890.00	75.60	2,340.00
保育園	小金井保育園	61	14		男子トイレ	K-60	パナボール60w	60	1	1	0.06	3.00	210.00	630.00	37.80	1,170.00
保育園	小金井保育園	61	15		幼児トイレ	A-411W	FL40	42	2	2	0.08	12.00	210.00	2520.00	211.70	6,560.00
保育園	小金井保育園	61	16		玄関ホール	C-211	FL20	22	3	3	0.07	12.00	210.00	2520.00	166.30	5,160.00
保育園	小金井保育園	61	17		廊下	C-211	FL20	22	5	10	0.22	12.00	210.00	2520.00	554.40	17,190.00
保育園	小金井保育園	61	18		誘導灯	N411PR	FL40	42	1	1	0.04	12.00	210.00	2520.00	105.80	3,280.00
保育園	小金井保育園	61	19		和室	シーリングライトFHC	20w27w34w	81	1	3	0.24	5.00	210.00	1050.00	255.20	7,910.00
保育園	小金井保育園	61	20			K-60	パナボール60w	60	1	1	0.06	5.00	210.00	1050.00	63.00	1,950.00
保育園	小金井保育園	61	21		保健室	A-221	FL20w x 2	20	1	1	0.02	10.00	210.00	2100.00	42.00	1,300.00
保育園	小金井保育園	61	22		3歳児室	S-411	FL40	42	1	1	0.04	10.00	210.00	2100.00	88.20	2,730.00
保育園	小金井保育園	61	23			S-421（ガード付）	FL40	42	8	16	0.67	10.00	210.00	2100.00	1411.20	43,750.00
保育園	小金井保育園	61	24		庭外回り	J-100	パナボール	100	10	10	1.00	12.00	210.00	2520.00	2520.00	78,120.00
保育園	小金井保育園	61	25		一時保育室	A-421	FL40	42	5	10	0.42	9.00	210.00	1890.00	793.80	24,610.00
保育園	小金井保育園	61	26			A-421	FL30	30	1	2	0.06	9.00	210.00	1890.00	113.40	3,520.00
保育園	小金井保育園	61	27		一時保育室トイレ	A-221	FL-20	20	1	2	0.04	9.00	210.00	1890.00	75.60	2,340.00
保育園	小金井保育園	61	28			D-111W	FL-10w	10	1	1	0.01	9.00	210.00	1890.00	18.90	590.00
保育園	小金井保育園	61	29		一時保育室廊下	逆富士	FL20	22	2	2	0.04	9.00	210.00	1890.00	83.20	2,580.00
保育園	小金井保育園	61	30		園庭	P-200	HF200	210	1	1	0.21	9.00	210.00	1890.00	396.90	12,300.00
保育園	小金井保育園	61	31		玄関外灯	P-200	HF200	210	1	1	0.21	9.00	210.00	1890.00	396.90	12,300.00
保育園	小金井保育園	61	32			G-211	FL20	22	1	1	0.02	9.00	210.00	1890.00	41.60	1,290.00
保育園	小金井保育園	61	33		駐輪場	P-200	FL20	22	3	3	0.07	3.00	210.00	630.00	41.60	1,290.00
保育園	小金井保育園	61	34	【2F】	ホール	U-150	ビーム電球150w	150	3	3	0.45	5.00	210.00	1050.00	472.50	14,650.00
保育園	小金井保育園	61	35			B-421	FL40	42	15	30	1.26	5.00	210.00	1050.00	1323.00	41,010.00
保育園	小金井保育園	61	36		階段	H-411	FL40	42	1	1	0.04	5.00	210.00	1050.00	44.10	1,370.00
保育園	小金井保育園	61	37		廊下	C-211	FL20	22	2	4	0.09	5.00	210.00	1050.00	92.40	2,860.00
保育園	小金井保育園	61	38			C-211	FL20	22	2	2	0.04	5.00	210.00	1050.00	46.20	1,430.00
保育園	小金井保育園	61	39		教材庫	パナボール	60w	60	1	1	0.06	1.00	210.00	210.00	12.60	390.00
保育園	小金井保育園	61	41		5歳児室	S-421	FL40	42	5	10	0.42	11.00	210.00	2310.00	970.20	30,080.00
保育園	小金井保育園	61	42		4歳児室	S-421	FL40	42	8	16	0.67	11.00	210.00	2310.00	1552.30	48,120.00
保育園	小金井保育園	61	43		和室	E-151	FL-15w	15	1	1	0.02	2.00	210.00	420.00	6.30	200.00
保育園	小金井保育園	61	44			F-241	FL-20	20	1	4	0.08	2.00	210.00	420.00	33.60	1,040.00
保育園	小金井保育園	61	45		トイレ	A-211	FL-20	20	2	2	0.04	2.00	210.00	420.00	16.80	520.00
保育園	小金井保育園	61	46			D-111	FL-10	10	1	1	0.01	2.00	210.00	420.00	4.20	130.00
保育園	小金井保育園	61	47		テラス	J-100	パナボール	100	6	6	0.60	1.00	210.00	210.00	126.00	3,910.00
保育園	小金井保育園	61	48		誘導灯 廊下	N411PR	FL40	42	1	1	0.04	3.00	210.00	630.00	26.50	820.00
保育園	小金井保育園	61	49		誘導灯 テラス	N411P	FL40	42	1	1	0.04	3.00	210.00	630.00	26.50	820.00
保育園	けやき保育園	63	1	【1F】	廊下	埋込乳白パネルHF32W	HF32W	32	18	36	1.15	10.00	210.00	2100.00	2419.20	75,000.00
保育園	けやき保育園	63	2			ダウンライト型非常照明JE3.6V9W×1	JE3.6V9W	9	1	1	0.01	5.00	210.00	1050.00	9.50	290.00
保育園	けやき保育園	63	3			ダウンライト型非常照明JE3.6V13W×1	JE3.6V13W	13	6	6	0.08	5.00	210.00	1050.00	81.90	2,540.00
保育園	けやき保育園	63	4		階段	非常用照明器具兼用型・階段道路誘導灯11P229×1	HF32	32	2	2	0.06	5.00	210.00	1050.00	67.20	2,080.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
保育園	けやき保育園	63	5		玄関	ダウンライト型非常照明JE3.6V13W×1	JE3.6V13W	13	1	1	0.01	5.00	210.00	1050.00	13.70	420.00
保育園	けやき保育園	63	6		倉庫	片反射傘付蛍光灯HF32W×1	HF32	32	1	1	0.03	2.00	210.00	420.00	13.40	420.00
保育園	けやき保育園	63	7		EPS	反射傘付蛍光灯HF32W×1	HF32	32	1	1	0.03	0.50	210.00	105.00	3.40	110.00
保育園	けやき保育園	63	8		調理室	逆富士型HF32W×1	HF32	32	12	12	0.38	9.00	210.00	1890.00	725.80	22,500.00
保育園	けやき保育園	63	9			殺菌灯GL6W×1	殺菌灯GL6W	6	2	2	0.01	24.00	210.00	5040.00	60.50	1,880.00
保育園	けやき保育園	63	10		前室	逆富士型HF32W×2	HF32	32	2	4	0.13	5.00	210.00	1050.00	134.40	4,170.00
保育園	けやき保育園	63	11		食品庫	逆富士型HF32W×1	HF32	32	2	2	0.06	5.00	210.00	1050.00	67.20	2,080.00
保育園	けやき保育園	63	12		第2食品庫	片反射傘付蛍光灯HF32W×1	HF32	32	2	2	0.06	5.00	210.00	1050.00	67.20	2,080.00
保育園	けやき保育園	63	13		搬入スペース	片反射傘付蛍光灯HF32W×1	HF32	32	4	4	0.13	2.00	210.00	420.00	53.80	1,670.00
保育園	けやき保育園	63	14		1歳児室①（かき）	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	8	16	0.51	10.00	210.00	2100.00	1075.20	33,330.00
保育園	けやき保育園	63	15		1歳児室②（もも）	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	8	16	0.51	10.00	210.00	2100.00	1075.20	33,330.00
保育園	けやき保育園	63	16		1歳児受け入れコーナー	埋込乳白パネルHFP23W×4	HFP23W	23	2	8	0.18	5.00	210.00	1050.00	193.20	5,990.00
保育園	けやき保育園	63	17		憩いの広場	FHD100W×1 シーリングライト	FHD100W	100	1	1	0.10	10.00	210.00	2100.00	210.00	6,510.00
保育園	けやき保育園	63	18			ダウンライト型非常照明JE3.6V9W×1	JE3.6V9W	9	1	1	0.01	10.00	210.00	2100.00	18.90	590.00
保育園	けやき保育園	63	19		保育園事務所	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	12	24	0.77	12.00	210.00	2520.00	1935.40	60,000.00
保育園	けやき保育園	63	20		事務室キッチン	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	1	1	0.03	9.00	210.00	1890.00	60.50	1,880.00
保育園	けやき保育園	63	21			FL20W×1	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.20	130.00
保育園	けやき保育園	63	22		医務室	埋込乳白パネルHFP23W×4	HFP23W	23	4	16	0.37	9.00	210.00	1890.00	695.50	21,560.00
保育園	けやき保育園	63	23		多目的室①（たんぼぼ）	埋込乳白パネルHFP32W×3	HF32	32	4	12	0.38	9.00	210.00	1890.00	725.80	22,500.00
保育園	けやき保育園	63	24		0歳児室（さくらんぼ）	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	8	16	0.51	10.00	210.00	2100.00	1075.20	33,330.00
保育園	けやき保育園	63	25		0歳児室（こうめ）	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	8	16	0.51	10.00	210.00	2100.00	1075.20	33,330.00
保育園	けやき保育園	63	26		調乳室	埋込乳白パネルHF32W×1	HF32	32	2	2	0.06	9.00	210.00	1890.00	121.00	3,750.00
保育園	けやき保育園	63	27		更衣室①	埋込下面解放HF32W×1	HF32	32	4	4	0.13	2.00	210.00	420.00	53.80	1,670.00
保育園	けやき保育園	63	28		一時預かり室（りんご）	埋込乳白パネルHFP32W×3	HFP32W	32	8	24	0.77	8.00	210.00	1680.00	1290.20	40,000.00
保育園	けやき保育園	63	29		一時預かりキッチン	埋込乳白パネルHF32W×1	HFP32W	32	1	1	0.03	2.00	210.00	420.00	13.40	420.00
保育園	けやき保育園	63	30			FL20W×1	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.20	130.00
保育園	けやき保育園	63	31		外倉庫	反射傘付蛍光灯HF32W×1	HF32	32	2	2	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
保育園	けやき保育園	63	32		用務倉庫	反射傘付蛍光灯HF32W×1	HF32	32	1	1	0.03	6.00	210.00	1260.00	40.30	1,250.00
保育園	けやき保育園	63	33		ダストボックス	逆富士型HF32W×1	HF32	32	1	1	0.03	1.00	210.00	210.00	6.70	210.00
保育園	けやき保育園	63	34	【2F】	廊下	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	18	32	1.02	10.00	210.00	2100.00	2150.40	66,660.00
保育園	けやき保育園	63	35			ダウンライト型非常照明JE3.6V9W×1	JE3.6V9W	9	1	1	0.01	10.00	210.00	2100.00	18.90	590.00
保育園	けやき保育園	63	36			ダウンライト型非常照明JE3.6V13W×1	JE3.6V13W	13	6	6	0.08	10.00	210.00	2100.00	163.80	5,080.00
保育園	けやき保育園	63	37		絵本の広場	FHD100W×1 シーリングライト	FHD100W	100	4	4	0.40	10.00	210.00	2100.00	840.00	26,040.00
保育園	けやき保育園	63	38			ダウンライト型非常照明JE3.6V13W×1	JE3.6V13W	13	1	1	0.01	10.00	210.00	2100.00	27.30	850.00
保育園	けやき保育園	63	39		階段室	非常用照明器具兼用型・階段補助誘行灯SP2W×1	HF32	32	1	1	0.03	5.00	210.00	1050.00	33.60	1,040.00
保育園	けやき保育園	63	40		EPS	反射傘付蛍光灯HF32W×1	HF32	32	1	1	0.03	1.00	210.00	210.00	6.70	210.00
保育園	けやき保育園	63	41		倉庫（紙倉庫）	逆富士型HF32W×1	HF32	32	1	1	0.03	1.00	210.00	210.00	6.70	210.00
保育園	けやき保育園	63	42		洗濯室	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	1	2	0.06	4.00	210.00	840.00	53.80	1,670.00
保育園	けやき保育園	63	43		教材倉庫	逆富士型HF32W×1	HF32	32	3	3	0.10	1.00	210.00	210.00	20.20	630.00
保育園	けやき保育園	63	44		多目的室②（すみれ）	埋込乳白パネルHFP32W×3	HF32	32	6	18	0.58	4.00	210.00	840.00	483.80	15,000.00
保育園	けやき保育園	63	45			ダウンライト型非常照明JE3.6V13W×1	JE3.6V13W	13	1	1	0.01	1.00	210.00	210.00	2.70	80.00
保育園	けやき保育園	63	46		職員休憩室	埋込下面解放HF32W×1	HF32	32	4	4	0.13	6.00	210.00	1260.00	161.30	5,000.00
保育園	けやき保育園	63	47			ダウンライト型非常照明JE3.6V13W×1	JE3.6V13W	13	1	1	0.01	1.00	210.00	210.00	2.70	80.00
保育園	けやき保育園	63	48		更衣室②	逆富士型HF32W×1	HF32	32	4	4	0.13	2.00	210.00	420.00	53.80	1,670.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
保育園	けやき保育園	63	49		2歳児室（ぶどう）	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	6	12	0.38	10.00	210.00	2100.00	806.40	25,000.00
保育園	けやき保育園	63	50			ダウンライト型非常照明JE3.6V13W×1	JE3.6V13W	13	1	1	0.01	1.00	210.00	210.00	2.70	80.00
保育園	けやき保育園	63	51		2歳児室（どんぐり）	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	6	12	0.38	10.00	210.00	2100.00	806.40	25,000.00
保育園	けやき保育園	63	52			ダウンライト型非常照明JE3.6V13W×1	JE3.6V13W	13	1	1	0.01	1.00	210.00	210.00	2.70	80.00
保育園	けやき保育園	63	53		2歳児受け入れコーナー	埋込乳白パネルHFP23W×4	HFP23W	23	1	1	0.02	4.00	210.00	840.00	19.30	600.00
保育園	けやき保育園	63	54		幼児室①（あんず）	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	9	18	0.58	10.00	210.00	2100.00	1209.60	37,500.00
保育園	けやき保育園	63	55			ダウンライト型非常照明JE3.6V13W×1	JE3.6V13W	13	2	2	0.03	1.00	210.00	210.00	5.50	170.00
保育園	けやき保育園	63	56		幼児室②（みかん）	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	9	18	0.58	10.00	210.00	2100.00	1209.60	37,500.00
保育園	けやき保育園	63	57			ダウンライト型非常照明JE3.6V13W×1	JE3.6V13W	13	2	2	0.03	1.00	210.00	210.00	5.50	170.00
保育園	けやき保育園	63	58		幼児室③（かりん）	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	9	18	0.58	10.00	210.00	2100.00	1209.60	37,500.00
保育園	けやき保育園	63	59			ダウンライト型非常照明JE3.6V13W×1	JE3.6V13W	13	2	2	0.03	1.00	210.00	210.00	5.50	170.00
保育園	けやき保育園	63	60		遊戯室（ホール）	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	20	40	1.28	8.00	210.00	1680.00	2150.40	66,660.00
保育園	けやき保育園	63	61		階段室	非常用照明器具兼用型・階段通路誘導灯HF32W×1	HF32	32	1	1	0.03	5.00	210.00	1050.00	33.60	1,040.00
保育園	けやき保育園	63	62	【3F】	育児支援室（なのほな）	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	6	12	0.38	4.00	210.00	840.00	322.60	10,000.00
保育園	けやき保育園	63	63		会議室（すずらん）	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	4	8	0.26	4.00	210.00	840.00	215.00	6,670.00
保育園	けやき保育園	63	64			ダウンライト型非常照明JE3.6V9W×1	JE3.6V9W	9	1	1	0.01	1.00	210.00	210.00	1.90	60.00
保育園	けやき保育園	63	65		ミニキッチン	埋込乳白パネルHF32W×2	HF32	32	1	1	0.03	1.00	210.00	210.00	6.70	210.00
保育園	けやき保育園	63	66			FL20W	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	4.20	130.00
保育園	けやき保育園	63	67		ブルー更衣室	逆富士型HF32W×1	HF32	32	3	3	0.10	3.00	210.00	630.00	60.50	1,880.00
保育園	けやき保育園	63	68		ブルー用倉庫	逆富士型HF32W×2	HF32	32	2	4	0.13	1.00	210.00	210.00	26.90	830.00
保育園	けやき保育園	63	69		防災倉庫	逆富士型HF32W×2	HF32	32	2	4	0.13	1.00	210.00	210.00	26.90	830.00
保育園	けやき保育園	63	70		倉庫	逆富士型HF32W×1	HF32	32	1	1	0.03	1.00	210.00	210.00	6.70	210.00
保育園	けやき保育園	63	71		EPS	反射傘付蛍光灯HF32W×1	HF32	32	1	1	0.03	1.00	210.00	210.00	6.70	210.00
保育園	けやき保育園	63	72		廊下	ダウンライト型非常照明JE3.6V9W×1	9W	9	2	2	0.02	4.00	210.00	840.00	15.10	470.00
保育園	けやき保育園	63	73			ダウンライト型非常照明JE3.6V13W×1	9W	9	1	1	0.01	4.00	210.00	840.00	7.60	240.00
保育園	けやき保育園	63	74		階段室	非常用照明器具兼用型・階段通路誘導灯HF32W×1	9W	9	1	1	0.01	5.00	210.00	1050.00	9.50	290.00
保育園	けやき保育園	63	75		機械置場	片反射傘付蛍光灯HF32W×1	HF32W	32	2	2	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
保育園	けやき保育園	63	76			反射傘付蛍光灯HF32W×1	HF32W	32	2	2	0.06	1.00	210.00	210.00	13.40	420.00
幼児・児童施設	本町児童館	64	1	【1F】	事務室	逆富士32W	HF32	32	5	10	0.32	8.00	280.00	2240.00	716.80	22,220.00
幼児・児童施設	本町児童館	64	2	【1F】	事務室	逆富士18W	18W	18	1	1	0.02	1.00	280.00	280.00	5.00	160.00
幼児・児童施設	本町児童館	64	3	【1F】	静養室	シーリングライト	FL40	42	1	1	0.04	1.00	280.00	280.00	11.80	370.00
幼児・児童施設	本町児童館	64	4	【1F】	遊戯室	逆富士32W	HF32	32	12	24	0.77	8.00	280.00	2240.00	1720.30	53,330.00
幼児・児童施設	本町児童館	64	6	【1F】	図書室	逆富士32W	HF32	32	6	12	0.38	8.00	280.00	2240.00	860.20	26,670.00
幼児・児童施設	本町児童館	64	7	【1F】	工作室	逆富士32W	HF32	32	8	16	0.51	8.00	280.00	2240.00	1146.90	35,550.00
幼児・児童施設	本町児童館	64	8	【1F】	廊下	逆富士32W	HF32	32	2	4	0.13	8.00	280.00	2240.00	286.70	8,890.00
幼児・児童施設	本町児童館	64	9	【1F】	玄関	シーリングライト	FL40	42	8	8	0.34	8.00	280.00	2240.00	752.60	23,330.00
幼児・児童施設	本町児童館	64	10	【1F】	玄関外	直付型	FL20	22	2	4	0.09	8.00	280.00	2240.00	197.10	6,110.00
幼児・児童施設	本町児童館	64	11	【階段】	踊り場	逆富士20W	20W	20	2	2	0.04	8.00	280.00	2240.00	89.60	2,780.00
幼児・児童施設	本町児童館	64	12	【外壁】	北側外	吊型	FL20	22	3	3	0.07	1.00	280.00	280.00	18.50	570.00
幼児・児童施設	本町児童館	64	13	【外壁】	東側外	吊型	FL20	22	1	1	0.02	1.00	280.00	280.00	6.20	190.00
幼児・児童施設	本町児童館	64	14	【外壁】	中庭	スポットライト	HF100X	100	3	3	0.30	1.00	280.00	280.00	84.00	2,600.00
幼児・児童施設	東児童館	65	1	【1F】	遊戯室	逆富士40W	FLR40	40	15	30	1.20	8.00	280.00	2240.00	2688.00	83,330.00
幼児・児童施設	東児童館	65	2		遊戯室	逆富士40W	FHF32	32	2	4	0.13	8.00	280.00	2240.00	286.70	8,890.00
幼児・児童施設	東児童館	65	3		遊戯室	誘導灯	FL20	22	1	2	0.04	24.00	280.00	6720.00	295.70	9,170.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
幼児・児童施設	東児童館	65	4		倉庫	直付型蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	1.00	280.00	280.00	6.20	190.00
幼児・児童施設	東児童館	65	5		工作室	逆富士40W	FLR40	40	6	12	0.48	4.00	280.00	1120.00	537.60	16,670.00
幼児・児童施設	東児童館	65	6		工作室	逆富士40W	FHF32	32	2	4	0.13	4.00	280.00	1120.00	143.40	4,450.00
幼児・児童施設	東児童館	65	7		誰でもトイレ	直付型蛍光灯	FLR40	40	1	1	0.04	1.00	280.00	280.00	11.20	350.00
幼児・児童施設	東児童館	65	8		男子トイレ	逆富士40W	FLR40	40	1	1	0.04	9.00	280.00	2520.00	100.80	3,120.00
幼児・児童施設	東児童館	65	9		女子トイレ	逆富士40W	FHF32	32	1	1	0.03	9.00	280.00	2520.00	80.60	2,500.00
幼児・児童施設	東児童館	65	10		廊下	直付型蛍光灯	FL20	22	11	22	0.48	9.00	280.00	2520.00	1219.70	37,810.00
幼児・児童施設	東児童館	65	11		事務室受付	直付型蛍光灯	FLR40	40	1	1	0.04	1.00	280.00	280.00	11.20	350.00
幼児・児童施設	東児童館	65	12		階段	誘導灯	FL20	22	2	4	0.09	24.00	280.00	6720.00	591.40	18,330.00
幼児・児童施設	東児童館	65	13		外倉庫	直付型蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	0.01	280.00	2.80	0.10	0.00
幼児・児童施設	東児童館	65	14	【2F】	子育てひろば	逆富士40W	FLR40	40	7	14	0.56	7.00	280.00	1960.00	1097.60	34,030.00
幼児・児童施設	東児童館	65	15		子育てひろば	逆富士40W	FHF32	32	1	2	0.06	7.00	280.00	1960.00	125.40	3,890.00
幼児・児童施設	東児童館	65	16		図書室	逆富士40W	FLR40	40	10	20	0.80	5.00	280.00	1400.00	1120.00	34,720.00
幼児・児童施設	東児童館	65	17		図書室	逆富士40W	FHF32	32	2	4	0.13	5.00	280.00	1400.00	179.20	5,560.00
幼児・児童施設	東児童館	65	18		中高生室	逆富士40W	FLR40	40	1	2	0.08	6.00	280.00	1680.00	134.40	4,170.00
幼児・児童施設	東児童館	65	19		中高生室	逆富士40W	FHF32	32	1	2	0.06	6.00	280.00	1680.00	107.50	3,330.00
幼児・児童施設	東児童館	65	20		ロビー	誘導灯	FL20	22	2	4	0.09	24.00	280.00	6720.00	591.40	18,330.00
幼児・児童施設	東児童館	65	21		ロビー	スポットライト	ハイビーム110w150w	150	3	3	0.45	3.00	280.00	840.00	378.00	11,720.00
幼児・児童施設	東児童館	65	22	【外壁】	屋上	不明	BH100-110w-c-w	110	2	2	0.22	2.00	280.00	560.00	123.20	3,820.00
幼児・児童施設	東児童館	65	23		子育てひろばベランダ	不明	BH100-110w-c-w	110	1	1	0.11	0.01	280.00	2.80	0.30	10.00
幼児・児童施設	東児童館	65	24		外壁(工作室裏)	不明	BH100-110w-c-w	110	1	1	0.11	2.00	280.00	560.00	61.60	1,910.00
幼児・児童施設	東児童館	65	25		外壁(学童スロープ)	不明	BH100-110w-c-w	110	1	1	0.11	2.00	280.00	560.00	61.60	1,910.00
幼児・児童施設	東児童館	65	26	【外壁】	児童館玄関	不明	BH100-110w-c-w	110	1	1	0.11	2.00	280.00	560.00	61.60	1,910.00
幼児・児童施設	東児童館	65	27	【外壁】	遊戯室駐輪場角	不明	BH100-110w-c-w	110	1	1	0.11	2.00	280.00	560.00	61.60	1,910.00
幼児・児童施設	東児童館	65	28	【外壁】	事務室壁	不明	BH100-110w-c-w	110	1	1	0.11	2.00	280.00	560.00	61.60	1,910.00
幼児・児童施設	東児童館	65	29	【外壁】	たまむし入口	不明	BH100-110w-c-w	110	1	1	0.11	2.00	280.00	560.00	61.60	1,910.00
幼児・児童施設	東児童館	65	30	【外壁】	たまむし2入口	不明	BH100-110w-c-w	110	1	1	0.11	2.00	280.00	560.00	61.60	1,910.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	1	【1F】	事務室(倉庫)	逆富士40W	FL40	42	1	1	0.04	1.00	280.00	280.00	11.80	370.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	2		玄関	スポットライト	ハイビーム110w150w	150	3	9	1.35	3.00	280.00	840.00	1134.00	35,150.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	3		玄関	直付け型	FL40	42	6	6	0.25	8.00	280.00	2240.00	564.50	17,500.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	4		トイレ男子	逆富士20W	FL20	22	1	2	0.04	8.00	280.00	2240.00	98.60	3,060.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	5		トイレ女子	逆富士40W	FL40	42	1	1	0.04	8.00	280.00	2240.00	94.10	2,920.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	6		廊下	逆富士20W	FL20	22	8	16	0.35	8.00	280.00	2240.00	788.50	24,440.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	7		ホール	埋込型	FL40	42	2	4	0.17	8.00	280.00	2240.00	376.30	11,670.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	8		図書室	逆富士40W	FL40	42	10	20	0.84	8.00	280.00	2240.00	1881.60	58,330.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	9		誰でもトイレ	逆富士40W	FL40	42	1	1	0.04	8.00	280.00	2240.00	94.10	2,920.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	10		遊戯室	逆富士40W	FL40	42	2	4	0.17	8.00	280.00	2240.00	376.30	11,670.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	11		活動室	逆富士40W	FL40	42	10	10	0.42	8.00	280.00	2240.00	940.80	29,160.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	12		外壁	直付け型	FL20	22	2	2	0.04	8.00	280.00	2240.00	98.60	3,060.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	13		ボランティア室	逆富士40W	FL40	42	7	13	0.55	8.00	280.00	2240.00	1223.00	37,910.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	14		工作室	逆富士40W	FL40	42	6	12	0.50	8.00	280.00	2240.00	1129.00	35,000.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	15		工作室	直付け型	FL40	42	1	1	0.04	8.00	280.00	2240.00	94.10	2,920.00
幼児・児童施設	緑児童館	67	16	2Fから屋上への踊場	階段の左右壁付	非常用照明	FL20	22	4	24	0.53	8.00	280.00	2240.00	1182.70	36,660.00
幼児・児童施設	たまむし学童保育所	68	1	【1F】	学童育成室	逆富士40W形	FL40	42	31	62	2.60	9.00	272.00	2448.00	6374.60	197,610.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
幼児・児童施設	たまむし学童保育所	68	2		収納	直付型	FL20	20	1	1	0.02	1.00	272.00	272.00	5.40	170.00
幼児・児童施設	たまむし学童保育所	68	3		静養室	パイプ吊り型 30W形	FCL32	32	1	1	0.03	1.00	272.00	272.00	8.70	270.00
幼児・児童施設	たまむし学童保育所	68	4			パイプ吊り型 28W形	FCL30	30	1	1	0.03	1.00	272.00	272.00	8.20	250.00
幼児・児童施設	たまむし学童保育所	68	5		調理室	逆富士40W形	FL40	42	2	4	0.17	8.00	272.00	2176.00	365.60	11,330.00
幼児・児童施設	たまむし学童保育所	68	6		学童玄関	逆富士20W形	FL20	20	1	2	0.04	9.00	272.00	2448.00	97.90	3,030.00
幼児・児童施設	たまむし学童保育所	68	7		階段	誘導灯	FL10	10	1	1	0.01	24.00	272.00	6528.00	65.30	2,020.00
幼児・児童施設	たまむし学童保育所	68	8			直付型	FL20	20	2	4	0.08	5.00	272.00	1360.00	108.80	3,370.00
幼児・児童施設	たまむし学童保育所	68	9			逆富士20W形	FL20	20	2	4	0.08	5.00	272.00	1360.00	108.80	3,370.00
幼児・児童施設	たまむし学童保育所	68	10		ポーチ・スロープ	ブラケット	FL20	20	3	3	0.06	2.00	272.00	544.00	32.60	1,010.00
幼児・児童施設	たまむし学童保育所	68	11	2F	育成室	逆富士40W形	FL40	42	9	2	0.08	6.00	220.00	1320.00	110.90	3,440.00
幼児・児童施設	ほんちよう学童保育所	70	1	【2F】	ほんちよう①育成室	蛍光灯	Panasonic FHF32EX・N-H	32	5	10	0.32	8.00	295.00	2360.00	755.20	23,410.00
幼児・児童施設	ほんちよう学童保育所	70	2			蛍光灯	Panasonic FLR40S-W/M-X36R	40	3	6	0.24	8.00	295.00	2360.00	566.40	17,560.00
幼児・児童施設	ほんちよう学童保育所	70	3			蛍光灯	HITACHI FLR40S・ W/M/36B	40	2	3	0.12	8.00	295.00	2360.00	283.20	8,780.00
幼児・児童施設	ほんちよう学童保育所	70	4			蛍光灯	FLR40	40	1	1	0.04	9.00	295.00	2655.00	106.20	3,290.00
幼児・児童施設	ほんちよう学童保育所	70	5	【2F】	ほんちよう②育成室	蛍光灯	FLR40	40	4	8	0.32	8.00	355.00	2840.00	908.80	28,170.00
幼児・児童施設	ほんちよう学童保育所	70	6			蛍光灯	FHF32	32	1	2	0.06	8.00	355.00	2840.00	181.80	5,640.00
幼児・児童施設	ほんちよう学童保育所	70	7			蛍光灯	FLR40	40	1	2	0.08	8.00	355.00	2840.00	227.20	7,040.00
幼児・児童施設	ほんちよう学童保育所	70	8			蛍光灯	FLR40	40	1	2	0.08	8.00	355.00	2840.00	227.20	7,040.00
幼児・児童施設	ほんちよう学童保育所	70	9	【2F】	ほんちよう②育成室 前室	蛍光灯	HF32	32	1	2	0.06	1.00	295.00	295.00	18.90	590.00
幼児・児童施設	ほんちよう学童保育所	70	10	【2F】	台所	蛍光灯	FL20	22	1	1	0.02	8.00	295.00	2360.00	51.90	1,610.00
幼児・児童施設	ほんちよう学童保育所	70	11	【2F】	事務室	蛍光灯	FLR40	40	1	2	0.08	8.00	295.00	2360.00	188.80	5,850.00
幼児・児童施設	ほんちよう学童保育所	70	12			蛍光灯	FLR40	40	1	1	0.04	8.00	295.00	2360.00	94.40	2,930.00
幼児・児童施設	ほんちよう学童保育所	70	13			蛍光灯	FLR40	40	1	1	0.04	8.00	295.00	2360.00	94.40	2,930.00
幼児・児童施設	ほんちよう学童保育所	70	14			蛍光灯	FHF32	32	1	2	0.06	8.00	295.00	2360.00	151.00	4,680.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	1	【1F】	保育室	富士型32w	FHF32	32	14	28	0.90	9.00	210.00	1890.00	1693.40	52,500.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	2		保育室	埋め込み型30w	30W	30	2	2	0.06	4.00	210.00	840.00	50.40	1,560.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	3		廊下	埋め込み型32w	FHT32	32	8	8	0.26	9.00	210.00	1890.00	483.80	15,000.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	4			誘導灯1w	FA10312	1	1	1	0.001	24.00	365.00	8760.00	8.80	270.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	5			誘導灯2w	FA20322	2	1	2	0.004	24.00	365.00	8760.00	35.00	1,090.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	6			埋め込み型13w	非常灯用ハロゲン電球13W	13	3	3	0.04	4.00	210.00	840.00	32.80	1,020.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	7		入口	誘導灯1w	FA10312	1	1	1	0.001	24.00	365.00	8760.00	8.80	270.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	8		台所	富士型32w	FHF32	32	2	4	0.13	9.00	210.00	1890.00	241.90	7,500.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	9			埋め込み型13w	非常灯用ハロゲン電球13W	13	1	1	0.01	4.00	210.00	840.00	10.90	340.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	10		事務室	富士型32w	FHF32	32	4	8	0.26	9.00	210.00	1890.00	483.80	15,000.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	11			埋め込み型13w	非常灯用ハロゲン電球13W	13	1	1	0.01	4.00	210.00	840.00	10.90	340.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	12		静養室	富士型32w	FHF32	32	2	4	0.13	4.00	210.00	840.00	107.50	3,330.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	13			埋め込み型13w	非常灯用ハロゲン電球13W	13	1	1	0.01	4.00	210.00	840.00	10.90	340.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	14		誰でもトイレ	埋め込み型24w	FHT24	25	2	2	0.05	5.00	210.00	1050.00	52.50	1,630.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	15		男子便所	埋め込み型16w	FHT16	16	1	1	0.02	9.00	210.00	1890.00	30.20	940.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	16			埋め込み型32w	FHT32	32	2	2	0.06	9.00	210.00	1890.00	121.00	3,750.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	17			直付け型18w	FL20	22	1	1	0.02	9.00	210.00	1890.00	41.60	1,290.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	18		女子便所	埋め込み型16w	FHT16	16	2	2	0.03	9.00	210.00	1890.00	60.50	1,880.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	19			埋め込み型24w	FHT24	25	1	1	0.03	9.00	210.00	1890.00	47.30	1,470.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	20			直付け型18w	FL20	22	1	1	0.02	9.00	210.00	1890.00	41.60	1,290.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	21		階段	直付け型32w	FHF32	32	1	1	0.03	9.00	210.00	1890.00	60.50	1,880.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	22		階段下倉庫	直付け型16w	FHF16	16	1	1	0.02	1.00	210.00	210.00	3.40	110.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	23		脱衣室	埋め込み型24w	FHT24	25	2	2	0.05	1.00	210.00	210.00	10.50	330.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	24	【2F】	保育室	富士型32w	FHF32	32	10	20	0.64	5.00	210.00	1050.00	672.00	20,830.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	25			直付け型16w	FHF16	16	3	3	0.05	5.00	210.00	1050.00	50.40	1,560.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	26		廊下	埋め込み型24w	FHT24	25	4	4	0.10	5.00	210.00	1050.00	105.00	3,260.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	27			埋め込み型13w	※家庭用ハロゲン電球13W	13	1	1	0.01	4.00	210.00	840.00	10.90	340.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	29		男子便所	埋め込み型16w	FHT16	16	1	1	0.02	4.00	210.00	840.00	13.40	420.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	30			埋め込み型24w	FHT24	25	2	2	0.05	4.00	210.00	840.00	42.00	1,300.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	31			埋め込み型	パルックボールD15	15	1	1	0.02	4.00	210.00	840.00	12.60	390.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	32		女子便所	埋め込み型24w	FHT24	25	1	1	0.03	4.00	210.00	840.00	21.00	650.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	33			埋め込み型16w	FHT16	16	2	2	0.03	4.00	210.00	840.00	26.90	830.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	34			直付け型18w	FL20	22	1	1	0.02	4.00	210.00	840.00	18.50	570.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	35	【外壁】	外部壁面	蛍光灯照明器具12w	パルックボールD15	15	3	3	0.05	3.00	210.00	630.00	28.40	880.00
幼児・児童施設	さわらび学童保育所	72	36			半導体式蛍光灯照明器具10w	パルックボール	10	10	10	0.10	3.00	210.00	630.00	63.00	1,950.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	1	【1F】	育成室天井	逆富士型 8 9 W	FHF32	32	12	24	0.77	9.00	300.00	2700.00	2073.60	64,280.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	2		和室天井	逆富士型 8 9 W	FHF32	32	2	4	0.13	9.00	300.00	2700.00	345.60	10,710.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	3		調理室天井	逆富士型 8 9 W	FHF32	32	1	2	0.06	5.00	300.00	1500.00	96.00	2,980.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	4		調理室流し上	直付型 2 1 w	FL20	22	1	1	0.02	1.00	300.00	300.00	6.60	200.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	5		廊下天井	埋込型	FHT32W	32	7	7	0.22	9.00	300.00	2700.00	604.80	18,750.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	6		倉庫	埋込型	FHT32W	32	1	1	0.03	2.00	300.00	600.00	19.20	600.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	7		男子トイレ天井	埋込型	EFD15EL	15	3	3	0.05	9.00	300.00	2700.00	121.50	3,770.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	8		男子トイレ手洗い場	直付型 1 9 w	FL15W	15	1	1	0.02	9.00	300.00	2700.00	40.50	1,260.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	9		女子トイレ天井	埋込型	EFD15EL	15	3	3	0.05	9.00	300.00	2700.00	121.50	3,770.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	10		女子トイレ手洗い場	直付型 1 9 w	FL15W	15	1	1	0.02	9.00	300.00	2700.00	40.50	1,260.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	11		だれでもトイレ	埋込型	EFD15型 6 . 4 W	6.4	1	1	0.01	3.00	300.00	900.00	5.40	170.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	12		玄関天井	埋込型	EFD15型 6 . 4 W	6.4	5	5	0.03	9.00	300.00	2700.00	86.40	2,680.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	13		玄関天井	直付型	FHF32W	32	8	8	0.26	9.00	300.00	2700.00	691.20	21,430.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	14		シャワー室	直付型電球灯	EFA15W	15	1	1	0.02	0.20	300.00	60.00	0.90	30.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	15		事務室天井	逆富士型 8 9 W	FHF32	32	3	6	0.19	9.00	300.00	2700.00	518.40	16,070.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	16		育成室入口	誘導灯	FK91110 1 W	1	1	1	0.001	24.00	365.00	8760.00	8.80	270.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	17		玄関入口	誘導灯	FK92110 1 W	1	1	1	0.001	24.00	365.00	8760.00	8.80	270.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	18	【2F】	育成室天井	逆富士型 8 9 W	FHF32	32	10	20	0.64	7.00	250.00	1750.00	1120.00	34,720.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	19		和室天井	逆富士型 8 9 W	FHF32	32	1	2	0.06	5.00	250.00	1250.00	80.00	2,480.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	20		調理室天井	逆富士型 8 9 W	FHF32	32	1	2	0.06	5.00	250.00	1250.00	80.00	2,480.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	21		調理室流し上	直付型 2 1 w	FL20SS 1 8 w	20	1	1	0.02	1.00	250.00	250.00	5.00	160.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	22		廊下天井	埋込型	FHT32W	32	7	7	0.22	5.00	250.00	1250.00	280.00	8,680.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	23		廊下物置 大	直付型	FHF32W	32	1	1	0.03	1.00	250.00	250.00	8.00	250.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	24		廊下物置 小	直付型	FHF16W	16	1	1	0.02	1.00	250.00	250.00	4.00	120.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	25		男子トイレ天井	埋込型	EFD15EL	15	3	3	0.05	7.00	250.00	1750.00	78.80	2,440.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	26		男子トイレ手洗い場	直付型 1 9 w	FL15W	15	1	1	0.02	7.00	250.00	1750.00	26.30	820.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	27		女子トイレ天井	埋込型	EFD15EL	15	3	3	0.05	7.00	250.00	1750.00	78.80	2,440.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	28		女子トイレ手洗い場	直付型19w	FL15W	15	1	1	0.02	7.00	250.00	1750.00	26.30	820.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	29		児童手洗い場	直付型	FHF16W	16	1	1	0.02	7.00	250.00	1750.00	28.00	870.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	30		階段	直付型	EFA15 12W	12	2	2	0.02	7.00	250.00	1750.00	42.00	1,300.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	31		階段上	誘導灯	FK91110 1W	1	1	1	0.001	24.00	365.00	8760.00	8.80	270.00
幼児・児童施設	たけとんぼ学童保育所	73	32		育成室入口	誘導灯	FK92110 1W	1	1	1	0.001	24.00	365.00	8760.00	8.80	270.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	1	【1F】	事務室	埋込天井灯下面開放型	Hf32形	32	3	6	0.19	4.00	14.00	56.00	10.80	330.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	2		静養室	埋込天井灯下面開放型	Hf32形	32	1	2	0.06	1.00	14.00	14.00	0.90	30.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	3		育成室	埋込天井灯下面開放型ガード付	Hf32形	32	13	26	0.83	5.00	14.00	70.00	58.20	1,800.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	4		業務室	埋込天井灯下面開放型	Hf32形	32	1	2	0.06	6.00	14.00	84.00	5.40	170.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	5		業務室の流し	流し元灯	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	14.00	14.00	0.30	10.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	6		シャワー室	シーリングライト	HF32	32	1	1	0.03	0.50	272.00	136.00	4.40	140.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	7		洗濯室	埋込型	FL40	42	1	1	0.04	2.00	14.00	28.00	1.20	40.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	8		廊下	埋込天井灯ルーバー付き	FL20W	20	6	18	0.36	5.00	14.00	70.00	25.20	780.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	9		トイレ（男子）	丸型埋込天井灯	IL40	40	3	3	0.12	5.00	14.00	70.00	8.40	260.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	10		トイレ（男子手洗い場）	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	5.00	14.00	70.00	4.20	130.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	11		トイレ（女子）	丸型埋込天井灯	IL40	40	3	3	0.12	5.00	14.00	70.00	8.40	260.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	12		トイレ（女子手洗い場）	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	5.00	14.00	70.00	4.20	130.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	13		ベランダ	丸型埋込天井灯 防雨型 明るさセンサー付	コンパクト形 D15W	15	3	3	0.05	12.00	14.00	168.00	7.60	240.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	14		だれでもトイレ	丸型埋込天井灯	IL40	40	2	2	0.08	2.00	14.00	28.00	2.20	70.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	15		階段下倉庫	壁直付片反射付	Hf32形	32	1	1	0.03	1.00	14.00	14.00	0.40	10.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	16		階段	非常用壁直付灯ガラスカバー付き	Hf32形	32	2	2	0.06	24.00	14.00	336.00	21.50	670.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	17		和室	埋込型	FL40	42	4	4	0.17	5.00	14.00	70.00	11.80	370.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	18		外壁	壁直付灯カバー付き防雨型	コンパクト形 D15W	15	2	2	0.03	12.00	14.00	168.00	5.00	160.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	19		玄関前	丸型埋込天井灯 防雨型 明るさセンサー付	コンパクト形 D15W	15	3	3	0.05	12.00	14.00	168.00	7.60	240.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	20		玄関	誘導灯	冷陰極蛍光灯	4.5	1	1	0.01	24.00	14.00	336.00	1.70	50.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	21		廊下	誘導灯	冷陰極蛍光灯	4.5	1	1	0.01	24.00	14.00	336.00	1.70	50.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	22		だれでもトイレ（手洗い場）	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	1.00	14.00	14.00	0.80	20.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	23	【2F】	育成室	埋込天井灯下面開放型ガード付	Hf32形	32	9	18	0.58	5.00	14.00	70.00	40.30	1,250.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	24		廊下	埋込天井灯ルーバー付き	Hfコンパクト形 P32W	32	2	6	0.19	5.00	14.00	70.00	13.40	420.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	25		流し台	流し元灯	FL20W	20	1	1	0.02	1.00	14.00	14.00	0.30	10.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	26		トイレ（男子）	丸型埋込天井灯	IL40	40	3	3	0.12	5.00	14.00	70.00	8.40	260.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	27		トイレ（男子手洗い場）	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	5.00	14.00	70.00	4.20	130.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	28		トイレ（女子）	丸型埋込天井灯	IL40	40	3	3	0.12	5.00	14.00	70.00	8.40	260.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	29		トイレ（女子手洗い場）	ブラケット	IL60	60	1	1	0.06	5.00	14.00	70.00	4.20	130.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	30		育成室	誘導灯	冷陰極蛍光灯	4.5	1	1	0.01	24.00	14.00	336.00	1.70	50.00
幼児・児童施設	まえはら学童保育所	74	31		廊下	誘導灯	冷陰極蛍光灯	4.5	1	1	0.01	24.00	14.00	336.00	1.70	50.00
幼児・児童施設	みどり学童保育所	75	1	【2F】	事務室	逆富士 36W	FLR40SW	40	2	4	0.16	8.00	293.00	2344.00	375.00	11,630.00
幼児・児童施設	みどり学童保育所	75	2		事務室	逆富士 32W	FHF32EX-N-H	32	3	6	0.19	8.00	293.00	2344.00	450.00	13,950.00
幼児・児童施設	みどり学童保育所	75	3		育成室②	逆富士 32W	FHF32EX-N-H	32	6	12	0.38	8.00	293.00	2344.00	900.10	27,900.00
幼児・児童施設	みどり学童保育所	75	4		育成室①	逆富士 32W	FHF32EX-N-H	32	3	6	0.19	8.00	293.00	2344.00	450.00	13,950.00
幼児・児童施設	みどり学童保育所	75	5		育成室①	逆富士 32W	FHF32EX-N-K	32	1	2	0.06	8.00	293.00	2344.00	150.00	4,650.00
幼児・児童施設	みどり学童保育所	75	6		育成室①	逆富士 36W	FLR40SW	40	10	20	0.80	8.00	293.00	2344.00	1875.20	58,130.00
高齢福祉施設	小倉井の庄本町高齢者在宅サービスセンター	81	1	【1F】	事務室	下面開放	FL40	42	9	2	0.08	10.00	290.00	2900.00	243.60	7,550.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	2	【1F】	事務室	非常用照明（電池内蔵型）	J30	30	2	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	87.00	2,700.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	3	【1F】	事務室	トラフ型	FL40	42	1	1	0.04	10.00	290.00	2900.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	4	【1F】	事務室	ブラケット	FL10	11	1	1	0.01	10.00	290.00	2900.00	31.90	990.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	5	【1F】	医務室	埋込アクリ	FML55	55	2	2	0.11	5.00	290.00	1450.00	159.50	4,940.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	6	【1F】	医務室	非常用照明（電池内蔵型）	J13	13	1	1	0.01	5.00	290.00	1450.00	18.90	590.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	7	【1F】	資料室	埋込アクリ	FML55	55	2	2	0.11	10.00	290.00	2900.00	319.00	9,890.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	8	【1F】	資料室	非常用照明（電池内蔵型）	J13	13	1	1	0.01	10.00	290.00	2900.00	37.70	1,170.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	9	【1F】	更衣	下面開放	FL40	42	1	1	0.04	5.00	290.00	1450.00	60.90	1,890.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	10	【1F】	洗面・WC	下面開放	FL20	22	2	2	0.04	5.00	290.00	1450.00	63.80	1,980.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	11	【1F】	洗面・WC	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	5.00	290.00	1450.00	31.90	990.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	12	【1F】	廊下	埋込アクリ	FML36	36	4	2	0.07	10.00	290.00	2900.00	208.80	6,470.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	13	【1F】	廊下	非常用照明（電池内蔵型）	J13	13	2	1	0.01	10.00	290.00	2900.00	37.70	1,170.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	14	【1F】	給湯室	下面開放	FL40	42	1	1	0.04	10.00	290.00	2900.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	15	【1F】	厨房	逆富士型	FL40	42	6	2	0.08	10.00	290.00	2900.00	243.60	7,550.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	16	【1F】	厨房	非常用直付灯（電池内蔵）	J30	30	1	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	87.00	2,700.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	17	【1F】	厨房	殺菌灯	GL15	15	2	1	0.02	10.00	290.00	2900.00	43.50	1,350.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	18	【1F】	ゴミ置場	コーナー灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	290.00	290.00	12.20	380.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	19	【1F】	外壁灯	外壁灯	FML13	13	3	1	0.01	3.00	290.00	870.00	11.30	350.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	20	【1F】	食品庫	下面開放	FL40	42	1	1	0.04	10.00	290.00	2900.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	21	【1F】	食品庫	殺菌灯壁付	GL15	15	1	1	0.02	10.00	290.00	2900.00	43.50	1,350.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	22	【1F】	ホール	ダウンライト	FDL27	27	3	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	78.30	2,430.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	23	【1F】	ホール	埋込アクリ	FML36	36	4	2	0.07	10.00	290.00	2900.00	208.80	6,470.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	24	【1F】	ホール	ダウンライト	ミニハロゲン85W	85	1	1	0.09	10.00	290.00	2900.00	246.50	7,640.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	25	【1F】	ホール	非常用照明（電池内蔵型）	J30	30	1	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	87.00	2,700.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	26	【1F】	ホール	高輝度誘導灯	20B	20	1	1	0.02	10.00	290.00	2900.00	58.00	1,800.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	27	【1F】	ホール	高輝度誘導灯	20B	20	1	1	0.02	10.00	290.00	2900.00	58.00	1,800.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	28	【1F】	風除室	ダウンライト	FDL27	27	9	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	78.30	2,430.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	29	【1F】	風除室	非常用照明（電池内蔵型）	J13	13	1	1	0.01	24.00	290.00	6960.00	90.50	2,810.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	30	【1F】	玄関	ブラケット	EFD15EL	15	2	1	0.02	10.00	290.00	2900.00	43.50	1,350.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	31	【1F】	EV機械室	コーナー灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	290.00	290.00	12.20	380.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	32	【1F】	EV機械室	コーナー灯	FL40	42	1	1	0.04	1.00	290.00	290.00	12.20	380.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	33	【1F】	階段室	非常用照明（電池内蔵）	FL40	42	1	2	0.08	24.00	290.00	6960.00	584.60	18,120.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	34	【1F】	階段室	高輝度誘導灯	20B	20	1	1	0.02	24.00	290.00	6960.00	139.20	4,320.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	35	【1F】	EPS	トラフ型	FL20	22	1	1	0.02	1.00	290.00	290.00	6.40	200.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	36	【1F】	女子WC	下面開放	FL40	42	2	2	0.08	5.00	290.00	1450.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	37	【1F】	女子WC	ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	5.00	290.00	1450.00	31.90	990.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	38	【1F】	身障者WC	下面開放	FL40	42	2	2	0.08	5.00	290.00	1450.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	39	【1F】	身障者WC	ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	5.00	290.00	1450.00	31.90	990.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	40	【1F】	身障者WC	使用中灯	FML13	13	1	1	0.01	5.00	290.00	1450.00	18.90	590.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	41	【1F】	廊下	埋込アクリ	FML36	36	3	2	0.07	10.00	290.00	2900.00	208.80	6,470.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	42	【1F】	廊下	非常用照明（電池内蔵型）	J13	13	1	1	0.01	10.00	290.00	2900.00	37.70	1,170.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	43	【1F】	配膳室	埋込アクリ	FL40	42	6	3	0.13	10.00	290.00	2900.00	365.40	11,330.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	44	【1F】	配膳室	ダウンライト	FDL27	27	12	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	78.30	2,430.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	45	【1F】	配膳室	非常用照明（電池内蔵型）	J30	30	1	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	87.00	2,700.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	46	【1F】	配膳室	高輝度誘導灯	20B	20	1	1	0.02	10.00	290.00	2900.00	58.00	1,800.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	47	【1F】	配膳室	ブラケット	FPL36	36	1	1	0.04	10.00	290.00	2900.00	104.40	3,240.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	48	【1F】	配膳室	殺菌灯壁付	GL15	15	2	1	0.02	10.00	290.00	2900.00	43.50	1,350.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	49	【2F】	特別浴室	直付（防湿）	FL40	42	5	2	0.08	10.00	290.00	2900.00	243.60	7,550.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	50	【2F】	特別浴室	ブラケット（浴室用）	IL20	20	1	1	0.02	10.00	290.00	2900.00	58.00	1,800.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	51	【2F】	特別浴室	非常用直付灯（電池内蔵）	J13	13	2	1	0.01	10.00	290.00	2900.00	37.70	1,170.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	52	【2F】	洗濯室	下面開放	FL40	42	1	2	0.08	5.00	290.00	1450.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	53	【2F】	WC	下面開放	FL40	42	1	2	0.08	5.00	290.00	1450.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	54	【2F】	WC	ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	5.00	290.00	1450.00	31.90	990.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	55	【2F】	更衣	下面開放	FL40	42	2	1	0.04	5.00	290.00	1450.00	60.90	1,890.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	56	【2F】	更衣	ブラケット	FL10	11	1	1	0.01	5.00	290.00	1450.00	16.00	500.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	57	【2F】	倉庫	下面開放	FL40	42	1	2	0.08	1.00	290.00	290.00	24.40	760.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	58	【2F】	給湯室	下面開放	FL40	42	1	1	0.04	10.00	290.00	2900.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	59	【2F】	認知症デイルーム	埋込アクリ	FL40	42	16	2	0.08	10.00	290.00	2900.00	243.60	7,550.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	60	【2F】	認知症デイルーム	ダウンライト	FDL27	27	12	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	78.30	2,430.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	61	【2F】	認知症デイルーム	非常用照明（電池内蔵型）	J30	30	2	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	87.00	2,700.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	62	【2F】	認知症デイルーム	高輝度誘導灯	20B	20	1	1	0.02	10.00	290.00	2900.00	58.00	1,800.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	63	【2F】	認知症デイルーム	ブラケット	FPL36	36	1	1	0.04	10.00	290.00	2900.00	104.40	3,240.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	64	【2F】	談話コーナー	埋込アクリ	FML36	36	3	2	0.07	10.00	290.00	2900.00	208.80	6,470.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	65	【2F】	談話コーナー	ブラケット	FPL27	27	2	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	78.30	2,430.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	66	【2F】	談話コーナー	非常用照明（電池内蔵型）	J13	13	1	1	0.01	10.00	290.00	2900.00	37.70	1,170.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	67	【2F】	談話コーナー	トラフ型	FL40	42	2	1	0.04	10.00	290.00	2900.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	68	【2F】	ホール	埋込アクリ	FML36	36	4	2	0.07	10.00	290.00	2900.00	208.80	6,470.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	69	【2F】	ホール	ダウンライト	FDL27	27	2	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	78.30	2,430.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	70	【2F】	ホール	非常用照明（電池内蔵型）	J30	30	1	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	87.00	2,700.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	71	【2F】	ホール	高輝度誘導灯	20B	20	1	1	0.02	10.00	290.00	2900.00	58.00	1,800.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	72	【2F】	ホール	高輝度誘導灯	20B	20	1	1	0.02	10.00	290.00	2900.00	58.00	1,800.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	73	【2F】	階段室	非常用照明（電池内蔵）	FL40	42	2	2	0.08	24.00	290.00	6960.00	584.60	18,120.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	74	【2F】	廊下	埋込アクリ	FML36	36	3	2	0.07	10.00	290.00	2900.00	208.80	6,470.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	75	【2F】	廊下	非常用照明（電池内蔵型）	J13	13	1	1	0.01	10.00	290.00	2900.00	37.70	1,170.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	76	【2F】	EPS	トラフ型	FL20	22	1	1	0.02	1.00	290.00	290.00	6.40	200.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	77	【2F】	男子WC	下面開放	FL40	42	2	2	0.08	5.00	290.00	1450.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	78	【2F】	男子WC	ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	5.00	290.00	1450.00	31.90	990.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	79	【2F】	身障者WC	下面開放	FL40	42	2	2	0.08	5.00	290.00	1450.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	80	【2F】	身障者WC	ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	5.00	290.00	1450.00	31.90	990.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	81	【2F】	身障者WC	使用中灯	FML13	13	1	1	0.01	5.00	290.00	1450.00	18.90	590.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	82	【3F】	ボランティア室	埋込アクリ	FL40	42	6	3	0.13	10.00	290.00	2900.00	365.40	11,330.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	83	【3F】	ボランティア室	ダウンライト	FDL27	27	12	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	78.30	2,430.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	84	【3F】	ボランティア室	非常用照明（電池内蔵型）	J30	30	1	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	87.00	2,700.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	85	【3F】	給湯室	下面開放	FL40	42	1	1	0.04	10.00	290.00	2900.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	86	【3F】	職員休憩室	下面開放	FL40	42	4	1	0.04	5.00	290.00	1450.00	60.90	1,890.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	87	【3F】	職員休憩室	非常用照明（電池内蔵型）	J13	13	2	1	0.01	5.00	290.00	1450.00	18.90	590.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	88	【3F】	男子更衣室	下面開放	FL40	42	1	2	0.08	5.00	290.00	1450.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	89	【3F】	女子更衣室	下面開放	FL40	42	1	2	0.08	5.00	290.00	1450.00	121.80	3,780.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	90	【3F】	ダイルーム	埋込アクリ	FL40	42	11	2	0.08	10.00	290.00	2900.00	243.60	7,550.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	91	【3F】	ダイルーム	ダウンライト	FDL27	27	12	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	78.30	2,430.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	92	【3F】	ダイルーム	非常用照明（電池内蔵型）	J30	30	2	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	87.00	2,700.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	93	【3F】	ダイルーム	ブラケット	FPL36	36	1	1	0.04	10.00	290.00	2900.00	104.40	3,240.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	94	【3F】	ダイルーム	高輝度誘導灯	20B	20	1	1	0.02	10.00	290.00	2900.00	58.00	1,800.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	95	【3F】	談話コーナー	埋込アクリ	FML36	36	2	2	0.07	10.00	290.00	2900.00	208.80	6,470.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	96	【3F】	談話コーナー	ブラケット	FPL27	27	2	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	78.30	2,430.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	97	【3F】	談話コーナー	非常用照明（電池内蔵型）	J13	13	1	1	0.01	10.00	290.00	2900.00	37.70	1,170.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	98	【3F】	談話コーナー	トラフ型	FL40	42	1	1	0.04	10.00	290.00	2900.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	99	【3F】	ホール	埋込アクリ	FML36	36	2	2	0.07	10.00	290.00	2900.00	208.80	6,470.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	100	【3F】	ホール	ダウンライト	FDL27	27	2	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	78.30	2,430.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	101	【3F】	ホール	非常用照明（電池内蔵型）	J30	30	1	1	0.03	10.00	290.00	2900.00	87.00	2,700.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	102	【3F】	ホール	高輝度誘導灯	20B	20	1	1	0.02	10.00	290.00	2900.00	58.00	1,800.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	103	【3F】	ホール	高輝度誘導灯	20B	20	1	1	0.02	10.00	290.00	2900.00	58.00	1,800.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	104	【3F】	階段室	非常用照明（電池内蔵）	FL40	42	1	2	0.08	24.00	290.00	6960.00	584.60	18,120.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	105	【3F】	階段室	階段通路誘導灯	FCL30	30	2	1	0.03	24.00	290.00	6960.00	208.80	6,470.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	106	【3F】	EPS	トラフ型	FL20	22	1	1	0.02	1.00	290.00	290.00	6.40	200.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	107	【3F】	身障者WC①	下面開放	FL40	42	2	2	0.08	5.00	290.00	1450.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	108	【3F】	身障者WC①	ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	5.00	290.00	1450.00	31.90	990.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	109	【3F】	身障者WC①	使用中灯	FML13	13	1	1	0.01	5.00	290.00	1450.00	18.90	590.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	110	【3F】	身障者WC②	下面開放	FL40	42	2	2	0.08	5.00	290.00	1450.00	121.80	3,780.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	111	【3F】	身障者WC②	ミラー灯	FL20	22	1	1	0.02	5.00	290.00	1450.00	31.90	990.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	112	【3F】	身障者WC②	使用中灯	FML13	13	1	1	0.01	5.00	290.00	1450.00	18.90	590.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	113	【3F】	廊下	埋込アクリ	FML36	36	3	2	0.07	10.00	290.00	2900.00	208.80	6,470.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	114	【3F】	廊下	非常用照明（電池内蔵型）	J13	13	1	1	0.01	10.00	290.00	2900.00	37.70	1,170.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	115	【R階】	階段室	コーナー灯	FL40	42	1	2	0.08	10.00	290.00	2900.00	243.60	7,550.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	116	【R階】	外壁灯	ブラケット	FL20	22	1	1	0.02	3.00	290.00	870.00	19.10	590.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	117	【1F】	玄関(北面)	掲示ボックス	FL40	42	1	1	0.04	3.00	290.00	870.00	36.50	1,130.00
高齢福祉施設	小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター	81	118	【1F】	外壁灯（東面）	外壁灯	FL10	11	2	1	0.01	3.00	290.00	870.00	9.60	300.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	1	【1F】	ゴミ置場	片反射付蛍光灯 HF32W×1 PH高出力型ガード付	HF32	32	1	1	0.03	2.00	260.00	520.00	16.60	510.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	2		ポンプ室	逆富士型 HF32W×1 非常用照明器具	HF32	32	1	1	0.03	0.10	365.00	36.50	1.20	40.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	3		事務所	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32	32	8	16	0.51	14.00	260.00	3640.00	1863.70	57,770.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	4		階段下倉庫	片反射付蛍光灯 HF32W×1 PH高出力型ガード付	HF32	32	1	1	0.03	2.00	260.00	520.00	16.60	510.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	5		洗濯室	埋込下面開放 HF32W×1 FRS15-321PH 高出力型	HF32	32	1	1	0.03	2.00	260.00	520.00	16.60	510.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No.	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	6		ホール	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32	32	9	18	0.58	14.00	260.00	3640.00	2096.60	64,990.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	7		訓練室1（そら）	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32	32	9	18	0.58	14.00	260.00	3640.00	2096.60	64,990.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	8		訓練室2（にじ）	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32	32	10	20	0.64	14.00	260.00	3640.00	2329.60	72,220.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	9		訓練室3（かぜ）	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32	32	6	12	0.38	14.00	260.00	3640.00	1397.80	43,330.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	10		倉庫	逆富士型 HF32W×1 FSS9-321PH 高出力型	HF32	32	2	2	0.06	10.00	260.00	2600.00	166.40	5,160.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	11		前室（サブキッチン）	埋込下面開放 HF32W×1 FRS15-321PH 高出力型	HF32	32	1	1	0.03	9.00	260.00	2340.00	74.90	2,320.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	12		キッチン	埋込下面開放 HF32W×2 FRS27MPA-322PH 高出力型防雨・防湿形	HF32	32	3	6	0.19	9.00	260.00	2340.00	449.30	13,930.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	13		階段	非常用照明器具兼用型・ 階段通路誘導灯 (非常時：13W×1ハロゲン ランプ)	13W	13	2	2	0.03	14.00	365.00	5110.00	132.90	4,120.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	14		事務所	FL20W×1	FL20	22	1	1	0.02	14.00	260.00	3640.00	80.10	2,480.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	15		相談室（静養室・相談室）	埋込型乳白パネル HFP23W×4	HFP23W	23	2	8	0.18	14.00	260.00	3640.00	669.80	20,760.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	16		医務室	埋込型乳白パネル HFP23W×4	HFP23W	23	2	8	0.18	14.00	260.00	3640.00	669.80	20,760.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	17		廊下	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32	32	12	24	0.77	14.00	260.00	3640.00	2795.50	86,660.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	18		ホール倉庫	逆富士型 HF16W×2 FSS9-162PH 高出力型	HF16	16	2	4	0.06	2.00	260.00	520.00	33.30	1,030.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	19		キッチン	殺菌灯 GL6W×1	GL6W	6	1	1	0.01	24.00	260.00	6240.00	37.40	1,160.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	20		ピロティ	ダウンライト型非常照明 JE3.6V13W×1	13W	13	2	2	0.03	0.01	365.00	3.65	0.10	0.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	21		通園玄関	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	22		階段	非常用照明器具兼用型・ 階段通路誘導灯 5000K（非常時：13W×1ハ ロゲンランプ）	13W	13	2	2	0.03	14.00	365.00	5110.00	132.90	4,120.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	23		廊下	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	2	2	0.02	0.01	365.00	3.65	0.10	0.00
児童福祉施設	小倉市児童発達支援センターさくら	86	24		廊下	ダウンライト型非常照明 JE3.6V13W×1	13W	13	3	3	0.04	0.01	365.00	3.65	0.10	0.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	25		相談室（静養室・相談室）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	26		医務室	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	27		玄関	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	28		訓練室2（にじ）前室	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	29		サブキッチン	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	30		キッチン	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	31	【2F】	個別訓練室1（ST）	埋込乳白パネル HF32W×2 FRS15F1-322PX 連続調光型	HF32	32	6	12	0.38	10.00	260.00	2600.00	998.40	30,950.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	32		個別訓練室2（OT）	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32	32	6	12	0.38	10.00	260.00	2600.00	998.40	30,950.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	33		個別訓練室4（PT）	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32	32	8	16	0.51	10.00	260.00	2600.00	1331.20	41,270.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	34		事務所2（職員室）	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32	32	5	10	0.32	14.00	260.00	3640.00	1164.80	36,110.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	35		相談室（個別訓練室）	埋込乳白パネル HF32W×2 FRS15F1-322PX 連続調光型	HF32	32	2	4	0.13	10.00	260.00	2600.00	332.80	10,320.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	36		ロッカー室①（更衣室）	逆富士型 HF32W×1 FSS9-321PH 高出力型	HF32	32	1	1	0.03	9.00	260.00	2340.00	74.90	2,320.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	37		ロッカー室②（更衣室）	逆富士型 HF32W×1 FSS9-321PH 高出力型	HF32	32	1	1	0.03	9.00	260.00	2340.00	74.90	2,320.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	38		休憩室	埋込下面開放 HF32W×1 FRS15-321PH 高出力型	HF32	32	2	2	0.06	9.00	260.00	2340.00	149.80	4,640.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	39		OT倉庫・観察室（倉庫）	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32	32	6	12	0.38	10.00	260.00	2600.00	998.40	30,950.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	40		事務所3（教材室）	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32	32	4	8	0.26	14.00	260.00	3640.00	931.80	28,890.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	41		階段室	非常用照明器具兼用型・ 階段通路誘導灯 5000K（非常時：13W×1ハ ロゲンランプ）	13W	13	4	4	0.05	14.00	365.00	5110.00	265.70	8,240.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	42		階段室	HF32W×1 非常用照明器具兼用型・ 階段通路誘導灯 K1-FRS15-321PH	HF32	32	1	1	0.03	14.00	365.00	5110.00	163.50	5,070.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況						消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)	点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計		
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	43		廊下	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32	32	12	24	0.77	14.00	260.00	3640.00	2795.50	86,660.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	44		個別訓練室3（OT）	埋込乳白パネル HFP23W×3	HFP23W	23	12	36	0.83	10.00	260.00	2600.00	2152.80	66,740.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	45		個別訓練室3（OT）	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32W	32	2	4	0.13	10.00	260.00	2600.00	332.80	10,320.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	46		個別訓練室1（ST）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	47		廊下	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	2	2	0.02	0.01	365.00	3.65	0.10	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	48		廊下	ダウンライト型非常照明 JE3.6V13W×1	13W	13	3	3	0.04	0.01	365.00	3.65	0.10	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	49		休憩室	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	50		個別訓練室2（OT）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V13W×1	13W	13	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	51		事務所2（職員室）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	52		個別訓練室3（OT）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V13W×1	13W	13	2	2	0.03	0.01	365.00	3.65	0.10	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	53		事務所3（教材室）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	54		個別訓練室4（PT）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V13W×1	13W	13	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	55		相談室（個別訓練室）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	56		休憩室	埋込乳白パネル HFP23W×4	HFP23W	23	2	8	0.18	14.00	260.00	3640.00	669.80	20,760.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	57	【3F】	会議室	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32W	32	6	12	0.38	10.00	260.00	2600.00	998.40	30,950.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	58		給湯室	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32W	32	2	4	0.13	2.00	260.00	520.00	66.60	2,060.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	59		プール用更衣室（待合室）	逆富士型 HF32W×1 FSS9-321PH 高出力型	HF32W	32	2	2	0.06	2.00	260.00	520.00	33.30	1,030.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	60		プール用倉庫（倉庫）	パイプ吊り型反射管付蛍 光灯 HF32W×1 FSR2MPA-321PH 高出力型防雨・防湿形	HF32W	32	2	2	0.06	2.00	260.00	520.00	33.30	1,030.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	61		個別訓練室心理（相談室）	埋込下面開放 HF32W×1 FRS15-321PH 高出力型	HF32W	32	6	6	0.19	10.00	260.00	2600.00	499.20	15,480.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No.	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	62		相談室①（S1）	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32W	32	2	4	0.13	10.00	260.00	2600.00	332.80	10,320.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	63		相談室②（S2）	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32W	32	2	4	0.13	10.00	260.00	2600.00	332.80	10,320.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	64		相談室③（S3）	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32W	32	2	4	0.13	10.00	260.00	2600.00	332.80	10,320.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	65		親子通園室（多目的ルーム1）	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32W	32	8	16	0.51	10.00	260.00	2600.00	1331.20	41,270.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	66		調乳室（多目的ルーム1の一部）	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32W	32	1	2	0.06	10.00	260.00	2600.00	166.40	5,160.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	67		一時預り室（多目的ルーム2）	埋込乳白パネル HF32W×2 FSA42708FPF 初期照度補正型	HF32W	32	4	8	0.26	10.00	260.00	2600.00	665.60	20,630.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	68		O T室上部	ダウンライト エバーライト240 高天井用 HID400形器具相当	HID400	1000	6	6	6.00	10.00	260.00	2600.00	15600.00	483,600.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	69		階段室	非常用照明器具兼用型・ 階段通路誘導灯 5000K（非常時：13W×1ハ ロゲンランプ）	13W	13	4	4	0.05	14.00	365.00	5110.00	265.70	8,240.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	70		階段室	HF32W×1 非常用照明器具兼用型・ 階段通路誘導灯 K1-FRS15-321PH	HF32W	32	1	1	0.03	14.00	365.00	5110.00	163.50	5,070.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	71		会議室	ダウンライト型非常照明 JE3.6V13W×1	13W	13	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	72		階段室	HF32W×1 非常用照明器具兼用型・ 階段通路誘導灯 K1-FRS15-321PH	HF32W	32	1	1	0.03	14.00	365.00	5110.00	163.50	5,070.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	73		階段室	非常用照明器具兼用型・ 階段通路誘導灯 5000K（非常時：13W×1ハ ロゲンランプ）	13W	13	3	3	0.04	14.00	365.00	5110.00	199.30	6,180.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	74		個別訓練室心理（相談室）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V13W×1	13W	13	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	75		相談室①（S1）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	76		相談室②（S2）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	77		相談室③（S3）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	78		待合コーナー	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	79		廊下	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	6	6	0.05	0.01	365.00	3.65	0.20	10.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	80		給湯室	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	81		プール用更衣室（待合室）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	82		親子通園室（多目的ルーム1）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V13W×1	13W	13	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	83		調乳室（多目的ルーム1の一部）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V9W×1	9W	9	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	84		一時預り室（多目的ルーム2）	ダウンライト型非常照明 JE3.6V13W×1	13W	13	1	1	0.01	0.01	365.00	3.65	0.00	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	85		OT室上部	ダウンライト型非常照明 JE3.6V30W×1	30W	30	1	1	0.03	0.01	365.00	3.65	0.10	0.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	86		給湯室	埋込型乳白パネル HFP23W×4	HFP23W	23	2	8	0.18	14.00	260.00	3640.00	669.80	20,760.00
児童福祉施設	小金井市児童発達支援センターさくら	86	87		調乳室	埋込型乳白パネル HFP23W×4	HFP23W	23	2	8	0.18	14.00	260.00	3640.00	669.80	20,760.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	1	【1F】	事務室	天井埋込型 Ht蛍光灯32形定格出力型×2灯	FHF32	32	12	24	0.77	14.00	360.00	5040.00	3870.70	119,990.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	2		受付上	シーリングライト	FHF32	32	4	4	0.13	14.00	360.00	5040.00	645.10	20,000.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	3		1階廊下 事務室前	埋込丸型 コンパクト蛍光灯ランプ32w	FHF32	32	15	30	0.96	10.00	360.00	3600.00	3456.00	107,140.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	4		1階廊下 食堂前	天井埋込型 Ht蛍光灯32形高出力型×1灯	FHF32	32	7	7	0.22	8.00	248.00	1984.00	444.40	13,780.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	5		社会適応訓練室	天井埋込型 Ht蛍光灯32形定格出力型×2灯	FHF32	32	16	32	1.02	6.00	114.00	684.00	700.40	21,710.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	6		社会適応訓練室	埋込丸型 コンパクト蛍光灯ランプ32w	FHF32	32	16	16	0.51	6.00	114.00	684.00	350.20	10,860.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	7		倉庫 事務室横	天井埋込型 Ht蛍光灯32形高出力型×1灯	FHF32	32	3	3	0.10	0.50	80.00	40.00	3.80	120.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	8		録音室	天井埋込型 Ht蛍光灯32形定格出力型×2灯	FHF32	32	2	4	0.13	1.00	10.00	10.00	1.30	40.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	9		湯沸室	天井埋込型 Ht蛍光灯32形高出力型×1灯	FHF32	32	1	1	0.03	1.00	248.00	248.00	7.90	240.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	10		団体ボランティア室	天井埋込型 Ht蛍光灯32形定格出力型×2灯	FHF32	32	4	8	0.26	3.00	248.00	744.00	190.50	5,910.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	11		階段	埋込丸型	FHF32	32	1	1	0.03	10.00	360.00	3600.00	115.20	3,570.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	12		階段 下電灯	埋込丸型	FDL27	27	1	1	0.03	10.00	360.00	3600.00	97.20	3,010.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	13		階段 隣電灯	埋込丸型	FHF32	32	1	2	0.06	10.00	360.00	3600.00	230.40	7,140.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	14		踊場	シーリングライト	FHF32	32	1	1	0.03	10.00	360.00	3600.00	115.20	3,570.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	15		福祉避難場所（ロビー）	埋込丸型	FHF32	32	12	24	0.77	5.00	360.00	1800.00	1382.40	42,850.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	16		福祉避難場所（ロビー）	逆巻型	LDG4L-G/70/W	4	4	4	0.02	2.00	248.00	496.00	7.90	240.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	17		喫茶	埋込丸型	FHF32	32	10	20	0.64	5.00	360.00	1800.00	1152.00	35,710.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	18		喫茶スポットライト	スポットライト	IL65W	65	3	3	0.20	2.00	248.00	496.00	96.70	3,000.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	19		男子トイレ	天井埋込型 Ht蛍光灯32形高出力型×1灯	FHF32	32	4	4	0.13	2.00	360.00	720.00	92.20	2,860.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	20		男子トイレ洗面台	シーリングライト	FHF32	32	2	2	0.06	2.00	360.00	720.00	46.10	1,430.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	21		女子トイレ	天井埋込型 Ht蛍光灯32形高出力型×1灯	FHF32	32	4	4	0.13	2.00	360.00	720.00	92.20	2,860.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	22		女子トイレ洗面台	シーリングライト	FHF32	32	2	2	0.06	2.00	360.00	720.00	46.10	1,430.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	23		汚物処理室	天井埋込型 Ht蛍光灯32形高出力型×1灯	FHF32	32	1	1	0.03	1.00	360.00	360.00	11.50	360.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	24		多目的トイレ	天井埋込型 Ht蛍光灯32形高出力型×1灯	FHF32	32	1	1	0.03	1.00	360.00	360.00	11.50	360.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	25		1F倉庫	逆富士型	TL20SS-EV	20	1	2	0.04	1.00	50.00	50.00	2.00	60.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	26		スプリンクラーポンプ室	直付型	FHF32	32	1	1	0.03	1.00	100.00	100.00	3.20	100.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	27		スプリンクラーポンプ室 奥	逆富士型	FHF32	32	1	2	0.06	1.00	100.00	100.00	6.40	200.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	28		機械浴室	逆富士型	FHF32	32	6	12	0.38	4.00	114.00	456.00	175.10	5,430.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況					消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）	
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)			点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	29		機械浴室 洗面所	逆富士型	FL20SEX-D	20	1	1	0.02	4.00	114.00	456.00	9.10	280.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	30		厨房連絡室	逆富士型	FL20SEX-D	20	2	2	0.04	1.00	248.00	248.00	9.90	310.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	31		食品庫	逆富士型	FDL13EXN	13	1	2	0.03	1.00	248.00	248.00	6.40	200.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	32		厨房	天井直付型 Hf蛍光灯32形高出力型×2灯	FDL13EXN	13	7	14	0.18	8.00	248.00	1984.00	361.10	11,190.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	33		シャワー室 厨房内	シーリングライト	FDL13EXN	13	1	1	0.01	1.00	248.00	248.00	3.20	100.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	34		トイレ 厨房内	埋込丸型	FDL13EXN	13	1	1	0.01	1.00	248.00	248.00	3.20	100.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	35		休憩室 厨房内	シーリングライト	FHF32	32	1	3	0.10	4.00	248.00	992.00	95.20	2,950.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	36		厨房 非常口	天井直付型 Hf蛍光灯32形高出力型×2灯	FHF32	32	1	2	0.06	6.00	248.00	1488.00	95.20	2,950.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	37		倉庫 廊下突き当り	逆富士型	TL20SS	20	1	2	0.04	1.00	50.00	50.00	2.00	60.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	38		集会室兼食堂	天井直付型 Hf蛍光灯32形高出力型×2灯	FHF32	32	14	28	0.90	8.00	248.00	1984.00	1777.70	55,110.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	40		相談室	天井埋込型 Hf蛍光灯32形定格出力型×2灯	FHF32	32	4	12	0.38	6.00	200.00	1200.00	460.80	14,280.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	41		玄関	埋込丸型	FHF32	32	6	6	0.19	14.00	360.00	5040.00	967.70	30,000.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	42		玄関 外	埋込丸型	FHF32	32	6	6	0.19	14.00	360.00	5040.00	967.70	30,000.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	43		誘導灯	不明	FL20	22	2	2	0.04	24.00	365.00	8760.00	385.40	11,950.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	44	【2F】	生活介護活動室（南）	天井埋込型 Hf蛍光灯32形定格出力型×2灯	FHF32	32	20	40	1.28	8.00	248.00	1984.00	2539.50	78,720.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	45		倉庫棚	天井埋込型 Hf蛍光灯32形定格出力型×2灯	FHF32	32	8	16	0.51	8.00	248.00	1984.00	1015.80	31,490.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	46		ホール	埋込丸型	FHF32	32	22	44	1.41	10.00	248.00	2480.00	3491.80	108,250.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	47		車いすトイレ	天井埋込型 Hf蛍光灯32形高出力型×1灯	FHF32	32	1	1	0.03	1.00	50.00	50.00	1.60	50.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	48		男子トイレ	天井埋込型 Hf蛍光灯32形高出力型×1灯	FHF32	32	4	4	0.13	8.00	248.00	1984.00	254.00	7,870.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	49		女子トイレ	天井埋込型 Hf蛍光灯32形高出力型×1灯	FHF32	32	4	4	0.13	8.00	248.00	1984.00	254.00	7,870.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	50		和式型トイレ	天井埋込型 Hf蛍光灯32形高出力型×1灯	FHF32	32	1	1	0.03	1.00	30.00	30.00	1.00	30.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	51		緊急一時保護室	天井埋込型 Hf蛍光灯32形定格出力型×2灯	FHF32	32	4	8	0.26	8.00	100.00	800.00	204.80	6,350.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	52		緊急一時保護室 トイレ	シーリングライト	FHF32	32	3	3	0.10	1.00	100.00	100.00	9.60	300.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	53		緊急一時保護室 洗面所	シーリングライト	FHF32	32	2	2	0.06	1.00	100.00	100.00	6.40	200.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	54		緊急一時保護室 風呂	シーリングライト	FHF32	32	3	3	0.10	1.00	100.00	100.00	9.60	300.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	55		和室	天井埋込型 Hf蛍光灯32形定格出力型×2灯	FHF32	32	1	2	0.06	8.00	100.00	800.00	51.20	1,590.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	56		医務室	天井埋込型 Hf蛍光灯32形定格出力型×2灯	FHF32	32	4	8	0.26	8.00	248.00	1984.00	507.90	15,740.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	57		生活介護活動室（北）1	逆富士型	FHF32	32	2	2	0.06	8.00	248.00	1984.00	127.00	3,940.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	58		生活介護活動室（北）2	天井埋込型 Hf蛍光灯32形定格出力型×2灯	FHF32	32	9	18	0.58	8.00	248.00	1984.00	1142.80	35,430.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	59		生活介護活動室（北）3	天井埋込型 Hf蛍光灯32形定格出力型×2灯	FHF32	32	9	18	0.58	8.00	248.00	1984.00	1142.80	35,430.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	60		アラーム弁室	シーリングライト	FHF32	32	1	1	0.03	1.00	20.00	20.00	0.60	20.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	61		休憩室	天井埋込型 Hf蛍光灯32形定格出力型×2灯	FHF32	32	2	4	0.13	1.00	248.00	248.00	31.70	980.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	62		男性職員更衣室	天井埋込型 Hf蛍光灯32形定格出力型×2灯	FHF32	32	2	4	0.13	3.00	248.00	744.00	95.20	2,950.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	63		女性職員更衣室	天井埋込型 Hf蛍光灯32形定格出力型×2灯	FHF32	32	2	4	0.13	3.00	248.00	744.00	95.20	2,950.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	64		誘導灯	不明	FL20	22	2	2	0.04	24.00	365.00	8760.00	385.40	11,950.00
障がい福祉施設	小金井市障害者福祉センター	87	65		2階廊下	天井埋込型 Hf蛍光灯32形高出力型×1灯	FHF32	32	8	8	0.26	8.00	248.00	1984.00	507.90	15,740.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	1	【1F】	健康課執務室【事務室】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	34	68	2.72	10.00	243.00	2430.00	6609.60	204,900.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	2	【1F】	子ども家庭支援センター執務室【事務室】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	18	36	1.44	10.00	295.00	2950.00	4248.00	131,690.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	3	【1F】	ゆりかご【事務室】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	19	38	1.52	10.00	248.00	2480.00	3769.60	116,860.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	4	【1F】	電気スイッチ等がある通路【事務室】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	8	16	0.64	10.00	295.00	2950.00	1888.00	58,530.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	5	【1F】	カウンター【事務室】	ダウンライト	FDL27	27	12	12	0.32	10.00	295.00	2950.00	955.80	29,630.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	6	【1F】	談話室・ファミサポ【所長室】	埋込下面開放型蛍光灯	FPL55W	55	6	24	1.32	10.00	248.00	2480.00	3273.60	101,480.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	7	【1F】	ゆりかご【給湯室】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	1	2	0.08	10.00	248.00	2480.00	198.40	6,150.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	8	【1F】	印刷室【倉庫】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	2	4	0.16	10.00	295.00	2950.00	472.00	14,630.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況						消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)	点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計		
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	9	【1F】	相談室【個別相談室(2)】	埋込下面開放型蛍光灯	FPL36W	36	2	6	0.22	10.00	248.00	2480.00	535.70	16,610.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	10	【1F】	小会議室【実習室】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	7	14	0.56	10.00	243.00	2430.00	1360.80	42,180.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	11	【1F】	大小会議室間の小部屋【会議室(収納庫)】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	2	4	0.16	10.00	243.00	2430.00	388.80	12,050.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	12	【1F】	大会議室【会議室】	埋込型蛍光灯	FPL55W	55	9	36	1.98	10.00	243.00	2430.00	4811.40	149,150.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	13	【1F】	厚生室【厚生室】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	6	12	0.48	10.00	243.00	2430.00	1166.40	36,160.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	14	【1F】	タイムカード置き場【前室】	避難口誘導灯（電池内蔵型）	FL20	22	1	1	0.02	24.00	365.00	8760.00	192.70	5,970.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	15	【1F】	タイムカード置き場【前室】	ダウンライト	FDL27	27	3	3	0.08	10.00	295.00	2950.00	239.00	7,410.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	16	【1F】	タイムカード置き場【前室】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FDL40	40	1	1	0.04	10.00	243.00	2430.00	97.20	3,010.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	17	【1F】	相談室【個別相談室(1)】	埋込下面開放型蛍光灯	FPL36W	36	2	6	0.22	10.00	243.00	2430.00	524.90	16,270.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	18	【1F】	予備蛍光灯置き場【DS】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL40W	40	1	1	0.04	10.00	243.00	2430.00	97.20	3,010.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	19	【1F】	妊婦面談部屋【検査受付】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	1	2	0.08	10.00	243.00	2430.00	194.40	6,030.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	20	【1F】	多目的トイレ【身障者用便所】	ダウンライト	FDL27	27	1	1	0.03	10.00	295.00	2950.00	79.70	2,470.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	21	【1F】	女子トイレ【便所（F）】	ダウンライト	FDL18	18	11	11	0.20	10.00	295.00	2950.00	584.10	18,110.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	22	【1F】	男子トイレ【便所（M）】	ダウンライト	FDL18	18	11	11	0.20	10.00	295.00	2950.00	584.10	18,110.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	23	【1F】	封筒倉庫【倉庫B】	直付型蛍光灯（富士型）	FL40W	40	1	2	0.08	10.00	243.00	2430.00	194.40	6,030.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	24	【1F】	ぐるぐる倉庫【倉庫C】	直付型蛍光灯（富士型）	FL40W	40	2	4	0.16	10.00	243.00	2430.00	388.80	12,050.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	25	【1F】	風除室【風除室】	直付ダウンライト	ハロゲン85W	85	10	10	0.85	10.00	295.00	2950.00	2507.50	77,730.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	26	【1F】	風除室【風除室】	ダウンライト（非常照明）	ハロゲン30W	30	1	1	0.03	0.10	365.00	36.50	1.10	30.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	27	屋外1F	自転車置き場【自転車置き場】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	4	8	0.32	10.00	295.00	2950.00	944.00	29,260.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	28	屋外1F	犬舎【犬舎】	直付型蛍光灯（富士型）（防雨型）	FL40W	40	2	4	0.16	10.00	243.00	2430.00	388.80	12,050.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	29	【1F】	廃棄文書置き場【DS】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL40W	40	1	1	0.04	10.00	243.00	2430.00	97.20	3,010.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	30	【1F】	ロビー【エントランスホール】	避難口誘導灯（壁埋込型）	FL20W	20	1	1	0.02	24.00	365.00	8760.00	175.20	5,430.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	31	【1F】	ロビー【エントランスホール】	通路誘導灯（床埋込型）	FL10W	10	2	2	0.02	24.00	365.00	8760.00	175.20	5,430.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	32	【1F】	ロビー【エントランスホール】	ブラケット	HQ1-TS250W	250	9	9	2.25	10.00	295.00	2950.00	6637.50	205,760.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	33	【1F】	ロビー【エントランスホール】	ブラケット	HQ1-TS70W	70	3	3	0.21	10.00	295.00	2950.00	619.50	19,200.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	34	【1F】	ロビー【エントランスホール】	ブラケット	クリプトン40W	40	6	6	0.24	10.00	295.00	2950.00	708.00	21,950.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	35	【1F】	ロビー【エントランスホール】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL40W	40	6	6	0.24	10.00	295.00	2950.00	708.00	21,950.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	36	【1F】	ロビー【EVホール】	ダウンライト	ミニハロゲン50W	50	13	13	0.65	10.00	295.00	2950.00	1917.50	59,440.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	37	【1F】	階段【階段】	階段通路誘導灯（天井直付型）	FDL30	30	1	1	0.03	24.00	365.00	8760.00	262.80	8,150.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	38	【1F】	階段【階段】	階段通路誘導灯（埋込型）	FL20W	20	2	2	0.04	24.00	365.00	8760.00	350.40	10,860.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	39	屋外1F	自転車置き場・犬舎前【コリドール(1)】	ダウンライト	FDL27	27	12	12	0.32	10.00	295.00	2950.00	955.80	29,630.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	40	屋外1F	自転車置き場・犬舎前【コリドール(1)】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL40W	40	6	6	0.24	10.00	295.00	2950.00	708.00	21,950.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	41	屋外1F	外通路【コリドール(2)】	ダウンライト	FDL27	27	4	4	0.11	10.00	295.00	2950.00	318.60	9,880.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	42	【1F】	廊下【廊下(1)】	ダウンライト	FDL27	27	5	5	0.14	10.00	295.00	2950.00	398.30	12,350.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	43	【1F】	廊下【廊下(2)】	ダウンライト	FDL27	27	9	9	0.24	10.00	295.00	2950.00	716.90	22,220.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	44	1階（屋外）	中庭（屋外）【庇】	ダウンライト	FDL18	18	7	7	0.13	10.00	295.00	2950.00	371.70	11,520.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	45	【1F】	廊下【回廊】	ダウンライト	FDL27	27	10	10	0.27	10.00	295.00	2950.00	796.50	24,690.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	46	【1F】	廊下【回廊】	通路誘導灯（壁埋込型）	FL10W	10	2	2	0.02	24.00	365.00	8760.00	175.20	5,430.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	47	【1F】	廊下【回廊】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL40W	40	23	23	0.92	10.00	295.00	2950.00	2714.00	84,130.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	48	【1F】	通用口【通用口】	避難口誘導灯（壁埋込型）	FL20W	20	1	1	0.02	24.00	365.00	8760.00	175.20	5,430.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	49	【1F】	通用口【通用口】	ダウンライト	FDL27	27	6	6	0.16	10.00	295.00	2950.00	477.90	14,810.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	50	【1F】	通用口【通用口】	間接照明	リネストランプ60W	60	2	2	0.12	10.00	295.00	2950.00	354.00	10,970.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	51	【1F】	通用口【通用口】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL40W	40	5	5	0.20	10.00	295.00	2950.00	590.00	18,290.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	52	【1F】	通用口【通用口】	間接照明	リネストランプ60W	60	1	1	0.06	10.00	295.00	2950.00	177.00	5,490.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況						消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)	点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計		
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	53	【B1F】	電気室【電気室】	避難口誘導灯（壁埋込型）	FL20W	20	1	1	0.02	24.00	365.00	8760.00	175.20	5,430.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	54	【B1F】	電気室【電気室】	直付反射笠付蛍光灯	FL40W	40	3	6	0.24	10.00	243.00	2430.00	583.20	18,080.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	55	【B1F】	女子更衣室【更衣室（F）】	埋込下面開放型蛍光灯	Hf32W	32	2	4	0.13	10.00	295.00	2950.00	377.60	11,710.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	56	【B1F】	男子更衣室【更衣室（M）】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	2	4	0.16	10.00	295.00	2950.00	472.00	14,630.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	57	【B1F】	女子更衣室【踏込（F）】	避難口誘導灯（壁埋込型）	FL20W	20	1	1	0.02	24.00	365.00	8760.00	175.20	5,430.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	58	【B1F】	女子更衣室【踏込（F）】	ダウンライト	FDL27	27	2	2	0.05	10.00	295.00	2950.00	159.30	4,940.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	59	【B1F】	女子更衣室【踏込（F）】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL40W	40	2	2	0.08	10.00	295.00	2950.00	236.00	7,320.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	60	【B1F】	男子更衣室【踏込（M）】	避難口誘導灯（壁埋込型）	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	295.00	2950.00	59.00	1,830.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	61	【B1F】	男子更衣室【踏込（M）】	ダウンライト	FDL27	27	2	2	0.05	10.00	295.00	2950.00	159.30	4,940.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	62	【B1F】	男子更衣室【踏込（M）】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL40W	40	2	2	0.08	10.00	295.00	2950.00	236.00	7,320.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	63	【B1F】	廊下【階段室】	通路誘導灯（天井直付型）	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	243.00	2430.00	48.60	1,510.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	64	【B1F】	廊下【階段室】	直付型蛍光灯（富士型）	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	243.00	2430.00	48.60	1,510.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	65	【B1F】	倉庫【倉庫A】	直付型蛍光灯（富士型）	FL40W	40	2	4	0.16	10.00	243.00	2430.00	388.80	12,050.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	66	【B1F】	機械室【受水槽・ポンプ室】	避難口誘導灯（天井直付型）	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	243.00	2430.00	48.60	1,510.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	67	【B1F】	機械室【受水槽・ポンプ室】	直付反射笠付蛍光灯	FL40W	40	5	10	0.40	10.00	243.00	2430.00	972.00	30,130.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	68	【B1F】	機械室【空調機械室】	直付反射笠付蛍光灯	FL40W	40	7	14	0.56	10.00	243.00	2430.00	1360.80	42,180.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	69	【B1F】	外【ドライエリア】	ブラケット	ハロゲン65W	65	4	4	0.26	10.00	243.00	2430.00	631.80	19,590.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	70	【屋上】	EV機械室	直付型蛍光灯（富士型）	FL40W	40	1	1	0.04	10.00	243.00	2430.00	97.20	3,010.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	71	【屋上】	EV機械室	ブラケット	ハロゲン65W	65	1	1	0.07	10.00	243.00	2430.00	158.00	4,900.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	72	【2F】	倉庫H【倉庫】	直付型蛍光灯（富士型）	FL40W	40	2	4	0.16	10.00	243.00	2430.00	388.80	12,050.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	73	【2F】	【DS】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	243.00	2430.00	48.60	1,510.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	74	【2F】	廊下【ブリッジ】	ダウンライト	ミニハロゲン50R12V	50	3	3	0.15	10.00	243.00	2430.00	364.50	11,300.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	75	【2F】	廊下【ブリッジ】	直付ダウンライト	ハロゲン85W	85	2	2	0.17	10.00	243.00	2430.00	413.10	12,810.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	76	【2F】	講堂倉庫【講堂収納庫】	直付型蛍光灯（富士型）	FL40W	40	3	3	0.12	10.00	243.00	2430.00	291.60	9,040.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	77	【2F】	階段【階段】	ダウンライト	ハロゲン85W	85	2	2	0.17	10.00	243.00	2430.00	413.10	12,810.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	78	【2F】	階段【階段】	階段通路誘導灯（埋込型）	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	243.00	2430.00	48.60	1,510.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	79	【2F】	階段【階段】	階段通路誘導灯（埋込型）	FL10W	10	1	1	0.01	10.00	243.00	2430.00	24.30	750.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	80	【2F】	階段【階段】	ブラケット	両口ハロゲン8R16W	150	1	1	0.15	10.00	243.00	2430.00	364.50	11,300.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	81	【2F】	ロビー【EVホール】	通路誘導灯（天井直付型）	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	243.00	2430.00	48.60	1,510.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	82	【2F】	ロビー【EVホール】	ダウンライト	FDL27	27	4	4	0.11	10.00	243.00	2430.00	262.40	8,130.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	83	【2F】	ロビー【EVホール】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL40W	40	19	19	0.76	10.00	243.00	2430.00	1846.80	57,250.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	84	【2F】	ロビー【EVホール】	直付型蛍光灯（非常照明）	FL40W	40	1	1	0.04	10.00	243.00	2430.00	97.20	3,010.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	85	【2F】	講堂【講堂】	避難口誘導灯（壁埋込型）	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	243.00	2430.00	48.60	1,510.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	86	【2F】	講堂【講堂】	ダウンライト	IL80W	80	14	14	1.12	10.00	243.00	2430.00	2721.60	84,370.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	87	【2F】	講堂【講堂】	スポットライト	ハロゲン85W	85	8	8	0.68	10.00	243.00	2430.00	1652.40	51,220.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	88	【2F】	講堂【講堂】	蛍光灯ウォールウォッシュ	FPL36W	36	3	3	0.11	10.00	243.00	2430.00	262.40	8,130.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	89	【2F】	講堂【講堂】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	36	36	1.44	10.00	243.00	2430.00	3499.20	108,480.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	90	【2F】	講堂【講堂】	流し元灯	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	243.00	2430.00	48.60	1,510.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	91	【2F】	講堂【デイケア】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	1	2	0.08	10.00	243.00	2430.00	194.40	6,030.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	92	【2F】	多目的トイレ【身障者用便所】	ダウンライト	FDL27	27	1	1	0.03	10.00	243.00	2430.00	65.60	2,030.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	93	【2F】	女子トイレ【便所（F）】	ダウンライト	FDL18	18	7	7	0.13	10.00	243.00	2430.00	306.20	9,490.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	94	【2F】	女子トイレ【便所（F）】	ダウンライト	FDL13W	13	4	4	0.05	10.00	243.00	2430.00	126.40	3,920.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	95	【2F】	女子トイレ【便所（F）】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL40W	40	2	2	0.08	10.00	243.00	2430.00	194.40	6,030.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども家庭センター	92	96	【2F】	男子トイレ【便所（M）】	ダウンライト	FDL18	18	5	5	0.09	10.00	243.00	2430.00	218.70	6,780.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況						消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)	点灯 日数 (日/年)	点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計		
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	97	【2F】	男子トイレ【便所（M）】	ダウンライト	FDL13W	13	2	2	0.03	10.00	243.00	2430.00	63.20	1,960.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	98	【2F】	男子トイレ【便所（M）】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL40W	40	2	2	0.08	10.00	243.00	2430.00	194.40	6,030.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	99	【2F】	【検査室】	埋込下面開放型蛍光灯	FPL36W	36	1	3	0.11	10.00	243.00	2430.00	262.40	8,130.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	100	【2F】	【検査室】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	6	12	0.48	10.00	243.00	2430.00	1166.40	36,160.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	101	【2F】	消毒室【消毒室】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40	42	3	6	0.25	10.00	243.00	2430.00	612.40	18,980.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	102	【2F】	【DS】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	243.00	2430.00	48.60	1,510.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	103	【2F】	栄養室【健康推進室（栄養室）】	埋込下面開放型蛍光灯	FPL36W	36	12	36	1.30	10.00	243.00	2430.00	3149.30	97,630.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	104	【2F】	栄養室【健康推進室（栄養室）】	ダウンライト	IL80W	80	9	9	0.72	10.00	243.00	2430.00	1749.60	54,240.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	105	【2F】	栄養室【健康推進室（栄養室）】	流し元灯	FL20W	20	2	4	0.08	10.00	243.00	2430.00	194.40	6,030.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	106	【2F】	栄養室【健康推進室（栄養室）】	スポットライト	ハロゲン85W	85	8	8	0.68	10.00	243.00	2430.00	1652.40	51,220.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	107	【2F】	栄養室【健康推進室（栄養室）】	流し元灯	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	243.00	2430.00	48.60	1,510.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	108	【2F】	栄養室【健康推進室（ ）】	埋込下面開放型蛍光灯	FPL36W	36	6	18	0.65	10.00	243.00	2430.00	1574.60	48,810.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	109	【2F】	栄養室【健康推進室（ ）】	ダウンライト	IL80W	80	4	4	0.32	10.00	243.00	2430.00	777.60	24,110.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	110	【2F】	栄養室【健康推進室（ ）】	スポットライト	ハロゲン85W	85	2	2	0.17	10.00	243.00	2430.00	413.10	12,810.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	111	【2F】	相談室7【収納庫】	直付型蛍光灯（富士型）	FL40W	40	3	6	0.24	10.00	243.00	2430.00	583.20	18,080.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	112	【2F】	心理の部屋【心電図室】	ダウンライト	FDL27	27	3	3	0.08	10.00	243.00	2430.00	196.80	6,100.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	113	【2F】	廊下【回廊】	避難口誘導灯（天井直付型）	FL20W	20	2	2	0.04	10.00	243.00	2430.00	97.20	3,010.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	114	【2F】	廊下【回廊】	通路誘導灯（壁埋込型）	FL10W	10	1	1	0.01	10.00	243.00	2430.00	24.30	750.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	115	【2F】	廊下【回廊】	ダウンライト	FDL27	27	9	9	0.24	10.00	243.00	2430.00	590.50	18,310.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	116	【2F】	廊下【回廊】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL40W	40	17	17	0.68	10.00	243.00	2430.00	1652.40	51,220.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	117	【2F】	廊下【回廊】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	243.00	2430.00	48.60	1,510.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	118	【2F】	外階段【外階段1】	ブラケット	ハロゲン65W	65	2	2	0.13	10.00	243.00	2430.00	315.90	9,790.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	119	【2F】	ロビー【階段ホール】	避難口誘導灯（壁埋込型）	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	243.00	2430.00	48.60	1,510.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	120	【2F】	ロビー【階段ホール】	ダウンライト	FDL27	27	4	4	0.11	10.00	243.00	2430.00	262.40	8,130.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	121	【2F】	吹抜【吹抜】	トップライト用ブラケット	60W ミニクリプトン	60	8	8	0.48	10.00	243.00	2430.00	1166.40	36,160.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	122	【2F】	ロビー【待合ホール】	避難口誘導灯（壁埋込型）	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	243.00	2430.00	48.60	1,510.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	123	【2F】	ロビー【待合ホール】	通路誘導灯（床埋込型）	FL20W	20	2	2	0.04	10.00	243.00	2430.00	97.20	3,010.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	124	【2F】	ロビー【待合ホール】	直付型蛍光灯（トラフ型）	FL40W	40	40	40	1.60	10.00	243.00	2430.00	3888.00	120,530.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	125	【2F】	ロビー【待合ホール】	ダウンライト	ミニハロゲン50R12V	50	54	54	2.70	10.00	243.00	2430.00	6561.00	203,390.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	126	【2F】	ロビー【待合ホール】	トップライト用ブラケット	60W ミニクリプトン	60	6	6	0.36	10.00	243.00	2430.00	874.80	27,120.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	127	【2F】	相談室1【相談室】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	2	4	0.16	10.00	243.00	2430.00	388.80	12,050.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	128	【2F】	相談室2'4【相談室】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	6	12	0.48	10.00	243.00	2430.00	1166.40	36,160.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	129	【2F】	相談室5【相談室】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	1	2	0.08	10.00	243.00	2430.00	194.40	6,030.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	130	【2F】	相談室5【相談室】	ダウンライト	FDL27	27	2	2	0.05	10.00	243.00	2430.00	131.20	4,070.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	131	【2F】	歯科室【歯科相談室】	埋込下面開放型蛍光灯	FPL55W	55	12	36	1.98	10.00	243.00	2430.00	4811.40	149,150.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	132	【2F】	歯科室【歯科相談室】	間接照明	リネストランプ60W	60	3	3	0.18	10.00	243.00	2430.00	437.40	13,560.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	133	【2F】	歯科室【歯科相談室】	蛍光灯ウォールウォッシュ	FPL40W	40	1	1	0.04	10.00	243.00	2430.00	97.20	3,010.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	134	【2F】	歯科室【歯科相談室】	流し元灯	FL20W	20	1	1	0.02	10.00	243.00	2430.00	48.60	1,510.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	135	【2F】	歯科室【歯科相談室】	ダウンライト	FDL27	27	2	2	0.05	10.00	243.00	2430.00	131.20	4,070.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	136	【2F】	コロナ担当執務室【会計・受付】	埋込下面開放型蛍光灯	FL40W	40	6	6	0.24	10.00	243.00	2430.00	583.20	18,080.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	137	【2F】	倉庫A【直接撮影室】	ダウンライト	IL80W	80	6	6	0.48	10.00	243.00	2430.00	1166.40	36,160.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	138	【2F】	倉庫B【更衣室】	ダウンライト	FDL27W×1	27	2	2	0.05	10.00	243.00	2430.00	131.20	4,070.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	139	【2F】	倉庫C【暗室】	ダウンライト	IL80W	80	2	2	0.16	10.00	243.00	2430.00	388.80	12,050.00
保健施設	小金井市保健センター・こども 家庭センター	92	141	【2F】	倉庫D【線操作室】	ダウンライト	IL80W	80	8	8	0.64	10.00	243.00	2430.00	1555.20	48,210.00

別紙2 既存機器リスト

※ 本リストは市の現地職員による庁内調査（令和6年2月）を基にしています。そのため、器具の老朽化や設置位置等により器具名等の判別・判断ができないものについては、類似施設の同様の器具を参考に補記しています。

施設 累計	施設名	施設 カル テNo	施設 内の 通し No	建物内のフロア	設置場所（部屋名称）	器具種類	ランプ型番	消費電力/台 (W)	使用概況				消費電力 (kwh)	照明電気代（円 税込）		
									器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	器具消費電力 (kwh)	点灯 時間 (h/日)			点灯 日数 (日/年)	点灯時間×点灯日数 (h/年) 推計
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	142	【2F】	倉庫E【X線間接撮影室】	ダウンライト	IL80W	80	6	6	0.48	10.00	243.00	2430.00	1166.40	36,160.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	143	【2F】	倉庫F【X線更衣室】	ダウンライト	FDL27	27	4	4	0.11	10.00	243.00	2430.00	262.40	8,130.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	144	【2F】	倉庫G【X線倉庫】	直付型蛍光灯（富士型）	FL40W	40	2	2	0.08	10.00	243.00	2430.00	194.40	6,030.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	145	【屋外】	保健センター裏門（看板照明）		FML13	13	1	1	0.01	14.00	120.00	1680.00	21.80	680.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	146	【屋外】	ポスター掲示板（北）		FL40	42	3	3	0.13	1.00	120.00	120.00	15.10	470.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	147	【屋外】	工区植込み		MF200	210	3	3	0.63	1.00	120.00	120.00	75.60	2,340.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	148	【屋外】	広場中央	水銀灯	水銀灯	160	1	1	0.16	14.00	365.00	5110.00	817.60	25,350.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	149	【屋外】	植込み（西）		MF200	210	8	8	1.68	14.00	365.00	5110.00	8584.80	266,130.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	150	【屋外】	公園（南）		MF200	210	4	4	0.84	1.00	120.00	120.00	100.80	3,120.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	151	【屋外】	ドライエリア前植込み		MF200	210	1	1	0.21	14.00	365.00	5110.00	1073.10	33,270.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	152	【屋外】	アプローチ植込み		MF200	210	2	2	0.42	14.00	365.00	5110.00	2146.20	66,530.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	153	【屋外】	植込み（南）		MF200	210	3	3	0.63	14.00	365.00	5110.00	3219.30	99,800.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	154	【屋外】	植込み（東）		MF200	210	10	10	2.10	14.00	365.00	5110.00	10731.00	332,660.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	155	【屋外】	植込み（南）		MF200	210	1	1	0.21	14.00	365.00	5110.00	1073.10	33,270.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	156	【屋外】	中庭		FML13	13	4	4	0.05	1.00	120.00	120.00	6.20	190.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	157	【屋外】	スロープ		FL10	11	3	3	0.03	14.00	365.00	5110.00	168.60	5,230.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	158	【屋外】	駐車場（北）		MF200	210	3	3	0.63	14.00	365.00	5110.00	3219.30	99,800.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	159	【屋外】	駐車場（南）		MF200	210	3	3	0.63	14.00	365.00	5110.00	3219.30	99,800.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	160	【屋外】	アプローチ植込み		MF200	210	3	3	0.63	14.00	365.00	5110.00	3219.30	99,800.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	161	【屋外】	外階段【外階段1】		FL10	11	2	2	0.02	1.00	120.00	120.00	2.60	80.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	162	【屋外】	裏門（柱）		FML13	13	1	1	0.01	1.00	120.00	120.00	1.60	50.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	163	【屋外】	ゴミ置場		FML13	13	1	1	0.01	1.00	120.00	120.00	1.60	50.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	164	【屋外】	植込み（南西）		MF200	210	7	7	1.47	1.00	120.00	120.00	176.40	5,470.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	165	【屋外】	駐車場植込み（南側）		MF200	210	2	2	0.42	14.00	365.00	5110.00	2146.20	66,530.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	166	【屋外】	コリドール（2）横植込み		MF200	210	4	4	0.84	1.00	120.00	120.00	100.80	3,120.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	167	【屋外】	アプローチ（柱）		FML13	13	5	5	0.07	1.00	120.00	120.00	7.80	240.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	168	【屋外】	公園（柱）		FML13	13	3	3	0.04	1.00	120.00	120.00	4.70	150.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	169	【屋外】	中庭		FML13	13	3	3	0.04	1.00	120.00	120.00	4.70	150.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	170	【屋外】	中庭		FML13	13	4	4	0.05	1.00	120.00	120.00	6.20	190.00
保健施設	小金井市保健センター・子ども 家庭センター	92	171	【屋外】	工区塀		FML13	13	3	3	0.04	14.00	365.00	5110.00	199.30	6,180.00